

Zamawiający:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70 - 608 Szczecin

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [dalej: „ustawa Pzp”], prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji żużla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, w ramach wzrostu udziału energii odnawialnej w pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.” w formule „zaprojektuj i wybuduj” [dalej: „Postępowanie”].

Działając na podstawie § 33 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024 Prezesa Zarządu z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie [dalej: „Regulamin”], Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień w następujący sposób:

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści dokumentacji przetargowej:

- 1. Czy w ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga wykonania zewnętrznego oprogramowania do monitorowania oraz zarządzania instalacją fotowoltaiczną? Czy taki system ma być zintegrowany i dostosowany do istniejącego systemu SCADA Zamawiającego?”*

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z treścią PFU (załącznik nr 10 pkt.2, ppkt. 2.7 i 2.8) należy między innymi umożliwić pracownikom zakładu w budynku głównym w nastawni bieżący podgląd i monitoring parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej na dedykowanej do tego celu jednostce komputerowej (np. stany pracy, komunikaty o awarii, aktualna moc, statystyki, parametry). Zgodnie z PFU datalogger i zabezpieczenie polowe należy podłączyć do sieci teleinformatycznej IP Zamawiającego dla komunikacji w ramach systemu monitoringu pracy

dostępnego dla uprawnionej obsługi. **W tym celu należy w ramach zamówienia wykonać instalacje i dostarczyć wskazane w PFU wyposażenie wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami.** Sposób realizacji będzie zależał od zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę z uwzględnieniem typów i możliwości softwarowych zabudowanych nowych urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający nie chce integrować i dostosowywać systemu związanego z planowaną instalacją PV z istniejącym na obiekcie systemem DCS (SCADA) z zastrzeżeniem, że jeśli taka integracja będzie jednak niezbędna w celu spełnienia wymagań odrębnych określonych przez OSD - operatora sieci dystrybucyjnej, to w takim przypadku należy ją uwzględnić w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 7 do SWZ - PFU + załączniki cz. 2, Załącznik nr 10 uzupełniający do dokumentu Program funkcjonalno-użytkowy w następujący sposób:

BYŁO:

Uwaga: Informujemy, że wszelkie prace związane z koniecznością dokonywania wyłączeń zasilania zakładu od strony operatorów, oraz które wymuszą przerwy w pracy zakładu mogą być realizowane tylko podczas corocznych przeglądów serwisowych zakładu we wskazanych poniżej okresach.

1.	Postój remontowy jednej linii (bieżący):	marzec 2026 r. – kwiecień 2026 r. (orientacyjny łączny czas postoju do dwóch tygodni)
2.	Postój remontowy, roczny:	lipiec 2026 r. – wrzesień 2026 r. (orientacyjny łączny czas postoju do czterech tygodni)
	Uwaga: terminy mogą ulec korekcie z uwagi na czynniki techniczne pracy zakładu bądź awarie.	

JEST:

Uwaga: Informujemy, że wszelkie prace związane z koniecznością dokonywania wyłączeń zasilania zakładu od strony operatorów, oraz które wymuszą przerwy w pracy zakładu mogą być realizowane tylko podczas corocznych przeglądów serwisowych zakładu we wskazanych poniżej okresach.

1.	Postój remontowy jednej linii (bieżący):	linia 1 20.03.2026 – 27.03.2026 linia 2 20.04.2026 – 30.04.2026*
2.	Postój remontowy, roczny:	31.07.2026 – 14.09.2026


	<p>* ostateczny termin może ulec zmianie, w zależności od faktycznego terminu dostawy jednego z komponentów instalacji.</p> <p>Uwaga: terminy mogą ulec korekcie z uwagi na czynniki techniczne pracy zakładu bądź awarie.</p>	

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

III. ZAŁĄCZNIKI:

NOWY Załącznik nr 7 do SWZ - PFU + załączniki cz. 2, Załącznik nr 10 uzupełniający do dokumentu Program funkcjonalno-użytkowy - 3_1_10._Zakres robót i wyposażenia uzupełniającego.

Zatwierdzam
Dyrektor Generalny
PROKURENT

.....Wojciech Krysztofik

