



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.003.2024.JG
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 22 marca 2024 r.

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym**”. [dalej: „postępowanie”].

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z § 33 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy w zakresie wyposażenia przepompowni w miejsce pomp wskazanych przez Projektanta z nazwy można wycenić pompy innego wiodącego producenta dobierając pompy o identycznych parametrach, takim samym zakresie pracy, w tym samym standardzie wyposażenia i wykonania materiałowego? Pompy kompatybilne z wcześniejszymi obiektami, z gwarancją pełnego wsparcia technicznego producenta w wydłużonym okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zapleczem serwisowym na terenie Szczecina.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym PBW Branża sanitarna - Opis rozwiązań projektowych dla pompowni wód deszczowych PDb oraz dla pompowni technologicznej PDt, Projektant dopuszcza zamówienie i wykonanie pompowni z elementów innych producentów spełniających wydane parametry, jako rozwiązania równoważne.

W zakresie równoważności podane parametry należy rozpatrywać jako minimalne wymagania, a rozwiązania równoważne powinny mieć parametry nie gorsze od wskazanych w projekcie.

Odpowiedzi na pytania mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik