

Opis przedmiotu zamówienia

I. Postanowienia ogólne:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Świadczenie usług wykonania 3 przeglądów serwisowych i konserwacji pompowni zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.
- 2) Wykaz urządzeń zainstalowanych na terenie ZTUO i podlegających przeglądom został przedstawiony poniżej. Wszystkie materiały eksploatacyjne i szybkozużywające się muszą być dostarczone przez Wykonawcę, oryginalne i tożsame z częściami wymienianymi.
- 3) Zamówienie ma być realizowane na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy. W ramach umowy Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem dojazd i pobyt w Szczecinie swoich pracowników, dostawę części, materiałów i urządzeń do miejsca wykonywania usługi.
- 4) W ramach zamówienia dostawca wykona 3 przeglądy serwisowe zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
- 5) Pierwszy przegląd należy wykonać w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
- 6) Kolejne przeglądy w cyklach co 12 miesięcznych.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy przeglądach serwisowych oraz naprawach części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
- 8) Co najmniej 2 osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac i nadzoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru - Grupa 1, pkt.2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę kopii dokumentów.

2. Kod CPV: 50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

3. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 12 miesięcy od dnia wykonania przeglądu.

II. Szczegółowy zakres prac

1. Przegląd pompowni, podczas którego wykonane będą następujące prace konserwacyjne:

1.1 Oczyszczenie i przepłukanie studni wodą bezpośrednio przed wykonywaniem przez Wykonawcę prac serwisowych.

- 1.2 Sprawdzenie działania urządzeń kontrolnych i sterujących,
 - 1.3 Wymiana oleju w komorze olejowej pomp w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 - 1.4 Oględziny części hydraulicznej: pomp, zasuw, zaworów, połączeń kołnierзовych,
 - 1.5 Kontrola przewodnic, łańcuchów, pomostu eksploatacyjnego, drabiny, wjazdu, układu odpowietrzania, armatury,
 - 1.6 Przegląd układów rozruchowych oraz zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielnicy,
 - 1.7 Wykonanie kompleksowych pomiarów elektrycznych,
2. Sporządzenie protokołów z dokonanych czynności serwisowych i pomiarów elektrycznych dla każdej pompowni z opisem przeprowadzonych sprawdzeń, czynności konserwacyjnych i zaleceń oraz dokonanie wpisów do Kart Eksploatacji Pompowni.

Na podstawie protokołów serwisowych z przeglądów zostanie sporządzona dla Zamawiającego oferta cenowa na dokonanie ewentualnych napraw docelowych.

WYKAZ POMPOWNI NA TERENIE ZTUO PODLEGAJĄCYCH PRZEGLĄDOM SERWISOWYM

1. Pompownia A3
2. Pompownia A6
3. Pompownia P1 DP9057
4. Pompownia PDb1 XFP 151E CB2
5. Pompownia PS XFP 80C CB1
6. Pompownia PT1 XFP 80C VX
7. Pompownia PZB AS0630
8. Pompownia SPP XFP 100E CB1
9. Pompownia ZPF CR1003
10. Pompownia SP-od Pompowni SEC

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1a - Lokalizacja pompowni ZTUO

Załącznik nr 1b – Instrukcje Obsługi i Użytkowania Urządzeń