

Znak sprawy: ZUO/102/042/2021/GT

Szczecin, 7 czerwca 2021 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu poniżej 130 000 zł na dostawę podręcznego sprzętu gaśniczego, wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz napełnienia środka gaśniczego podręcznego sprzętu gaśniczego

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w zakresie części nr 1 sukcesywna dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego, prosimy o podanie długości węży z pozycji nr od 6 do 9 z formularza ofertowego. Dodatkowo informujemy, że węże DN75 są węzami do motopomp, a nie hydrantowymi. Prosimy o zmianę zapisów.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że w zakresie węży wskazanych w cz. 1 poz. 6 prosi o przedstawienie oferty na węże o dł. 20 m.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dot. węży DN75, węże te mają zastosowanie zarówno do motopomp, autopomp jak i hydrantów.

**Pytanie nr 2**

Dodatkowo prosimy w poz.1 Gaśnica GP-4 - o dopuszczenie gaśnicy o masie całkowitej 6,4kg, pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**ZMIANA ZAPROSZENIA**

Zamawiający dokonuje zmiany Zaproszenia do składania ofert w następującym zakresie:

- 1) Załącznik nr 1 do Zaproszenia- Opis przedmiotu zamówienia- w cz. 1, poz. 6 dodano zapis dot. długości węży.

**ZAŁĄCZNIKI**

1. NOWY Załącznik nr 1 do Zaproszenia- Opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców oraz wprowadzone zmiany mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zaproszenia.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Dyrektor Generalny  
  
Wojciech Krysztofiak