



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.003.2024.JG
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 11 marca 2024 r.

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym**”. [dalej: „postępowanie”].

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z § 33 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1

W związku tym, że Etap IV może być realizowany dopiero w 2025r. prosimy o zmianę zapisów § 9 pkt.1 i nadanie mu następującej treści: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na realizowane na podstawie Umowy roboty budowlane oraz wykorzystane materiały i urządzenia na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych po warunkiem, że całość zadania będzie zrealizowana w 2024r. W przypadku jednak gdy etap IV będzie realizowany w 2025r okres gwarancji będzie biegł od podpisania Protokołu Odbioru dla Etapu III”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, jednak dokona zmiany wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę zapisów § 9 pkt.8 i nadanie mu następującej treści: „W przypadku wykrycia wady (usterki) niewymagających zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie nie może być dłuższy niż 72 h (czterdzieści osiem) od momentu podpisania przez Strony Protokołu przeglądu gwarancyjnego. W przypadku wad (usterek) wymagających zakupu dodatkowych elementów czas na usunięcie wad (usterek) nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od momentu podpisania przez Strony Protokołu przeglądu gwarancyjnego lub, w uzasadnionych przypadkach (np. związanych z czasem pozyskania koniecznych materiałów, elementów), w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, pod warunkiem zabezpieczenia przez Wykonawcę prawidłowej pracy instalacji do czasu usunięcia usterek. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę zapisów § 9 pkt.11 i nadanie mu następującej treści: „Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je: 1) w przypadku wad (usterek) niewymagających zakupu dodatkowych elementów w terminie nie dłuższym niż 72 h (czterdzieści osiem) od momentu otrzymania zgłoszenia; 2) w przypadku wad (usterek) wymagających zakupu dodatkowych elementów w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od momentu otrzymania zgłoszenia lub 3) w uzasadnionych przypadkach (np. związanych z czasem pozyskania koniecznych materiałów, elementów), w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, pod warunkiem zabezpieczenia przez Wykonawcę prawidłowej pracy instalacji do czasu usunięcia usterek.

Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację kto w okresie gwarancji ponosi koszty materiałów i części zużywających się.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W okresie gwarancji koszty materiałów i części zużywających się ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy po wykonaniu uzupełniających badań geologicznych warunki gruntowe okażą się odmienne od tych wskazanych w dokumentacji przetargowej i konieczne będzie zastosowanie innego rozwiązania niż to wskazane w dokumentacji projektowej zastosowanie będą miały zapisy § 15 pkt. 2.5 2.6, 2.7, 6.2, 6.3 umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że dokona zmiany umowy w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie większej obudowy wykopu co umożliwi pogrążenie grodzic metodą bezwibracyjną przy użyciu prasy (wciskarki) hydraulicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza wykonanie większej obudowy wykopu. Takie rozwiązanie wymaga uzyskania przez Wykonawcę zgody projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający może udostępnić przyłączy energetycznego o większej mocy niż wskazane w SIWZ? Szacowana potrzebna moc ok. 40kw. Wykonawca na własny koszt wykonałby odcinek przyłącza od miejsca wskazanego przez Zamawiającego do placu budowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający może udostępnić przyłączy energetyczne o mocy ok. 40 kW przy wykorzystaniu istniejącego przyłącza kablowego do zasilania pompowni PDb (pompownia

która uległa awarii, znajdująca się w miejscu prowadzenia robót). Będzie to możliwe, po odkopaniu i wykonaniu pomiarów elektrycznych kabla/ potwierdzeniu jego sprawności przez Wykonawcę. Alternatywnie, możliwe jest również wykonanie odcinka przyłącza napowietrznego ok.200 m (do rozdzielni w budynku A18), podwieszono do istniejącej infrastruktury. Trasa przyłącza w uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt wykonania prac po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej dla obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający udostępni dokumentację, jako załącznik do niniejszego pisma.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SWZ:

w konsekwencji odpowiedzi na pytania Zamawiający dokonuje następującej zmiany wzoru umowy:

a) § 9 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na realizowane na podstawie Umowy roboty budowlane oraz wykorzystane materiały i urządzenia na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy etap IV będzie realizowany w roku 2025 okres gwarancji na ten etap robót będzie biegł od dnia podpisania Protokołu Odbioru dla Etapu IV, zaś dla Etapu I,II,III będzie biegł od dnia podpisania Protokołu Odbioru dla Etapu III.

b) § 9 ust. 8 umowy otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku wykrycia wady (usterki) niewymagających zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie nie może być dłuższy niż 72 h (siedemdziesiąt dwie) od momentu podpisania przez Strony Protokołu przeglądu gwarancyjnego. W przypadku wad (usterek) wymagających zakupu dodatkowych elementów czas na usunięcie wad (usterek) nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od momentu podpisania przez Strony Protokołu przeglądu gwarancyjnego lub, w uzasadnionych przypadkach (np. związanych z czasem pozyskania koniecznych materiałów, elementów), w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji do czasu usunięcia usterek.

c) § 9 ust. 11 umowy otrzymuje brzmienie:

„11. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je:

- 1) w przypadku wad (usterek) niewymagających zakupu dodatkowych elementów w terminie nie dłuższym niż 72 h (siedemdziesiąt dwie) od momentu otrzymania zgłoszenia. ;
- 2) w przypadku wad (usterek) wymagających zakupu dodatkowych elementów w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od momentu otrzymania

- zgłoszenia lub
- 3) w uzasadnionych przypadkach (np. związanych z czasem pozyskania koniecznych materiałów, elementów), w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.”

d) § 9 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji do czasu usunięcia wad (usterek).”

e) § 9 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W okresie gwarancji koszty materiałów i części zużywających się ponosi Wykonawca.”

- f) W konsekwencji powyższych zmian zmianie ulega numeracja kolejnych ustępów w paragrafie 9.


Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. NOWY Załącznik nr 2 do SWZ- Wzór umowy
2. Dokumentacja archiwalna dla obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik