

Znak sprawy: ZUO/102/006/2021/AJ

Szczecin, 28 stycznia 2021 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu poniżej 130 000 zł na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1

Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji wiem iż projekt została zatwierdzony przez TDT, dlatego zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji modernizacji zatwierdzonej przez Urząd Dozór - rysunki, opis, warunki.

Moje zapytania odnoszą się do specyfikacji, które powinny być zawarte w projekcie zatwierdzonym przez Dozór:

- Czy wszystkie występujące połączenia w projekcie są połączeniami doczołowo - obwodowymi BW - jak jest to określone w zatwierdzonym projekcie?
- Jaka jest forma zakończenia rurociągu przy kratce ściekowej - czy jest to zakończone kolanem?
- Jaka jest specyfika i rozmieszczenie podpór odnośnie wsparcia nowych nitek ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający udostępnia skan dokumentacji modernizacji parowych podgrzewaczy powietrza wraz z pismem TDT.815-541-1/20;RPW/46201/2020.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że

- szczegóły technologiczne wykonania spoin powinny być ujęte w instrukcji technologicznej spawania opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z TDT
- rurociąg przy kratce ściekowej zakończony kolanem
- ułożenie rurociągów z maksymalnym wykorzystaniem podpór istniejących

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1a do Zaproszenia- dokumentacja modernizacji wraz z pismem TDT.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zaproszenia.

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik