

Opis przedmiotu zamówienia

I. Postanowienia ogólne:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Świadczenie usług wykonywania 5 przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjno-grzewczych zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się oraz zapewnieniem pogotowia serwisowego (diagnostycznego) przez całą dobę/7 dni w tygodniu.
- 2) Wykaz urządzeń zainstalowanych na terenie ZTUO i podlegających przeglądowi został przedstawiony w załączniku nr 8a do SWZ.
- 3) Wszystkie materiały eksploatacyjne i szybkozużywające się muszą być oryginalne i tożsame z częściami wymienianymi.
- 4) Zamówienie ma być realizowane na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy. W ramach umowy Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem dojazd i pobyt w Szczecinie swoich pracowników, dostawę części, materiałów i urządzeń do miejsca wykonywania usługi.
- 5) W ramach zamówienia dostawca wykonuje przeglądy serwisowe zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy przeglądach serwisowych oraz naprawach części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
- 7) Po wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi protokół przeglądu lub inny równoważny dokument, określający stan urządzeń na dzień wykonywania przeglądu, z opisem przeprowadzonych sprawdzeń i czynności konserwacyjnych oraz zaleceń. W przypadku stwierdzonych w trakcie przeglądu nieprawidłowości Wykonawca przeprowadza ich szczegółową diagnostykę w celu ustalenia przyczyn ich wystąpienia i sposobu usunięcia, przedstawiając szczegółowe informacje Zamawiającemu.
- 8) POGOTOWIE SERWISOWE (DIAGNOSTYCZNE): w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji urządzeń wentylacyjno-grzewczych nieprawidłowości lub awarii dotyczących całego zakresu określonego w umowie, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przeprowadza ich szczegółową diagnostykę przedstawiając szczegółowe informacje Zamawiającemu. Po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach/awarii ze strony Zamawiającego Wykonawca (minimum 1 pracownik z uprawnieniami do zajmowania się

Załącznik nr 8 do SWZ

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – grupa 1) zobowiązany jest do przyjazdu na teren ZUO w czasie 24 godzin w celu diagnostyki zgłoszonej awarii. Zamawiający oczekuje gotowości do wykonania diagnozy/interwencji 24 godziny/7 dni w tygodniu. Zgłoszenia będą przyjmowane pod minimum dwa wskazane numery telefonu wskazane w umowie.

- 9) W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości/awarii, o których mowa w ww. ppkt. 7 i 8 OPZ Wykonawca przedstawia ofertę na wykonanie naprawy. Decyzja Zamawiającego o zleceniu Wykonawcy naprawy będzie uzależniona od charakteru i wartości usterki oraz odbędzie się odbywać każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia/umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu podmiotowi, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia o zwrot kosztów związanych z wykonaną diagnostyką.
 - 10) Co najmniej 1 osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – grupa 1.
2. Kod CPV: 50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
 3. Liczba wykonywanych przeglądów:
 - 1) Przeglądy należy wykonywać w cyklach co 6 miesięcy.
 - 2) Pierwszy przegląd należy wykonać w terminie 21 dni od podpisania umowy.
 4. Termin obowiązywania umowy na przeglądy
 - 1) Uzgodnione w umowie warunki cenowe i zakres będą obowiązywały przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
 5. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 12 miesięcy od dnia wykonania przeglądu.

II. Szczegółowy zakres prac

ZAKRES PRZEGLĄDU CENTRAL WENTYLACYJNYCH I ZESTAWÓW NAWIEWNYCH KANAŁOWYCH

- Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali
- Czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
- Odgrzybianie wnętrza centrali (parownika klimatyzacji)
- Oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzania skroplin
- Sprawdzenie zamocowań centrali do ramy i śrub fundamentowych
- Sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub).
- Sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych

Załącznik nr 8 do SWZ

- Sprawdzenie działania wymiennika obrotowego (kontrola naciągu paska napędowego, szczelność motoreduktora, osiowości oraz luzów wymiennika)
- Sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań, ustawień, wyważenia zużycia łożysk, pomiar napędów)
- Sprawdzenie stanu wibroizolatorów
- Sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie
- Czyszczenie i mycie łopatek wentylatora
- Sprawdzenie i regulacja płaszczyzny kół pasowych
- Sprawdzenie działania przekładni pasowej
- Sprawdzenie i regulacja naciągu pasków klinowych (wymiana w razie konieczności)
- Odpowietrzenie nagrzewnicy
- Sprawdzenie stanu zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego
- Smarowanie punktów smarowniczych
- Kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów
- Kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, odczytu wskazań czujników, działania elementów wykonawczych)
- Kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników
- Dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, elementów kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych)
- Kontrola AKPiA

ZAKRES PRZEGLĄDÓW APARATÓW GRZEWCZYCH I KURTYN POWIETRZNYCH

- Sprawdzenie stanu nagrzewnicy
- Sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie
- Sprawdzenie powłoki antykorozyjnej aparatu
- Sprawdzenie połączeń kołnierзовych
- Sprawdzenie zamocowanie silnika wentylatora
- Sprawdzenie silników elektrycznych
- Sprawdzenie zamocowania aparatu do ściany, podłogi, słupa lub sufitu
- Sprawdzenie stanu zamocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenie śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów
- Sprawdzenie i regulacja wypoziomowania aparatu
- Sprawdzenie stanu wibroizolatorów
- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych aparatu
- Czyszczenie powierzchni wymienników ciepła

Załącznik nr 8 do SWZ

- Przegląd aplikacji sterowników
- Kontrola działania czujników , zadajników i regulatorów
- Przegląd układów sterowania i zasilania
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych poszczególnych urządzeń oraz we szafie sterowniczej
- Sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej i układów sterowania jak również zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych
- Kontrola i regulacja siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych
- Próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji
- Kontrola poprawności działania aparatów grzewczo-wentylacyjnych

ZAKRES PRZEGLĄDU WENTYLATORÓW

- Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy
- Czyszczenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
- Sprawdzenie stanu zamocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcania śrub i wkrętów, ewentualnie uzupełnienie brakujących elementów
- Sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań , ustawień, wyważenia, zużycia łożysk, pomiar prądów)
- Sprawdzenie stanu wibroizolatorów
- Sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uzruchomienie
- Czyszczenie i mycie łopatek wentylatora (wymiana łożyska w przypadku nadmiernego ich zużycia)
- Sprawdzenie i regulacja płaszczyzn kół pasowych
- Sprawdzenie działania przekładni pasowej
- Sprawdzenie i regulacja naciągu pasków klinowych (wymiana w razie konieczności)
- Smarowanie punktów smarowniczych
- Kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów
- Kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, odczytu wskazań czujników, działania elementów wykonawczych)
- Kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników
- Dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, elementów kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych)