

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Modyfikacja 18 szt. króćców drenażowych pomp i rurociągów cyrkulacyjnych z TWS w kanałach ściekowych Instalacji Oczyszczania Spalin w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

Usługa podzielona jest na dwa etapy, które mają zostać wykonane w dwóch oddzielnych terminach, uzależnionych od postoju każdej z linii, na której mają zostać wykonane prace:

- 11-15.05.2020 r.: postój linii nr 2 (wykonanie modyfikacji 9 szt. króćców)
- 25-29.05.2020 r.: postój linii nr 1 (wykonanie modyfikacji 9 szt. króćców)

W przypadku przesunięcia terminów postoju każdej z linii Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zakres usługi obejmuje:

- Wykonanie 18 szt. króćców DN50 PN10 z TWS skierowanych pod odpowiednim kątem - takim aby nie dochodziło do rozbryzgiwania cieczy żrącej z kanału ściekowego Instalacji Oczyszczania Spalin na zewnątrz
- Odkręcenie od kołnierza zaworu spustowego fragmentu rurociągu drenażowego biegnącego do kanału ściekowego
- Odcięcie nadmiaru króćca drenażowego w kanale ściekowym, skierowanego pionowo do dna kanału
- Przygotowanie nowego kolana oraz końcówki odciętej rury do wykonania nowego połączenia
- Ustawienie nowego kolana pod odpowiednim kątem do rury drenażowej, tak aby przepływająca do drenażu ciecz kierowana była bezpośrednio do kanału i nie powodowała jej rozbryzgu na zewnątrz kanału
- Wykonanie nowego laminatu łączącego kolano z fragmentem rurociągu
- Montaż zmodyfikowanego rurociągu poprzez ponowne przykręcenie do kołnierza zaworu drenażowego

UWAGA: Elementy montażowe tj. śruby i uszczelki dostarczy na swój koszt Wykonawca

Wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

- co najmniej dwoma (2) osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI grupa 2, pkt. 2 w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac (min. „urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189 z późn. zm.)

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie usługi, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwie usługi podobne do przedmiotu zamówienia. Za usługę podobną Zamawiający uzna wykonanie laminowania rurociągów z TWS na instalacjach przemysłowych.

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, wykonawca **dołącza do oferty** aktualny na dzień składania ofert wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wraz z zamówioną usługą Wykonawca dostarczy:

- Attest 2.2 EN 10 204 na króćce i kolana z TWS