



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.003.2024.JG  
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

Szczecin, 14 marca 2024 r.

### Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym**”. [dalej: „postępowanie”].

#### I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z § 33 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

##### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wykonania rurociągów w Pompowni PDt z Super Duplexu na stal nierdzewna AISI 316?

##### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej : „VII. Opis rozwiązań projektowych dla pompowni technologicznej PDt - Elementy instalacji pompowni muszą zostać wykonane w technologii Superduplex lub równoważnej”. Stal AISI 316 nie jest równoważna w stosunku do stali Superduplex. Nie wyrażamy zgody na zastosowanie stali AISI 316.

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofiak