

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych¹ pn.: Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 – ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są „Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 – ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - Oczyszczenie przewodnic szandorów i dna w rejonie zastawek.
 - Zamknięcie pod wodą szandorów.
 - Wypompowanie wody z kanału.
 - Sprawdzenie szczelności zastawek/szandorów.
 - Oczyszczenie dna i ścian kanału (przewidywana max. ilość materiału/odpadu do wydobycia i utylizacji = 120,00 m³ .
 - Przegląd techniczny kanału i określenie zakresu prac konserwacyjnych kanału.
 - Prace konserwacyjne :
 - uzupełnienie spawów zamków ścianki szczelnej (przewidywana max. ilość prac = 86,00.mb spawów)
 - uzupełnienie powłok antykorozyjnych ścianek stalowych (przewidywana max. ilość prac = 206,00.m² powierzchni ścianek stalowych)
 - uszczelnienie rys i pęknięć w konstrukcji żelbetowej kanału (przewidywana max. ilość prac = 46,00 mb rys i pęknięć).
 - Demontaż zastawek/szandorów.
 - Utylizacja zanieczyszczeń z dna i ścian kanałów. Wywiezienie materiału powstałego po czyszczeniu potwierdzone będzie Kartą Przekazania Odpadu.
 - Rysunki techniczne kanału – załącznik nr 1 do OPZ.
3. Kod CPV:
 - 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 - 90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów Ściekowych
 - 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
4. Termin wykonania prac: 02 - 20 wrzesień 2019 r. – w okresie rocznego postoju instalacji ZTUO.
5. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia faktury wraz podpisanym protokołem odbioru prac.
6. Wymagania:
 - 1) Technologię naprawy rys i spękań w konstrukcji żelbetowej należy uzgodnić z Zamawiającym.
 - 2) Powłokę antykorozyjną wykonać zestawem farb odpornych na działanie wody morskiej. Warstwy malarskie aplikować zgodnie z instrukcją producenta. Dobór farb należy uzgodnić z Zamawiającym.
 - 3) Prace podwodne muszą być prowadzone zgodnie z przepisami - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.
7. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 12 miesięcy od dnia odbioru prac.