



Znak sprawy: ZUO/101/017/2019

Szczecin, 14 listopada 2019 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pn. **„Dodatkowe opomiarowanie zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich liczników energii elektrycznej na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie.**

#### ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1. **Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:**
  - a) **Punkt 3 Załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„W chwili obecnej w ZTUO zainstalowanych jest 6 sztuk liczników:

1. ZMQ202C.8r4af6 (Pomiar energii brutto generatora) – licznik zaplombowany z modułem komunikacyjnym CU-P42 (Moduł wykorzystywany do komunikacji z ENEA),
2. ZMQ202C.8r4af6 (Pomiar energii ENEA1) – licznik niezaplombowany z modułem komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany do komunikacji zewnętrznej),
3. ZMQ202C.8r4af6 (Pomiar energii ENEA2) – licznik niezaplombowany z modułem komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany do komunikacji zewnętrznej),
4. ZMD405CT44.0459 S3 B33 (Pomiar energii PKP1) – licznik zaplombowany z modułem komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany do komunikacji zewnętrznej, zaciski RS232 wyprowadzone na listwę),
5. ZMD405CT44.0459 S3 B33 (Pomiar energii PKP1) – licznik zaplombowany z modułem komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany do komunikacji zewnętrznej, zaciski RS232 wyprowadzone na listwę),
6. ZMD405CT44.0459 S4 B40 (Pomiar energii SW Międzyodrze) – licznik niezaplombowany bez modułu komunikacyjnego.

Zamawiający udostępnia przedmiar robót, projekty dotyczące rozdzielnic BJD oraz obecnego opomiarowania w energię elektryczną. Ww. dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 6a do SIWZ.

**UWAGA! Zamawiający informuje, że wskazany w dokumentacji (103-54-2008, rysunek 103-54-2008-201-06-PF) kabel U82U81\_5001 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm<sup>2</sup> nie został w rzeczywistości zabudowany na obiekcie.”**


2. Dodaje się nowy załącznik nr 6a do SIWZ- Dokumentacja techniczna.
3. W związku z udostępnieniem dokumentacji technicznej usuwa się załącznik nr 10 do SIWZ- Wniosek o udostępnienie dokumentacji technicznej.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. NOWY Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ;
2. Dokumentacja techniczna- Załącznik nr 6a do SIWZ;

Zatwierdzam:  
Dyrektor Generalny  
  
Kierownik Zamawiającego