



Znak sprawy: ZUO102/057/2020/MK

Szczecin, 09.04.2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę kompensatorów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprawdzenie, czy poniższa specyfikacja spełni Państwa oczekiwania:
Poz. 1 Kompensator PTFE trójfalowy DN 150 PN10/16; długość zabudowy 135 mm, przemieszczenie osiowe: +/- 25 mm, przestrzenne +/- 14 mm, kątowe +/- 8

Poz. 2 Kompensator PTFE trójfalowy DN 200 PN10; długość zabudowy 140 mm, przemieszczenie osiowe: +/- 25 mm, przestrzenne +/- 14 mm, kątowe +/- 8

Poz.3 Kompensator PTFE trójfalowy DN 150 PN10; długość zabudowy 135 mm, przemieszczenie osiowe: +/- 25 mm, przestrzenne +/- 14 mm, kątowe +/- 8

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że zaproponowane przez Wykonawcę zakresy przemieszczeń nie spełniają parametrów określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Prosimy też o rozważenie, czy jako rekomendację można potraktować informację producenta odnośnie dostaw kompensatorów jego produkcji dla wyspecyfikowanych przez Państwa warunków pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Rozdziale V Zaprośzenia do składania ofert.

Wyjaśnienia treści Zaprośzenia dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zaprośzenia.

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik