

TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI		
Instalacja (obiekt) podlegająca przeglądowi	Częstotliwość wykonywania przeglądu	Ilość w trakcie trwania umowy
Przegląd pompowni ppoż. składającej się z 3 zestawów pomp pożarowych napędzanych silnikiem Diesla	2 razy w roku	4
Przegląd sieci instalacji oraz armatury SUG wodnych wraz z przeglądem zbiornika ppoż.	2 razy w roku	4
Przegląd systemu kamer termowizyjnych IR iVIS AVICON	2 razy w roku	4
Przegląd SUG gazowych	2 razy w roku	4