

Znak sprawy: ZUO/102/023/2021/MK

Szczecin, 11 marca 2021 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu poniżej 130 000 zł na dostawę części zamiennych do zamknięć modułów odwróconej osmozy dla instalacji przygotowania wody zasilającej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o podanie dokładnego typu i rozmiaru części zamiennych wymienionych w pozycjach nr 4 i 5 formularza ofertowego:

4) Adapter przyłącza membran - 8 szt.

5) Uszczelka adaptera przyłącza zakończenia, O-ring -16 szt.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Table 3.2

Part description	Part number
Adapter 1.125" / Adapter 1.125" blind	001-112-0452 / 001-112-1228
Adapter 1.5" / Adapter 1.5" blind	285349324 / 001-150-0458

Ad. 4) Adapter przyłącza membran według tabeli 3.2. z instrukcji producenta jest to pozycja pierwsza, czyli „Adapter 1.125” – Part number: 001-112-0452”.

Ad. 5) Numer części według instrukcji producenta modułów odwróconej osmozy BEL8-S-300 to: 285773918. Zamawiającemu nie jest znany rozmiar tego elementu.

**Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zaproszenia.**

Dyrektor Generalny



Wojciech Krysztofik