

Znak sprawy: ZUO/102/076/2021/AJ

Szczecin, 13 grudnia 2021 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

DOTYCZY: POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH NA DOSTAWĘ WKŁADÓW FILTRACYJNYCH KIESZENIOWYCH DO CZERPNI POWIETRZA PIERWOTNEGO W INSTALACJI KOTŁÓW, DLA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1

„Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego na dostawę filtrów kieszeniowych, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


1. Czy w ramce może być wykorzystana taśma zapinająca rozdzielająca metalowe pręty pod kieszeniami zamiast pianki uszczelniającej?

Z góry dziękuje za szybkie udzielenie odpowiedzi”

Odpowiedź na pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest zapewnienie szczelności i zespolenie wkładu filtracyjnego z ramą inną metodą, pod warunkiem dotrzymania parametrów jak w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z warunkiem dotyczącym zamocowania drutów stalowych w ramce uniemożliwiającym ich wypadanie.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zapytania ofertowego.


Dyrektor Generalny
.....Wojciech Krysztolik