

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa pompy Sulzer typ XFP 100E PE 90/4 - 1 szt”.
2. Szczegółowy zakres prac:
 - Naprawa uszkodzeń pompy Sulzer typ XFP 100E PE 90/4:
 - zalana dławica kablowa (wymiana kostki łączeniowej dławicy)
 - zawilgocony przewód zasilający(wymiana kabla zasilającego)
 - spalony silnik (przezwojenie silnika)
 - Pokrycie kosztów transportu pompy z obecnego miejsca składowania (66-450 Jenin, ul. Kwiatowa 5) do miejsca wykonania czynności naprawczych.
 - Pokrycie kosztów transportu pompy z miejsca wykonania czynności naprawczych do siedziby ZUO Szczecin: ul. Logistyczna 22, 71-608 Szczecin.
3. Kod CPV: 50511100 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
4. Terminy wykonania : 5 tygodni od dnia podpisania zlecenia.
5. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia faktury wraz podpisanym protokołem odbioru prac.
6. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 6 miesięcy od dnia odbioru prac.