



Znak sprawy: ZUO102/112/2020/AJ

Szczecin, 16.07.2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowanie poniżej 30 000 euro na usługę uzupełnienia ubytków wymurówki kotłów betonem ognioodpornym oraz usunięcie wypalonej i zamontowanie nowej wełny izolującej w rejonie rusztu kotłów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Czy po stronie Zamawiającego pozostaje przygotowanie wszelkich koniecznych do wykonania prac rusztowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, przygotowanie rusztowań jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga wykonania piaskowania przed odtworzeniem zabudowy ogniotrwałej ?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 2

Ściany kotłów będą czyszczone przez Zamawiającego metodą piaskowania. Jeżeli w trakcie przygotowywania konkretnego miejsca naprawy Wykonawca uzna za konieczne doczyszczenie powierzchni, czynność ta będzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Jaki rodzaj i ilość kotew należy przyjąć dla remontowanych obszarów obmurza ? (proszę o podanie klasy materiału, rodzaju i długości kotwy , ilości sztuk na m2 obmurza)

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 3

W załączeniu rysunek z umiejscowieniem kotew oraz fragment dokumentacji dotyczący kotew.

Pytanie nr 4

Jaki rodzaj betonu planowany jest do wykonania napraw (do jakiego sposobu aplikacji?, prosimy o przekazanie kart technicznych dla betonów ogniotrwałych)

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 4

W załączeniu karty katalogowe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga udzielenia 6 miesięcznej gwarancji jedynie na wykonane prace montażowe?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na prace montażowe i materiały dostarczone przez Wykonawcę. W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do Zaproszenia- Wzór umowy w odpowiednim zakresie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaświadczenia o utylizacji opadów z grupy : Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetallurgicznych zawierające substancje niebezpieczne o kodzie 16 11 05* , lub innej grupy ?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 6

Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia zaświadczenia o utylizacji odpadów o kodzie 16 11 05*

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia dla pracowników zaplecza sanitarnego ze względu na sytuację epidemiczną, czy przewiduje konieczność stosowania dodatkowych środków ochronnych ? Jeżeli tak prosimy o wskazanie jakich.

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 7

Zamawiający nie zapewnia zaplecza sanitarnego, jeżeli Wykonawca uważa , że zaplecze jest mu niezbędne, organizuje je we własnym zakresie. Zamawiający wymaga podstawowych środków ochrony, niezbędnych do wykonania zleconych mu prac.

Pytanie nr 8

Jakiego typu uprawnienia spawalnicze będą wymagane podczas naprawy ? Czy Zamawiający akceptuje inne uprawnienia niż wydane przez UDT ?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 8

Zamawiający wymaga posiadania uprawnień dozorowych (TDT, UDT).

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zapewnia wózek widłowy na czas załadunku i rozładunku sprzętu oraz materiałów Wykonawcy ?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 9

Tak, Zamawiający zapewnia wózek widłowy na czas załadunku i rozładunku sprzętu i materiałów Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza składowanie całości materiałów powierzonych w bezpośredniej bliskości wykonania prac?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 10

Tak, o ile nie będą kolidowały z pozostałymi pracami prowadzonymi w obrębie kotła.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza polisę ubezpieczeniową wystawioną na spółkę matkę będącą 100% właścicielem spółki X ?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 11

Mając na uwadze pytanie wykonawcy, informujemy, że:

Zgodnie z §8 wzoru umowy na usługę uzupełnienia ubytków wymurówki kotłów OSr-34 linii nr 1 i 2 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, wykonawca posiadać ma polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że wykonawca powinien być ubezpieczonym na polisie spełniającej warunki określone w §8 wzoru umowy. Zgodnie z art. 808 ust. 1 kodeksu cywilnego, ubezpieczenie może być zawarte na cudzy rachunek, to jest na przykład przez spółkę matkę na rzecz spółki córki lub nawet na rzecz wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. **Przy czym, dla spełnienia warunków określonych w §8 wzoru umowy, z polisy musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca jest ubezpieczonym na danej polisie OC.**

Pytanie nr 12

Czy prace przy wykonaniu zabudowy ogniotrwałej dla linii 1 oraz 2 będą przebiegały równocześnie ? Czy Zamawiający przewiduje przerwy podczas wykonania prac ?

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 12

Nie będą przebiegały równocześnie, będzie przerwa maksymalnie 1 tydzień.

Pytanie nr 13

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej dla obmurza kotłów linii 1 oraz 2.

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 13

Cała dokumentacja techniczna będzie udostępniona wyłonionemu w wyniku przeprowadzonego postępowania Wykonawcy, w załączeniu: rysunek ścian kotła, zestawienie kotew, karty katalogowe materiału

ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert w następującym zakresie :

1. Załącznik nr 3 do Zaproszenia- Wzór umowy

a) § 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach umowy usługi oraz dostarczone przez Wykonawcę materiały, licząc od dnia podpisana przez strony umowy protokołu odbioru robót.”

Pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia treści Zaproszenia dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert.


Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Nowy Załącznik nr 3 do Zaproszenia- Wzór umowy
2. Karta katalogowa stosowanego betonu
3. Dokumentacja dot. kotew
4. Rysunek z umiejscowieniem kotew

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny



Wojciech Kryštofik