



ZUO/101/024/2018

Szczecin, 07 stycznia 2019 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku i utraty zysku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 24 miesięcy.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej „ustawa Pzp”), **Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).**

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 119

Prosimy o informację dodatkową czy zostały podjęte prace związane z:

1. Wykonaniem osłon warstw izolacyjnych płyt warstwowych i ich izolacja przed działaniem czynników otoczenia.

Brak osłonięcia izolacji poliuretanowej powoduje narażenie warstwy izolacyjnej płyty warstwowej na destrukcyjne oddziaływanie czynników otoczenia, stanowi to również dodatkowy czynnik wzrostu zagrożeń oraz naruszenie warunków kwalifikacji materiału przegrody budowlanej do NRO (nierozprzestrzeniania ognia). Sytuacje takie zauważono między innymi w obiekcie linii odzūżlania.

Czy dokonano przeglądu wszelkich wciniek konstrukcyjnych oraz cięć płyt warstwowych oraz wykonano zabezpieczenia odkrytych warstw izolacji poliuretanowych elementów budowlanych z zastosowaniem mas niepalnych oraz osłon blacharskich.

2. Dopuszczeniem pomieszczeń o dużym nagromadzeniu sprzętu elektronicznego w gaśnicę przystosowane do gaszenia urządzeń elektronicznych.

Zgodnie z wykazem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiekty zostały wyposażone głównie w gaśnice proszkowe oraz na dwutlenek węgla, których użycie w przypadku zdarzeń pożarowych w obrębie pojedynczych urządzeń elektronicznych będzie wiązało się ze zwiększonym zakresem strat.

Wskazaniem jest dodatkowe zastosowanie w obszarach wzmożonego występowania urządzeń elektronicznych o kluczowym znaczeniu (dyspozytornia, serwerownia) specjalistycznych gaśnic – urządzeń gaśniczych dedykowanych gaszeniu urządzeń elektronicznych np. typu GSE 2x lub UGSE 2x.

3. Opisanie przycisków sterownia instalacjami ochrony kompleksu procesowego umieszczonymi na ścianie dyspozytorni

Na ścianie pomieszczenia dyspozytorni usytuowano zestaw przycisków (włącz/wyłącz) sterowania urządzeniami sterującymi systemami ochrony, jednak brak pełnych opisów utrudniać może poprawne posługiwanie się nimi, szczególnie, że ich użycie będzie miało charakter okazjonalny.

W trakcie trwających prac wykończeniowych zleca się dokonanie opisanie poszczególnych włączników ich przeznaczeniem co winno ułatwić ich rozpoznawanie przez obsługę operatorską.

4. Oznakowaniem płyt podłogi podniesionej w dyspozytorni pod którymi umieszczone są czujki pożarowe oraz opisaniem miejsca przechowywania urządzenia do podnoszenia paneli.

Oznakowanie na panelach podniesionej podłogi miejsc usytuowania czujek pożarowych miałooby za zadanie szybką identyfikację miejsc gdzie one się znajdują i po zadziałaniu sprawdzenie przyczyny aktywacji alarmu.

Za wskazane uważa się wykonanie takich oznakowań oraz umieszczenia w widocznym i opisanym miejscu urządzenia (przyssawki) do podnoszenia

Paneli co może także przyspieszyć dotarcie w miejsce zagrożone ze strumieniem środka gaśniczego.

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia / informacje:

- Ad. 1. Zamawiający informuje, że prace związane z wykonaniem osłon warstw izolacyjnych płyt warstwowych i ich izolacja przed działaniem czynników otoczenia zostały podjęte i są w końcowej fazie realizacji.
- Ad. 2. Zamawiający informuje, że pomieszczenia o dużym nagromadzeniu sprzętu elektronicznego zostały wyposażone przez firmę Komplex s.c. w agregaty i gaśnice przenośne – protokoły w załączeniu.
- Ad. 3. Zamawiający informuje, że sterownia instalacjami ochrony kompleksu procesowego umieszczonymi na ścianie dyspozytorni zastała uzupełniona o szczegółowy opis danej sekcji.
- Ad. 4. Zamawiający informuje, że zamówienie na oznakowanie podłogi jest w procesie.

Pytanie nr 120

W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi z dnia 21 grudnia 2018r., w tym odpowiedzi na pytanie nr 38, zwracamy się z prośbą o przesłanie skanów protokołów z poszczególnych przeglądów okresowych, w szczególności z:

- badania instalacji hydrantów wewnętrznych/zewnętrznych,
- badania instalacji sygnalizacji pożaru/system wykrywanie gazów niebezpiecznych,
- badania instalacji tryskaczowej,
- badania instalacji gaśniczej gazowej,
- badania instalacji gaśniczej pianowej,
- pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 120

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

- 1. Protokół uzgodnień do umowy SSP/Szcz/2017 z dnia 06.11.2017 r.
- 2. Protokół wykonania usługi serwisowej z dnia 02.08.2018 r., w tym protokół próby pomp, protokół konserwacji, protokół przeszkolenia obsługi technicznej z instalacji tryskaczowej wraz z pompownią i urządzeniami sterującymi.
- 3. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych z dnia 29.11.2018 r.
- 4. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 19.11.2018 r.
- 5. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 19.11.2018 r.
- 6. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Hala Kotłów z dnia 13.11.2018 r.
- 7. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego z dnia 15.11.2018 r.

8. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Dotyczy Spalarni – Obiekty przylegające do hali Instalacja oczyszczania ścieków z dnia 15.11.2018 r.
9. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Maszynownia z dnia 15.11.2018 r.
10. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Suwnice z dnia 15.11.2018 r.
11. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego - Rozdzielnie z dnia 13.11.2018 r.
12. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego - Rozdzielnie z dnia 13.11.2018 r.
13. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego - Rozdzielnie z dnia 13.11.2018 r.
14. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Budynek administracyjny z dnia 13-15.11.2018 r.

Pytanie nr 121

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie załącznikiem nr 8 do SIWZ Dział II Rozdział 1 odpowiedzialność za szkody dla ryzyk wskazanych w pkt. 1 – 16 ograniczona jest do wysokości limitu w ramach zadeklarowanych sum ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zamawiający wyjaśnia, że koszty i ryzyka określone zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt od 1 do 16 Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pokrywane są w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, przy czym zgodnie z Działem II, Rozdział 1, punkt 2 d) Załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, koszty odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia pokrywane są do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 122

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedź Zamawiającego z dnia 21-12-2018 na pytanie nr 38 dotyczące protokołów i przeglądów wskazanych instalacji odnosi się również do badań systemu sygnalizacji pożaru, instalacji tryskaczowej, systemów gaszenia gazem.

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zamawiający potwierdza.

II. Załączniki:

1. Protokół uzgodnień do umowy SSP/Szcz/2017 z dnia 06.11.2017 r.
2. Protokół wykonania usługi serwisowej z dnia 02.08.2018 r., w tym protokół próby pomp, protokół konserwacji, protokół przeszkolenia obsługi technicznej z instalacji tryskaczowej wraz z pompownią i urządzeniami sterującymi.
3. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych z dnia 29.11.2018 r.
4. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 19.11.2018 r.
5. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 19.11.2018 r.
6. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Hala Kotłów z dnia 13.11.2018 r.
7. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego z dnia 15.11.2018 r.
8. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Dotyczy Spalarni – Obiekty przylegające do hali Instalacja oczyszczania ścieków z dnia 15.11.2018 r.

9. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Maszynownia z dnia 15.11.2018 r.
10. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Sawnice z dnia 15.11.2018 r.
11. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego - Rozdzielnie z dnia 13.11.2018 r.
12. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego - Rozdzielnie z dnia 13.11.2018 r.
13. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego - Rozdzielnie z dnia 13.11.2018 r.
14. Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Budynek administracyjny z dnia 13-15.11.2018 r.

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU

.....
Tomasz Lachowicz

podpis Kierownika Zamawiającego