



Znak sprawy: ZUO/101/005/2020

Szczecin, 21 kwietnia 2020r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia powyżej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE W 2020 ROKU.

Działając na podstawie art. 12a, art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”), informuję, że Zamawiający odpowiada na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”), dokonuje zmiany SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

#### I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

##### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie okresu z 3 do 5 lat, dla Części 1 postępowania, z którego to mają pochodzić usługi zrealizowane przez Wykonawcę, potwierdzające doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia?

##### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. SIWZ oraz Ogłoszenie zostaną odpowiednio zmodyfikowane w tym zakresie.

#### II. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

##### 1. Rozdział V SIWZ- Dot. części 1 opisu przedmiotu zamówienia :

**Zmianie ulega okres realizacji usług potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, nowa treść warunku otrzymuje brzmienie:**

- a. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Przez doświadczenie niezbędne zamawiający rozumie:
  - i. Doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na montażu rusztowań wewnątrz kotłów energetycznych o znamionowej mocy cieplnej nie mniejszej niż 10 MWt,
  - ii. Doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu prac czyszczenia kotłów energetycznych o znamionowej mocy cieplnej nie mniejszej niż 10 MWt.
  - iii. Doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu prac czyszczenia urządzeń instalacji oczyszczania spalin.
  - iv. Doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu pracy przeglądowej/inspekcyjnej kotłów o mocy nie mniejszej

niż 10 MWt z paleniskiem rusztowym lub zrealizowali przynajmniej jedną usługę polegającą na budowie kotła z paleniskiem rusztowym o mocy nie mniejszej niż 10 MWt,

- v. Doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu pracy przeglądowej/inspekcyjnej urządzeń instalacji oczyszczania spalin.
  - vi. Doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na badaniu grubości ścianek powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych o mocy nie mniejszej niż 10 MWt metodą ultradźwiękową,
- które to usługi realizowane były lub są realizowane w okresie ostatnich **pięciu** lat przed terminem składania ofert. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza aby określone wyżej doświadczenie uzyskane było w ramach jednej, lub więcej niż jednej usługi, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż w ramach takiej usługi/usług realizowane były wszystkie zakresy prac określone powyżej.

### III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Rozdział XV. pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godz. 9:00.”

Rozdział XV. pkt 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2020 r. o godzinie 12:00.”

### IV. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenie o sprostowaniu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

**Wyjaśnienia treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SIWZ.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

### Załączniki:

1. Ogłoszenie o sprostowaniu.

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztófik

.....  
Kierownik Zamawiającego