



ZUO.PDG.ZP.102.100.2023.PA

Szczecin, 27 grudnia 2023 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowanie poniżej 130 000 zł na opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem wniosku o określenie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej dla źródła energii elektrycznej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji żużla o mocy ok. 300 kWp w ramach wzrostu udziału energii odnawialnej w pracy ZUO Sp. z o.o.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada rysunki konstrukcji dachu i udostępni je po podpisaniu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający posiada rysunki konstrukcji dachu i udostępni je po podpisaniu umowy

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada obliczenia statyczne dachu i słupów budynku na którym planowana jest zabudowa instalacji PV i udostępni je po podpisaniu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie posiada obliczeń statycznych dachu i słupów budynku, na którym planowana jest zabudowa instalacji PV

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej Zakładu oraz dokumentację powykonawczą rozdzielni niskiego napięcia, do którego planowane jest przyłączenie nowego źródła wytwórczego? Czy Zamawiający udostępni tą dokumentację po podpisaniu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający posiada schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej i udostępni go Wykonawcy.

Pytanie nr 4


Proszę o wyjaśnienie zapisu w załączniku 1: „Wykonawca... zobowiązany jest wraz z projektantem (biurem projektowym) budynku waloryzacji żużla do weryfikacji projektu oraz

dokonania uzgodnień w zakresie dopuszczalnego obciążenia konstrukcji dachu". Czy projekt należy uzgodnić z autorem projektu budynku? Jeśli tak prosba o wskazanie autorów dokumentacji projektowej oraz danych kontaktowych. Czy wystarczającym będzie przedstawienie ekspertyzy/opinii projektanta (innego niż autor dokumentacji istniejącego budynku) posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która potwierdzi czy możliwe jest dodatkowe obciążenie dachu instalacją fotowoltaiczną?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Projekt należy uzgodnić z autorem projektu konstrukcji stalowej obiektu. Wskazanie autora dokumentacji projektowej oraz danych kontaktowych nastąpi w późniejszym etapie postępowania.

Zatwierdzam:


Dyrektor Generalny
Wojciech Krysztofik