



ZUO.POIS.101.WK.003.004/2017

Szczecin, 12 września 2017 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie pomiarów emisyjnych Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy mogą Państwo potwierdzić, że ramach zakresu prac związanych z Tabelą A Załącznika 3 do Rozporządzenia należy wykonać pomiary kalibracyjne AMS (procedura QAL2)?

Jeżeli tak to czy należy je wykonać tylko jeden raz dla każdej z dwóch linii technologicznych ZTUO oraz prosimy o informację czy badania funkcjonalności AMS przeprowadzi na swój koszt Zamawiający czy wykonawca pomiarów.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W zakresie prac określonych w Tabeli A Załącznika 3 do Rozporządzenia Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania pomiarów kalibracyjnych AMS (procedury QAL2). Badania funkcjonalności AMS wykona w ramach swoich zobowiązań generalny wykonawca ZTUO.