

## **Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtracyjnych typu świecowego o wzmocnionym rdzeniu, dla instalacji przygotowania wody zasilającej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.
2. Wkłady o równoważnych parametrach i rozmiarach muszą spełniać warunek kompatybilności z posiadanymi filtrami Everblue FilterOne.
3. Parametry techniczne wkładów filtracyjnych typu świecowego o wzmocnionym rdzeniu:
  - 3.1. Model wkładu – FilterOne (FON)
    - typ PP95FON-40-01/05-FON-NBR
    - materiał – polipropylen
    - medium - woda
    - wielkość – 40''
    - skuteczność filtracji - 1µm
    - skuteczność – 95%
    - ilość – 63 sztuki
  - 3.2. Model wkładu – FilterOne (FON)
    - typ PP95FON-40-05/20-FON-NBR
    - materiał - polipropylen
    - medium - woda
    - wielkość – 40''
    - skuteczność filtracji - 5µm
    - skuteczność – 95%
    - ilość – 63 sztuki
  - 3.3. Model wkładu – FilterOne (FON)
    - typ PP95FON-40-20/50-FON-NBR
    - materiał - polipropylen
    - medium - woda
    - wielkość – 40''
    - skuteczność filtracji - 20µm
    - skuteczność – 95%
    - ilość – 63 sztuki
  - 3.4. Model wkładu – FilterOne (FON)
    - typ PP95FON-40-50/90-FON-NBR
    - materiał - polipropylen
    - medium - woda
    - wielkość – 40''
    - skuteczność filtracji - 50µm
    - skuteczność – 95%
    - ilość – 63 sztuki

### 3.5. Model wkładu – FilterOne (FON)

- typ PP95FON-23-01-FON-NBR

- materiał - polipropylen

- medium - woda

- wielkość – 23”

- skuteczność filtracji - 1µm

- skuteczność – 95%

- ilość – 20 sztuk