

Opis przedmiotu zamówienia

I. Postanowienia ogólne:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1) Świadczenie usług wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji pompowni zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.
 - 2) Wykaz urządzeń zainstalowanych na terenie ZTUO i podlegających przeglądomi został przedstawiony poniżej. Wszystkie materiały eksploatacyjne i szybkozużywające się muszą być dostarczone przez Wykonawcę, oryginalne i tożsame z częściami wymienianymi.
 - 3) Zamówienie ma być realizowane na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy. W ramach umowy Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem dojazd i pobyt w Szczecinie swoich pracowników, dostawę części, materiałów i urządzeń do miejsca wykonywania usługi.
 - 4) W ramach zamówienia dostawca wykona 3 przeglądy serwisowe zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
 - 5) Pierwszy przegląd należy wykonać w terminie do 31.12.2020 r
 - 6) Kolejne przeglądy w cyklach co 12 miesięcznych.
 - 7) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy przeglądach serwisowych oraz naprawach części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
2. Kod CPV: 50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
3. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 12 miesięcy od dnia wykonania przeglądu.

II. Szczegółowy zakres prac

1. Przegląd pompowni, podczas którego wykonane będą następujące prace konserwacyjne:
 - 1.1 Oczyszczenie i przepłukanie studni wodą bezpośrednio przed wykonywaniem przez Wykonawcę prac serwisowych.
 - 1.2 Sprawdzenie działania urządzeń kontrolnych i sterujących,
 - 1.3 Wymiana oleju w komorze olejowej pomp w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 - 1.4 Oględziny części hydraulicznej pomp,

Znak sprawy: ZUO/102/133/2020/JG

1.5 Kontrola przewodnic, łańcuchów, armatury,

1.6 Przegląd układów rozruchowych oraz zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielnic,

1.7 Wykonanie pomiarów elektrycznych,

2. Sporządzenie protokołów z dokonanych czynności serwisowych i pomiarów elektrycznych dla każdej pompowni oraz dokonywanie wpisów do Kart Eksploatacji Pompowni.

**WYKAZ POMPOWNI NA TERENIE ZTUO PODLEGAJĄCYCH PRZEGLĄDOM
SERWISOWYM**

1. Pompownia A3
2. Pompownia A6
3. Pompownia P1 DP9057
4. Pompownia PDb XFP 250J CB2
5. Pompownia PDb1 XFP 151E CB2
6. Pompownia PDt SNS 1-25
7. Pompownia PS XFP 80C CB1
8. Pompownia PT1 XFP 80C VX
9. Pompownia PZB AS0630
10. Pompownia SPP XFP 100E CB1
11. Pompownia ZPF CR1003
12. Pompownia SP