



ZUO.PDG.ZP.102.004.2023.MG  
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

Szczecin, 26 stycznia 2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w Postępowaniu**

**DOTYCZY: POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH NA  
DOSTAWĘ KABLI NISKIEGO NAPIĘCIA DO ZAKŁADU  
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE.**

**I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**PYTANIE NR 1:**

Chciałbym, abyście doprecyzowali Państwo, do czego posłużą kable 18x1 i 8x1, ponieważ przekrój jest bardzo specyficzny. Czy będą to kable sterownicze do maszyn, zasilające? W jakich warunkach termicznych będą użytkowane? Czy mają być ekranowane, odporne np. na olej lub płomień?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający informuje, że wyspecyfikowane w pkt II Opisu przedmiotu zamówienia kable są kablami sterowniczymi, które pracować będą w normalnych warunkach termicznych z zastosowaniem wewnętrznym i zewnętrznym (odporne na UV, możliwość układania w ziemi). Zamawiający nie wymaga zastosowania ekranowania, podwyższonej odporności na olej lub płomień.

**Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zapytania ofertowego.**

Zatwierdzam

**PREZES ZARZĄDU**

*Tomasz Lachowicz*  
.....**Tomasz Lachowicz**.....