

Zestawienie materiałów systemu sygnalizacji pożaru - do przeprowadzenia serwisu.

<i>Typ</i>	<i>Opis</i>	<i>Ilość</i>	<i>J.m.</i>
Centrale, konsole, panele wyniesione, tablica synoptyczna			
FC722-ZZ	Centrala 2 pętle (252 adresów); zasilacz 70W; obudowa Standard	1	szt.
FC722-ZA	Centrala 2 pętle (252 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort	2	szt.
FC724-ZA	Centrala 4 pętle (504 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort	1	szt.
FT724-ZZ	Konsola obsługowa	1	szt.
XC1003-A	Centrala gaszenia, wersja rack	4	szt.
SW003	Szafa rack 19" 18U wisząca BKT, do central gaszenia	1	szt.
Akcesoria central			
FA2003-A1	Akumulator 12V, 7Ah, VDS	8	szt.
FA2004-A1	Akumulator 12V, 12Ah, VDS	2	szt.
FA2005-A1	Akumulator 12V, 17Ah, VDS	4	szt.
FA2006-A1	Akumulator 12V, 26Ah, VDS	2	szt.
FN2001-A1	Moduł sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK)	9	szt.
FTO2001-A1	Drukarka (<i>moduł RS232 niezbędny</i>)	2	szt.
	Papier do drukarki	4	szt.
FCA2001-A1	Moduł RS232 (izolowany)	2	szt.
FCA2005-A1	Moduł sygnalizatorów (rozdział na 4 linie)	1	szt.
Czujki i akcesoria			
OP720	Czujka optyczna dymu	300	szt.
OOH740	Czujka wielodetektorowa (2xO, 2xT), ASAtechnology	11	szt.
DB721	Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem)	311	szt.
FDAI92	Wskaźnik zadziałania duży	101	szt.
AI330	Adapter do FDAI92	101	szt.
Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria			
FDME221	Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44 (<i>wymaga obudowy FDMH291</i>)	42	szt.
FDMH291-R	Obudowa do FDME221 czerwona	42	szt.
FDMG291	Zapassowa szybka do FDMH291-x	4	szt.
FDME224	Ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 (<i>wymaga obudowy FDMH292 oraz uszczelki DMZ1197-AD</i>)	24	szt.
FDMH292-R	Obudowa do FDM224 czerwona	24	szt.
DMZ1197-AD	Uszczelka do FDMH293 (<i>wymagana dla IP64</i>)	24	szt.
DMZ1196-AC	Zapassowa szybka do FDMH292	2	szt.
M20x1,5	Dławica uszczelniająca M20 x 1,5	2	szt.
ZU M20x1,5	Nakrętka dławicy M20 x 1,5	2	szt.
DM1103-L	Przycisk START gaszenia	4	szt.
DM1103-S	Przycisk STOP gaszenia	4	szt.
Moduły i akcesoria			
FDCIO221	Moduł 1 wejście / 1 wyjście (1A / 30 VDC/VAC)	15	szt.
FDCI222	Moduł 4 wejścia	8	szt.

FDCIO222	Moduł 4 wejścia / 4 wyjścia (4A / 250VAC)	48	szt.
FDCH221	Obudowa z pokrywą IP65	71	szt.
Sygnalizatory			
SA-K7N	Sygnalizator akustyczno-optyczny	62	szt.
PIP-3AN	Puszka instalacyjna	62	szt.
SE-1	Sygnalizator informacyjny "Uwaga gaszenie" Polon-Alfa	4	szt.
Czujka liniowa			
FDL241-9	Czujka liniowa	22	szt.
FDLB291	Gniazdo czujki liniowej	22	szt.
DLR1193	Reflektor 10..30 m	22	szt.
Czujki płomienia			
FDF241-9	Czujka płomienia 3 sensory	7	szt.
FDFB291	Gniazdo czujki płomienia	7	szt.
MWV1	Uchwyt montażowy z przegubem kulowym	7	szt.
Czujki zasysające			
FDA241	Czujka zasysająca	3	szt.
	Rura zasysająca PCV śr. Zew 25, śr. Wew. 21 Czerwona	60	m
	Rozgałęźnik T śr. 25/21	1	szt.
	Łuk śr. 25/21	5	szt.
	Końcówka napowietrzająca śr. 25	4	szt.
Zasilacze Merawex			
ZSP135-DR-2A-1	I _{max} =2A; I _n =1,0A; aku max=17Ah	10	szt.
FA2005-A1	Akumulator 12V, 17Ah, VDS	20	szt.
Kable, rurki ochronne, puszki połączeniowe			
YnTKSY 1x2x0,8	Przewody pętlowe	8816	m
HTKSH 1x2x0,8	Przewody sieci central Fdnet	800	m
FTPw 4x2x0,5	Przewody sieci central Fdnet zewnętrzne	800	m
HTKSH 1x2x1,0	Przewody do systemu gaszenia - sterowanie zaworami	400	m
HTKSH 2x2x0,8	Przewody do sygnalizatorów	2000	m
LiYY 2x0,75	Przewody do sterownia klap p.poż	700	m
OBO A8	Puszki do podłączania klap p.poż. I łączenia przewodów	50	szt.
Univolt HFIRM16	Rura bezhalogenowa sztywna	6200	m
Univolt HFX16	Rura bezhalogenowa giętka	2000	m
	Uchwyty, łączniki do rur	1	kpl.
	Kołki, uchwyty E30	1	Kpl.