

**TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI I ILOŚCI PRZEGLĄDÓW**

<b>CZĘŚĆ 1</b>		
<b>Instalacja (obiekt) podlegająca przeglądowi</b>	<b>Częstotliwość wykonywania przeglądu</b>	<b>Ilość w trakcie trwania umowy</b>
System sygnalizacji pożaru Siemens Cerberus Pro CF724	1 raz na kwartał 25% wszystkich czujników (100% na rok)	8
Przeprowadzenie przeglądu systemu zamknięć ogniowych oraz 6 szt. klap na bunkrze odpadów	2 razy w roku (co 6 miesięcy)	4
Przeprowadzenie przeglądów technicznych systemu oddymiania	2 razy w roku (co 6 miesięcy)	4
Przeгляд drzwi ppoż.	1 raz na rok	2
<b>CZĘŚĆ 2</b>		
Pompownia p.poż. składająca się z 3 zestawów pomp produkcji firmy Patterson typ 8x6YS napędzane silnikiem diesla produkcji firmy Clark	2 razy w roku (co 6 miesięcy)	4
Przeгляд instalacji rurowej, przesyłowej w pomieszczenia pompowni p.poż. wyposażonej w armaturę i pomiary obiektowe wraz z kontrolą zbiornika p.poż.	2 razy w roku (co 6 miesięcy)	4
System monitoringu kamer termowizyjnych IR i VIS firmy Avicon	2 razy w roku (co 6 miesięcy)	4
Przeгляд hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych	1 raz w roku	2
Przeгляд sieci tryskaczowej i zraszaczowej	2 razy w roku (co 6 miesięcy)	4
Systemy gaszenia azotem	2 razy w roku (co 6 miesięcy)	4