



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.022.2023.JG

Szczecin, 15.01.2023 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym**”. [dalej: „postępowanie”].

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z § 33 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1


W pompowni PDt orurowanie jest ze stali superduplex na kołnierze - prosimy o podanie rodzaju stali tj. Super Duplex 1.4410 czy Super Duplex 1.4501.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej : „VII. Opis rozwiązań projektowych dla pompowni technologicznej PDt - Elementy instalacji pompowni muszą zostać wykonane w technologii Superduplex lub równoważnej”.

Orurowanie ze stali odpornej na medium o parametrach ujętych w załączniku nr 5 do PBW Branży Sanitarnej.

Zatwierdzam:


.....