

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> pn.: Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 – ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

### **Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są „Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 – ujęcie wody powierzchniowej z Duńczycy, na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - Oczyszczenie przewodnic szandorów i dna w rejonie zastawek.
  - Zamknięcie pod wodą szandorów.
  - Wypompowanie wody z kanału.
  - Sprawdzenie szczelności zastawek/szandorów.
  - Oczyszczenie dna i ścian kanału (przewidywana max. ilość materiału/odpadu do wydobycia i utylizacji = 120,00 m<sup>3</sup> .
  - Przegląd techniczny kanału i określenie zakresu prac konserwacyjnych kanału.
  - Prace konserwacyjne :
    - uzupełnienie spawów zamków ścianki szczelnej (przewidywana max. ilość prac = 86,00.mb spawów)
    - uzupełnienie powłok antykorozyjnych ścianek stalowych (przewidywana max. ilość prac = 206,00.m<sup>2</sup> powierzchni ścianek stalowych)
    - uszczelnienie rys i pęknięć w konstrukcji żelbetowej kanału (przewidywana max. ilość prac = 46,00 mb rys i pęknięć ).
  - Demontaż zastawek/szandorów.
  - Utylizacja zanieczyszczeń z dna i ścian kanałów. Wywiezienie materiału powstałego po czyszczeniu potwierdzone będzie Kartą Przekazania Odpadu.
  - Rysunki techniczne kanału – załącznik nr 1 do OPZ.
3. Kod CPV:
  - 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
  - 90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów Ściekowych
  - 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
4. Termin wykonania prac: 02 - 20 wrzesień 2019 r. – w okresie rocznego postoju instalacji ZTUO.
5. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia faktury wraz podpisanym protokołem odbioru prac.
6. Wymagania:
  - 1) Technologię naprawy rys i spękań w konstrukcji żelbetowej należy uzgodnić z Zamawiającym.
  - 2) Powłokę antykorozyjną wykonać zestawem farb odpornych na działanie wody morskiej. Warstwy malarskie aplikować zgodnie z instrukcją producenta. Dobór farb należy uzgodnić z Zamawiającym.
  - 3) Prace podwodne muszą być prowadzone zgodnie z przepisami - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.
7. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 12 miesięcy od dnia odbioru prac.