



Znak sprawy: ZUO/101/001/2020

Szczecin, 24 stycznia 2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych¹ pn.: **Dodatkowe opomiarowanie zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich liczników energii elektrycznej na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie.**

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Czy dostarczona licencja na oprogramowanie służące od odczytu liczników ma zawierać dostęp do aktualizacji oprogramowania, a jeśli tak to na jaki okres czasu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wymaga dostępu do aktualizacji oprogramowania; dopuszcza się opcję aktualizacji oprogramowania pod warunkiem, iż nie będzie to się wiązać z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Oprogramowanie do odczytu danych z liczników posiada licencję na podłączenie określonej liczby liczników do odczytu, zatem czy dostarczone oprogramowanie ma zapewniać jedynie podłączenie planowanych 11 liczników czy też zawierać licencję na większą ilość liczników możliwych do odczytu? Proszę zatem o kreślenie dla minimum ilu liczników ma być wykupiona licencja?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Licencja oprogramowania powinna zapewnić podłączenie do minimum 11 liczników.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SIWZ.

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik

podpis Kierownika Zamawiającego

¹ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”)