



Znak sprawy: ZUO102/028/2020/AJ

Szczecin, 6.02.2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WCIĄGNIKA  
ELEKTRYCZNEGO LINOWEGO DO HALI KOTŁÓW A.5  
W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SZCZECINIE.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

**Pytanie nr 1:**

Tor jezdny prosty czy z łukami , jeżeli z łukami proszę podać Rmin.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że tor jezdny wciągника jest prosty.

**Pytanie nr 2:**

Charakter pracy wciągника : remont , produkcja itp ( do określenia grupy natężenia pracy )

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że wciągник będzie wykorzystywany do prac remontowych.

**Pytanie nr 3:**

Praca w jakich warunkach środowiskowych : czy środowisko jest agresywne

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że środowisko pracy wciągника nie jest agresywne.

**Pytanie nr 4:**

Praca na zewnątrz , czy pod zadaszeniem ( zakres temp - 20 do + 40 st C ?? )

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że wciągник będzie pracował wewnątrz hali (pod zadaszeniem); temperatura powyżej 0°C i poniżej 40°C.

**Wyjaśnienia treści Zaproszenia dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zaproszenia.**

Zatwierdzam:

Dyrektor Generalny  
  
Michał Krysztofik