



Znak sprawy: ZUO/101/017/2021

Szczecin, 30 czerwca 2021 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podestów roboczych do obsługi urządzeń technologicznych w Obiektach A.5, A.21,A.18, D.3, na terenie ZTUO przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, zgodnie z Projektem Wykonawczym.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**PYTANIE NR 1**

Jakie zabezpieczenie antykorozyjne?

**ODPOWIEDŹ NR 1**

Zgodnie z informacją zamieszczoną na str. 5 Opisu technicznego będącego częścią projektu wykonawczego wymagana klasa korozyjności to C4.

**Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.**

Zatwierdzam:

  
.....  
Wojciech Krysztofik