

ZUO.PDG.ZP.102.079.2024.SP

Szczecin, 13 stycznia 2025 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie poniżej 130 000 zł na dostawę 3 szt. pomp oleju smarnego - głównej, rozruchowej i awaryjnej do turbozespołu, eksploatowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Pytanie nr 1

Prosimy o udzielenie informacji dot. postępowania ZUO.PDG.ZP.102.079.2024.SP.


1. Jaki jest typ turbiny? Prosimy o podanie oznaczenia, mocy oraz producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Turbina parowa kondensacyjno-upustowa typ: T15,1-3, 9/0, 125E produkcji EKOL.

Moc znamionowa 15,1 MW.

Zatwierdzam:



Dyrektor Generalny
PROKURANT
Wojciech Krysztofiak