

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu zgodnie z poniższą tabelą.

Lp	Materiał	Sztuk
1	Analizator tlenu Rosemount 6888A „in situ” Typ: 6888A-1OXY-4-1-1HT05010000 -1OXY: Pomiar: Tlen, standardowa cela pomiarowa -4: Długość sondy: 3' (0,91 m) Sonda, standardowa rurka sondy -1: Dyfuzor: tłumik 750°F (400°C) -1HT: Obudowa i elektronika: Obudowa standardowa, elektronika nadajnika, HART 05: Płyta montażowa: Nowa instalacja - kwadratowa płyta spawana z kołkami DIN i kołnierzem 01: Akcesoria do ręcznej kalibracji: Przepływomierze gazu kalibracyjnego i odniesienia oraz regulator/filtr odniesienia 0: Funkcja stechiometryczna: Brak 0: Programowalna funkcja odniesienia: Brak 0: Rozszerzona możliwość pomiaru temperatury procesu: Brak 0: Diagnostyka zatkanego dyfuzora: Brak	1
2	Przetwornik Rosemount 6888 Xi Typ: 6888XI-1OXY-00-00-00-00-00-00 -1OXY: Pojedynczy kanał O2 -00 Montaż: Bez sprzętu -00 Kabel: Bez kabla -00 Funkcja stechiometryczna dla O2: Brak -00 Programowalna funkcja odniesienia dla O2: Brak -00 Rozszerzona funkcja temperatury dla O2: Brak -00 Funkcja ostrzegania dyfuzora dla O2: Brak	1
3	Zestaw części zamiennych: CELL REPLACEMENT, 6888 O2 TRANSMITTER, 12FT GP, STD CELL Typ: 6A00455G05	2
4	Zestaw części zamiennych: SNUBBER DIFFUSER, 6888 O2 TRANSMITTER Typ: 6A00453G01	4
5	Zestaw części zamiennych: STRUT, 6888 O2 TRANSMITTER, 3FT GP Typ: 6A00454G02	1
6	Czujnik pH Typ: HX338+-01-72 PRE-PRESSURIZED SENSOR, 120MM DISPOSABLE PH, PT100 & VP CONNECTOR	1
7	Jednokanałowy przetwornik Rosemount 1066 Typ: 1066-P-HT-60 -P Pomiar: pH/ORP -HT Komunikacja: HART -60 Zatwierdzenia: Nie wymagane	1