



Znak sprawy: WUM.2522.16.2025.MM
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 16 lipca 2025 r.

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie przeglądu technicznego i serwisu systemów oraz urządzeń ppoż. tj. systemu sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych, systemu oddymiania, drzwi i okien ppoż. wraz z utrzymaniem wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy.**” [dalej: „Postępowanie”].

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie przeglądu technicznego i serwisu systemów oraz urządzeń ppoż. tj. systemu sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych, systemu oddymiania, drzwi i okien ppoż. wraz z utrzymaniem wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy.”

Zgodnie z § 33 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1

W wykazie urządzeń SAP (załącznik nr 1) umieszczone są centrale gaszenia XC1003-A w wersji rack – 4 szt., przyciski START gaszenia – 4 szt. oraz przyciski STOP gaszenia 4 szt. Proszę o informacje czy przeglądy i serwis w/w urządzeń są w zakresie części 1 czy części 2 przedmiotowego postępowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Przeglądy i serwis tj.: centrale gaszenia XC1003-A, wersja rack – 4 szt., przyciski START gaszenia – 4 szt. oraz przyciski STOP gaszenia – 4 szt. są w zakresie części 1 (pierwszej) przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 2

Czy wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt budowy i wynajmu rusztowania niezbędnego do dostępu do czujek liniowych dymu zamontowanych w hali IOS ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszt budowy i wynajmu rusztowania niezbędnego do dostępu do czujek liniowych dymu zamontowanych w hali IOS.

Pytanie nr 3

Czy wykonawca powinien dysponować pracownikami posiadającymi aktualne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu przeglądów, obsługi, serwisu i konserwacji central Cerberus PRO produkcji Siemens?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, Wykonawca powinien dysponować pracownikami posiadającymi aktualne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu przeglądów, obsługi, serwisu i konserwacji central Cerberus PRO produkcji Siemens.

Ponadto Zamawiający informuje, iż powyższy zapis ujęty jest w pkt 1 Uwag ogólnych do części nr 1 i nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia cyt.: „Konserwacje i przeglądy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń”, oraz w § 3 ust. 2 pkt 3 Wzoru umowy cyt.: „wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta. Siemens jako producent central Cerberus PRO wymagania opisał m.in. w instrukcjach obsługi, instrukcjach technicznych.

Wyjaśnienia Zamawiającego i zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ w następujący sposób:

Zamawiający dodaje do Opisu przedmiotu zamówienia informacje zawarte w odpowiedzi na pytanie 2.

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. NOWY Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU



.....Tomasz Lachowicz.....