

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest cykliczna usługa polegająca na obciążeniu agregatu diesla obciążnicą o minimalnej mocy 1MW (3x400VAC) w ZTUO Szczecin (zdjęcie agregatu na zdj. 1) w cyklach 6-miesięcznych przez okres 2 lat (w sumie 4 pojedyncze usługi). Długość trwania obciążenia podczas pojedynczej usługi będzie każdorazowo ustalana przez Zamawiającego, jednak nie będzie dłuższa niż 4 godziny. Rozładunek, podłączenie i obsługa obciążnicy oraz dostawa okablowania niezbędnego do podłączenia obciążnicy do agregatu jest po stronie Wykonawcy (przewidywana długość kabli pomiędzy rozdzielnicą podłączenia obciążnicy a przewidywanym miejscem posadowienia obciążnicy – max 30 metrów; pole podłączenia obciążnicy na zdj. 2; rozdzielnica znajduje się wewnątrz agregatu).

Harmonogram realizacji usługi przyjazdów obciążnicy będzie każdorazowo ustalany na okres jednego roku kalendarzowego, przy czym Zamawiający będzie miał możliwość modyfikacji terminów po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą.

Pierwsza usługa będzie wykonana w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Usługa powinna być wykonywana przez minimum dwie osoby, przy czym każda z osób powinna posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 1 i/lub na stanowisku eksploatacji grupa 1 w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.129.1184 ze zm.)



Zdj. 1 Agregat



Rys. 2 Pole podłączenia obciążnicy