

## OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

**Ogłoszenie dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na **ZAKUP I DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ KOMPLETNYCH POMP DO ZAINSTALOWANYCH W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE POMP CHEMICZNYCH.**

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie.

**Informacje dodatkowe:**

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I.1) Nazwa i adres:** Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo: Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000381247, NIP 8513140503, REGON 320959491, tel. 91 50 66 200, e-mail [przetargi@zuo.szczecin.pl](mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl).  
Adres strony internetowej (url): [www.zuo.szczecin.pl](http://www.zuo.szczecin.pl).

**I. 2) Rodzaj Zamawiającego:** Podmiot prawa publicznego.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:** Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na **ZAKUP I DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ KOMPLETNYCH POMP DO ZAINSTALOWANYCH W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE POMP CHEMICZNYCH.**

**II.2) Rodzaj zamówienia:** dostawa.

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:** Zamówienie nie zostało podzielone na części.

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia::**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (jednym transportem) części zamiennych oraz kompletnych pomp do zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie pomp chemicznych.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem kilka głównych grup części zamiennych wyszczególnionych poniżej:

- kompletne pompy chemiczne,
- wirniki do pomp chemicznych,
- obudowy spiralne pomp wraz z ich pokrywami,
- zestawy naprawcze uszczelnień mechanicznych,
- pozostałe elementy takie jak łożyska ślizgowe, o-ringi, pierścienie uszczelniające.

Zamówienie obejmuje:

1. Części zamienne do pomp na Instalacji Oczyszczania Ścieków:
  - 1) Części zamienne tylko dla 2 sztuk pomp ścieków surowych typu NP 65-40-250 o numerach seryjnych W53546-01/02 (20GNL12AP001; 20GNL13AP001);
  - 2) Części zamienne tylko dla 3 sztuk pomp mieszaniny 1, 2 i 3 typu NP 65-40-315 o numerach seryjnych W53548-01/02/03 (20GND12AP001; 20GND13AP001; 20GND14AP001);
  - 3) Części zamienne tylko dla 2 sztuk pomp zbiornika buforowego typu NP 65-40-315 o numerach seryjnych W53544-01/02 (20GND52AP001; 20GND53AP001);
  - 4) Części zamienne tylko dla 2 sztuk pomp ścieków oczyszczonych typu NP 100-65-250 o numerach seryjnych W53545-01/02 (20GNK31AP001; 20GNK32AP001);
  - 5) Części zamienne tylko dla 2 sztuk pionowych pomp studzienki ścieków typu TNP-KL 65-40-250 o numerach seryjnych W53547-01/02 (20GNL23AP001; 20GNL22AP001);
  - 6) Części zamienne wspólne dla 9 sztuk pomp zainstalowanych na Instalacji Oczyszczania Ścieków pompy typu NP 65-40-250 o numerach seryjnych W53546-01/02 (20GNL12AP001; 20GNL13AP001), pompy typu NP 65-40-315 o numerach seryjnych W53548-01/02/03 (20GND12AP001; 20GND13AP001; 20GND14AP001), pompy typu NP 65-40-315 o numerach seryjnych W53544-01/02 (20GND52AP001; 20GND53AP001), pompy oczyszczonych typu NP 100-65-250 o numerach seryjnych W53545-01/02 (20GNK31AP001; 20GNK32AP001).
2. Części zamienne do pomp na Instalacji Oczyszczania Spalin:
  - 1) Części zamienne tylko dla 4 sztuk pomp schładzacza 1 i 2 o numerach seryjnych: W53164-01/02 (11HTF10AP001, 11HTF11AP001), W53170-01/02 (12HTF10AP001, 12HTF11AP001);
  - 2) Części zamienne tylko dla 8 sztuk pomp Absorbera A-1 o numerach seryjnych: W53165-01/02 (11HTF20AP001, 11HTF21AP001), W53169-01/02 (12HTF20AP001, 12HTF21AP001) i absorbera A-2 o numerach seryjnych: W53166-01/02 (11HTF30AP001, 11HTF31AP001), W53171-01/02 (12HTF30AP001, 12HTF31AP001);
  - 3) Części zamienne tylko dla 2 sztuk pionowych pomp studzienki oczyszczania spalin. Pompy typu TNP-KL 80-50-200 o numerach seryjnych: W53168-01 (10HTT81AP901), W53257-01 (10HTT82AP901);
  - 4) Części zamienne tylko dla 1 sztuki pompy zbiornika awaryjnego opróżniania. Pompa typu NP 80-50-200 o numerze seryjnym W53167-01;
  - 5) Części zamienne wspólne dla 12 sztuk pomp zainstalowanych na Instalacji Oczyszczania Spalin. Pompy typu NP 125-100-250 o numerach seryjnych: W53164-01/02 (11HTF10AP001, 11HTF11AP001), W53170-01/02 (12HTF10AP001, 12HTF11AP001), pompy typu NP 125-100-200 o numerach seryjnych W53165-01/02 (11HTF20AP001, 11HTF21AP001), W53169-01/02

(12HTF20AP001, 12HTF21AP001), W53166-01/02 (11HTF30AP001, 11HTF31AP001), W53171-01/02 (12HTF30AP001, 12HTF31AP001).

3. Części zamienne do pomp ciepła.
  - 1) Części zamienne typowe tylko dla 4 sztuk pomp cyrkulacyjnych wymiennika kondensacyjnego W53774-01/02 (11HTE40AP001, 11HTE41AP001); W53775-01/02 (12HTE40AP001, 12HTE41AP001);
  - 2) Części zamienne typowe tylko dla 4 sztuk pomp obiegowych dolnego źródła W53776-01/02 (11HTF45AP001, 11HTF46AP001); W53777-01/02 (12HTF45AP001, 12HTF46AP001);
  - 3) Części zamienne wspólne dla 8 sztuk „pomp ciepła” W53774-01/02 (11HTE40AP001, 11HTE41AP001); W53775-01/02 (12HTE40AP001, 12HTE41AP001); W53776-01/02 (11HTF45AP001, 11HTF46AP001); W53777-01/02 (12HTF45AP001, 12HTF46AP001).
4. Cztery kompletne pompy chemiczne do Instalacja Oczyszczania Ścieków.
5. Dwie kompletne pompy chemiczne do Instalacja Oczyszczania Spalin.

**II.5) Główny Kod CPV:** 42124000-4 - Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników.

**II.6) Całkowita wartość zamówienia:** Wartość bez VAT: 1 124 000,94 zł netto.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki.

#### **III.2) Podstawa prawna:**

1. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadkach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1–6 i 9–14 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
    - a) technicznych o obiektywnym charakterze,– jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

#### **III.3) Uzasadnienia wyboru trybu:**

Pompy marki „MUNSCH” są zabudowane w Instalacji Oczyszczania Spalin, Instalacji Oczyszczania Ścieków, pompach ciepła oraz jako pompa opróżniania awaryjnego w Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Dozowania Ługu Sodowego w Zakładzie Unieszkodliwiania

Odpadów w Szczecinie [dalej: "ZUO"] i są urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania ZUO. Bez pracy tych instalacji, a szczególnie Instalacji Oczyszczania Spalin I Instalacji Oczyszczania Ścieków nie jest możliwa praca kotłów, a tym samym niemożliwa jest produkcja energii cieplnej i elektrycznej.

Głównym celem zamówienia jest zagwarantowanie nieprzerwanej pracy pomp chemicznych poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości części zamiennych, tak aby w przypadku awarii którejś z pomp można było ją naprawić siłami warsztatu WUM. Zaznaczyć należy, że najważniejsze elementy do tych pomp, takie jak w szczególności: wirniki, korpusy pomp wraz z pokrywami, uszczelnienia mechaniczne, fabryka firmy „MUNSCH” znajdująca się w Niemczech za każdym razem musi wykonywać na żądanie Zamawiającego, ponieważ kształt tych elementów i charakterystyka poszczególnych pomp została zaprojektowana pod konkretne wymagania danej instalacji zabudowanej u Zamawiającego. Tym samym elementy te nie są dostępne „od ręki” z magazynu producenta.

Należy zapewnić odpowiednie stany magazynowe części zamiennych, ponieważ posiadany obecnie zapas części zamiennych do tych pomp nie jest w stanie zapewnić w przypadku awarii możliwości naprawy i utrzymania ruchu tych instalacji.

Z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, że jedynym producentem elementów do pomp firmy MUNSCH jest fabryka firmy znajdująca się w Niemczech. Szczególnie, że uszczelnienia mechaniczne tych pomp są opatentowanym systemem firmy „MUNSCH”.

Przeprowadzono rozeznanie rynku, z którego wynika, że jedynym przedstawicielem firmy MUNSCH w Polsce jest firma „HERMETIC-PUMPS Polska” Sp. z o.o. i nie istnieje żaden inny przedstawiciel, który jest w stanie zaoferować elementy do tych pomp.

W związku z tym, aby zapewnić należyłą obsługę techniczną pomp chemicznych, tak aby kluczowe dla pracy ZUO, instalacje pracowały bezawaryjnie, a wszelkie usterki były usuwane w oparciu o oryginalne i kompatybilne z posiadanymi pompami części zamienne, należy dokonać zakupu oryginalnych części i kompletnych pomp chemicznych u jedynego przedstawiciela firmy „MUNSCH” w Polsce – firmie „HERMETIC-PUMPS Polska” Sp. z o.o.

Jedynym wykonawcą, który z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, może zrealizować ww. dostawę jest „HERMETIC-PUMPS Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Barona 20A/8, 43-100 Tychy. Dotyczy to wszystkich elementów wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wobec powyższego, w świetle obiektywnych czynników, Zamawiającemu nie jest znane żadne alternatywne, czy zastępcze rozwiązanie mogące w tym samym stopniu zaspokoić potrzebę Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego w opisanym przypadku zachodzą przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, tzn. że w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca świadczący tego rodzaju szczególne dostawy dla pomp chemicznych zainstalowanych w ZUO.

Ponadto Wykonawca przedłożył oświadczenie, zgodnie z którym „HERMETIC-PUMPS Polska” Sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem handlowym producenta tych pomp – firmy „MUNSCH” w Polsce.

Znak sprawy: ZUO/101/020/2021

SEKCJA IV: NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA  
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: HERMETIC-PUMPS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Barona 20A/8,  
43-100 Tychy.

  
Dyrektor Generalny  
Wojciech Krysztofik

