

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowanie poniżej 170 000 zł na usługę wykonania czyszczenia powierzchni ogrzewalnych 2 szt. kotłów parowych typ OSR-34 metodą mikro wybuchów, obejmującego IV ciąg konwekcyjny, w których zabudowane są parowniki, przegrzewacze pary oraz podgrzewacze wody ECO, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 2 ust. 4: Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację tego zapisu poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie do bezpośrednich szkód powstałych w wyniku nienależytego wykonania prac, z wyłączeniem odpowiedzialności za awarie elementów kotła wynikające z ich wcześniejszego zużycia, wad materiałowych lub korozji, które mogły zostać ujawnione wskutek drgań technologicznych?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 2 ust. 4 Umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 7 (Gwarancja): Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie, że 60 - miesięczny okres gwarancji dotyczy wyłącznie jakości wykonanej usługi (brak mechanicznych uszkodzeń rur spowodowanych bezpośrednio wybuchem), a nie obejmuje sprawności technologicznej całego kotła oraz skutków naturalnych procesów erozji i korozji zachodzących w trakcie dalszej, 5-letniej eksploatacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisów w § 7 Umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy stanu technicznego: Czy przed przystąpieniem do prac Zamawiający umożliwi sporządzenie protokołu stanu zerowego, potwierdzającego brak istniejących nieszczelności i uszkodzeń w IV ciągu konwekcyjnym oraz elementach AKPiA?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawcą wykona kamerowanie wszystkich powierzchni ogrzewalnych kotła podlegających czyszczeniu i sporządzony zostanie protokół Zamawiającego z Wykonawcą z przejęcia obiektu do czyszczenia. Do protokołu dołączone zostaną zdjęcia ze stanu zabrudzenia powierzchni ogrzewalnych. Po zakończeniu prac Wykonawca wykona kamerowania wszystkich powierzchni ogrzewalnych kotła, które

podległy czyszczeniu i sporządzony zostanie protokół Zamawiającego z Wykonawcą z przejęcia obiektu po czyszczeniu. Do protokołu dołączone zostaną zdjęcia ze stanu powierzchni ogrzewalnych po wykonanym czyszczeniu.

Pytanie nr 4

Propozycja zmiany zapisu w § 7: Wnioskujemy o dodanie ustępu w brzmieniu: „Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń instalacji powstałych wskutek jej naturalnego zużycia, korozji oraz awarii elementów, których stan techniczny w dniu rozpoczęcia prac (z uwzględnieniem wieku urządzenia i cykli pracy) uniemożliwia bezpieczne przenoszenie drgań wynikających z technologii mikro-wybuchów”.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisów w § 7 Umowy.

PREZES ZARZĄDU



.....Tomasz Lachowicz