



Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.021.2022.AJ
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 20 września 2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozruch instalacji absorpcyjnych pomp ciepła w celu uzyskania 4 MWt przewidywanej mocy cieplnej kondensacji wilgoci ze spalin na instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie**” [dalej: „postępowanie”].

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIE NR 1

„Etap I, pkt. g):

“W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w lit. e) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionej dokumentacji w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego”.

Czy mamy rozumieć, że jest to zapis, który może spowodować wymianę całości dokumentów, anulowanie poprzednich punktów oraz brak akceptacji całego Etapu I?”

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający oczekuje współpracy z Wykonawcą w każdym punkcie realizacji kolejnych Etapów. W związku z powyższym każdy punkt każdego Etapu po jego zakończeniu może być zgłaszany do odbioru wraz z wymaganymi w danym punkcie wykonanymi projektami, raportami i ocenami w celu ich uzgodnienia z Zamawiającym, tak aby uniknąć braku akceptacji Zamawiającego przy odbierze całego Etapu prac.

PYTANIE NR 2

„Etap II:

“Wykonanie kompleksowego rozruchu odcinkowego urządzeń wchodzących w skład pomp ciepła. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, wykonanie niezbędnych prób ciśnieniowych instalacji pomp ciepła (w szczególności poszczególnych rurociągów wchodzących w skład systemu), prób wytworzenia próżni w przestrzeniach pomp ciepła, wykonanie niezbędnych prób funkcjonalnych i sprawdzeń poszczególnych jej elementów (m.in. ruch próbny poszczególnych pomp zabudowanych na instalacji) oraz napełnienie instalacji czynnikiem (m.in. bromkiem litu, wodą sieciową, parą, wodą o stronie dolnego źródła ciepła) po każdej stronie instalacji pomp ciepła”.

Czy chodzi o rozruch całego układu "odzysku" czy tylko samych pomp ciepła?”

ODPOWIEDŹ NR 2

W zakresie przedmiotu zamówienia jest rozruch całej instalacji pomp ciepła, w skład której wchodzi rozruch pomp ciepła oraz wszystkich instalacji współpracujących z pompami w procesie odzysku ciepła ze spalin tj. m.in. instalacji dolnego źródła ciepła, instalacji górnego źródła ciepła (wody sieciowej), instalacji parowej (źródła napędowe pomp ciepła), instalacji gospodarki kondensatem.

PYTANIE NR 3

„Etap II, pkt. e):

"Wykonanie 72 (siedemdziesiąt dwa) godzinnego ruchu próbnego instalacji pomp ciepła w celu sprawdzenia uzyskania przewidywanej mocy cieplnej z pomp ciepła 4 MWt łącznie z instalacji dwóch pomp, po 2 MWt z każdej pompy ciepła".

A co się stanie jak nie uzyskamy podanych parametrów w założonym czasie? Czy możemy/musimy określić konkretne przyczyny techniczne np. wady konstrukcyjne?

ODPOWIEDŹ NR 3

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ: Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku: niepowodzenia ruchu próbnego instalacji pomp ciepła w ramach Etapu IV (w takim przypadku Zamawiający odstąpi od Umowy w całości, z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 Umowy). Zgodnie z § 2 ust. 10 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ: Wykonawca musi dołożyć wszelkiej staranności, aby wykonać 72 (siedemdziesiąt dwa) godzinny ruch próbny całej instalacji pomp ciepła. Wykonawca nie będzie odpowiadał za nieuzyskanie przedmiotowej mocy cieplnej pomp, określonej przez producenta urządzeń, jeżeli wykaże, że podczas procesu rozruchu i optymalizacji całej instalacji pomp ciepła dochował należytej staranności, a urządzenia z przyczyn technicznych, od niego niezależnych, nie osiągają przewidywanej mocy.

Zamawiający oczekuje, że wybrany w przetargu profesjonalny Wykonawca, który ma doświadczenie w rozruch pomp ciepła, w przypadku nie uzyskania założonych parametrów, wykona kompleksową analizę pracy całego układu odzysku ciepła ze spalin i przedstawi Zamawiającemu przyczyny techniczne w stosownym raporcie z przeprowadzonej analizy.

PYTANIE NR 4

„Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie jak następuje: Z uwagi na fakt, iż regulację parametrów operacyjnych absorpcyjnych pomp ciepła najlepiej prowadzić w okresach niskich temperatur powrotnych wody sieciowej, występujących w okresie letnim, proszę o zgodę na wydłużenie terminu uruchomienia pomp ciepła do 31 lipca 2023 roku.”

ODPOWIEDŹ NR 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji Umowy we wskazanym zakresie.

PYTANIE NR 5

„Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie jak następuje: Z uwagi na złożoność zakresu prac, proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14 października 2023 roku.”

ODPOWIEDŹ NR 5

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 14 października 2022 r. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany SWZ w zakresie opisanym w pkt III poniżej.

PYTANIE NR 6

„Proszę o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w czwartek, 22 września o godzinie 11:00.”

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający wyraża zgodę na wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w zaproponowanym terminie. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany SWZ w zakresie opisanym w pkt II poniżej. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu wizji lokalnej stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

PYTANIE NR 7

„Z uwagi na złożoność zakresu prac, proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 31 października 2023 roku.”

ODPOWIEDŹ NR 7

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 14 października 2022 r. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany SWZ w zakresie opisanym w pkt III poniżej.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ:

1. Zamawiający zmienia ROZDZIAŁ V – WIZJA LOKALNA ust. 2 SWZ w ten sposób, że:

BYŁO:

„2. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 15.09.2022 r.”

JEST:

„2. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 15.09.2022 r., godz. 12:00 oraz na dzień: 22.09.2022 r., godz. 11:00.”

2. Zamawiający zmienia § 2 ust. 4 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w ten sposób że:

BYŁO:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I, II, III, IV oraz V w terminie do 20 (dwudziestu) tygodni od dnia podpisania Umowy;
- 2) w zakresie Etapu VI w terminie 1.06.2023 r. do 31.08.2023 r.”

JEST:

- „4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:
- 1) w zakresie Etapu I, II, III, IV oraz V w terminie do 20 (dwudziestu) tygodni od dnia podpisania Umowy;
 - 2) w zakresie Etapu VI w terminie do 31.07.2023 r.”

Zamawiający udostępnia **NOWY Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy_20.09.2022 r.**

3. Zamawiający zmienia OPZ, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ w zakresie: „Warunków realizacji przedmiotu zamówienia” w pkt 3, w ten sposób że:

BYŁO:

- „3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia podzielny jest na etapy:
- W zakresie Etapu I,II,III,IV,V w terminie do 20 tygodni liczących od daty podpisania umowy
 - W zakresie Etapu VI w terminie od 01.06.2023 do 31 do 08.2023.”

JEST:

- „3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia podzielny jest na etapy:
- W zakresie Etapu I,II,III,IV,V w terminie do 20 tygodni liczących od daty podpisania umowy
 - W zakresie Etapu VI w terminie od 31.07.2023 r.”

Zamawiający udostępnia **NOWY Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_20.09.2022 r.**

III. ZMIANA TREŚCI SWZ W ZAKRESIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. ROZDZIAŁ XIV ust. 12 pkt 1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 - 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin, pok. nr 301 (sekretariat), przetarg nieograniczony na „Rozruch instalacji absorpcyjnych pomp ciepła w celu uzyskania 4 MWt przewidywanej mocy cieplnej z kondensacji wilgoci ze spalin na instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”;
nie otwierać przed 14.10.2022 r. przed godziną 12:15”
bez nazwy i pieczętki Wykonawcy;”
2. ROZDZIAŁ XVII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 (trzydziestu) dni, tj. do dnia 12.11.2022 r.**”
5. ROZDZIAŁ XVIII ust. 1 i ust. 7 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistyczna 22 w Szczecinie, pok. nr 301 (sekretariat) w terminie do dnia 14.10.2022 r., do godz. 12:00.”
- „7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) w dniu 14.10.2022 r., o godz. 12:15.”

IV. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.


Wyjaśnienia Zamawiającego udzielane w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZAŁĄCZNIKI

1. NOWY Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy_20.09.2022 r.
2. NOWY Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_20.09.2022 r.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20.09.2022 r.
4. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu wizji lokalnej_20.09.2022 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofik

