

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pompy głębinowej Hydro-Vacuum typu GBC.3.03 zamontowanej w budynku pompowni L.1 na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

W zakres naprawy wchodzi:

1. Demontaż pompy na części.
2. Wyczyszczenie pompy.
3. Wymiana części:
 - Tuleja łożyskowa
 - Tuleja środkowa l=23
 - Tuleja środkowa l=26
 - Osłona przeciwpiaškowa
 - Zespół wirnika
 - Zespół korpus środkowy
 - Pokrywa końcowa
 - Podzespół korpus środkowy
 - Podzespół pokrywa zamykająca
 - Łożysko oporowe
 - Silnik głębinowy - SMP 6 4 kW/400V
4. Montaż pompy.
5. Próba ruchowa.

Termin dostawy – możliwie najkrótszy, maksymalnie 6 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Warunki płatności – minimum 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Warunki dostawy – na koszt Dostawcy, dostawa bezpośrednio do siedziby Zamawiającego,

Warunki gwarancji – wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 6 Miesiący.