



Znak sprawy: ZUO102/017/2019/MG

Szczecin, 25 listopada 2019 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pn. **„Dodatkowe opomiarowanie zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich liczników energii elektrycznej na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie nr 1:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem proszę o przekazanie aktualnych Warunków przyłączenia dla przyłączy energii elektrycznej wydanych przez lokalnego OSD.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przedmiotem powyższego zadania jest zabudowa liczników zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
Informujemy, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. jest wytwórcą energii elektrycznej i powyższą energią zasila potrzeby własne z własnej sieci energetycznej. Nie ma zatem potrzeby posiadania warunku przyłączeniowych dla zasilania potrzeb własnych zakładu.

Wyjaśnienia treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SIWZ.

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łachowicz