

Znak sprawy: ZUO/102/076/2021/AJ
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 8 grudnia 2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

**DOTYCZY: POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH NA DOSTAWĘ
WKŁADÓW FILTRACYJNYCH KIESZENIOWYCH DO CZERPNI POWIETRZA
PIERWOTNEGO W INSTALACJI KOTŁÓW, DLA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW W SZCZECINIE**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1

„Szanowni Państwo,

Kieruję do Państwa pytania dotyczące przedmiotu postępowania zakupowego numer ZUO/102/076/2021/AJ.

Bardzo proszę o informację zwrotną na poniższe pytania:

- czy konstrukcja filtra bez wypełnienia pinką uszczelniającą jest akceptowalna - nasza produkt zabezpieczony konstrukcyjnie jest inną metodą - klips zapinający oraz klej zapewniają pełną szczelność filtra i zespolenie wkładu filtracyjnego z ramą filtra
- powierzchnia filtracyjna filtra wg podanych wymiarów wynosi około 4,6 m²

Załączam kartę katalogową proponowanego produktu.

Będę wdzięczny za oficjalną odpowiedź.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż:

1. Dopuszczalne jest zapewnienie szczelności i zespolenie wkładu filtracyjnego z ramą inną metodą, pod warunkiem dotrzymania parametrów jak w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z warunkiem dotyczącym zamocowania drutów stalowych w ramce uniemożliwiającym ich wypadanie.
2. Powierzchnia filtracyjna wg podanych wymiarów wynosi ok. 4,6 m².



ZAKŁAD
UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Dyrektor Generalny
Wojciech Krysztofik