

Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.100.004.2023.WUM
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Szczecin, 08 maja 2023 r.

Wykonawcy biorący udział w Postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm. [dalej: „ustawa Pzp”]) na **WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE W 2023 ROKU** [dalej: „Postępowanie”].

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do Specyfikacji warunków zamówienia [dalej: „SWZ”] i dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIE NR 1

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie w ramach postępowania na Wykonanie rocznego przeglądu okresowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie w 2023 roku (ocds-148610-dd5f3bdd-c327-11ed-b311-9aae6ad31be8):

Odnosnie do Załącznika nr 6 (Opis Przedmiotu Zamówienia), nr sprawy ZUO.PDG.ZP.100.004.2023.WUM.

Dotyczy punktu 1.6 Remont: lejów popiołu pod kotłami, odzūżlacz, kanałów odprowadzania żuźla (pomiędzy odzūżlaczem i podajnikiem wibracyjnym), rusztów kotłóW OSr-34 linii 1 i 2, ppkt. 21.

Prosimy o potwierdzenie, iż podane przez Państwa przybliżone długości rur oraz ilości kolan, trójników, kołnierzy i redukcji dotyczą tylko jednej linii.

Prosimy też o podanie przybliżonej ilości kołnierzy DN 80 (informacji brakuje w Opisie Przedmiotu Zamówienia, s. 45).”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający wskazuje, że podane w ww. zakresie przybliżone długości rur oraz ilości kolan, trójników, kołnierzy i redukcji dotyczą jednej linii.

Zamawiający wskazuje, że ilość kołnierzy DN 80 wynosi 2 szt. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ w sposób opisany w pkt II poniżej.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, w następującym zakresie:

1. **W Części 1** – „Czyszczenie, przegląd i remont kotłów, instalacji oczyszczania spalin i instalacji oczyszczania ścieków oraz silosów popiołu i zużytego addytywu.” **pkt 1.6** „Remont: lejów popiołu pod kotłami, odzūżlaczy, kanałów odprowadzania żużla (pomiędzy odzūżlaczem i podajnikiem wibracyjnym), rusztów kotłów OSr-34 linii 1 i 2.” **zmienia treść ppkt 21, w ten sposób że:**

BYŁO:

Przybliżone długości rur oraz ilości kolan, trójników, kołnierzy, redukcji:
- kołnierz DN 80 – szt.

JEST:

Przybliżone długości rur oraz ilości kolan, trójników, kołnierzy, redukcji:
- kołnierz DN 80 – 2 szt.

Wyjaśnienia Zamawiającego udzielane w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. NOWY Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_08.05.2023

Zatwierdzam

Dyrektor Generalny

Wojciech Krysztofiak