



CS59 centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru FC72x

S_R czujka optyczna dymu OP270

S_N czujka optyczno-termiczna ODH740

W wskaźnik zmiennociła czujki FDAI92

W czujka pomiarienia FPD41-9

S_A czujka liniowa dymu nadajnik-odbiornik FDL241-9

I₁ czujka liniowa dymu - lustro DLR1192 lub...93

FM224H ręczny ostrzegawczy pożarowy FM224H

FM224H ręczny ostrzegawczy pożarowy zewn. FM224H-4

W moduł 4 wejść FDCI222

W moduł 1 wejście/1 wyjście FDCIO221

W moduł 4 wejść/4 wyjście FDCIO222

SA-K7N sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

P puszką PIP-3AN

ASD1 czujka zasysająca FDA241

W otwór próbkujący systemu zasysającego

ZSP135-DR-2A-1 zasilacz buforowy 24VDC ZSP135-DR-2A-1

— przewód YnTKSY 1x2x0,8

— przewód HTKSH 1x2x0,8

— przewód HTKSH 2x2x0,8

— przewód LiYY 2x0,75 + YnTKSY 1x2x0,8

[illegible]