



- LEGENDA:
- centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru FC72x
 - czujka optyczna dymu OP720
 - czujka optyczno-termiczna OOH740
 - wskaźnik zadziałania czujki FDAI92
 - czujka płomienia FDF241-9
 - czujka liniowa dymu nadajnik-odbiornik FDL241-9
 - czujka liniowa dymu - lustro DLR1192 lub ..93
 - ręczny ostrzegacz pożarowy FDM221
 - ręczny ostrzegacz pożarowy zewn. FDM224H
 - moduł 4 wejść FDCI222
 - moduł 1 wejście/1 wyjście FDCIO221
 - moduł 4 wejść/4 wyjść FDCIO222
 - sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N + puszka PIP-3AN
 - czujka zasysająca FDA241
 - otwór próbkujący systemu zasysającego
 - zasilacz buforowy 24VDC ZSP135-DR-2A-1
 - przewód YnTKSY 1x2x0,8
 - przewód HTKSH 1x2x0,8
 - przewód HTKSH 2x2x0,8
 - przewód LiYY 2x0,75 + YnTKSY 1x2x0,8

Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził
Mostostal WARSZAWA		ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP. Z O.O.			
Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projekt:	Mostostal Warszawa - ZTUO Szczecin	Projektował:	R. Kordyś	2015-07-17	
Temat opracowania:	3.1.7.5.1.1.9 Instalacja PPOŻ (SAP)	Opracował:	P. Łukasiewicz	2015-07-17	
Tytuł opracowania:	Rozmieszczenie elementów	Sprawdził:	M. Kubicki	172/DOŚ\13	2015-07-17
Zespół:	Branża AKPIA	Stadium:	PW	Podziałka:	Numer KKS:
Pompownia wody ppoż. M.1 System Sygnalizacji Pożaru Rzut		Masa [kg]	---	Numer tomu i zeszytu:	I
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za pisemną zgodą MOSTOSTAL Warszawa S.A. ControlTec Sp. z o.o.		Nr rysunku:	086-35-4950-014-01-00		Arkusz:
ControlTec Sp. z o.o.		50-512 Wrocław ul. Tarnogajska 11-13		1/1	