










-  centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru FC72x
-  czujka optyczna dymu OP720
-  czujka optyczno-termiczna OOH740
-  wskaźnik zadziałania czujki FDAI92
-  czujka płomienia FDF241-9
-  czujka liniowa dymu nadajnik-odbiornik FDAI241-9
-  czujka liniowa dymu - lustro DLR1192 lub...93
-  ręczny ostrzegacz pożarowy FDM221
-  ręczny ostrzegacz pożarowy zewn. FDM224H
-  moduł 4 wejść FDCI222
-  moduł 1 wejście/1 wyjście FDCIO221
-  moduł 4 wejść/4 wyjście FDCIO222
-  sygnalizator zasilaczno-optyczny SA-K7N
-  puszką PIP-3AN
-  czujka zasysająca FAD241
-  otwór próbkujący systemu zasysającego
-  zasilacz buforowy 24VDC ZSP135-DR-2A-1
-  przewód YnTKSY 1x2x0,8
-  przewód HTKSH 1x2x0,8
-  przewód HTKSH 2x2x0,8
-  przewód LiYY 2x0,75 + YnTKSY 1x2x0,8

Nazwa	Opis zmiany			Data	Projektował	Podpis	Sprawdził		Podpis						
								ZAKŁAD NIEZKŁADNIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.							
Inwestor:	ZAKŁAD NIEZKŁADNIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.			Nazwisko	Nie upełniam		Data	Podpis							
Projekt:	71.154.3 Instalacja w Czestochwie 9			Projektował	R. Korytki		2015-07-17								
Temat opracowania:	1.7.1.5.1.5 Instalacja PPZ (SAP)			Opracował	P. Luszczewski		2015-07-17								
Tytuł opracowania:	Rozmieszczenie elementów			Sprawdził:	M. Kubicki		17.02.2015	2014-07-17							
Branża: KPR				Studium:	Protekcja		Numer KOS:								
				Klasa: PW	1:100		Materiał		Numer rysunku / zapisów:						
					...		I								
<p>Pomieszczenia administracyjno - socjalne Rzuty pod. +13,00m.</p> <p>Wskazówkę powierzchni zabudowy, załączającą do szczegółowego projektu, sporządzonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni (Z.U. Nr 16 z 2012 po zm.) z 23.04.2012 (z późniejszymi zmianami) i KRSK województwa łódzkiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra planowania i zagospodarowania przestrzeni z dnia 20.01.2012 (z późn. zmianami) RG2012.074.1, Pałacowa S.A. ControlTec Sp. z o.o.</p>												Ny rysunek:		Aktualn:	
				086-35-4950-07-01-00				1/1							
ControlTec Sp. z o.o.				50-512 Wrocław ul. Tarnogórska 11-13											