

LEGENDA:

- CSP centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru FC72x
- czujka optyczna dymu OP720
- czujka optyczno-termiczna OOH740
- wskaźnik zadziałania czujki FDAI92
- czujka płomienia FDF241-9
- czujka liniowa dymu nadajnik-odbiornik FDL241-9
- czujka liniowa dymu - lustro DLR1192 lub ..93
- ręczny ostrzegacz pożarowy FDM221
- ręczny ostrzegacz pożarowy zewn. FDM224H
- moduł 4 wejść FDCI222
- moduł 1 wejście/1 wyjście FDCIO221
- moduł 4 wejść/4 wyjść FDCIO222
- sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N + puszka PIP-3AN
- ASD czujka zasysająca FDA241
- otwór próbkujacy systemu zasysającego
- 24V zasilacz buforowy 24VDC ZSP135-DR-2A-1
- przewód YnTKSY 1x2x0,8
- przewód HTKSH 1x2x0,8
- przewód HTKSH 2x2x0,8
- przewód LiYY 2x0,75 + YnTKSY 1x2x0,8

Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis

Mostostal WARSZAWA

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP. z o.o.

Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Projekt:	Mostostal Warszawa - ZTUO Szczecin
Temat opracowania:	3.1.7.5.1.1.9 Instalacja PPOŻ (SAP)
Tytuł opracowania:	Rozmieszczenie elementów
Zespół:	Branża AKPiA

Maszynownia
System Sygnalizacji Pożaru
Rzut poz. +6,50m

	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	R. Kordyś	——	2015-07-17	
Opracował:	P. Łukasiewicz	——	2015-07-17	
Sprawdził:	M. Kubicki	172\DOŚ\13	2015-07-17	

Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:
PW	1:100	
Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:
- -	- - -	I

ControlTec

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za pisemną zgodą MOSTOSTAL Warszawa S.A., ControlTec Sp. z o.o.

Nr rysunku: 086-35-4950-011-01-00

Arkusz: 1/2

ControlTec Sp. z o.o. 50-512 Wrocław ul. Tarnogajska 11-13

FORMAT A2