



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt pn. „Budowa Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
Dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/10-00

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> | |  |  | | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-000-01-PF | 2018.02.12 | Str. 1 z 1 |
| | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| INWESTOR: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SP. Z O.O. 71-504 SZCZECIN UL. CZESŁAWA 9 |
| INWESTYCJA: | BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO |
| TEMAT OPRACOWANIA: | 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC 0,4kV BJD |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC 0,4kV BJD |
| FAZA PROJEKTU: | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |
| BRANŻA: | Elektryczna |
| NUMER PROJEKTU: | 103-54-3004 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  |  | | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-000-02-PF | 2018.02.12 | Str. 1 z 1 |
| | | | - | | |

STRONA AUTORSKA

| | IMIĘ I NAZWISKO <i>Numer uprawnień</i> | PODPIS |
|--|--|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. J. Dajworek - |  |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. M. Żołędziowski - |  |
| KORDYNATOR WYKONAWCY: | mgr inż. L. Wójcik MAP/0102/PW0E/05 |  |
| PRZEDSTAWICIEL GENERALNEGO PROJEKTANTA: | mgr inż. Leszek Stoch - | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  |  | | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-000-03-PF | 2018.02.12 | Str. 1 z 1 |
| | | | - | | |

SPIS ZAWARTOŚCI

| Lp. | Format | Nazwa dokumentu | Numer dokumentu TM.E. | Rew. TM.E | Numer dokumentu | Rew. |
|------------------|--------|--|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| Część opisowa: | | | | | | |
| 1. | A4 | Metryka projektu | - | - | 103-54-3004-000-01- | PF |
| 2. | A4 | Strona autorska | - | - | 103-54-3004-000-02- | PF |
| 3. | A4 | Spis zawartości | - | - | 103-54-3004-000-03- | PF |
| 4. | A4 | Opis techniczny | - | - | 103-54-3004-001-01- | PF |
| 5. | A4 | Zestawienie materiałów | - | - | 103-54-3004-001-02- | PF |
| 6. | A4 | Obliczenia | - | - | 103-54-3004-002-01- | PF |
| Część rysunkowa: | | | | | | |
| 7. | A4 | Schematy strukturalne | - | - | 103-54-3004-003-01- | PF |
| 8. | A4 | Schematy zasadnicze | - | - | 103-54-3004-004-01- | PF |
| 9. | A4 | Elewacje i rozmieszczenie aparatury | - | - | 103-54-3004-005-01- | PF |
| 10. | A3 | Plan rozmieszczenia urządzeń elektrycznych w budynku elektrycznym. Poz. +10.625 m. | - | - | 103-54-3004-007-01- | PF |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 1477I | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 1 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| 1. OPIS TECHNICZNY | 1 |
| 1.1. Wprowadzenie..... | 2 |
| 1.2. Przedmiot i zakres dokumentacji powykonawczej..... | 2 |
| 1.3. Podstawa dokumentacji..... | 2 |
| 1.4. Opis techniczny | 3 |
| 1.4.1. Rozdzielnica BJD | 3 |
| 1.4.2. Układ zasilania rozdzielnic BJD | 4 |
| 1.4.3. Bilans mocy..... | 5 |
| 1.4.4. Obliczenia zwarcia..... | 5 |
| 1.4.5. Zespół automatyki przełączania zasilania. | 5 |
| 1.4.6. Ochrona przeciwprzepięciowa..... | 7 |
| 1.4.7. Ochrona przeciwporażeniowa | 7 |
| 1.4.8. Sprzęt eksploatacyjny | 8 |
| 1.4.9. Kable zasilające i sterownicze | 9 |
| 1.4.10. Wytyczne dotyczące oznaczenia przewodów w rozdzielnicach | 9 |
| 1.4.11. Przeciwpowietrzowy wyłącznik prądu. | 9 |
| 1.5. Ogólny opis techniczny rozdzielnic systemu CUBIC | 9 |
| 1.5.1. Wstęp..... | 9 |
| 1.5.2. Zastosowanie rozdzielnic | 10 |
| 1.5.3. Warunki środowiskowe pracy rozdzielnic..... | 10 |
| 1.5.4. Dane techniczne rozdzielnic | 10 |
| 1.5.5. Konstrukcja szaf rozdzielnic | 11 |
| 1.5.6. Ochrona przeciwporażeniowa | 11 |
| 1.6. Uwagi końcowe | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 1477I | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 2 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego dokumentu powykonawczego jest rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC nN 0,4kV BJD , dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza swoim zakresem obejmuje:

- opis rozdzielnicy BJD,
- zestawienie materiałów,
- obliczenia,
- schematy strukturalne,
- schematy zasadnicze,
- elewację i rysunki gabarytowe rozdzielnicy,
- plan rozmieszczenia urządzeń elektrycznych w budynku elektrycznym. Poz. +10,625,
- wykazy listew zaciskowych kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych.

1.3. Podstawa dokumentacji.

Podstawę techniczną do wykonania niniejszej dokumentacji stanowiły:

- dokumentacja wykonawcza
- program funkcjonalno – użytkowy,
- projekt podstawowy branży elektrycznej, numer projektu 086-44-0001,
- projekt technologiczny,
- wytyczne branżowe,
- lista odbiorników rewizja 5.0.

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  |  | | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-001-01-PF | 2018.01.19 | Str. 3 z 12 |
| | | | - | | |

Podstawę prawną stanowi:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami)
2. Polskie Normy, a w szczególności:
 - PN-60364-1 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,
 - PN-IEC 60364-3:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk”
 - PN-IEC 60364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”,
 - PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”,
 - PN-EN 60529/2003 Stopnie ochrony zapewniające przez obudowy (kod IP)
 - PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 - PN-EN 60076 Transformatory

1.4. Opis techniczny

1.4.1. Rozdzielnica BJD

Zaprojektowana rozdzielnicza potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC 0,4kV BJD pełni funkcję dystrybucyjną wobec paneli dystrybucyjnych odbiorów potrzeb ogólnych i oświetlania poszczególnych obszarów obiektu. Zasila podstawowo rozdzielnicę kotłowni dodatkowej BLA.

Została ona zabudowana jako przyścienna, jednosekcyjna, oparta na konstrukcji systemu CUBIC. Rozdzielnica posiada pola zasilające oraz odpływowe. Odpływy wykonane są w zabudowie stałej. W rozdzielnicy przewidziano 30% rezerwę mocy.

Dane rozdzielniczy:

- Rozdzielnica w wykonaniu wysuwym i stałym,
- Typ: CUBIC,
- Napięcie znamionowe: 3L+N~50 Hz, 400/230 V/TN-S,

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 14771 | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 4 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

- Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 2500 A,
- Prąd zwarciovowy 1-sekundowy: 65 kA,
- Maksymalny prąd udarowy: 143 kA
- Stopień ochrony: IP40 (IP30 dla modułów wysuwnych w pozycji PRÓBA i ODŁĄCZONY.
- Kolor malowania: RAL 7032
- Odpływy wyłącznikowe i bezpiecznikowe,
- Ochronniki przeciwprzepięciowe I i II w polu zasilającym
- Doprowadzenie kabli odpływowych od dołu.

Rozdzielnica BJD znajduje się w pomieszczeniu elektrycznym na poziomie +10,625 m. Kable odpływowe przechodzą pod podłogą i wyprowadzone są na zewnątrz na drabinkach i korytkach kablowych. Rozdzielnicę uziemić poprzez połączenie jej szyny PE w dwóch skrajnych punktach do głównej szyny uziemiającej pomieszczenia rozdzielni. Instalację uziemiającą przedstawiono w projekcie „Instalacja uziemiająca wewnętrzna” o numerze 103-54-5953.

1.4.2. Układ zasilania rozdzielnicy BJD

Zaprojektowana rozdzielnica BJD zasilana jest z pól odpływowych rozdzielnicy BFA oraz BFB, za pomocą kabli energetycznych ułożonych na drabinach kablowych.

Podczas normalnej pracy zasilana jest z rozdzielnicy BFB. Rozdzielnica BFA zasila rezerwowo rozdzielnicę BJD, w przypadku awarii zasilania podstawowego. Automatyka przełączeń realizowana jest poprzez układ automatyki SZR realizujący funkcje SZR, PPZ i SPP bezprzerwowe lub z krótkotrwałą przerwą.

Wyłączenie rozdzielnicy w przypadku pożaru jest realizowane za pomocą pożarowego wyłącznika prądu umieszczonego na elewacji budynku elektrycznego przy wejściu do komór transformatorowych. Styki tego wyłącznika działają na cewki zanikowe wyłączników głównych rozdzielnicy BJD.

W polach zasilających rozdzielnicy przewidziano zastosowanie mierników parametrów sieci typu N100 firmy Lumel do pomiaru prądów, napięć i energii elektrycznej. Dodatkowo

| | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|
| <div><div><div>Termomeccanica Ecologia</div><div>Termomeccanica Group</div></div></div> <div></div> <div></div> | | | | | |
| <div></div> | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-001-01-PF | 2018.01.19 | Str. 5 z 12 |
| | | | - | | |

pola wyposażone są w woltomierz analogowy, wskazujący obecność napięcia przed wyłącznikiem głównym.

1.4.3. Bilans mocy

Zestawienie odbiorów rozdzielnicy BJD przedstawiono w części obliczeniowej projektu w dokumencie nr 103-54-3004-002-01.

Obciążenie rozdzielnicy BJD:

- moc obliczeniowa odbiorników technologicznych 0,4kV wynosi: 1363 kW
- moc zapotrzebowana obliczeniowa:

$$P_{zA} = k_r \cdot \sum P_n = 0,9 \cdot 1363 = 1227 \text{ kW}$$

gdzie:

k_r - średni współczynnik równoczesności występowania obciążeń szczytowych

$\sum P_n$ – suma mocy odbiorników

1.4.4. Obliczenia zwarciove

Obliczenia zwarciove wykonano przy użyciu oprogramowania Simaris Design Professional. Szczegółowe obliczenia znajdują się w dok nr 103-54-3004-002-01.

Podstawowe parametry zwarciove dla rozdzielnicy BJD:

$$I_{kmax} = 56,74 \text{ kA},$$

$$I_{kmin} = 31,15 \text{ kA},$$

Projektowana rozdzielnica została dobrana na 3-fazowy prąd zwarcia 1-sekundowy wynoszący 65 kA.

1.4.5. Zespół automatyki przełączania zasilania.

Automatyka przełączania zasilania zrealizowana jest przez mikroprocesorowy automat typu AZRS-2 produkcji Energotest.

Do automatu doprowadzono napięcia pomiarowe, stany położenia wyłączników, sygnały blokad i inne impulsy sterujące, na podstawie których automat stwierdza warunki do działania. Automat umożliwia wykonanie samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), samoczynnego przełączenia powrotnego (SPP) po wykonaniu prawidłowego SZR od

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 14771 | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 6 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

skokowego obniżenia napięcia lub prawidłowego SZR od zaniku napięcia oraz planowe przełączanie zasilania (PPZ) wykonywane w normalnych warunkach ruchowych.

Automat może wykonywać następujące rodzaje przełączeń:

- Przełączenie synchroniczne bezprzerwowe,
- Przełączenie synchroniczne z krótkotrwałą przerwą w zasilaniu,
- Przełączenie quasi-synchroniczne,
- Przełączenie wolne,

Wyżej wymienione rodzaje przełączeń są realizowane w następujący sposób:

- Przełączenie synchroniczne bezprzerwowe („sb”) - Automat zamyka wyłącznik nowego zasilania i po potwierdzeniu zamknięcia tego wyłącznika otwiera wyłącznik dotychczasowego zasilania. W czasie przełączenia nie występują przerwy w zasilaniu odbiorów.
- Przełączenie synchroniczne z krótkotrwałą przerwą w zasilaniu („sp”) - Po otwarciu wyłącznika dotychczasowego zasilania automat bezzwłocznie wysyła impuls na zamknięcie wyłącznika nowego zasilania. Czas przerwy w zasilaniu zależy tylko od czasu własnego wyłącznika załączanego.
- Przełączenie quasi-synchroniczne („qs”) - Przełączenia quasi-synchroniczne mogą być wykonane, jeżeli napięcie różnicowe między zasilaniem rezerwowym a napięciem szczytkowym nie przekracza dopuszczalnej wartości. Zastosowany człon pomiarowy umożliwia z wyprzedzeniem czasowym określenie wartości napięcia różnicowego między napięciem rezerwowym a napięciem na szynach rozdzielni. Po otwarciu wyłącznika dotychczasowego zasilania automat czeka na zaistnienie warunków do przełączeń quasi-synchronicznych i wysyła impuls załączający wyłącznik nowego zasilania z czasem wyprzedzenia odpowiadającym czasowi własnemu wyłącznika.
- Przełączenie wolne (w skrócie „w”) - Po otwarciu wyłącznika dotychczasowego zasilania, gdy napięcie na szynach obniży się poniżej ustawionej wartości progowej, automat zamyka wyłącznik nowego zasilania.

Na płycie czołowej automatu umieszczono układ sygnalizacji wewnętrznej, układ odzwierciedlający stany położenia wyłączników oraz diodowy układ wskazujący poszczególne poziomy napięć w rozdzielni. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym podawane są komunikaty słowne dotyczące działania automatu oraz nieprawidłowości występujące w układzie przełączania zasilania. Automat umożliwia rejestrację zdarzeń istotnych dla działania automatu i całego układu przełączania zasilania. Informacje te

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 1477I | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 7 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

będą przesyłane do systemu DCS za pomocą transmisji cyfrowej wykorzystującej protokół Modbus RTU.

Automat jest blokowany trwale w przypadku wyzwolenia (zadziałania zabezpieczeń nadprądowych) jednego z wyłączników głównych, w przypadku wciśnięcia wyłączników grzybkowych na elewacji pól zasilających.

W warunkach normalnych rozdzielnica BJD zasilana jest z rozdzielnicy BFB realizując zasilanie podstawowe rozdzielnicy. W sytuacji zaniku zasilania podstawowego nastąpi przełączenie zasilania danej rozdzielnicy na zasilanie rezerwowe z rozdzielnicy BFA. Układ blokad zapewnia, że nie jest możliwe jednoczesne załączenie obu wyłączników głównych zasilania podstawowego i rezerwowego danej rozdzielnicy BJD.

Opis blokad wyłączników głównych rozdzielnicy BJD:

Zasilanie podstawowe z BFB- wyłącznik +201-Q51,
Zasilanie rezerwowe z BFA - wyłącznik +101-Q51,
Praca normalna: +201-Q51 zamknięty, +101-Q51 otwarty,

Blokady dla +201-Q51 (blokada możliwości załączenia):

- z wyłącznika +101-Q51 (gdy zamknięty),
- wyłączników grzybkowych na elewacji pól zasilających (Estop),

Blokady dla +101-Q51 (blokada możliwości załączenia):

- z wyłącznika +201-Q51 (gdy zamknięty),
- wyłączników grzybkowych na elewacji pól zasilających (Estop),

1.4.6. Ochrona przeciwprzepięciowa

W celu ochrony instalacji i urządzeń technologicznych przed przepięciami zastosowano ochronniki przepięć typu I i II, które zostały zabudowane w polu zasilającym rozdzielnicy nN-0,4kV BJD.

1.4.7. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa została wykonana zgodnie z normą PN IEC 61064-4-41. Jako dodatkowy środek ochrony w sieci TN-C i TN-S zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wyłączniki, bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe.

Po wykonaniu instalacji dokonano pomiarów i testów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz kontroli stanu izolacji.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 1477I | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 8 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

Zgodnie z obowiązującymi normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń Wykonawca uwzględnił szczegółowe wymagania Inwestora ujęte w dokumentach kontraktowych.

1.4.8. Sprzęt eksploatacyjny

Producent rozdzielnic dostarczył dodatkową szafę zawierającą zestaw kaset uziemiających. Zestaw ten zawiera po jednej kasecie z każdego rodzaju. W pomieszczeniu jest również dostępny podnośnik wózkowy do obsługi członów wysuwnych.

Ponadto w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, w przeznaczonym do tego celu i odpowiednio oznaczonym miejscu, znajdują się:

- komplet narzędzi niezbędnych do prawidłowej obsługi rozdzielnic,
- uchwyty do wymiany wkładek topikowych bezpieczników mocy,
- sprzęt BHP:
 - rękawice elektroizolacyjne pięciopalcowe 2,5kV,
 - uziemiacz przenośny o przekroju 150 mm² (Cu) i znamionowym jednosekundowym prądzie zwarcia $I_{th1} = 31,5 \text{ kA}$ (parametry dobrano dla czasu zadziałania zabezpieczeń $t = 0,25$),
 - uniwersalny drążek izolacyjny 1kV,
 - zaczep manewrowy drążka izolacyjnego,
 - wskaźnik napięcia,
 - instrukcja doraźnej pomocy przy porażeniach prądem elektrycznym,
 - szafka metalowa na sprzęt BHP,
 - okulary ochronne,
- tablice ostrzegawcze:
 - tablica ostrzegawcza stała z napisem „Nie dotykać urządzenie elektryczne”,
 - tablica ostrzegawcza stała z napisem "Pod napięciem",
 - tablica zakazu przenośna z napisem "Wejście wzbronione",
 - tablica zakazu przenośna z napisem "Nie załączać",
 - tablica informacyjna z napisem "Miejsce pracy",
 - tablica informacyjna z napisem "Uziemiono".

W bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnic na podłodze zostaną ułożone chodniki dielektryczne.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 1477I | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 9 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

1.4.9. Kable zasilające i sterownicze

Dobór kabli zasilających, obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i dopuszczalnych spadków napięć oraz listy kabli zasilających, sterowniczych i komunikacyjnych ujęto w odrębnym opracowaniu o nazwie „Sieć kablowa. Album kablowy i rozprowadzenie kabli” o numerze PW 103-54-3014.

1.4.10. Wytyczne dotyczące oznaczenia przewodów w rozdzielnicy

Oznaczniki na przewodach w rozdzielnicy wykonano jako miejscowo-zwrotne (miejsce przyłączenia przewodu / adres docelowy przewodu).

1.4.11. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Wyłączenie rozdzielnicy w przypadku pożaru zrealizowane jest za pomocą pożarowego wyłącznika prądu umieszczonego na elewacji budynku elektrycznego obok wejścia od strony komór transformatorowych. Styki tego wyłącznika działają na cewki zanikowe wyłączników głównych rozdzielnicy BJD. Do przycisku p.poż doprowadzono dwa kable HDGs 2x1,5mm² PH90 włączone w obwody cewek zanikowych wyłączników głównych rozdzielnicy. Przewody w przestrzeni między podłogowej poprowadzono na korytku kablowym PH90. Zwolnienie przycisku p.poż spowoduje wyzwolenie cewki zanikowej i wyłączenie napięcia zasilającego rozdzielnicę. Schemat połączenia styków wyłącznika z polami zasilającymi rozdzielnicy pokazany został na rysunku 103-54-3004-004-002, arkusz 5 oraz 15. Lokalizacja wyłącznika p.poż została pokazana na rysunku 103-54-3004-007-01.

1.5. Ogólny opis techniczny rozdzielnicy systemu CUBIC

1.5.1. Wstęp

Niniejszy opis zawiera dane techniczne serii niskonapięciowych urządzeń rozdzielczych systemu CUBIC oraz jest instrukcją eksploatacji i montażu.

Konstrukcja rozdzielnic elektrycznych w systemie modułowym CUBIC bazuje na koncepcji standardowych modułów, co umożliwia stosunkowo łatwą rozbudowę lub modyfikację.

Rozdzielnice i sterownice wytwarzane w tym systemie są urządzeniami sprawdzonymi w pełnym zakresie badań typu (TTA) i spełniają wymagania norm IEC/EN 61439-1. Główny

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 1477I | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 10 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

moduł w systemie modułowym CUBIC ma wymiar 192. Certyfikowane systemy szynowe składają się ze standardowych komponentów i obejmują zakres znamionowego obciążenia prądowego do 8750 A.

Systemy zostały przetestowane przez instytuty KEMA i ASTA zgodnie z normami IEC/EN 61439-1 na następujące parametry:

- prąd zwarciaowy krótkotrwały 1s – 120 kA,
- wytrzymywany prąd szczytowy – 264 kA.

Dzięki zastosowaniu specjalnych łączników szyn wyeliminowano konieczność wiercenia i gwintowania otworów. Wszystkie połączenia szyn są zaprojektowane jako niewymagające konserwacji, zgodnie z normą DIN 42671.

1.5.2. Zastosowanie rozdzielnic

Rozdzielnice systemu CUBIC przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Mogą być stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub manewrowo - stycznikowe, zapewniając użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi.

1.5.3. Warunki środowiskowe pracy rozdzielnic

Rozdzielnica może być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych, przewidzianych dla urządzeń elektrycznych, zgodnie z ich stopniem ochrony, spełniających normalne warunki pracy określone przez normę IEC/EN 61439-1:

Temperatura otoczenia:

- najwyższa +35°C
- najniższa +5°C

Wysokość miejsca zainstalowania:

- nie powinna przekraczać 2000m nad poziomem morza

1.5.4. Dane techniczne rozdzielnic

Materiał: Pokrywane galwanicznie płyty ze stali fosforanowej

Kolor: Jasno-szary, RAL 7032, malowany proszkowo 60-80 µm

Systemy szynowe: System 2000 i 7000

Systemy zasilania: TN-C-S

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 1477I | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 11 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

Układ szyn zbiorczych: L1,L2,L3,PEN,PE,N

Kompatybilność elektromagnetyczna:

Otoczenie EMC1, 2 and # 1 i 2 Test typu: Zgodnie z normami IEC/EN 61439-1

Prąd znamionowy: do 5000 A

Wytrzymałość dielektryczna: 3.5 kV

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany: do 80 kA

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany: do 176 kA

Znamionowe napięcie izolacji: 1000 V

AC Znamionowe napięcie robocze: do 1000 V, 50 Hz

Stopień ochrony: IP40 (IP30 dla modułów wysuwnych w pozycji

Test vibracyjny: 2 G z częstotliwością drgań 2,5-500 Hz w trzech kierunkach

Test wstrząsowy: 30 G w 12,5 ms w sześciu kierunkach

Test sejsmiczny: Symulacja gwałtownego trzęsienia ziemi wykonana poziomo i pionowo

Test łukowy: "Typ B" zgodnie zarówno z normą IEC 61641 jak i AS/NZS 3439.1

Test pokrycia powierzchni: Test tropikalny wg ISO 6270, klasa C2, zgodnie z ISO 12944.

1.5.5. Konstrukcja szaf rozdzielnic

Wszystkie typy szaf rozdzielnic zbudowane są na bazie kształtownika perforowanego i skręcane za pomocą specjalnych systemowych śrub i wkrętów. Konstrukcja nośna (szkielet) szafy jest zbudowana z cienkościennych kształtowników odpowiednio perforowanych. Podziałka perforacji wynosi 32mm. Kształtowniki tworzące podstawowy szkielet szafy są łączone ze sobą przy pomocy śrub systemowych z zastosowaniem specjalnych narożników. W zależności od przeznaczenia i funkcji danej szafy, podstawowy szkielet szafy jest uzupełniany w miarę potrzeb odpowiednimi elementami konstrukcyjnymi: kształtownikami, poprzeczkami łączonymi łącznikami prostymi i kątowymi śrubami i wkrętami.

1.5.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewniono przez zastosowanie izolacji roboczej i osłon zewnętrznych w postaci drzwi i osłon frontowych z przodu rozdzielnic, drzwi z tyłu rozdzielnic, osłon bocznych i górnych.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | | | |
| Faza Projektu: | | | Nr zlecenia Zamawiającego: | | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | | Ilość stron: |
| PPW | | | 10196 | | 14771 | | 103-54-3004-001-01-PF | | 2018.01.19 | | Str. 12 z 12 |
| | | | | | | | - | | | | |

Ponadto w przypadku otwarcia drzwi aparaty zamontowane w danym przedziale posiadają stopień ochrony nie mniejszy niż IP20, gdy aparat nie posiada wymaganego stopnia ochrony wykonano niezbędną osłonę w celu jego zapewnienia.

Ochrona przed dotykiem pośrednim

W rozdzielnicach systemu CUBIC ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana jest przez zastosowanie sieci ochronnej, utworzonej przez przewodzące części konstrukcyjne albo przez przewody ochronne i przewodzące części konstrukcyjne równocześnie. W rozdzielnicach pracujących w układzie TN-C-S, sieć ochronna jest utworzona przez przewodzące części konstrukcyjne i przewód – szynę ochronno-neutralną PEN oraz po rozdzieleniu szyną PE o odpowiednim przekroju, połączoną bezpośrednio z konstrukcjami szaf.

Do szyny ochronno-neutralnej PEN przyłączono przewody ochronne linii zasilających, natomiast do szyny PE podłączano przewody ochronne linii odbiorczych. Wszelkie drzwiczki i pokrywy na zawiasach uziemiono za pomocą oddzielnego przewodu.

W przypadku większych prądów znamionowych rozdzielnic (> 1000A) sieć ochronną tworzą przewodzące części konstrukcyjne i przewód - szyna wyrównawcza połączona z konstrukcjami szaf, do której to szyny przyłącza się przewód uziemiający.

1.6. Uwagi końcowe

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej dokumentacji technicznej należy konsultować z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------|--|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | |
|  | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | |
| Zamawiający: | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | Ilość stron: |
| PPW | | 10196 | 14771 | | 103-54-3004-001-02-PF | | 2018.02.12 | Str. 1 z 12 |
| | | | | | - | | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Rozdzielnica 0,4kV BJD | | | | | | | |
| 1. | 301-315;317-322;404;405; 504;505; 506; 507; 603; 604; 605;606; 703;704;803 -Q61 | Rozłącznik z bezpiecznikami SlimLine I _n -160A, Napięcie znamionowe izolacji Ui=1000V, Prąd załączalny zwarciovowy 66kA, z kontrolą przepalenia wkładek bezpiecznikowych | XRM00-185-3P-EFM | ABB | Szt. | 34 | |
| 2. | 316;802 -Q61 | Rozłącznik z bezpiecznikami SlimLine I _n -160A, Napięcie znamionowe izolacji Ui=1000V, Prąd załączalny zwarciovowy 66kA, z monitorowaniem stanu rozłącznika | XRM00-185-3P-ITS2 | ABB | Szt. | 2 | |
| 3. | 402;403;502;503;602; 702 -Q61 | Rozłącznik z bezpiecznikami SlimLine I _n -250A, Napięcie znamionowe izolacji Ui=1000V, Prąd załączalny zwarciovowy 66kA, z kontrolą przepalenia wkładek bezpiecznikowych | XRM1-185-3P-EFM | ABB | Szt. | 6 | |
| 4. | 401;501;601;701 -Q61 | Rozłącznik z bezpiecznikami SlimLine I _n -400A, Napięcie znamionowe izolacji Ui=1000V, Prąd załączalny zwarciovowy 66kA, z kontrolą przepalenia wkładek bezpiecznikowych | XRM2-185-3P-EFM | ABB | Szt. | 4 | |
| 5. | 801 -Q61 | Rozłącznik z bezpiecznikami SlimLine I _n -400A, Napięcie znamionowe izolacji Ui=1000V, Prąd załączalny zwarciovowy 66kA, z monitorowaniem stanu rozłącznika | XRM2-185-3P-ITS2 | ABB | Szt. | 1 | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 2 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | 301-315;317-322;404; 405;504;505;506; 507;603;604; 605;606; 703;704;803 -Q61 | Zestaw do montażu styków pomocniczych zawierający 1szt. NO styku pomocniczego wraz z przewodami, wtyczką oraz pokrywą zabezpieczającą i śrubami mocującymi | XR00 | ABB | Szt. | 34 | |
| 7. | 402;403;502;503;602; 702; -Q61 | Zestaw do montażu styków pomocniczych zawierający 1szt. NO styku pomocniczego wraz z przewodami, wtyczką oraz pokrywą zabezpieczającą i śrubami mocującymi | XR1 | ABB | Szt. | 6 | |
| 8. | 401;501;601;701 -Q61 | Zestaw do montażu styków pomocniczych zawierający 1szt. NO styku pomocniczego wraz z przewodami | XR2/3 | ABB | Szt. | 4 | |
| 9. | 301-322;404; 405;504;505; 506; 507;603;604; 605;606; 703;704;802;803 -Q61 | Oslona podłączeń kablowych do XR00 | XR00 | ABB | Szt. | 36 | |
| 10. | 402;403;502;503;602; 702 -Q61 | Oslona podłączeń kablowych do XR1 | XR1 | ABB | Szt. | 6 | |
| 11. | 401;501;601;701;801 -Q61 | Oslona podłączeń kablowych do XR2/3 | XR2/3 | ABB | Szt. | 5 | |
| 12. | 503; 602 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 1, 160A, gG | 160NHG1B | Bussmann / Eaton | Szt. | 6 | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 3 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | 402;403;601;702 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 1, 200A, gG | 200NHG1B | Bussmann / Eaton | Szt. | 15 | |
| 14. | 401;701;801 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 250A, gG | 250NHG2B | Bussmann / Eaton | Szt. | 9 | |
| 15. | 501 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 300A, gG | 300NHG2B | Bussmann / Eaton | Szt. | 3 | |
| 16. | 601 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 315A, gG | 315NHG2B | Bussmann / Eaton | Szt. | 3 | |
| 17. | 303;306;307;312;313; 315 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 10A, gG | 10NHG000B | Bussmann / Eaton | Szt. | 18 | |
| 18. | 308;316;321;604 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 16A, gG | 16NHG000B | Bussmann / Eaton | Szt. | 12 | |
| 19. | 310 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 20A, gG | 20NHG000B | Bussmann / Eaton | Szt. | 3 | |
| 20. | 320 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 25A, gG | 25NHG000B | Bussmann / Eaton | Szt. | 3 | |
| 21. | 302;305;309 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 32A, gG | 32NHG000B | Bussmann / Eaton | Szt. | 9 | |
| 22. | 314 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 40A, gG | 40NHG000B | Bussmann / Eaton | Szt. | 3 | |
| 23. | 301 ;304 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 50A, gG | 50NHG00B | Bussmann / Eaton | Szt. | 3 | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 4 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. | 301; 317; 318; 319; 405 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 63A, gG | 63NHG00B | Bussmann / Eaton | Szt. | 15 | |
| 25. | 311;505;803 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 80A, gG | 80NHG00B | Bussmann / Eaton | Szt. | 9 | |
| 26. | 322;603;802 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 100A, gG | 100NHG00B | Bussmann / Eaton | Szt. | 9 | |
| 27. | 404;502;504;703;704 -Q61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 125A, gG | 125NHG00B | Bussmann / Eaton | Szt. | 12 | |
| 28. | 102;201 -X24 | Złączka kontrolno-pomiarowa | 8WA1011-1MH15 | Siemens | Szt. | 6 | |
| 29. | 102;201 -X24 | Zacisk rozłączalny śrubowy 8mm wlk.6 | 8WA1011-1MH11 | Siemens | Szt. | 6 | |
| 30. | 102;201 -X24 | Zworka rozłączalna dla zacisków wlk. 6 | 8WA1822-7VH01 | Siemens | Szt. | 6 | |
| 31. | 102;202 -F31 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P+N, I _n =32A, zn. nap. pracy 690V AC, | OPVP10-3N | OEZ | Szt. | 2 | |
| 32. | 102;202 -F31 | Wkładka bezpiecznikowa, wielkość.10x38, 2A gG | CH10x38 gG 2A | ETI | Szt. | 6 | |
| 33. | 102;202 -F84 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 24V DC,2P, C2A | 5SL6202-7 | Siemens | Szt. | 2 | |
| 34. | 102;202 -S61 | Przełącznik woltomierzowy | 4G10-66-U | APATOR | Szt. | 2 | |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|---------------------|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 5 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | 102;202 -P21 | Woltomierz 500V, pomiar bezpośredni | EA17 | Lumel | Szt. | 2 | |
| 36. | 101;201 -T11 101;201 -T12 101;201 -T13 | Przekładnik prądowy 2500/5A, klasa 0,5 | AST1056 70017-2160 | CELSA | Szt. | 6 | |
| 37. | 102;202 -Q52 102;202 -Q53 102 -Q54 202 -Q55 | Wyłącznik silnikowy SIRIUS 3p, I _n 0,5A, I _{cu} 100kA, Wyzwalacz zwarciovowy 6,5A | 3RV2311-0FC10 | Siemens | Szt. | 6 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------------------|--|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | |
|  | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | |
| Zamawiający: | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | Ilość stron: |
| PPW | | 10196 | 14771 | | 103-54-3004-001-02-PF | | 2018.02.12 | Str. 6 z 12 |
| | | | | | - | | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|--|---|----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38. | 102;202 -Q52 102;202 -Q53 102 -Q54 202 -Q55 | Boczne styki sygnalizacyjne 2(1NO+1NC) do wyl. silnikowych 3RV2311, 3RV2321 | 3RV2921-1M | SIEMENS | Szt. | 6 | |
| 39. | 102;202 -Q52 | Czołowe styki pomocnicze 1CO do wyl. silnikowych 3RV2311, 3RV2321 | 3RV2901-1D | SIEMENS | Szt. | 2 | |
| 40. | 101;201 -Q51 | Wyłącznik powietrzny wysuwny z kasetą, 4-biegunowy, wielkość II, In=2500A, ICU=66kA / 500V AC, Zabezpieczenie ETU45B LSIN, Cewka załączająca i pierwszy wyzwalacz wzrostowy 220VDC (możliwe stałe zasilanie), drugi wyzwalacz zanikowy 220VDC, napęd silnikowy i ręczny 220VDC, styki pomocnicze 4NO+4NC, styk sygnalizacji wyzwolenia 1CO, styki położenia wyłącznika w kasecie: 1CO-praca, 1CO-test, 1CO-wysunięty. | 3WL1225-2FB4.. | SIEMENS | Szt. | 2 | |
| 41. | 102 -K22 | Analogowy przekaźnik kontroli sieci 3-faz, zanik i kolejność faz, nastawa dolnego | 3UG4513-1BR20 | SIEMENS | Szt. | 1 | |
| 42. | 102;202 -P31 | Miernik parametrów sieci | LUMEL N100 | LUMEL | Szt. | 2 | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 7 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43. | 102;202 -F81 | Wyłącznik nadprądowy 230V AC, C1A,6kA,1P+N | 5SL6501-7 | Siemens | Szt. | 2 | |
| 44. | 102;202 -F81 102-F85 | Styki pomocnicze do wyłącznika 5SL, 5SY | 5ST3010 | SIEMENS | Szt. | 3 | |
| 45. | 102 -H43 | Lampka sygnalizacyjna płaska biała | M22-L-W-W | EATON | Szt. | 1 | |
| 46. | 102;202 -H41 102;202 -H42 102 -H44 | Lampka sygnalizacyjna płaska czerwona | M22-L-R-R | EATON | Szt. | 5 | |
| 47. | 202 -H31 202 -H32 202 -H33 | Lampka sygnalizacyjna płaska biała 230V | M22-L-W-230W | EATON | Szt. | 3 | |
| 48. | 202 -Q31 | Wyłącznik kompaktowy VL160 do ochrony instalacji TM, 4P, I _n =125A, I _{cu} 100kA, Styki pomocnicze (1NC+1NO) i sygnalizacyjne (1NO) | 3VL2712-3EM43-0AD1 | SIEMENS | Szt. | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------------------|--|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | |
|  | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | |
| Zamawiający: | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | Ilość stron: |
| PPW | | 10196 | 14771 | | 103-54-3004-001-02-PF | | 2018.02.12 | Str. 8 z 12 |
| | | | | | - | | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49. | 202 -F01 | Ochronnik przeciwprzepięciowy kombinacyjny, typ 1+2, klasa B+C, UC350V, 4P | 5SD7444-1 | SIEMENS | Szt. | 1 | |
| 50. | 101;201 -S31 | Przycisk "OTWÓRZ", NO, Czerwony | M22S-D-R-K10 | EATON | Szt. | 2 | |
| 51. | 101;201 -S32 | Przycisk "ZAMKNIJ", NO, Zielony | M22S-D-G-K10 | EATON | Szt. | 2 | |
| 52. | 102 -Q61 | Rozłącznik izolacyjny do 220VDC, 63A | 5TE2515-1 | SIEMENS | Szt. | 1 | |
| 53. | 102;202 -F83 102- F85 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy. 440V DC, 2P, C2A | 5SY5202-7 | SIEMENS | Szt. | 3 | |
| 54. | 102; 202 -S21 | Napędy przycisków bezpieczeństwa, IP66, IP67, IP69K1), Bez podświetlenia, powrót uzyskuje się przez przekręcenie, IP67, IP69K | M22-PVT | EATON | Szt. | 2 | |
| 55. | 102; 202 -S21 | Pierścień osłaniający | M22-XGPV | EATON | Szt. | 2 | |
| 56. | 102; 202 -S21 | Łącznik do mocowania styków | M22-A | EATON | Szt. | 2 | |
| 57. | 102; 202 -S21 | Styk NC | M22-K01 | EATON | Szt. | 6 | |
| 58. | 102; 202 -S21 | Styk NO | M22-K10 | EATON | Szt. | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------|--|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> | | |  | | |  | | |
|  | | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | | |
| Zamawiający: | | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | Inwestor: | | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | | Nr dokumentu: | | Data: | Ilość stron: |
| PPW | | 10196 | 14771 | | 103-54-3004-001-02-PF | | 2018.02.12 | Str. 9 z 12 |
| | | | | | - | | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59. | 102 -A22 | Automat przełączania zasilania typu AZRS-2 z dodatkowym pulpitem | AZRS-2/220DC/11PS | Energotest | Szt. | 1 | |
| 60. | 102 -T21; 102 -T22; 102 -T23; 102 -T24; 202 -T21 | Przekładnik napięciowy 400/100VAC | TU-2 | Energotest | Szt. | 5 | |
| 61. | 102;202 -K74 102;202 -K75 | Przełącznik, 24VDC, 4P (gotowość obwodu pomiaru napięć, gotowość elektryczna pola) | 59.34.9.024.0050 | Finder | Szt. | 4 | |
| 62. | 102;202 -K23 102;202 -K71 102;202 -K72 102;202 -K73 102-K76;102-K77 | Przełącznik, 220VDC, 2P (220V DC obecność napięcia, wyłącznik w położeniu roboczym, wyłącznik w położeniu TEST, wyzwolenie wyłącznika I=TRIP) | 55.32.9.220.0040 | Finder | Szt. | 10 | |
| 63. | 102;202 -K23 102;202 -K71 102;202 -K72 102;202 -K73 102-K76;102-K77 | Gniazdo do przełącznika 2P z zaciskiem śrubowym | 94.02SPA | Finder | Szt. | 10 | |
| 64. | 102;202 -K23 102;202 -K71 102;202 -K72 102;202 -K73 102-K76;102-K77 | Moduł zabezpieczający | 99.02.9.220.99 | Finder | Szt. | 10 | |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|---------------------|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  | |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 10 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65. | 102 -S23 | Przycisk "Start PPZ", NO, Czarny | M22S-D-S-K10 | EATON | Szt. | 1 | |
| 66. | 102 -S22 | Łącznik krzywkowy 0-1, 4P w obudowie | 4G10-92-PK | APATOR | Szt. | 1 | |
| 67. | 203 -Q61 203 -Q62 | Rozłącznik ,32A,2P na szynę DIN | 5TL1232-0 | SIEMENS | Szt. | 2 | |
| 68. | 203 -F81 203 -F82 | Wyłącznik nadprądowy 230V AC, C1A,6kA,2P | 5SL6201-7 | Siemens | Szt. | 2 | |
| 69. | 203 -F83 203 -F84 203 -F85 203 -F86 | Wyłącznik nadprądowy 230V AC, C6A,6kA, 2P | 5SL6206-7 | Siemens | Szt. | 4 | |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 11 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|--|---|------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70. | 203 -K21 203 -K22 | Przełącznik, 230VAC,2P (UPS linia 1, UPS linia2) | 49.52.8.230.0060 | Siemens | Szt. | 2 | |
| 71. | 203 -S61 | Łącznik krzywkowy 1-0-2; 4-P w obudowie, 16A/690V | 4G16-52-PK R114 | APATOR | Szt. | 1 | |
| 72. | 203 -G61 203 -G62 | Zasilacze 24VDC 10A | QS20.241 | PULS | Szt. | 2 | |
| 73. | 203 -G71 | Moduł diodowy 20A | YR40.241 | PULS | Szt. | 1 | |
| 74. | 203 -F87 | Wyłącznik nadprądowy C10A,6kA, 2P | 5SL6210-7 | Siemens | Szt. | 1 | |
| 75. | 203 -F88 | Wyłącznik nadprądowy C4A,6kA, 2P | 5SL6204-7 | Siemens | Szt. | 1 | |
| 76. | 203 -F89 | Wyłącznik nadprądowy C0,5A,6kA, 1P | 5SL6105-7 | Siemens | Szt. | 1 | |
| 77. | 203 -H41 203 -H42 | Lampka sygnalizacyjna płaska biała 24VDC LED | M22-L-W-W | EATON | Szt. | 2 | |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 14771 | 103-54-3004-001-02-PF | 2018.02.12 | Str. 12 z 12 |
| | | | - | | |

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| L.p. | Oznaczenie w projekcie | Wyszczególnienie | Typ, wymiar | Dostawca, nr normy, katalogu | Jedn. Miary | Ilość wg PT | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78. | 08R1 | Rezystor terminujący sieci Modbus RTU | 120Ω, 0,25W | | Szt. | 1 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  |  | | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 2 z 17 |
| | | | - | | |

2. OBLICZENIA


SPIS TREŚCI

| | |
|--|---|
| 2.1. SPIS ZAWARTOŚCI | 2 |
| 2.2. BILANS MOCY | 3 |
| 2.2.1. Bilans mocy dla rozdzielnic BJD | 3 |
| 2.3. OBLICZENIA | 6 |
| 2.3.1. Obliczenia dla rozdzielnic BJD | 8 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



| | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------------|---|--------------------|
|  Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 3 z 17 |
| | | | - | | |

2.2. BILANS MOCY

2.2.1. Bilans mocy dla rozdzielnic BJD

| rew | KKS | Nazwa odbioru | Pn [kW] | Un [V] | cos φ | η [%] | I [A] | ko [-] | kz [-] | Ps [kW] | Q [kVar] | S [kVA] |
|-----|--------------|--|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 1 | BJD03GP011 | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 22,00 | 400 | 0,95 | 95% | 35,2 | 0,80 | 1 | 18,53 | 6,09 | 19,50 |
| 1 | BJD03GP021 | Hala rozładunkowa A.2; Dwukomorowy bunkier odpadów A.3 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 10,35 | 400 | 0,95 | 95% | 16,6 | 0,80 | 1 | 8,72 | 2,87 | 9,18 |
| 1 | BJD03GP041 | Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4; Belowanie odpadów A.12 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 2,50 | 400 | 0,95 | 95% | 4,0 | 0,80 | 1 | 2,11 | 0,69 | 2,22 |
| 1 | BJD03GP051 | Hala kotłów A.5 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 24,40 | 400 | 0,95 | 95% | 39,0 | 0,80 | 1 | 20,55 | 6,75 | 21,63 |
| 1 | BJD03GP071 | Maszynownia A.7 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 12,00 | 400 | 0,95 | 95% | 19,2 | 0,80 | 1 | 10,11 | 3,32 | 10,64 |
| 1 | BJD03GP081 | Pomieszczenie węzła ciepłowniczego przygotowania wody dla SEC A.8; Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 2,30 | 400 | 0,95 | 95% | 3,7 | 0,80 | 1 | 1,94 | 0,64 | 2,04 |
| 1 | BJD03GP091 | Budynek procesowy. Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 3,10 | 400 | 0,95 | 95% | 5,0 | 0,80 | 1 | 2,61 | 0,86 | 2,75 |
| 1 | BJD03GP101 | Pomieszczenie stacji uzdatniania wody kotłowej A.10; Pomieszczenie techniczne A.15; Pomieszczenie ppoż. - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 4,60 | 400 | 0,95 | 95% | 7,4 | 0,80 | 1 | 3,87 | 1,27 | 4,08 |
| 1 | BJD03GP131 | Pomieszczenie rozdzielni A.13; Pomieszczenie transformatorów A.14; Transformator blokowy A.17 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 10,89 | 400 | 0,95 | 95% | 17,4 | 0,80 | 1 | 9,17 | 3,01 | 9,65 |
| 1 | BJD03GP181 | Pomieszczenie wstępnego przetwarzania żużli A.18 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 8,13 | 400 | 0,95 | 95% | 13,0 | 0,80 | 1 | 6,84 | 2,25 | 7,20 |
| 2 | 9OLWAZ21GA00 | Rozdzielnia Zasil – ster- chydraulika Zasilanie podstawowe | 39,65 | 400 | 0,95 | 95% | 63,7 | 0,8 | 1 | 33,36 | 10,97 | 25,48 |
| 1 | BJD03GP201 | Instalacja oczyszczania ścieków (IOŚ) A.20 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 1,53 | 400 | 0,95 | 95% | 2,4 | 0,80 | 1 | 1,29 | 0,42 | 1,35 |
| 2 | BJD03GP291 | Zbiornik reagentów G. - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 2,44 | 400 | 0,95 | 100% | 3,7 | 0,80 | 1 | 1,95 | 0,64 | 2,05 |
| 1 | BJD07GP211 | Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 15,85 | 400 | 0,95 | 95% | 25,4 | 0,80 | 1 | 13,35 | 4,39 | 14,05 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------------|---|--------------|
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 4 z 17 |
| | | | - | | |

| rew | KKS | Nazwa odbioru | Pn [kW] | Un [V] | cos φ | η [%] | I [A] | ko [-] | kz [-] | Ps [kW] | Q [kVar] | S [kVA] |
|-----|-------------|---|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 1 | BJD07GP511 | Kotłownia dodatkowa N - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 2,28 | 400 | 0,95 | 95% | 3,6 | 0,80 | 1 | 1,92 | 0,63 | 2,02 |
| 1 | BJDJ06GP051 | A.1.1 Panel dystrybucyjny oświetlenia | 5,30 | 400 | 0,95 | 95% | 8,0 | 0,10 | 1 | 5,58 | 1,83 | 5,87 |
| 1 | BJD07GP701 | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ1 | 10,26 | 400 | 0,95 | 95% | 16,4 | 0,80 | 1 | 8,64 | 2,84 | 9,09 |
| 1 | BJD07GP702 | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ2 | 13,12 | 400 | 0,95 | 95% | 21,0 | 0,80 | 1 | 11,05 | 3,63 | 11,63 |
| 1 | BJD07GP703 | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ3 | 18,93 | 400 | 0,95 | 95% | 30,3 | 0,80 | 1 | 15,94 | 5,24 | 16,78 |
| 1 | BJDD01 | Magazyn sezonowania żużla D. - Panel dystrybucyjny potrzeb ogólnych | 1,00 | 400 | 0,95 | 95% | 1,6 | 0,78 | 0,9 | 0,74 | 0,24 | 0,78 |
| 1 | BJD06GP061 | L3 - Panel dystrybucyjny oświetlenia | 2,51 | 400 | 0,95 | 95% | 3,2 | 0,78 | 0,9 | 2,06 | 0,68 | 2,17 |
| 1 | BJD05GP081 | L3 - Panel dystrybucyjny odbiorów nietechnologicznych | 45,00 | 400 | 0,93 | 95% | 6,7 | 73,52 | 0,9 | 36,95 | 14,60 | 39,73 |
| 1 | BJD04GA131 | Pomieszczenie rozdzielni A.13 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 119,00 | 400 | 0,93 | 95% | 194,4 | 0,90 | 0,9 | 101,46 | 40,10 | 109,10 |
| 1 | BJD04GA041 | Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 95,00 | 400 | 0,93 | 95% | 155,2 | 0,90 | 0,9 | 81,00 | 32,01 | 87,10 |
| 1 | BJD04GA181 | Pomieszczenie wstępnego przetwarzania żużla A.18 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 100,00 | 400 | 0,93 | 95% | 163,4 | 0,84 | 0,9 | 79,11 | 31,26 | 85,06 |
| 1 | BJD07GA011 | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny gniazd wtyczkowych jednofazowych | 30,00 | 400 | 0,93 | 95% | 49,0 | 0,90 | 0,9 | 25,58 | 10,11 | 27,50 |
| 1 | BJD04GA101 | Pomieszczenie stacji uzdatniania wody kotłowej A.10 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 27,00 | 400 | 0,93 | 95% | 44,1 | 0,55 | 0,9 | 14,07 | 5,56 | 15,13 |
| 1 | BJD05GA012 | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 120,00 | 400 | 0,93 | 95% | 196,0 | 0,90 | 0,9 | 102,32 | 40,44 | 110,02 |
| 1 | BJD03GA191 | Pomieszczenie zestawienia A.19 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 52,1 | 400 | 0,93 | 95% | 94,1 | 0,90 | 0,9 | 49,36 | 19,51 | 53,07 |
| 1 | BJD05GA071 | Maszynownia. A.7 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 68,00 | 400 | 0,93 | 95% | 111,1 | 0,50 | 0,9 | 32,21 | 12,73 | 34,63 |
| 1 | BJD05GA021 | Hala rozładunkowa A.2 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 54,00 | 400 | 0,93 | 95% | 88,2 | 0,90 | 0,9 | 46,04 | 18,20 | 49,51 |
| 1 | BJD07GP411 | Portiernia K.1 - Panel dystrybucyjny budynku portierni | 41,13 | 400 | 0,93 | 95% | 67,2 | 0,90 | 1 | 38,97 | 15,40 | 41,90 |
| 1 | BJD06GA511 | Kotłownia dodatkowa N. - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 86,5 | 400 | 0,93 | 95% | 146,9 | 0,20 | 0,9 | 83,40 | 32,39 | 77,85 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 5 z 17 |
| | | | - | | |

| rew | KKS | Nazwa odbioru | Pn [kW] | Un [V] | cos φ | η [%] | I [A] | ko [-] | kz [-] | Ps [kW] | Q [kVar] | S [kVA] |
|-----|--------------|--|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 2 | BJD05GA061 | A.1.1 – Budynek Admin. Panel Dystrybucji Nietechnologicznych | 85 | 400 | 0,93 | 95% | 153,5 | 0,80 | 0,9 | 35,01 | 13,84 | 37,65 |
| 1 | BJD07GP611 | Garaż O. - Panel dystrybucyjny budynku garażu | 85 | 400 | 0,93 | 95% | 153,5 | 0,80 | 0,9 | 35,01 | 13,84 | 37,65 |
| 2 | BJD04GP011 | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego klatki ewakuacyjnej | 1,50 | 400 | 1,00 | 100% | 2,2 | 1,00 | 1 | 1,50 | 0,15 | 1,51 |
| 1 | BJD05GA211 | Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 133,00 | 400 | 0,93 | 95% | 217,3 | 0,90 | 1 | 126,00 | 49,80 | 135,48 |
| 1 | BJD05GA051 | Hala kotłowa A.5 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 97,00 | 400 | 0,93 | 95% | 158,5 | 0,66 | 0,9 | 60,65 | 23,97 | 65,22 |
| 1 | BJD05GA061 | A.1.1 - Bud. Adm. Panel distr. odb. nietechnologicznych | 85,00 | 400 | 0,93 | 95% | 217,3 | 0,90 | 1 | 80,53 | 31,83 | 86,59 |
| 1 | BJD05GA201 | Instalacja oczyszczania ścieków (IOŚ) A.20 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 55,00 | 400 | 0,93 | 95% | 89,9 | 0,77 | 0,9 | 40,12 | 15,86 | 43,14 |
| 1 | BJD06GA111 | Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 52,00 | 400 | 0,93 | 95% | 85,0 | 0,80 | 0,9 | 39,41 | 15,58 | 42,38 |
| 1 | 90CUA19GA000 | Rozdzielnia zasilająco-sterująca HVAC - RW-SA.E2 - Zasilanie podstawowe | 115,41 | 400 | 0,95 | 95% | 184,6 | 0,86 | 1 | 103,92 | 34,21 | 109,41 |
| 1 | 90CUA21GA000 | Rozdzielnia zasilająco-sterująca HVAC - RW-SA.A21 - Zasilanie podstawowe | 39,65 | 400 | 0,95 | 95% | 184,6 | 0,86 | 1 | 41,74 | 13,72 | 43,93 |
| 1 | 90CUA700 | Szafa sterownicza kotła parowego - Viessman | 40,00 | 400 | 0,95 | 95% | 64,0 | 0,73 | 1 | 30,53 | 10,03 | 32,13 |
| 1 | BJD04GA091 | Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 30,00 | 400 | 0,93 | 95% | 49,0 | 0,73 | 0,9 | 20,61 | 8,14 | 22,16 |

Podsumowanie:

| P [kW] | Un[V] | cos φ | η [%] | ko | Ps[kW] | Q [kVar] | S [kVA] |
|--------|-------|-------|-------|------|--------|----------|---------|
| 1869 | 400 | 0,93 | 95% | 0,71 | 1402 | 562 | 1568 |

gdzie:

- P - łączna moc zainstalowana odbiorników technologicznych rozdzielnic
- η - sprawność odbiorników technologicznych rozdzielnic
- ko - współczynnik wykorzystania odbiorników technologicznych rozdzielnic
- Ps - łączna moc szczytowa rozdzielnic
- Q - łączna moc bierna rozdzielnic
- S - łączna moc pozorna rozdzielnic

Obliczenia zapotrzebowania rozdzielnic BJD:

| kr | cos φ | Pz[kW] | Q [kVar] | S [kVA] | Iz[A] |
|------|-------|--------|----------|---------|-------|
| 0,90 | 0,94 | 1227 | 465 | 1312 | 1894 |

gdzie:

- kr - współczynnik jednoczesności rozdzielnic



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|
| | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 6 z 17 |
| | | | - | | |

2.2. OBLICZENIA

Dane podstawowe

| | |
|------------------|------------------|
| Nazwa projektu: | O1177 - SZCZECIN |
| Krótki opis: | BJD_nN_400V |
| Projektant: | Piotr Teper |
| Biuro projektów: | Elsta Sp. z o.o. |
| Utworzony: | marzec 2016 |
| Zmodyfikowany: | maj 2016 |

Komentarz:

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|---------------------|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 7 z 17 |
| | | | - | | |

Parametry sieci:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Podstawy | |
| Standard | IEC |
| Wysokość nad poziomem morza | < 1000 m |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Średnie napięcie | |
| Napięcie znamionowe | 15,75 kV |
| Średnia temperatura | 40 °C |
| Współczynnik c max | 1,1 |
| Współczynnik c min | 1 |
| Max./Min moc zwarciova | 221,8 / 66,7 MVA |
| Sposób pracy pkt neutralnego | Nisko-rezystancyjny |
| Relacje R1/X1 min | 0,2 |


| | |
|---|--|
| Niskie napięcie | |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Konfiguracja systemu | TN-S |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Dopuszczalne napięcie dotykowe | 25 V |
| Temperatura otoczenia | 45 °C |
| Współczynnik c max | 1,1 |
| Współczynnik c min | 0,95 |
| Pkt początkowy dla obliczeń spadku napięcia | Transformator - zaciski strony wtórnej |
| Procentowa wartość napięcia w miejscu zasilania | 100 % |
| Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia w sieci | 10 % |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------|
|  <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div> | |  |  | | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 8 z 17 |
| | | | - | | |


2.2.1. Obliczenia dla rozdzielnicy BJD

Sposoby pracy sieci, konfiguracja wyłączników zasilających i sprzęgłowych:

Moduł operacyjny: Zasilanie podstawowe



Moduł operacyjny: Zasilanie rezerwowe





Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 9 z 17 |
| | | | - | | |

Lista urządzeń:

Źródła zasilania:

Punkt neutralny:

| Tytuł | Un [V] | In [A] | Prąd zwarciovowy [kA] | | | |
|------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | | | Ik3max | Ik3min | Ik1max | Ik1min |
| Zasilanie - Rozdzielnica BFB | 400 | 2 500 | 64,947 | 39,761 | 69,510 | 46,382 |
| Zasilanie - Rozdzielnica BFA | 400 | 2 500 | 65,050 | 39,810 | 69,789 | 46,537 |

Rozłączniki/ Wkładki:

Wyłącznik/ wyłącznik MCB:

| Tytuł | Miejsce | MRPD | In [A] | Icu/Icn [kA] | Icu/Icn [kA] wymagany | Typ wyzwalacza / charakterystyka | Ilość |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| Zasilanie z rozdzielnic BFA | 101 - Q51 | 3WL12252FB4..... | 2 500 | 66 | 56,829 | ETU45B | 1 |
| Zasilanie z rozdzielnic BFB | 201 - Q51 | 3WL12252FB4..... | 2 500 | 66 | 56,744 | ETU45B | 1 |


Rozłącznik bezpiecznikowy:

| Tytuł | Miejsce | MRPD Podstawa/ Wkładka | Wkładka [A] | Charakterystyka | Wielkość obudowy Podstawa/ Wkładka | In podstawy [A] | Icu (wkładki) [kA] | Icu/Icn [kA] wymagany | Ilość Podstawa /Wkładka |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| BJD03GP011 - Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 301 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 50NHG00B | 50 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP021 - Hala rozładunkowa A.2; Dwukomorowy bunkier odpadów A.3 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 302 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 32NHG000B | 32 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP041 - Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4; Belowanie odpadów A.12 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 303 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 10NHG000B | 10 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP051 - Hala kotłów A.5 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 304 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 50NHG00B | 50 | gG | 00/ 00 | 160 | 12 | 56,744 | 1/3 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group




| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------|
|  Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 10 z 17 |
| | | | - | | |

| Tytuł | Miejsce | MRPD Podstawa/ Wkładka | Wkładka [A] | Charakterystyka | Wielkość obudowy Podstawa/ Wkładka | In podstawy [A] | Icu (wkładki) [kA] | Icu/Icn [kA] wymagany | Ilość Podstawa /Wkładka |
|---|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| BJD03GP071 - Maszynownia A.7 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 305 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 32NHG000B | 32 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP081 - Pomieszczenie węża ciepłowniczego przygotowania wody dla SEC A.8; Wartsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 306 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 10NHG000B | 10 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP091 - Budynek procesowy. Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 307 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 10NHG000B | 10 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP101 - Pomieszczenie stacji uzdatniania wody kotłowej A.10; Pomieszczenie techniczne A.15; Pomieszczenie ppoż. - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 308 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 16NHG000B | 16 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP131 - Pomieszczenie rozdzielni A.13; Pomieszczenie transformatorów A.14; Transformator blokowy A.17 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 309 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 32NHG000B | 32 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP181 - Pomieszczenie wstępnego przetwarzania żużla A.18 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 310 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 20NHG000B | 20 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| 90CUA21GA000 - Rozdzielnia zasilająco-sterująca HVAC - RW-SA.A21 - Zasilanie podstawowe | 311 - Q61 | XRM00-185-3P-ITS / 250NHG2B | 80 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP201 - Instalacja oczyszczania ścieków (IOŚ) A.20 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 312 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 10NHG000B | 10 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GP291 - Zbiornik reagentów G. - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 313 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 10NHG000B | 10 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD07GP211 - Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 314 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 40NHG000B | 40 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------|
|  Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | | |
| Zamawiający: | TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 11 z 17 |
| | | | - | | |

| Tytuł | Miejsce | MRPD Podstawa/ Wkładka | Wkładka [A] | Charakterystyka | Wielkość obudowy Podstawa/ Wkładka | In podstawy [A] | Icu (wkładki) [kA] | Icu/Icn [kA] wymagany | Ilość Podstawa /Wkładka |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| BJD07GP511 - Kotłownia dodatkowa N - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | 315 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 10NHG000B | 10 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD06GA051 - A.1.1 Panel dystrybucyjny oświetlenia | 316 - Q61 | XRM00-185-3P-ITS / 32NHG000B | 16 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD07GP701 - Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ1 | 317 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 80NHG00B | 63 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD07GP702 - Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ2 | 318 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 80NHG00B | 63 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD07GP703 - Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ3 | 319 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 80NHG00B | 63 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJDD01 - Magazyn sezonowania żużla D. - Panel dystrybucyjny potrzeb ogólnych | 320 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 25NHG000B | 25 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD06GP061 - L3 - Panel dystrybucyjny oświetlenia | 321 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 25NHG000B | 16 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD05GA081 - L3 - Panel dystrybucyjny odbiorów nietechnologicznych | 322 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 16NHG000B | 100 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD04GA131 - Pomieszczenie rozdzielni A.13 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 401 - Q61 | XRM2-185-3P-EFM / 250NHG2B | 250 | gG | 2/ 2 | 400 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD04GA041 - Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 402 - Q61 | XRM1-185-3P-EFM / 200NHG1B | 200 | gG | 00/ 00 | 250 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD04GA181 - Pomieszczenie wstępnego przetwarzania żużla A.18 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 403 - Q61 | XRM1-185-3P-EFM / 200NHG1B | 200 | gG | 00/ 00 | 250 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD07GA011 - Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny gniazd wtyczkowych jednofazowych | 404 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 125NHG00B | 125 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD04GA101 - Pomieszczenie stacji uzdatniania wody kotłowej A.10 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 405 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 63NHG00B | 63 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 12 z 17 |
| | | | - | | |

| Tytuł | Miejsce | MRPD Podstawa/ Wkładka | Wkładka [A] | Charakterystyka | Wielkość obudowy Podstawa/ Wkładka | In podstawy [A] | Icu (wkładki) [kA] | Icu/Icn [kA] wymagany | Ilość Podstawa /Wkładka |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| BJD05GA012 - Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 501 - Q61 | XRM2-185-3P-EFM / 250NHG2B | 250 | gG | 2/ 2 | 400 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD03GA191 - Pomieszczenie zestalania A.19 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 502 - Q61 | XRM1-185-3P-EFM / 200NHG1B | 200 | gG | 00/ 00 | 250 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD05GA071 - Maszynownia. A.7 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 503 - Q61 | XRM1-185-3P-EFM / 160NHG1B | 160 | gG | 00/ 00 | 250 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD05GA021 - Hala rozładunkowa A.2 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 504 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 125NHG00B | 125 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD07GP411 - Portiernia K.1 - Panel dystrybucyjny budynku portierni | 505 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 80NHG00B | 80 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD06GA511 - Kotłownia dodatkowa N. - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 601 - Q61 | XRM2-185-3P-EFM / 315NHG2B | 315 | gG | 2/ 2 | 400 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD07GP611 - Garaż O. - Panel dystrybucyjny budynku garażu | 603 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 100NHG00B | 100 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD05GA061 - A.1.1 - Bud. Adm. Panel distr. odb. nietechnologicznych | 602 - Q61 | XRM1-185-3P-EFM / 200NHG1B | 200 | gG | 00/ 00 | 250 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD04GP011 - Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego klatki ewakuacyjnej | 604 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 16NHG000B | 16 | gG | 00/ 000 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD05GA211 - Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 701 - Q61 | XRM2-185-3P-EFM / 250NHG2B | 250 | gG | 2/ 2 | 400 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD05GA051 - Hala kotłów A.5 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 702 - Q61 | XRM1-185-3P-EFM / 200NHG1B | 200 | gG | 1/ 1 | 250 | 120 | 56,744 | 1/3 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 13 z 17 |
| | | | - | | |

| Tytuł | Miejsce | MRPD Podstawa/ Wkładka | Wkładka [A] | Charakterystyka | Wielkość obudowy Podstawa/ Wkładka | In podstawy [A] | Icu (wkładki) [kA] | Icu/Icn [kA] wymagany | Ilość Podstawa /Wkładka |
|---|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| BJD05GA201 - Instalacja oczyszczania ścieków (IOŚ) A.20 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 703 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 125NHG00B | 125 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD06GA111 - Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 704 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 125NHG00B | 125 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| 90CUA19GA000 - Rozdzielnia zasilająco-sterująca HVAC - RW-SA.E2 - Zasilanie podstawowe | 801 - Q61 | XRM2-185-3P-ITS / 250NHG2B | 250 | gG | 2/ 2 | 400 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| 90CUA700 - Szafa sterownicza kotła parowego - Viessman | 802 - Q61 | XRM00-185-3P-ITS / 100NHG00B | 100 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |
| BJD04GA091 - Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | 803 - Q61 | XRM00-185-3P-EFM / 80NHG00B | 80 | gG | 00/ 00 | 160 | 120 | 56,744 | 1/3 |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



| | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------------|---|---------------------|
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 14 z 17 |
| | | | - | | |

Ochrona przeciwporażeniowa

Wszystkie obwody w projekcie mają dopuszczalny czas wyłączenia $t_{a\text{-}req} > t_{a\text{-}cur}$ i spełniają wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|---------------------|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  | |  | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 15 z 17 |
| | | | - | | |

Legenda:

| Symbol [Jednostka] | Opis |
|-----------------------|--|
| ai | Współczynnik obciążenia |
| cos φ | Współczynnik mocy |
| ftot | Współczynnik redukcji |
| Ia/In | Początkowy prąd rozruchowy |
| Ib [A] Iz [A] | Prąd / dopuszczalne obciążenie |
| Icu(wkładki) [kA] | Znamionowa wyłączalna wytrzymałość zwarcia - wkładka bezpiecznikowa |
| Icu [kA] Icn [kA] | Znamionowa wyłączalna wytrzymałość zwarcia wyłącznika zgodnie z IEC 60947-2 Znamionowa wytrzymałość zwarcia zgodnie z IEC 60898-1 |
| Icu/Icn [kA] wymagany | wymagana wytrzymałość zwarcia zabezpieczenia w miejscu zainstalowania |
| Icw 1s [kA] | Znamionowa zdolność zwarcia 1s |
| IΔn [mA] | Zabezpieczenie różnicowoprądowe - RCD |
| Ik1max | Max prąd zwarcia jednofazowego |
| Ik1min | Min prąd zwarcia jednofazowego |
| Ik3max | Max. prąd zwarcia 3-fazowego |
| Ik3min | Min prąd zwarcia 3 fazowego |
| Ik1D [kA] | jednofazowy ciągły prąd zwarcia |
| Ik3D [kA] | trójfazowy ciągły prąd zwarcia |
| Ikmax/Ikmin | Stosunek wartości max i min prądu zwarcia |
| Ikre | Współczynnik powrotu w przypadku zwarcia |
| In [A] | Prąd znamionowy |
| P0 [kW] | Straty biegu jałowego |
| Pk [kW] | Straty zwarcia |
| Pmech [kW] | Moc mechaniczna |
| Pn [kW] | Znamionowa moc czynna |
| R0 N [mΩ] | Rezystancja szyny N dla składowej zerowej |



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF - | 2018.02.12 | Str. 16 z 17 |

| Symbol [Jednostka] | Opis |
|--------------------------------------|--|
| R0 PE(N) [mΩ] | Rezystancja szyny PE(N) dla składowej zerowej |
| R0/R1 | Stosunek reaktancji dla składowej zgodnej i zerowej |
| R1 [%] | Względna wartość rezystancji dla składowej zgodnej |
| R1 [mΩ] | Rezystancja dla składowej zgodnej |
| Sn [kVA] | Znamionowa moc pozorna |
| ukr [%] | Napięcie zwarciove |
| Un [V] | Napięcie znamionowe |
| Uprim [kV] | Napięcie strony pierwotnej |
| Usec [V] | Napięcie strony wtórnej |
| X0 N [mΩ] | Reaktancja szyny N dla składowej zerowej |
| X0 PE(N) [mΩ] | Reaktancja szyny PE(N) dla składowej zerowej |
| X0/X1 | Stosunek reaktancji dla składowej zgodnej i zerowej |
| X1 [mΩ] | Reaktancja dla składowej zgodnej |
| xd" [%] | Reaktancja |
| Z1 max | Max impedancja dla składowej zgodnej |
| Z1 min | Min impedancja dla składowej zgodnej |
| ZS | Impedancja dla zwarcia doziemnego |
| Zs max | Max impedancja dla zwarcia doziemnego |
| Zs min | Min impedancja dla zwarcia doziemnego |
| u [%] / Δu [%] / Σ Δu [%] | Napięcie znamionowe / Spadek napięcia na sekcję / Skumulowany spadek napięcia od zacisków strony pierwotnej / wtórnej do zaznaczonego pkt. |
| θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C] | Temperatura kabla SN / Temperatura przewodnika dla kabla nn Spadek napięcia / dla Ik max / Przy zamknięciu |
| η | Sprawność |
| φ [°] | Przesunięcie fazowe |
| φ1 min/max [°] | Kąt przesunięcia fazowego dla Ik1 min/max |
| φ3 min/max [°] | Kąt przesunięcia fazowego dla Ik3 min/max |







| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------------------|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  |  | | |
|  | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | |
| Zamawiający: | T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Inwestor: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | |
| Faza Projektu: | Nr zlecenia Zamawiającego: | Nr zlecenia Wykonawcy: | Nr dokumentu: | Data: | Ilość stron: |
| PPW | 10196 | 1477I | 103-54-3004-002-01-PF | 2018.02.12 | Str. 17 z 17 |
| | | | - | | |

Normy przyjęte do obliczeń:





| Tytuł | IEC | HD | EN | DIN VDE |
|--|-------------|-------------|---------|-------------------|
| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa * | 60364-1...6 | 384 | | 0100 – 100...710 |
| Prądy zwarciove w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 3: Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych, zwarć doziemnych i częściowe prądy zwarciove płynące w ziemi | 60909 | | 60909 | 0102 |
| Prądy zwarciove w sieciach trójfazowych. Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania | 60865 | | 60865 | 0103 |
| Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 2: Wyłączniki | 60947-2 | | 60947-2 | 0660 – 101 |
| Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu | 61439 | | 61439 | 0660 – 600 |
| Metoda wyznaczania przez ekstrapolację przyrostów temperatury niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepełnym zakresie badań typu (PTTA) | 60890+C | 528 S2 | | 0660 – 507 |
| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie | 60364-5-52 | 384 | | 0298 – 4 |
| Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Część 520: Instalacje elektryczne - Uzupełnienie 3: Obciążalność prądowa przewodów w obwodach trójfazowych z zawartością harmonicznych | | | | 0100-520 Część 3 |
| Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych | 60898-1 | | 60898-1 | 0641 – 11 |
| Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 107: Wyłącznik-rozłącznik bezpiecznikowy prądu przemiennego na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie | 62271 | | 62271 | 0671 – 105 |
| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-Izolacja, łączenie i sterowanie | 60364-5-53 | 60364-5-534 | | 0100-534 |
| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych | 60364-4-44 | 60364-4-443 | | 0100-443 |
| Ochrona odgromowa - część 1...4 | 62305-1...4 | | | 0185 – 1...4 |
| Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia - Część 1: Wymagania techniczne i metody badań | 61643-11 | | | 0675-6-11 |
| Testy dla kabli elektrycznych w warunkach pożarowych - integralność obwodu | 60331-11,21 | | 50200 | 0472-814;0482-200 |
| Zachowanie materiałów z których wykonany jest budynek i składników budynku w przypadku pożaru Część 12: Utrzymanie integralności obwodu elektrycznych systemów kablowych, wymagania i badania | | | | 4102-12 : 1998-11 |
| Wypożyczenie elektryczne pojazdów elektrycznych drogowych - Pojazdy elektryczne indukcyjne ładowanie systemu | 61851 | | 61851 | |

*) Dodatkowe uwarunkowania danego rynku i inne odstępstwa od normy IEC 60364-4-41: 2005 nie są wprowadzone i powinny być wzięte pod uwagę!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | | | | | A |
| B | | | | | B |
| C | | | | | C |
| D | | | | | D |
| E | | | | | E |
| F | | | | | F |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-----------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis | |
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | | | | | |
| Inwestor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 | | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis | |
| Inwestycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | Projektował: | J. Dajworek | ----- | 2018.02 |  | |
| Temat opracowania: | 3.1.7.22 Dokumentacja Powykonawcza systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego | Opracował: | T.Król | ----- | 2018.02 |  | |
| Tytuł opracowania: | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. BJD 0,4 kV. | Sprawdził: | T. Gliniecki | SLK/5096/PWOE/14 | 2018.02 |  | |
| Obliczenia | | Stadium: | Podziałka: | Numer KKS: | | | |
| | | PPW | - | | | | |
| | | Masa [kg] | Materiał: | Numer tomu i zeszytu: | | | |
| | | ----- | ----- | - | | | |
|  | Nr rysunku TM.E: | Nr rysunku: | | | | Arkusz: | |
| | | 103-54-3004-002-01-PF | | | | 1/17 | |
| ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 | | | | | | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE | | | | | | | |
| Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | | |





























FORMAT
A4

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował Podpis Sprawdził Podpis |
| |  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | |
| E | Inwestor: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego Temat opracowania: 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. Tytuł opracowania: Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD <h2>Schemat ideowy zasilania</h2> | | Nazwisko Projektował: J. Dajworek Opracował: M. Żołędziowski Sprawdził: T. Gliniecki Stadium: PPW Masa [kg]: Podziałka: - Materiał: Numer KKS: Numer tomu i zeszytu: | Nr uprawnień Data Podpis 2018.02 2018.02 2018.02 - - - |
| F |  | Nr rysunku TM.E.: ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 | Nr rysunku: <h1>103-54-3004-003-01-PF</h1>  | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|--|---|------------------------|---------|--|--|-----------------------|--|--|---|--------------|------|-----------|----------------|---|--------------|-------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|---|------------|-----------------|-------|---------|------------------------|--------------------|---|------------|--------------|------------------|---------|---------------------|---|--|----------|------------|------------|--|--|-----|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------------------|--|--|-------|-------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Aktualizacja</td><td>2018.01.19</td><td>R.Kasprzycki</td><td>---</td><td>T.Stączek</td><td><i>Stączek</i></td></tr><tr><td>Rewizja</td><td>Opis zmiany</td><td>Data</td><td>Projektował</td><td>Podpis</td><td>Sprawdził</td><td>Podpis</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | Aktualizacja | 2018.01.19 | R.Kasprzycki | --- | T.Stączek | <i>Stączek</i> | Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja | 2018.01.19 | R.Kasprzycki | --- | T.Stączek | <i>Stączek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</td><td colspan="5"> ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</td></tr><tr><td>Inwestor:</td><td>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9</td><td></td><td>Nazwisko</td><td>Nr uprawnień</td><td>Data</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Inwestycja:</td><td>Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td>Projektował:</td><td>J. Dajworek</td><td>-----</td><td>2017.11</td><td><i>J. Dajworek</i></td></tr><tr><td>Temat opracowania:</td><td>3.1.7.22 Dokumentacje Powykonawcze systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego</td><td>Opracował:</td><td>M. Żołędziowski</td><td>-----</td><td>2017.11</td><td><i>M. Żołędziowski</i></td></tr><tr><td>Tytuł opracowania:</td><td>3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych. BJD 0,4 kV.</td><td>Sprawdził:</td><td>T. Gliniecki</td><td>SLK/5096/PWOE/14</td><td>2017.11</td><td><i>T. Gliniecki</i></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Rozdzielnica 0,4kV BJD Schematy strukturalne</td><td>Stadium:</td><td>Podziałka:</td><td colspan="3">Numer KKS:</td></tr><tr><td>PPW</td><td>-</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Masa [kg]</td><td>Materiał:</td><td colspan="3">Numer tomu i zeszytu:</td></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td><td colspan="3">-</td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | |  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | | | | | Inwestor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 | | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis | Inwestycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | Projektował: | J. Dajworek | ----- | 2017.11 | <i>J. Dajworek</i> | Temat opracowania: | 3.1.7.22 Dokumentacje Powykonawcze systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego | Opracował: | M. Żołędziowski | ----- | 2017.11 | <i>M. Żołędziowski</i> | Tytuł opracowania: | 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych. BJD 0,4 kV. | Sprawdził: | T. Gliniecki | SLK/5096/PWOE/14 | 2017.11 | <i>T. Gliniecki</i> | Rozdzielnica 0,4kV BJD Schematy strukturalne | | Stadium: | Podziałka: | Numer KKS: | | | PPW | - | | | | Masa [kg] | Materiał: | Numer tomu i zeszytu: | | | ----- | ----- | - | | | | |
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inwestor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 | | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inwestycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | Projektował: | J. Dajworek | ----- | 2017.11 | <i>J. Dajworek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temat opracowania: | 3.1.7.22 Dokumentacje Powykonawcze systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego | Opracował: | M. Żołędziowski | ----- | 2017.11 | <i>M. Żołędziowski</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł opracowania: | 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych. BJD 0,4 kV. | Sprawdził: | T. Gliniecki | SLK/5096/PWOE/14 | 2017.11 | <i>T. Gliniecki</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdzielnica 0,4kV BJD Schematy strukturalne | | Stadium: | Podziałka: | Numer KKS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PPW | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Masa [kg] | Materiał: | Numer tomu i zeszytu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Nr rysunku TM.E.:</td><td>Nr rysunku:</td><td>Arkusz:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>103-54-3004-003-02-PF</td><td>1/1</td></tr><tr><td>ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32</td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | |  | Nr rysunku TM.E.: | Nr rysunku: | Arkusz: | | | 103-54-3004-003-02-PF | 1/1 | ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nr rysunku TM.E.: | Nr rysunku: | Arkusz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 103-54-3004-003-02-PF | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMAT
A4

LEGENDA :


| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|-----------------------|---|---|
|  | Wyłącznik |  | Moduł kasetowy |  | Blokada mechaniczna |  | Transformator 3-fazowy |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy w kasecie |  | Uziemienie |  | Silnik 3-fazowy |  | Zasilanie/UPS |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy |  | Zacisk |  | Silnik 1-fazowy |  | Odbiory z 14,15,30 standardem zasilania |
|  | Wyłącznik silnikowy |  | Przekładnik prądowy |  | Falownik |  | Odbiory z napędem/siłownikiem |
|  | Wyłącznik silnikowy z termicznym wyzwalaczem przeciążeniowym |  | Zabezpieczenie elektroniczne |  | Soft-starter |  | Armatura |
|  | Wyłącznik remontowy |  | Ogranicznik przepięć |  | Falownik zintegrowany |  | Ogrzewanie |
|  | Stycznik |  | Bateria kondensatorów |  | Szynoprzewód |  | Moduł inteligentny rozłącznika listowego (pom. I, U, P, E z komunikacją Modbus RTU) |



Inwestor
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Żołędziowski | Opracował M. Żołędziowski | Sprawił L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD. | | | Format A4 | Skala - |
| Schematy strukturalne | | | Arkusz 2 / 17 | |
| Data 2018-02-12 | | | | |


INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied



| | |
|---------|-----|
| Szafa: | 1 |
| Odptyw: | 101 |

L1,L2,L3,N; AC 400 V ;TN-S; I_{kmax}=56,744kA

| Nastawy wyłłącznika głównego | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Typ wyłłącznika | - | 3WL1225-2FB4.. |
| Prąd znamionowy wyłłącznika | I _n [A] | 2500 |
| Wyzwalacz przeciążeniowy | I _r [A] | 2000 |
| Zwłoka wyzwalacza przeciążeniowego | t _r [s] | 10 |
| Wyzwalacz zwarciov krótkozwłoczny | I _{sd} [A] | 7500 |
| Zwłoka wyzwalacza zwarciov | t _{sd} [s] | 0,1 |
| Wyzwalacz zwarciov bezzwłoczny | I _i [A] | 15000 |



| | |
|----------------|-----------------------------|
| KKS | |
| Opis | Zasilanie z BFA - rezerwowe |
| Moc [kW] | 1165,0 |
| Prąd [A] | 1825,7 |
| Standard ster. | 05 |



ELSTA Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Janińska 32




Termomaster Group
Termomaster Group




ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie
SP. z o.o.

Inwestor
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Żołędziowski | Opracował M. Żołędziowski | Sprawdził L. Wólcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + |
| Tytuł | | | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | Format A4 |
| | | | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | Skala - |
| | | | Schematy strukturalne | Arkusz 3 / 17 |
| | | | Informacje zastrzeżone - nie używać w celach innych niż te dla których zostały dostarczone Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | Data 2018-02-12 |





| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Szafa: | 3 | | | | | | | |
| Odptyw: | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |

L1,L2,L3; AC 400 V ;TN-S; Ikmax=56,744kA /4.16A /6.2A

301-Q61
XRM00-185-3P-EFM
63A gG
160A

302-Q61
XRM00-185-3P-EFM
32A gG
160A

303-Q61
XRM00-185-3P-EFM
10A gG
160A


304-Q61
XRM00-185-3P-EFM
50A gG
160A

305-Q61
XRM00-185-3P-EFM
32A gG
160A


306-Q61
XRM00-185-3P-EFM
10A gG
160A

307-Q61
XRM00-185-3P-EFM
10A gG
160A


308-Q61
XRM00-185-3P-EFM
16A gG
160A



| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|---|
| KKS | BJD03GP011 | BJD03GP021 | BJD03GP041 | BJD03GP051 | BJD03GP071 | BJD03GP081 | BJD03GP091 | BJD03GP101 |
| Opis | Część administracyjna A.1 - Panel dystryb. 0,4kV oświetlenia podstawowego | Hala rozładunkowa A.2. Dwukom. bunkier odpadów A.3 - Panel dystryb. 0,4kV oświetl. podst. | Rozdrab. odpad. wielko. A.4. Belowanie odpad. A.12 - Panel dystryb. 0,4kV oświetl. podst. | Hala kotłowa A.5 Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | Maszynownia A.7 Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | Pomieszc. wezła ciepł. przygot. wody dla SEC A.8. Warsztat utrzym. ruchu A.11 - Panel dys. 0,4kV oświetl. podst. | Budynek procesowy. Pomieszc. sprężarek A.9 - Panel dystryb. 0,4kV oświetlenia podstawowego | Pomies. uzdat. wody kotł. A.10. Pomies. tech. A.15. Pomies. ppoż. Panel dystryb. 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| Moc [kW] | 22 | 10,35 | 2,5 | 24,4 | 12 | 2,3 | 3,1 | 4,6 |
| Prąd/Nastawa[A] | 35,2 / - | 16,6 / - | 4 / - | 39 / - | 19,2 / - | 3,7 / - | 5 / - | 7,4 / - |
| Standard ster. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |



| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|------------------|-------|
| Branża: | Faza: | Nazwa projektu: | Nr rys. | | Zmiana: | |
| Elektryczna | PPW | 103-54-3004 | 103-54-3004-003-02-PF | | | |
| Projektował: | Opracował: | Sprawił: | Urządzenie: | | Miejsce montażu: | |
| M. Żołędziowski | M. Żołędziowski | L. Wójcik | = BJD | | + | |
| Tytuł | | | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | Format | Skala |
| | | | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | A4 | - |
| | | | Schematy strukturalne | | Arkusz | |
| | | | Informacje zastrzeżone - nie używać w celach innych niż te dla których zostały dostarczone | | Data | |
| | | | | | 2018-02-12 | |




| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| KKS | BJD03GP131 | BJD03GP181 | 90CUA21GA000 | BJD03GP201 | BJD03GP291 | BJD07GP211 | BJD07GP511 | BJD06GP051 |
| Opis | Pomieszc. rozd. A.13 Pomieszc. transfor. A.14. Transfor blokowy A.17 - Panel dystryb. 0,4kV oświetl. podstaw. | Pomieszczenie wstępnego przetwarzania zuzła A.18 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | Rozdzielnica Zas.-Ster. HVAC-RW-SA.A21 Zasilanie podstawowe | Instalacja oczyszczania ścieków (10S) A.20 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | Zbiornik reagentów G. - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | Instalacja oczyszczania spalin (10S) A.21 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | Kotłownia dodatkowa N - Panel dystryb. 0,4kV oświetlenia podstawowego | A.1.1 Panel dystrybucyjny oświetlenia |
| Moc [kW] | 10,89 | 8,13 | 39,65 | 1,53 | 2,44 | 15,85 | 2,28 | 5,3 |
| Prąd/Nastawa[A] | 17,4 / - | 13 / - | 63,7 / - | 2,4 / - | 3,7 / - | 25,4 / - | 3,6 / - | 9,57 / - |
| Standard ster. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 |



Investor
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

| | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Zołędziowski | Opracował L. Wójcik | Sprawił L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montaży: + |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | | Format A4 | Skala - |
| Schematy strukturalne | | | Arkusz 6 / 17 | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTORYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | Data 2018-02-12 | |




| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| KKS | BJD07GP701 | BJD07GP702 | BJD07GP703 | BJDD01 | BJD06GP061 | BJD05GA081 | | |
| Opis | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ1 | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ2 | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ3 | Magazyn sezonowania zużłta D. Panel dystrybucyjny potrzeb ogólnych | L3 - Panel dystrybucyjny oświetlenia | L3 - Panel dystrybucyjny odbiorów nietechnologicznych | | |
| Moc [kW] | 10,26 | 13,12 | 18,93 | 12,63 | 2,51 | 45 | | |
| Prąd/Nastawa[A] | 16,4 / - | 21 / - | 30,3 / - | 19,2 / - | 4,5 / - | 81,3 | | |
| Standard ster. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |





Inwestor
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego


| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Żołędziowski | Opracował M. Żołędziowski | Sprawdził L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | | Format A4 | Skala - |
| Schematy strukturalne | | | Arkusz 7 / 17 | |
| Data 2018-02-12 | | | | |

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied











| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|--|---------|---------|--|
| KKS | BJD05GA012 | BJD03GP191 | BJD05GA071 | BJD05GA021 | BJD07GP411 | Rezerwa | Rezerwa | |
| Opis | Część administracyjna A.1 - Panel dystryb. siły nie technologicznej i urządzeń HVAC | Pomieszczenie zasilania A.19 - Panel dystryb. potrzeb ogólnych | Maszynownia A.7 - Panel dystrybucyjny siły nie technologicznej i urządzeń HVAC | Hala rozładunkowa A.2 - Panel dystryb. siły nie technologicznej i urządzeń HVAC | Portiernia K.1 - Panel dystrybucyjny budynku portierni | — | — | |
| Moc [kW] | 150 | 52,1 | 68 | 54 | 41,13 | — | — | |
| Prąd/Nastawa[A] | 240 / - | 94,1 / - | 111,1 / - | 88,2 / - | 67,2 / - | — / - | — / - | |
| Standard ster. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |



Inwestor
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego


| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Żołędziowski | Opracował M. Żołędziowski | Sprawdził L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | | Format A4 | Skala - |
| Schematy strukturalne | | | Arkusz 11 / 17 | |
| Data 2018-02-12 | | | | |


INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTORYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied



| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | | Zmiana: |
| Projektował: M. Zołędziowski | Opracował: M. Zołędziowski | Sprawdził: L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + | |
| Tytuł | | | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | |
| | | | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | |
| | | | Schematy strukturalne | | |
| | | | Format A4 | Skala - | Arkusz 13 / 17 |
| | | | Data 2018-02-12 | | |

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied






| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| KKS | BJD05GA211 | BJD05GA051 | BJD05GA201 | BJD06GA111 | | | | |
| Opis | Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystryb. siły niefech. i urządzeń HVAC | Hala kotłowa A.5 - Panel dystrybucyjny siły niefech. i urządzeń HVAC | Instalacja oczyszczania ścieków (IOS) A.20 - Panel dystryb. siły niefech. i urządzeń HVAC | Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystryb. siły niefech. i urządzeń HVAC | | | | |
| Moc [kW] | 133 | 97 | 55 | 52 | | | | |
| Prąd/Nastawa[A] | 217,3 / - | 158,5 / - | 89,9 / - | 85 / - | | | | |
| Standard ster. | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |




Investor
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Żołędziowski | Opracował M. Żołędziowski | Sprawdził L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | | Format A4 | Skala - |
| Schematy strukturalne | | | Arkusz 15 / 17 | |
| Data 2018-02-12 | | | | |

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTORYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied





| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| KKS | 90CUA19GA000 | 90CUA700 | BJD04GA091 | | | | | |
| Opis | Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca HVAC - RW-SA.E2 - Zasilanie podstawowe | Szafa sterownicza kotla parowego - Viessmann | Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystryb. siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | | | | | |
| Moc [kW] | 75,4 | 40 | 30 | | | | | |
| Prąd/Nastawa[A] | 121 / - | 64 / - | 49 / - | | | | | |
| Standard ster. | 14 | 14 | 30 | | | | | |



Investor
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-003-02-PF | Zmiana: | | |
| Projektował M. Zoledziowski | Opracował M. Zoledziowski | Sprawdził L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + | | |
| Tytuł | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD Schematy strukturalne | | | Format A4 | Skala - | Arkusz 17 / 17 |
| | | | Data 2018-02-12 | | | |

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied




Spis zawartości

| Numer rysunku | Numery arkuszy | Strona | Opis |
|------------------------|----------------|--------|--|
| 103-54-3004-004-001-PF | 1-6 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Strona tytułowa |
| 103-54-3004-004-001-PF | 1-6 | 2 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Spis zawartości |
| 103-54-3004-004-001-PF | 1-6 | 3 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Spis zawartości |
| 103-54-3004-004-001-PF | 1-6 | 4 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Spis zawartości |
| 103-54-3004-004-001-PF | 1-6 | 5 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Spis zawartości |
| 103-54-3004-004-001-PF | 1-6 | 6 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Spis zawartości |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Schemat ideowy zasilania rozdzielnic BJD |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 2 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - przyjęcie zasilania z BFA |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 3 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - układy pomiarowe |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 4 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - szczegóły wewnętrzne wyłącznika |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 5 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - sterowanie wyłącznikiem i blokady |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 6 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - obowdy pomocnicze |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 7 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - podłączenie sygnałów do AZRS |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 8 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - sygnalizacja układu AZRS |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 9 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 10 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) sygnały do DCS |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 11 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 1 (rezerwowe) - blokady zewnętrzne |

| Numer rysunku | Numery arkuszy | Strona | Opis |
|------------------------|----------------|--------|--|
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 12 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - przyjęcie zasilania z BFB |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 13 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - układy pomiarowe |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 14 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - szczegóły wewnętrzne wyłącznika |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 15 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - sterowanie wyłącznikiem i blokady |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 16 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - obwody pomocnicze |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 17 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - podłączenie sygnałów do AZRS |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 18 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - sygnały do DCS |
| 103-54-3004-004-002-PF | 1-19 | 19 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Pole zasilające 2 (podstawowe) - blokady zewnętrzne |
| 103-54-3004-004-004-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 301 Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-005-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 302 Hala rozładunkowa A.2; Dwukomorowy bunkier odpadów A.3 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-006-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 303 Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4; Belowanie odpadów A.12 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podst. |
| 103-54-3004-004-007-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 304 Hala kotłów A.5 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-008-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 305 Maszynownia A.7 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-009-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 306 Pomiesz. węzła ciepł. przygot. wody dla SEC A.8;Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystryb. 0,4kV oświetlenia podst. |
| 103-54-3004-004-010-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 307 Budynek procesowy. Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-011-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 308 Pom. uzdatniania wody kotłowej A.10; Pom. techniczne A.15; Pom. ppoż - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podst. |
| 103-54-3004-004-012-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 309 Pom. rozdzielni A.13; Pom. transformatorów A.14; Transformator blokowy A.17 - Panel dystryb. 0,4kV oświetlenia podst. |

Spis zawartości

| Numer rysunku | Numery arkuszy | Strona | Opis |
|------------------------|----------------|--------|---|
| 103-54-3004-004-013-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 310 Hala rozładunkowa A.2; Dwukomorowy bunkier odpadów A.3 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-014-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 311 Rozdzielnica Zas.-Ster. HVAC-RW-SA.A21 |
| 103-54-3004-004-015-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 312 Instalacja oczyszczania ścieków (IOŚ) A.20 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-016-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 313 Zbiornik reagentów G. - Panel dystybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-017-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 314 Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-018-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 315 Kotłownia dodatkowa N - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego |
| 103-54-3004-004-019-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 316 A.1.1 Panel dystrybucyjny oświetlenia |
| 103-54-3004-004-020-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 317 Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ1 |
| 103-54-3004-004-021-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 318 Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ2 |
| 103-54-3004-004-022-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 319 Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ3 |
| 103-54-3004-004-023-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 320 Magazyn sezonowania żużla D. - Panel dystrybucyjny potrzeb ogólnych |
| 103-54-3004-004-024-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 321 L3 - Panel dystybucyjny oświetlenia |
| 103-54-3004-004-025-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 322 L3 - Panel dystybucyjny odbiorów nietechnologicznych |
| 103-54-3004-004-041-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 401 Pomieszczenie rozdzielni A.13 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-042-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 402 Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-043-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 403 Pomieszczenie wstępnego przetwarzania żużla A.4 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-044-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 404 Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny gniazd wtyczkowych jednofazowych |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
|  ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Janińska 32 |  Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarnego |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-001-PF | Zmiana: | | |
| | | | Projektował M.Żołędziowski | Opracował M.Żołędziowski | Sprawdził L.Wójcik | Urządzenie: | Miejsce montażu: | | |
| | | | Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD | | | | Format A4 | Skala - | Arkusz 4 / 6 |
| | | | Schemat zasadniczy | | | | Data 2018.02.12 | | |

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied

Spis zawartości

| Numer rysunku | Numery arkuszy | Strona | Opis |
|------------------------|----------------|--------|---|
| 103-54-3004-004-045-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 405 Pomieszczenie stacji uzdatniania wody kotłowej A.10 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-055-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 501 Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-056-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 502 Pomieszczenie zestawienia A.19 - Panel dystrybucyjny potrzeb ogólnych |
| 103-54-3004-004-057-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 503 Maszynownia A.7 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-058-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 504 Hala rozładunkowa A.2 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-059-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 505 Portiernia K.1 - Panel dystrybucyjny budynku portierni |
| 103-54-3004-004-060-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 506 Rezerwa |
| 103-54-3004-004-061-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 507 Rezerwa |
| 103-54-3004-004-070-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 601 Kotłownia dodatkowa N - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-071-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 602 A.1.1 - Bud. Adm. Panel dystr. odb. nietechnologicznych |
| 103-54-3004-004-072-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 603 Garaż O - Panel dystrybucyjny budynku garażu |
| 103-54-3004-004-073-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 604 Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego klatki ewakuacyjnej |
| 103-54-3004-004-074-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 605 Rezerwa |
| 103-54-3004-004-075-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 606 Rezerwa |
| 103-54-3004-004-085-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 701 Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-086-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 702 Hala kotłów A.5 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-087-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 703 Instalacja oczyszczania ścieków (IOŚ) A.20 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |






Inwestor
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarnego

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-001-PF | Zmiana: | |
| Projektował M.Żołędziowski | Opracował M.Żołędziowski | Sprawdził L.Wójcik | Urządzenie: | Miejsce montażu: | |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD | | | Format A4 | Skala - | Arkusz 5 / 6 |
| Schemat zasadniczy | | | Data 2018.02.12 | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | |

Spis zawartości

| Numer rysunku | Numery arkuszy | Strona | Opis |
|------------------------|----------------|--------|--|
| 103-54-3004-004-088-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 704 Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-100-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 801 Rozdzielnia zasilająco-sterująca HVAC - RW-SA.E2 - Zasilanie podstawowe |
| 103-54-3004-004-101-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 802 Szafa sterownicza kotła parowego - Viessmann |
| 103-54-3004-004-102-PF | 1-1 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - obwód nr 803 Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC |
| 103-54-3004-004-180-PF | 1-5 | 1 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Przyjęcie zasilania z UPS |
| 103-54-3004-004-180-PF | 1-5 | 2 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Przyjęcie zasilania z UPS - sygnały do DCS |
| 103-54-3004-004-180-PF | 1-5 | 3 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Obwody okrężne 230VAC |
| 103-54-3004-004-180-PF | 1-5 | 4 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Obwody okrężne 24VDC |
| 103-54-3004-004-180-PF | 1-5 | 5 | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD - Komunikacja - MODBUS RTU |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|--|--------------------|--|
|  ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Janińska 32 |  Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarnego |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-001-PF | | Zmiana: | | | | |
| | | | Projektował M.Żołędziowski | | Opracował M.Żołędziowski | | Sprawdził L.Wójcik | | Urządzenie: | | | |
| | | | Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD | | | | | | Format A4 | | Skala - | |
| | | | Spis zawartości | | | | | | Arkusz 6 / 6 | | Data 2018.02.12 | |
| Schemat zasadniczy | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | | | | | | | |

A

B

C

D

E

F

A







B

C

D

E

F

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis |
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | | | | |
| Inwestor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 10 | | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Inwestycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | Projektował: | J. Dajworek | ----- | 2018.02 |  |
| Temat opracowania: | 3.1.7.22 Dokumentacje Powykonawcze systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego | Opracował: | M. Żołędziowski | ----- | 2018.02 |  |
| Tytuł opracowania: | 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych. BJD 0,4 kV. | Sprawdził: | T. Gliniecki | SLK/5096/PWOE/14 | 2018.02 |  |
| ROZDZIELNICA POTRZEB OGÓLNYCH I URZĄDZEŃ HVAC - 0,4kV BJD Schematy zasadnicze - spis zawartości | | Stadium: | Podziałka: | Numer KKS: | | |
| | | PPW | - | | | |
| | | Masa [kg] | Materiał: | Numer tomu i zeszytu: | | |
| ----- | ----- | - | | | | |
|  | Nr rysunku TM.E: | Nr rysunku: | | | Arkusz: | |
| | | 103-54-3004-004-001-PF | | | 1/6 | |
| ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 | | | | | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | |


1


2


3


4

FORMAT
A4










| AZRS-2 POŁOŻENIE WYŁĄCZNIKA 101-Q51 ORAZ BLOKADY | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| KONTROLA POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA 101-Q51 | | SYGNALIZACJA GOTOWOŚCI POLA WYŁĄCZNIKA 101-Q51 | ZEW. NA AZRS WP>WR ZEW. NA AZRS WR>WP | BLOKADA PRZEJŚCIOWA | BLOKADA TRWAŁA Z POLA 1 | BLOKADA TRWAŁA Z POLA 2 | START PPZ 201-Q51 -> 101-Q51 LUB 101-Q51 -> 201-Q51 | |
| ZAMKNIĘTY | OTWARTY | | | | | | | |

101/102



ELSTA Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Janińska 32



| |
|---|
| <p>Inwestor</p> <p>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.</p> <p>71-504 Szczecin ul. Czesława 9</p> <p>Inwestycja</p> <p>Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</p> |
|---|



ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie
SP z o.o.

| | |
|---------|---------|
| Branża: | Elektry |
|---------|---------|

| | |
|-------------|----------------|
| Projektował | M.Żołędziowski |
|-------------|----------------|

| | |
|-------|--|
| Tytuł | |
|-------|--|

| | |
|-------|-----|
| Faza: | PPW |
|-------|-----|

ki

| | |
|----------|---------|
| Numer pr | 103-54- |
|----------|---------|

| | |
|-----------|----------------|
| Opracował | M.Żołędziowski |
|-----------|----------------|

Rozdzielnica pot

| | |
|--|---------|
| | Sprawdz |
| | L. Wójc |

h ogólnych i urządz

HVAC = 0.4kV BID

| | |
|---------|--------|
| Nr rys. | 103-54 |
|---------|--------|

| | |
|-------------|-----|
| Urządzenie: | BJD |
|-------------|-----|

Miejsce montażu:

| | | |
|--|--------|--|
| | Format | |
|--|--------|--|


| | |
|---------|--|
| Zmiana: | |
|---------|--|


[illegible]


| | |
|--|--------|
| | Arkusz |
|--|--------|


INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied




INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied














| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|  ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Janińska 32 |  Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-PF | | Zmiana: | |
| | | | Projektował M.Żołędziowski | Opracował M.Żołędziowski | Sprawdził L.Wójcik | Urządzenie: | | Miejsce montażu: | |
| | Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD obwód nr 301 Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego Schemat zasadniczy | | | | | | Format A4 | Skala - | Arkusz 1 / 1 |
| | | | | | | | Data 2018.02.12 | | |
| | INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | | | |






















| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------|--|------------------|------------|--------|
|  ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Janińska 32 |  Termienergie Sp. z o.o. Termienergie Group |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Sp. z o.o. | Branża: | Faza: | Numer projektu: | Nr rys. | | | Zmiana: | | |
| | | | Elektryczna | PPW | 103-54-3004 | 103-54-3004-004-010-PF | | | | | |
| | Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | | | Projektował | Opracował | Sprawdził | Urządzenie: | | Miejsce montażu: | | |
| | | | | M.Żołędziowski | M.Żołędziowski | L.Wójcik | | | | | |
| | | | Tytuł | | | | | | Format | Skala | Arkusz |
| | | | Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD | | | | | | A4 | - | 1 / 1 |
| | | | obwód nr 307 | | | | | | | | |
| | | | Budynek procesowy. Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | | | | | | | Data | |
| | | | Schemat zasadniczy | | | | | | | 2018.02.12 | |
| | | | INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE | | | | | | | | |
| | | | Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | | | |





























































| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|  ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Janińska 32 |  Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Sp. z o.o. | Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-055-PF | | Zmiana: | |
| | | | Projektował M.Żołędziowski | Opracował M.Żołędziowski | Sprawił L.Wójcik | Urządzenie: | | Miejsce montażu: | |
| | Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD obwód nr 501 Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny siły nie technologicznej i urządzeń HVAC Schemat zasadniczy | | | | | | Format A4 | Skala - | Arkusz 1 / 1 |
| | | | | | | | Data 2018.02.12 | | |
| | INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | | | |



























| | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|  ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Janińska 32 |  Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarnego |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-073-PF | Zmiana: |
| | | | Projektował M.Żołędziowski | Opracował M.Żołędziowski | Sprawdził L.Wójcik | Urządzenie: | Miejsce montażu: |
| | | | Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD obwód nr 604 Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego klatki ewakuacyjnej Schemat zasadniczy | | | Format A4 | Skala - |
| Data 2018.02.12 | | | | | | | |


INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied


















ELSTA Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Janińska 32





Investor
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarnego







| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-100-PF | Zmiana: |
| Projektował M.Żołędziowski | Opracował M.Żołędziowski | Sprawdził L.Wójcik | Urządzenie: | Miejsce montażu: |
| Tytuł Rozdzielnia potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD obwód nr 801 Rozdzielnia zasilająco-sterująca HVAC - RW-SA.E2 - Zasilanie podstawowe | | | Format A4 | Skala - |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | Arkusz 1 / 1 | |
| | | | Data 2018.02.12 | |








| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
|  ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Janińska 32 |  Termomaster Sp. z o.o. Termomaster Group |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP. Z O.O. | Branża: Elektryczna Faza: PPW | Numer projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-004-180-PF | Zmiana: | | |
| | | | Projektował: M.Żołędziowski | Opracował: M.Żołędziowski | Sprawdził: L.Wójcik | Urządzenie: | Miejsce montażu: | Format A4 |
| Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | | | Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC. - 0,4kV BJD Komunikacja - MODBUS RTU Schemat zasadniczy | | | | | Data 2018.02.12 |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTORYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | | | |





A

B

C

D

E

F

A








B

C

D

E

F

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis |
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | | | | |
| Investor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 | | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Investycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | Projektował: | J. Dajworek | ----- | 2018.02 |  |
| Temat opracowania: | 3.1.7.22 Dokumentacje Powykonawcze systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego | Sprawdził: | M. Żołędziowski | ----- | 2018.02 |  |
| Tytuł opracowania: | 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych. BJD 0,4 kV. | Koordynator Wykonawcy: | T. Gliniecki | SLK/5096/PWOE/14 | 2018.02 |  |
| Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC 0,4kV BJD Elewacje i rozmieszczenie aparatury | | Stadium: | Podziałka: | Numer KKS: | | |
| | | PPW | - | | | |
| | | Masa [kg] | Materiał: | Numer tomu i zeszytu: | | |
| | | ----- | ----- | - | | |
|  | Nr rysunku TM.E.: | Nr rysunku: | | | Arkusz: | |
| | | 103-54-3004-005-01-PF | | | 1/2 | |
| | ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 |  | | | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | |

1

2

3

4

FORMAT
A4

B

1

CD



□

FFF

F


G

Q




| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-005-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Zołędziowski | Opracował M. Zołędziowski | Sprawdził L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | | Format A4 | Skala - |
| Gabaryty i ewaluacje | | | Arkusz 1 / 4 | |
| Data 2018.02.12 | | | | |


INFORMACJE ZAŚWIADCZONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTYORYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied




Inwestor
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Branża: Elektryczna | Faza: PPW | Nazwa projektu: 103-54-3004 | Nr rys. 103-54-3004-005-02-PF | Zmiana: |
| Projektował M. Żołędziowski | Opracował M. Żołędziowski | Sprawdził L. Wójcik | Urządzenie: = BJD | Miejsce montażu: + |
| Tytuł Rozdzielnica potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC - 0,4kV BJD | | | | Format A4 |
| - Gabaryty i elewacje | | | | Skala - |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | Arkusz 2 / 4 |
| | | | | Data 2018.02.12 |












Budynek elektryczny - poz. +10,625 m

LEGENDA :

-  otwór kablowy urządzenia
-  numer pola rozdzielni
-  ciężar i straty ciepła urzędzeń

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|---------|-----------|--------|
| Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</p> </div> </div> | | | | | | |
| Inwestor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 | | | | | |
| Inwestycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | | | | | |
| Temat opracowania: | 3.1.7.22.6 ROZDZIELNICA POTRZEB OGÓLNYCH URZĄDZEŃ HVAC BJD 0,4 kV | | | | | |
| Tytuł opracowania: | Plan rozmieszczenia rozdzielni potrzeb ogólnych i urządzeń HVAC BJD | | | | | |
| Poz. +10,625 m | | | | | | |
| Nr rysunku T.M.E.: | | Nr rysunku: | | Arkusz: | | |
| ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 | | 103-54-3004-007-01-PF | | 1/1 | | |
| <p>INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE</p> <p>Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</p> | | | | | | |

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E




F

1

2

3

4

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Aktualizacja | 2018.01.19 | R.Kasprzycki | ----- | T.Stączek | <i>Stączek</i> |
| Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis |
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | | | | |
| Inwestor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 | | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Inwestycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | | Projektował: | G. Walnik | ----- | 2018.02 <i>G. Walnik</i> |
| Temat opracowania: | 3.1.7.22 Dokumentacje Powykonawcze systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego | | Opracował: | M. Matuszewski | ----- | 2018.02 <i>M. Matuszewski</i> |
| Tytuł opracowania: | 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych. BJD 0,4 kV. | | Sprawdził: | R. Mocio | MAP/0095/POOE/05 | 2018.02 <i>R. Mocio</i> |
| Wykaz listew zaciskowych kabli zasilających | | | Stadium: | Podziałka: | Numer KKS: | |
| | | | PPW | - | | |
| | | | Masa [kg] | Materiał: | Numer tomu i zeszytu: | |
| ----- | ----- | - | | | | |
|  | Nr rysunku TM.E: | | Nr rysunku: | | | Arkusz: |
| | | | 103-54-3004-009-01-PF | | | 1/5 |
| ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 | | | | | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | |

1

2

3

4

FORMAT

A4

Obiekt:

Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia
Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce





Nr dokumentu

103-54-3004-009-01-PF





Tytuł dokumentu





Wykaz listew zaciskowych kabli zasilających

| Lp. | Nazwa Obwodu | źródło 1 | | | | odcinek 1 | | | | źródło 2 | | odcinek 2 | | | | źródło 3 | | odcinek 3 | | | |
|-----|--|--------------|-----------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Rozdzielnica | Nr pola rozdzielniczy/obwód | Zaciski | Oznaczenie celu 1 | zacziski celu 1 | KKS kabla 1 | Typ kabla 1 | | Oznaczenie źródła 2 | Zaciski źródła 2 | Oznaczenie celu 2 | Zaciski celu 2 | KKS kabla 2 | Typ kabla 2 | Oznaczenie źródła 3 | Zaciski źródła 3 | Oznaczenie celu 3 | Zaciski celu 3 | KKS kabla 3 | Typ kabla 3 |
| 1. | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 301 | BR // 301-X1:1.1 CZ // 301-X1:1.2 SZ // 301-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP011 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.01-1001 | YnKXS-żo 5x25 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Hala rozładunkowa A.2; Dwukomorowy bunkier odpadów A.3 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 302 | BR // 302-X1:1.1 CZ // 302-X1:1.2 SZ // 302-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP021 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.02-1001 | YnKXS-żo 5x6 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4; Belowanie odpadów A.12 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 303 | BR // 303-X1:1.1 CZ // 303-X1:1.2 SZ // 303-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP041 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.03-1001 | YnKXS-żo 5x2,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Hala kotłowa A.5 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 304 | BR // 304-X1:1.1 CZ // 304-X1:1.2 SZ // 304-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP051 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.04-1001 | YnKXS-żo 5x16 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Maszynownia A.7 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 305 | BR // 305-X1:1.1 CZ // 305-X1:1.2 SZ // 305-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP071 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.05-1001 | YnKXS-żo 5x6 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pomieszczenie węgla ciepłowniczego przygotowania wody dla SEC A.8; Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 306 | BR // 306-X1:1.1 CZ // 306-X1:1.2 SZ // 306-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP081 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.06-1001 | YnKXS-żo 5x2,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Budynek procesowy. Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 307 | BR // 307-X1:1.1 CZ // 307-X1:1.2 SZ // 307-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP091 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.07-1001 | YnKXS-żo 5x4 | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Pomieszczenie stacji uzdatniania wody kotłowej A.10; Pomieszczenie techniczne A.15; Pomieszczenie ppóz. - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 308 | BR // 308-X1:1.1 CZ // 308-X1:1.2 SZ // 308-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP101 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.08-1001 | YnKXS-żo 5x4 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Pomieszczenie rozdzielni A.13; Pomieszczenie transformatorów A.14; Transformator blokowy A.17 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 309 | BR // 309-X1:1.1 CZ // 309-X1:1.2 SZ // 309-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP131 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.09-1001 | YnKXS-żo 5x6 | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pomieszczenie wstępnego przetwarzania żużla A.18 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 310 | BR // 310-X1:1.1 CZ // 310-X1:1.2 SZ // 310-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP181 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.10-1001 | YnKXS-żo 5x10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Rozdzielnica Zas.-Ster. HVAC-RW-SA.A21 | BID | 311 | BR // 311-X1:1.1 CZ // 311-X1:1.2 SZ // 311-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | 90CUA21GA000 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.11-1001 | YnKXS-żo 5x35 | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Instalacja oczyszczania ścieków (IOŚ) A.20 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 312 | BR // 312-X1:1.1 CZ // 312-X1:1.2 SZ // 312-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP201 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.12-1001 | YnKXS-żo 5x2,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Zbiornik reagentów G. - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 313 | BR // 313-X1:1.1 CZ // 313-X1:1.2 SZ // 313-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID03GP291 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.13-1001 | YnKXS-żo 5x2,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 314 | BR // 314-X1:1.1 CZ // 314-X1:1.2 SZ // 314-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID07GP211 | BR // -X1:1 CZ // -X1:2 SZ // -X1:3 Ni // -X1:4 ZŹ/Zi // -X1:5 | BID-3.14-1001 | YnKXS-żo 5x16 | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Kotłownia dodatkowa N - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego | BID | 315 | BR // 315-X1:1.1 CZ // 315-X1:1.2 SZ // 315-X1:1.3 Ni // N ZŹ/Zi // PE | BID07GP511 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 Ni // -Q61:N ZŹ/Zi // -Q61:PE | BID-3.15-1001 | YnKXS-żo 5x4 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
|     | Obiekt: Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | Nr dokumentu 103-54-3004-009-01-PF | | Tytuł dokumentu Wykaz listew zaciskowych kabli zasilających | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa Obwodu | źródło 1 | | | odcinek 1 | | | | źródło 2 | | odcinek 2 | | | | źródło 3 | | odcinek 3 | | | |
|-----|---|--------------|-----------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Rozdzielnica | Nr pola rozdzielniczy/obwód | Zaciski | Oznaczenie celu 1 | zacziski celu 1 | KKS kabla 1 | Typ kabla 1 | Oznaczenie źródła 2 | Zaciski źródła 2 | Oznaczenie celu 2 | Zaciski celu 2 | KKS kabla 2 | Typ kabla 2 | Oznaczenie źródła 3 | Zaciski źródła 3 | Oznaczenie celu 3 | Zaciski celu 3 | KKS kabla 3 | Typ kabla 3 |
| 16. | A.1.1 Panel dystrybucyjny oświetlenia | BID | 316 | BR // 316-X1:1.1 CZ // 316-X1:1.2 SZ // 316-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BIDJ06GP051 | BR // -R1:1 CZ // -R1:3 SZ // -R1:5 NI // -R1:N ZÓ/Zł // -R1:PE | BID-3.16-1001 | YnKXS-żo 5x6 | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ1 | BID | 317 | BR // 317-X1:1.1 CZ // 317-X1:1.2 SZ // 317-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID07GP701 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZÓ/Zł // -Q61:PE | BID-3.17-1001 | YnKXS-żo 5x35 | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ2 | BID | 318 | BR // 318-X1:1.1 CZ // 318-X1:1.2 SZ // 318-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID07GP702 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZÓ/Zł // -Q61:PE | BID-3.18-1001 | YnKXS-żo 5x35 | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Szafka oświetlenia zewnętrznego 0,4kV SOZ3 | BID | 319 | BR // 319-X1:1.1 CZ // 319-X1:1.2 SZ // 319-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID07GP703 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZÓ/Zł // -Q61:PE | BID-3.19-1001 | YnKXS-żo 5x35 | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Magazyn sezonowania żużla D. - Panel dystrybucyjny potrzeb ogólnych | BID | 320 | BR // 320-X1:1.1 CZ // 320-X1:1.2 SZ // 320-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BIDD01 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZÓ/Zł // -Q61:PE | BID-3.20-1001 | YnKXS-żo 5x25 | | | | | | | | | | | | |
| 21. | L3 - Panel dystybucyjny oświetlenia | BID | 321 | BR // 321-X1:1.1 CZ // 321-X1:1.2 SZ // 321-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID06GP061 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZÓ/Zł // -Q61:PE | BID-3.21-1001 | YnIKXS-żo 5x4 | | | | | | | | | | | | |
| 22. | L3 - Panel dystybucyjny odbiorów niotechnologicznych | BID | 322 | BR // 322-X1:1.1 CZ // 322-X1:1.2 SZ // 322-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID05GA081 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZÓ/Zł // -Q61:PE | BID-3.22-1001 | NHXXH-J FE180/E90 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Pomieszczenie rozdzielni A.13 - Panel dystrybucyjny siły niotechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 401 | BR // 401-X1:1.1 CZ // 401-X1:1.2 SZ // 401-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID04GA131 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZÓ/Zł // -X1:PE | BID-4.01-1001 | 4x2xYnKXS1x95 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych A.4 - Panel dystrybucyjny siły niotechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 402 | BR // 402-X1:1.1 CZ // 402-X1:1.2 SZ // 402-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID04GA041 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZÓ/Zł // -X1:PE | BID-4.02-1001 | 4x1xYnKXS1x95 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Pomieszczenie wstępnego przetwarzania żużla A.18 - Panel dystrybucyjny siły niotechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 403 | BR // 403-X1:1.1 CZ // 403-X1:1.2 SZ // 403-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID04GA181 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZÓ/Zł // -X1:PE | BID-4.03-1001 | 4x1xYnKXS1x120 +YnKXS-żo1x120 | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny gniazd wtyczkowych jednofazowych | BID | 404 | BR // 404-X1:1.1 CZ // 404-X1:1.2 SZ // 404-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID07GA011 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZÓ/Zł // -Q61:PE | BID-4.04-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Pomieszczenie stacji uzdatniania wody kotłowej A.10 - Panel dystrybucyjny siły niotechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 405 | BR // 405-X1:1.1 CZ // 405-X1:1.2 SZ // 405-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID04GA101 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZÓ/Zł // -X1:PE | BID-4.05-1001 | YnKXS-żo 5x25 | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny siły niotechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 501 | BR // 501-X1:1.1 CZ // 501-X1:1.2 SZ // 501-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID05GA012 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZÓ/Zł // -X1:PE | BID-5.01-1001 | 4x2xYnKXS1x95 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Pomieszczenie zastalania A.19 - Panel dystyrb. potrzeb ogólnych | BID | 502 | BR // 502-X1:1.1 CZ // 502-X1:1.2 SZ // 502-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID03GP191 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZÓ/Zł // -X1:PE | BID-5.02-1001 | YnKXS-żo 5x95 | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Maszynownia. A.7 - Panel dystrybucyjny siły niotechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 503 | BR // 503-X1:1.1 CZ // 503-X1:1.2 SZ // 503-X1:1.3 NI // N ZÓ/Zł // PE | BID05GA071 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZÓ/Zł // -X1:PE | BID-5.03-1001 | 4x1xYnKXS1x95 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|--|-------------------|--|---------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| <div> Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div> <div> Ministero dell'Ambiente</div> <div> Ministero dell'Energia</div> <div></div> | | | | Obiekt: Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | | Nr dokumentu 103-54-3004-009-01-PF | | Tytuł dokumentu Wykaz listew zaciskowych kabli zasilających | | | | | | |
| Lp. | Nazwa Obwodu | źródło 1 | | | odcinek 1 | | | źródło 2 | | odcinek 2 | | | źródło 3 | | odcinek 3 | | | | | |
| | | Rozdzielnica | Nr pola rozdzielnicy/obwód | Zaciski | Oznaczenie celu 1 | zaciski celu 1 | KKS kabla 1 | Typ kabla 1 | Oznaczenie źródła 2 | Zaciski źródła 2 | Oznaczenie celu 2 | Zaciski celu 2 | KKS kabla 2 | Typ kabla 2 | Oznaczenie źródła 3 | Zaciski źródła 3 | Oznaczenie celu 3 | Zaciski celu 3 | KKS kabla 3 | Typ kabla 3 |
| 31. | Hala rozładunkowa A.2 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 504 | BR // 504-X1:1.1 CZ // 504-X1:1.2 SZ // 504-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID05GA021 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-5.04-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Portiernia K.1 - Panel dystrybucyjny budynku portierni | BID | 505 | BR // 505-X1:1.1 CZ // 505-X1:1.2 SZ // 505-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID07GP411 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZŹ/ZI // -Q61:PE | BID-5.05-1001 | YnKXS-żo 5x50 | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Kotłownia dodatkowa N. - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 601 | BR // 601-X1:1.1 CZ // 601-X1:1.2 SZ // 601-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID06GA511 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-6.01-1001 | 4x1xYnKXS1x120 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |
| 35. | A.1.1 - Bud. Adm. Panel dystr. odb. Nietechnologicznych | BID | 602 | BR // 602-X1:1.1 CZ // 602-X1:1.2 SZ // 602-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID05GA061 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-6.02-1001 | 4xYnKXS1x95 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Garaż O. - Panel dystrybucyjny budynku garażu | BID | 603 | BR // 603-X1:1.1 CZ // 603-X1:1.2 SZ // 603-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID07GP611 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZŹ/ZI // -Q61:PE | BID-6.03-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Część administracyjna A.1 - Panel dystrybucyjny 0,4kV oświetlenia podstawowego klatki ewakuacyjnej | BID | 604 | BR // 604-X1:1.1 CZ // 604-X1:1.2 SZ // 604-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID04GP011 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZŹ/ZI // -Q61:PE | BID-6.04-1001 | YnKXS-żo 5x2,5 | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Instalacja oczyszczania spalin (IOS) A.21 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 701 | BR // 701-X1:1.1 CZ // 701-X1:1.2 SZ // 701-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID05GA211 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-7.01-1001 | 4x1xYnKXS1x150 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Hala kotłów A.5 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 702 | BR // 702-X1:1.1 CZ // 702-X1:1.2 SZ // 702-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID05GA051 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-7.02-1001 | 4x1xYnKXS1x120 +YnKXS-żo1x120 | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Instalacja oczyszczania ścieków (IOS) A.20 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 703 | BR // 703-X1:1.1 CZ // 703-X1:1.2 SZ // 703-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID05GA201 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-7.03-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Warsztat utrzymania ruchu A.11 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 704 | BR // 704-X1:1.1 CZ // 704-X1:1.2 SZ // 704-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID06GA111 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-7.04-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Rozdzielnia zasilająco-sterująca HVAC - RW-SA.E2 - Zasilanie podstawowe | BID | 801 | BR // 801-X1:1.1 CZ // 801-X1:1.2 SZ // 801-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | 90CUA19GA000 | BR // -XZP:1 CZ // -XZP:2 SZ // -XZP:3 NI // -XZP:4 ZŹ/ZI // -XZP:5 | BID-8.01-1001 | 4x1xYnKXS1x120 +YnKXS-żo1x95 | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Szafa sterownicza kotła parowego - Viessman | BID | 802 | BR // 802-X1:1.1 CZ // 802-X1:1.2 SZ // 802-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | 90CUA700 | BR // -1Q1:4 CZ // -1Q1:4 SZ // -1Q1:6 NI // -1Q1:8 ZŹ/ZI // -1Q1:PE | BID-8.02-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Pomieszczenie sprężarek A.9 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 803 | BR // 803-X1:1.1 CZ // 803-X1:1.2 SZ // 803-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID04GA091 | BR // -X1:1 CZ // -X1:5 SZ // -X1:6 NI // -X1:N ZŹ/ZI // -X1:PE | BID-8.03-1001 | YnKXS-żo 5x35 | | | | | | | | | | | | |
| 47. | Budynek A.1.1 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 506 | BR // 506-X1:1.1 CZ // 506-X1:1.2 SZ // 506-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID05GA061 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZŹ/ZI // -Q61:PE | BID-5.06-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Obiekt L.3 - Panel dystrybucyjny siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC | BID | 507 | BR // 507-X1:1.1 CZ // 507-X1:1.2 SZ // 507-X1:1.3 NI // N ZŹ/ZI // PE | BID05GA071 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ZŹ/ZI // -Q61:PE | BID-5.07-1001 | YnKXS-żo 5x70 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|--|----------------------------|---|-------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| <div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | | | | Objekt: Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | | | | T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | | | | Nr dokumentu 103-54-3004-009-01-PF | | Tytuł dokumentu Wykaz listew zaciskowych kabli zasilających | | | | | | | | |
| Lp. | | Nazwa Obwodu | | Rozdzielnica | Nr pola rozdzielnicy/obwód | Zaciski | Oznaczenie celu 1 | zaciski celu 1 | KKS kabla 1 | Typ kabla 1 | Oznaczenie źródła 2 | Zaciski źródła 2 | Oznaczenie celu 2 | Zaciski celu 2 | KKS kabla 2 | Typ kabla 2 | Oznaczenie źródła 3 | Zaciski źródła 3 | Oznaczenie celu 3 | Zaciski celu 3 | KKS kabla 3 | Typ kabla 3 |
| 49. | Budynek A.1.1 - Panel dystrybucyjny oświetlenia | | | BID | 605 | BR // 605-X1:L1 CZ // 605-X1:L2 SZ // 605-X1:L3 NI // N ŻŹ/ZI // PE | BID06GP051 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ŻŹ/ZI // -Q61:PE | BID-6.05-1001 | YnKXS-żo 5x35 | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Obiekt L.3 - Panel dystrybucyjny oświetlenia | | | BID | 606 | BR // 606-X1:L1 CZ // 606-X1:L2 SZ // 606-X1:L3 NI // N ŻŹ/ZI // PE | BID06GP061 | BR // -Q61:2 CZ // -Q61:4 SZ // -Q61:6 NI // -Q61:N ŻŹ/ZI // -Q61:PE | BID-6.06-1001 | YnKXS-żo 5x35 | | | | | | | | | | | | |

A

B

C

D

E

F

A







B

C

D

E

F

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | |
| Rewizja | Opis zmiany | Data | Projektował | Podpis | Sprawdził | Podpis |
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | |  ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o. | | | | |
| Inwestor: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 | | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Inwestycja: | Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego | Projektował: | G. Walnik | ----- | 2018.02 |  |
| Temat opracowania: | 3.1.7.22 Dokumentacje Powykonawcze systemu elektrycznego oraz systemu elektroenergetycznego | Opracował: | M. Matuszewski | ----- | 2018.02 |  |
| Tytuł opracowania: | 3.1.7.22.6 Rozdzielnica potrzeb ogólnych. BJD 0,4 kV. | Sprawdził: | R. Mocio | MAP/0095/POOE/05 | 2018.02 |  |
| Wykaz listew zaciskowych kabli sterowniczych oraz pomiarowych | | Stadium: | Podziałka: | Numer KKS: | | |
| | | PPW | - | | | |
| | | Masa [kg] | Materiał: | Numer tomu i zeszytu: | | |
| | | ----- | ----- | - | | |
|  | Nr rysunku TM.E: | Nr rysunku: | | | | Arkusz: |
| | | 103-54-3004-009-02-PF | | | | 1/4 |
| ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32 | | | | | | |
| INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied | | | | | | |




1

2



3

4





FORMAT
A4

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | | | |  | |  | | Obiekt: Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | Nr dokumentu 103-54-3004-009-02-PF - | Tytuł dokumentu Wykaz listew zaciskowych kabli sterowniczych oraz pomiarowych |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|

| Lp. | Kabel | | | Źródło | | | Cel | | | Dotyczy urządzenia | | |
|-----|---------------|----------------------|---------------------------|--------|--|-------------------------|------------------|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| | KKS kabla | Typ kabla | Wykorzy- stane żyły | KKS | Zaciski | Nazwa | KKS | Zaciski | Nazwa | Rozdzielnica | KKS | Nazwa |
| 1. | BJD-1.02-2002 | YnKSLYekwf-Nr 6x1,5 | 2 | BJD+1 | 1-2 // 102-X14:1-2 3-6 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 1 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X111:10 2 // X111:+ 3-6 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+1 | Rozdzielnica BJD pole 1 |
| 2. | BJD-1.02-4021 | YnKSLYekwf-Nr 25x1,5 | 22 | BJD+1 | 1-20 // 102-X11:1-20 21-22 // 102-X14:3-4 23-25 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 1 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X104:10 2 // X104:+ 3 // X104:11 4 // X104:+ 5 // X104:12 6 // X104:+ 7 // X104:13 8 // X104:+ 9 // X104:14 10 // X104:+ 11 // X104:20 12 // X104:+ 13 // X104:15 14 // X104:+ 15 // X104:716 16 // X104:+ 17 // X104:17 18 // X104:+ 19 // X104:18 20 // X104:+ 21 // X104:21 22 // X104:+ 23-25 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+1 | Rozdzielnica BJD pole 1 |
| 3. | BJD-2.02-4021 | YnKSLYekwf-Nr 25x1,5 | 20 | BJD+2 | 1-20 // 202-X11:1-20 21-25 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 2 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X104:1 2 // X104:+ 3 // X104:2 4 // X104:+ 5 // X104:3 6 // X104:+ 7 // X104:4 8 // X104:+ 9 // X104:5 10 // X104:+ 11 // X104:19 12 // X104:+ 13 // X104:6 14 // X104:+ 15 // X104:7 16 // X104:+ 17 // X104:8 18 // X104:+ 19 // X104:9 20 // X104:+ 21-25 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+2 | Rozdzielnica BJD pole 2 |
| 4. | BJD-2.03-4022 | YnKSLYekwf-Nr 12x1,5 | 8 | BJD+2 | 1-8 // 203-X11:1-8 9-12 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 2 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X104:23 2 // X104:+ 3 // X104:22 4 // X104:+ 5 // X104:25 6 // X104:+ 7 // X104:24 8 // X104:+ 9-12 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+2 | Rozdzielnica BJD pole 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group | | | |  | |  | | Obiekt: Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | Nr dokumentu 103-54-3004-009-02-PF - | Tytuł dokumentu Wykaz listew zaciskowych kabli sterowniczych oraz pomiarowych |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|

| Lp. | Kabel | | | Źródło | | | Cel | | | Dotyczy urządzenia | | |
|-----|------------|----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|------------------|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| | KKS kabla | Typ kabla | Wykorzystane żyły | KKS | Zaciski | Nazwa | KKS | Zaciski | Nazwa | Rozdzielnica | KKS | Nazwa |
| 5. | BJD-3-4021 | YnKSLYekwf-Nr 25x1,5 | 20 | BJD+3 | 1 // 301-X2:13 2 // 301-X2:15 3 // 302-X2:13 4 // 302-X2:15 5 // 303-X2:13 6 // 303-X2:15 7 // 304-X2:13 8 // 304-X2:15 9 // 305-X2:13 10 // 305-X2:15 11 // 306-X2:13 12 // 306-X2:15 13 // 307-X2:13 14 // 307-X2:15 15 // 308-X2:13 16 // 308-X2:15 17 // 309-X2:13 18 // 309-X2:15 19 // 310-X2:13 20 // 310-X2:15 21-25 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 3 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X105:1 2 // X105:+ 3 // X105:2 4 // X105:+ 5 // X105:3 6 // X105:+ 7 // X105:4 8 // X105:+ 9 // X105:5 10 // X105:+ 11 // X105:6 12 // X105:+ 13 // X105:7 14 // X105:+ 15 // X105:8 16 // X105:+ 17 // X105:9 18 // X105:+ 19 // X105:10 20 // X105:+ 21-25 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+3 | Rozdzielnica BJD pole 3 |
| 6. | BJD-3-4022 | YnKSLYekwf-Nr 25x1,5 | 20 | BJD+3 | 1 // 311-X2:13 2 // 311-X2:15 3 // 312-X2:13 4 // 312-X2:15 5 // 313-X2:13 6 // 313-X2:15 7 // 314-X2:13 8 // 314-X2:15 9 // 315-X2:13 10 // 315-X2:15 11 // 317-X2:13 12 // 317-X2:15 13 // 318-X2:13 14 // 318-X2:15 15 // 319-X2:13 16 // 319-X2:15 17 // 320-X2:13 18 // 320-X2:15 19 // 321-X2:13 20 // 321-X2:15 21-25 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 3 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X105:11 2 // X105:+ 3 // X105:12 4 // X105:+ 5 // X105:13 6 // X105:+ 7 // X105:14 8 // X105:+ 9 // X105:15 10 // X105:+ 11 // X105:16 12 // X105:+ 13 // X105:17 14 // X105:+ 15 // X105:19 16 // X105:+ 17 // X105:22 18 // X105:+ 19 // X105:23 20 // X105:+ 21-25 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+3 | Rozdzielnica BJD pole 3 |
| 7. | BJD-3-4023 | YnKSLYekwf-Nr 6x1,5 | 2 | BJD+3 | 1 // 322-X2:13 2 // 322-X2:15 3-6 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 3 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X105:24 2 // X105:+ 3-6 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+3 | Rozdzielnica BJD pole 3 |
| 8. | BJD-4-4021 | YnKSLYekwf-Nr 14x1,5 | 10 | BJD+4 | 1 // 401-X2:13 2 // 401-X2:15 3 // 402-X2:13 4 // 402-X2:15 5 // 403-X2:13 6 // 403-X2:15 7 // 404-X2:13 8 // 404-X2:15 9 // 405-X2:13 10 // 405-X2:15 11-14 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 4 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X105:26 2 // X105:+ 3 // X105:27 4 // X105:+ 5 // X105:28 6 // X105:+ 7 // X106:1 8 // X106:+ 9 // X106:2 10 // X106:+ 11-14 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+4 | Rozdzielnica BJD pole 4 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|------------------------------|--|
|  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group |  |  |  | Obiekt: Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce | Nr dokumentu | Tytuł dokumentu |
| | | | | | | 103-54-3004-009-02-PF | Wykaz listew zaciskowych kabli sterowniczych oraz pomiarowych |
| | | | | | | - | |

| Lp. | Kabel | | | Źródło | | | Cel | | | Dotyczy urządzenia | | |
|-----|------------|----------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|------------------|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| | KKS kabla | Typ kabla | Wykorzystane żyły | KKS | Zaciski | Nazwa | KKS | Zaciski | Nazwa | Rozdzielnica | KKS | Nazwa |
| 9. | BJD-5-4021 | YnKSLYekwf-Nr 14x1,5 | 10 | BJD+5 | 1 // 501-X2:13 2 // 501-X2:15 3 // 502-X2:13 4 // 502-X2:15 5 // 503-X2:13 6 // 503-X2:15 7 // 504-X2:13 8 // 504-X2:15 9 // 505-X2:13 10 // 505-X2:15 11 // 506-X2:13 12 // 506-X2:15 13 // 507-X2:13 14 // 507-X2:15 | Rozdzielnica BJD pole 5 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X106:3 2 // X106:+ 3 // X106:4 4 // X106:+ 5 // X106:5 6 // X106:+ 7 // X106:6 8 // X106:+ 9 // X106:7 10 // X106:+ 11 // X106:8 12 // X106:+ 13 // X106:9 14 // X106:+ ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+5 | Rozdzielnica BJD pole 5 |
| 10. | BJD-6-4021 | YnKSLYekwf-Nr 14x1,5 | 8 | BJD+6 | 1 // 601-X2:13 2 // 601-X2:15 3 // 602-X2:13 4 // 602-X2:15 5 // 603-X2:13 6 // 603-X2:15 7 // 604-X2:13 8 // 604-X2:15 9 // 604-X2:13 10 // 604-X2:15 11 // 604-X2:13 12 // 604-X2:15 9-14 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 6 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X106:10 2 // X106:+ 3 // X106:11 4 // X106:+ 5 // X106:12 6 // X106:+ 7 // X106:13 8 // X106:+ 9 // X106:14 10 // X106:+ 11 // X106:15 12 // X106:+ 13-14 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+6 | Rozdzielnica BJD pole 6 |
| 11. | BJD-7-4021 | YnKSLYekwf-Nr 14x1,5 | 8 | BJD+7 | 1 // 701-X2:13 2 // 701-X2:15 3 // 702-X2:13 4 // 702-X2:15 5 // 703-X2:13 6 // 703-X2:15 7 // 704-X2:13 8 // 704-X2:15 9-14 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 7 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X106:17 2 // X106:+ 3 // X106:18 4 // X106:+ 5 // X106:19 6 // X106:+ 7 // X106:20 8 // X106:+ 9-14 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+7 | Rozdzielnica BJD pole 7 |
| 12. | BJD-8-4021 | YnKSLYekwf-Nr 6x1,5 | 2 | BJD+8 | 1 // 803-X2:13 2 // 803-X2:15 3-6 // rezerwa | Rozdzielnica BJD pole 8 | 90CBA52GH001-003 | 1 // X106:25 2 // X106:+ 3-6 // rezerwa ekran // TE | Szafa DCS | BJD | BJD+8 | Rozdzielnica BJD pole 8 |