





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt pn. „Budowa Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
Dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/10-00

 <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-000-01-PF	2017.11.30	Str. 1 z 1
			10196RCEA010R02		

INWESTOR:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SP. Z O.O. 71-504 SZCZECIN UL. CZESŁAWA 9
INWESTYCJA:	BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
TEMAT OPRACOWANIA:	3.1.7.13 DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE WYPROWADZENIA MOCY ELEKTRYCZNEJ
TYTUŁ OPRACOWANIA:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora
FAZA PROJEKTU:	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
BRANŻA:	Elektryczna
NUMER PROJEKTU:	103-54-2008 Rewizja PF
	10196RCE

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-000-02-PF	2017.11.30	Str. 1 z 1
			10196RCEB010R02		

STRONA AUTORSKA

	IMIĘ I NAZWISKO Numer uprawnień	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Woch -	
SPRAWDZIŁ:	inż. Tadeusz Gubernat 1343/94	

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-010-03-PF	2017.11.30	Str. 1 z 1
			10196RCEF010R02		

SPIS ZAWARTOŚCI

Lp.	Format	Nazwa dokumentu	Numer dokumentu TM.E.	Rew. TM.E	Numer dokumentu	Rew.
Część opisowa:						
1.	A4	Metryka projektu	10196RCEA010R	02	103-54-2008-000-01-	PF
2.	A4	Strona autorska	10196RCEB010R	02	103-54-2008-000-02-	PF
3.	A4	Spis zawartości	10196RCEF010R	02	103-54-2008-000-03-	PF
4.	A4	Opis techniczny	10196RCET010R	02	103-54-2008-001-01-	PF
5.	A4	Zestawienie materiałów	10196RCEL010R	02	103-54-2008-001-02-	PF
6.	A4	Album kablowy	10196RCEL011R	02	103-54-2008-001-03-	PF
Część rysunkowa:						
7.	A3	CFQ01-Szafa liczników. Dyspozycja	10196RCEE010R	02	103-54-2008-101-01-	PF
8.	A3	CFQ01-Szafa liczników. Pomiar energii brutto generatora. Rozmieszczenie aparatów.	10196RCEE011R	02	103-54-2008-102-01-	PF
9.	A3	BAC10-Zespół wyłącznika generatora. Elewacja i rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów	10196RCEE012R	02	103-54-2000-110-01-	PF
10.	A4,A3	Schemat zasadniczy	10196RCEE013R	02	103-54-2008-201-01-	PF
11.	A4	Plan zacisków	10196RCEE014R	02	103-54-2008-301-01-	PF
12.	A4	Plan podłączeń urządzeń	10196RCEE015R	02	103-54-2008-401-01-	PF
13.	A4	Połączenia kablowe	10196RCEE016R	02	103-54-2008-501-01-	PF
14.	A3	Załącznik 1. Tabela nr 1 „Sprawdzenie i dobór przekroju przewodów w obwodach wtórnych przekładników prądowych”				
15.	A3	Załącznik 2. „Dobór przekroju przewodów w obwodach przekładników napięciowych przekładników ze względu na spadek napięcia oraz mocy rdzeni pomiarowych ze względu na dopuszczalne obciążenie”				
16.	A4	Załącznik 3. Karta katalogowa licznika energii ZMQ-202				
17.	A4	Załącznik 4. Poznań 10.09.2015. Zmiana warunków przyłączenia. znak DR/40/2015 z dnia 15.06.2015				

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 1 z 19
			10196RCET010R02		

OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	2
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.	3
1.3. CHARTERYSTYKA UKŁADU POMIARU ENERGII BRUTTO GENERATORA.....	3
1.4. SPRAWDZENIE OBCIĄŻENIA PRZEKŁADNIKÓW POMIAROWYCH I DOBÓR KABLI W OBWODACH NAPIĘCIOWYCH I PRĄDOWYCH LICZNIKÓW	10
1.5. UWAGI KOŃCOWE	15
1.6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.....	19

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 2 z 19
			10196RCET010R02		

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentację wykonano na podstawie:

- projektu wykonawczego
- programu funkcjonalno – użytkowego część III SIWZ – aktualizacja wrzesień 2016r.;
- Projektu Budowlanego
- założeń i uzgodnień międzybranżowych,
- zatwierdzonego przez Inwestora Projektu Podstawowego dla cz. elektrycznej budowy zakładu
- tzw. danych wsadowych i wytycznych projektowych dla zakresu wyprowadzenia mocy,
- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i Dystrybucyjnej,
- warunków przyłączenia wydanych dla ZTUO Szczecin przez ENEA Operator Sp. z o.o. Departament Planowania i Rozwoju w Poznaniu z dnia 10.09.2015r.
- obowiązujących norm i przepisów:
 1. PN – IEC – 60364 – 1:2000 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,
 2. PN – IEC – 60364 – 4 – 41:200 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”,
 3. PN – IEC – 60364 – 5 – 523:2001 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”.

Dokumentację wykonano na podstawie uzgodnień międzybranżowych, w tym BHP i P. poż.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>											
			Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego								
Zamawiający:			TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce			Inwestor:		Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin			
Faza Projektu:			Nr zlecenia Zamawiającego:		Nr zlecenia Wykonawcy:		Nr dokumentu:		Data:		Ilość stron:
PPW			10196		1477I		103-54-2008-001-01-PF		2017.11.30		Str. 3 z 19
							10196RCET010R02				

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentacja swym zakresem obejmuje układ pomiaru energii brutto generatora, w tym:

- ◆ schematy zasadnicze,
- ◆ schematy montażowe listew zaciskowych i aparatów szafie pomiaru energii CFQ01,
- ◆ schematy montażowe połączeń kablowych,
- ◆ rysunek rozmieszczenia aparatury w szafie pomiarowej CFQ01 energii brutto generatora,
- ◆ rysunek rozmieszczenia aparatury w przedziale obwodów wtórnych w zespole wyłącznika generatora BAC10,
- ◆ rysunek dyspozycyjny lokalizacji szafy pomiaru energii,
- ◆ album kablów,
- ◆ zestawienie materiałowe.

1.3. CHARTERYSTYKA UKŁADU POMIARU ENERGII BRUTTO GENERATORA

Układ pomiarowy energii brutto generatora elektrycznej został zrealizowany na bazie czterokwadrantowego licznika energii elektrycznej czynnej i biernej prod. Landis&Gyr typu ZMQ202. Zastosowany licznik energii spełnia wymagania odpowiednie do stawianych układom pomiarowym dla odbiorców zaliczanym do tzw. III grupy przyłączeniowej do której zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o. o. zaliczono ZTUO Szczecin (zgodnie z IRiESD ENEA Operator Sp.z o.o. do grupy III zalicza się podmioty , których urządzenia, instalacji i sieci są przyłączone bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV, lecz niższym niż 110kV). W przypadku ZTUO Szczecin podłączenie zrealizowane jest na napięciu 15kV.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 4 z 19
			10196RCET010R02		

Zabudowany układ pomiaru energii brutto generatora nie ma charakteru pomiaru rozliczeniowego energii, służy wyłącznie Inwestorowi do poświadczenia ilości wyprodukowanej przez generator energii brutto dla potrzeb uzyskania świadectw pochodzenia energii zgodnie z obowiązkiem uzyskania takich świadectw nałożonym przez ustawę o OZE (Odnawialne Źródła Energii i przez URE (Urząd Regulacji Energetyki)

Parametry urządzeń i aparatury pomiarowej zainstalowane w układzie pomiaru energii brutto (licznik energii, przekładniki napięciowe i prądowe) dobrano jak dla rozwiązań technicznych opisanych w IRiESD ENEA Operator Sp. z o.o. odpowiednich dla układów pomiarowych kat. B2 tj. dla urządzeń, instalacji i sieci przyłączonych na napięciu niższym niż 110kV i wyższym niż 1kV (w przypadku ZTUO – Szczecin na napięciu 15kV) o mocy pobieranej nie mniejszej niż 5MW i nie większej niż 30MW (w przypadku ZTUO Szczecin pobierana moc do zasilania zakładu przy wyłączonym generatorze wynosi około 5MW (wymagany przez ENEA Operator współczynnik mocy $\cos(\varphi) = 0,95$)

Biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w IRiESD ENEA oraz warunki przyłączenia wydane dla ZTUO Szczecin przez ENEA Operator Sp. z o.o. Departament Planowania i Rozwoju w Poznaniu z dnia 10.09.2015r. w układzie pomiaru energii brutto generatora wykorzystano dedykowane do przedmiotowego pomiaru energii:

- rdzenie pomiarowe nr „I” przekładników prądowych T12.1(2,3) o przekładni 1800A/5A, mocy 45VA, klasie 0,2 i współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS5, zainstalowane w zespole wyłącznika generatorowego BAC10,
- ♦ uzwojenia pomiarowe dedykowanych do pomiaru energii brutto generatora przekładników napięciowych T25.1(2,3) o przekładni $6,3\text{kV}/\sqrt{3} / 100\text{V}/\sqrt{3}$, mocy 5VA i klasie 0,5 zainstalowane w zespole wyłącznika generatorowego BAC10,
- ♦ czterokwadrantowy licznik energii typu ZMQ202 prod. Landis&Gyr, klasy 0,2 do pomiaru energii czynnej oraz klasy 0,5 dla energii biernej wyposażony w jednostkę

 <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 5 z 19
			10196RCET010R02		

komunikacyjną – do bezprzewodowej transmisji danych z licznika do ENEA Operator zrealizowany na bazie modemu GSM/GPRS typu P42 wyposażonego w kartę SIM, której właścicielem będzie ENEA Operator,

- ♦ listwę kontrolno– pomiarową, prądowo napięciową X81 zabudowaną w zespole wyłącznika generatora BAC10 i X82 zabudowaną w szafie pomiarowej CFQ01 – prod. Phoenix Contact;
- ♦ rezystory R1, (R2, R3) o oporności 5000Ω/fazę połączone w gwiazdę w obudowie R41 dociążające obwody wtórne przekładników napięciowych T25.1(2,3) które zasilają napięciowe obwody pomiarowe licznika zabudowane w zespole wyłącznika generatora BAC10 ,
- ♦ zegar synchronizacji czasowej licznika energii pracujący w standardzie GPS zlokalizowany w szafie pomiarowej

Schemat koordynacyjny układu pomiarowego przedstawia rysunek 103-54-2008-004-02.

Licznik energii brutto generatora P61, przyporządkowaną do niego listwę kontrolno-pomiarową X82 oraz wszystkie pozostałe związane z tym pomiarem aparaty za wyjątkiem przekładników pomiarowych, listew pośrednich, rezystorów dociążających zlokalizowanych w zespole wyłącznika generatora BAC10 zabudowano w szafie licznikowej CFQ01, zlokalizowanej w tzw. pomieszczeniu PLC na poziomie +13,60m w budynku administracyjnym jak pokazano na rysunkach nr 103-54-2008-101-01, 103-54-2008-102-01.

Obwody prądowe licznika energii

Zaciski obwodów wtórnych rdzeni pomiarowych nr I przekładników prądowych T12.1(2,3) zabudowanych w celce wyłącznika generatora podłączono w układzie 6-cio przewodowym do zacisków plombowanej listwy kontrolno pomiarowej X81 zabudowanej w przedziale obwodów wtórnych tego zespołu. Połączenia wykonano przewodami miedzianymi o przekroju 4mm².

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 6 z 19
			10196RCET010R02		

Przewody rozprowadzono w rurkach ochronnych z PVC wykonanych z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia.

W układzie 6 przewodowym (2 przewody /fazę) za pomocą kabla z żyłami miedzianymi 7 x 4mm² , obwody przekładników prądowych podłączono poprzez plombowaną listwę kontrolno-pomiarową X82 zlokalizowana w szafie pomiarowej do obwodów prądowych licznika P61-energii brutto generatora. Dobór przekroju kabla i sprawdzenie obciążenia rdzenia przekładnika prądowego podano w Tabeli nr 1. Kabel prądowy od szafy zespołu wyłącznika do szafy licznikowej osłonięto na całej długości rurką z PVC wykonaną z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia.

Obwody napięciowe licznika energii

Zaciski „n” obwodów wtórnych rdzeni pomiarowych przekładników napięciowych T25.1(2,3) zabudowanych w celce wyłącznika generatora połączono w gwiazdę i następnie w układzie 4-ro przewodowym (trzy przewody fazowe podłączono do zacisków plombowanego rozłącznika bezpiecznikowego F311, F312, F314, a przewód neutralny (gwiazdę przekładników napięciowych) podłączono do zacisku „N” plombowanej listwy kontrolno-pomiarowej X81 zabudowanej w przedziale obwodów wtórnych tego zespołu. Wszystkie połączenia wykonano przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm². Przewody poprowadzono w rurkach ochronnych z PVC wykonanych z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia. W obwodzie pomiarowym między przekładnikiem , a listwą kontrolno-pomiarową X81 zainstalowano przystosowany do plombowania opisany wyżej rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN z wkładką bezpiecznikową o $I_n=2A$ i przekaźnikiem kontroli zabezpieczeń.

W celu uzyskania odpowiedniego obciążenia rdzeni pomiarowych przekładników napięciowych poprzez zaciski listwy pomiarowej X81, równolegle do uzwojeń pomiarowych przekładników napięciowych podłączono, połączone w gwiazdę rezystory dociążające R1(2,3) w plombowanej obudowie R41 o wartości 5000Ω/fazę. Rezystory dociążające w obudowie

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 7 z 19
			10196RCET010R02		

z możliwością jej plombowania zabudowano na zewnętrznej ścianie bocznej zespołu wyłącznika generatora (rys. 103-54-2000-110-01). Następnie w układzie 4 przewodowym, za pomocą kabla z żyłami miedzianymi 5x1,5mm², obwody wtórne przekładników napięciowych podłączono poprzez listwę pośrednią X82 zabudowaną w szafie pomiarowej do obwodów napięciowych licznika energii P61 zabudowanego w szafie pomiarowej CFQ01. Kabel napięciowy od szafy zespołu wyłącznika do szafy licznikowej osłonięto na całej długości rurką z PVC wykonaną z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia.

Dobór przekroju kabla ze względu na spadek napięcia i sprawdzenie wymaganego obciążenia uzwojeń przekładnika podano w Tabeli nr 2.

Schemat zasadniczy podłączenia licznika energii do przekładników prądowych i napięciowych pokazano na rys. 103-54-2008-201-03.

Charakterystyka i dane techniczne zastosowanego licznika energii do pomiaru energii brutto generatora w ZTUO Szczecin

- ◆ typ ZMQ202C.8r4af6
- ◆ producent Landis&Gyr
- ◆ czterokwadrantowy trójfazowy licznik energii czynnej i biernej
- ◆ klasa - 0,2 dla pomiaru energii czynnej
- ◆ klasa - 0,5 dla pomiaru energii biernej
- ◆ prąd znamionowy fazowy : $I_n = 3 \times 5A$ (licznik zasilany z przekładnika prądowego o przekładni 1800A/5A
- ◆ napięcie znamionowe fazowe $U_n = 3 \times 100V/\sqrt{3}$ (licznik zasilany z przekładnika napięciowego o przekładni 6,3kV/ $\sqrt{3}$ / 100V/ $\sqrt{3}$
- ◆ pobór mocy w obwodzie prądowym przy prądzie fazowy 5A, $S_p = 0,09VA/fazę$

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 8 z 19
			10196RCET010R02		

- ♦ pobór mocy przez obwody napięciowe licznika przy napięciu fazowym $100V\sqrt{3}$ bez modemu GPS/GPRS, typowo $S_u=0,9VA/fazę$ z modemem GPS/GPRS $S_u=1,4VA/fazę$

dodatkowe wyposażenie i funkcje licznika energii :

- ♦ jednostka komunikacyjna - do bezprzewodowej transmisji danych z licznika do ENEA Operator zrealizowany na bazie modemu GSM/GPRS typu CU-P42 wyposażony w kartę SIM, której właścicielem będzie ENEA Operator,
- ♦ układ rejestracji profili obciążenia
- ♦ układ synchronizacji czasu, za pomocą zewnętrznego zegara wykorzystującego sygnał GPS
- ♦ możliwość rejestracji i przechowywania w pamięci przebiegów obciążenia w programowalnym okresie uśredniania od 1 do 60 min oraz umożliwia półautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik umożliwia automatyczne zamykanie okresów obliczeniowych zgodnie z taryfą dla energii elektrycznej lub umową dystrybucyjną oraz przechowywanie danych pomiarowych przez okres min. 63 dni (dla cykli całkowania 15');
- ♦ licznik posiada aprobatę typu oraz aktualną legalizację GUM;
- ♦ Licznik posiada możliwość zasilania awaryjnego ze źródła napięcia gwarantowanego 230VAC umożliwiające odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napięć pomiarowych z przekładników napięciowych;
- ♦ licznik wyposażony jest w układ strażnika mocy.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 9 z 19
			10196RCET010R02		

Określenie profilu mocy dla energii produkowanej przez generator w ZTUO Szczecin

Profil mocy produkowanej przez generator określono biorąc pod uwagę przewidywane wartości mocy minimalnej i maksymalnej produkowanej przez generatora tj. dla warunku pracy wyspowej (praca na potrzeby własne) i podczas współpracy generatora siecią zewnętrzną 15kV -ENEA Operatora. Określenie profilu było konieczne dla sprawdzenia doboru parametrów przekładników prądowych tj. ich klasy , przekładni prądowej i mocy rdzenia przekładnika zasilającego obwód prądowy licznika energii brutto generatora dla założonego profilu obciążenia generatora.

W układzie wyprowadzenia mocy do zasilania obwodu prądowego licznika energii brutto wykorzystany jest rdzeń nr „I” przekładnika prądowego T12.(2,3) o przekładni 1800A/5A , mocy 45VA, klasie 0,2 i współczynniku obciążenia przyrządu FS5.

Moc znamionowa generatora wynosi $S_{ng} = 18,213 \text{ MVA}$

Napięcie znamionowe generatora $U_{ng} = 6,3 \text{ kV}$

Prąd znamionowy generatora $I_{ng} = 1671 \text{ A}$

Wymagany przez operatora współczynnik mocy przy poborze energii z sieci i przesyle energii do sieci $\cos(\varphi) = 0,95$

Określenie profilu mocy generatora:

- ♦ moc minimalna produkowana przez generator w warunkach pracy na potrzeby własne (prac wyspowa) $S_{gmin} = 5,26 \text{ MVA}$ (28,8% S_{ng}), stąd dla $U_g = 6,3 \text{ kV}$, $I_{gmin} = 483 \text{ A}$ co stanowi $100\% \cdot 483 \text{ A} / 1800 \text{ A} = 26,8\%$ prądu znamionowego przekładnika prądowego
- ♦ moc maksymalna generatora $S_{gmax} = 19,124 \text{ MVA}$ (105% S_{ng}), stąd dla $U_g = 6,3 \text{ kV}$ $I_{gmax} = 1755 \text{ A}$, co stanowi $100\% \cdot 1755 \text{ A} / 1800 \text{ A} = 97,5\%$ prądu znamionowego przekładnika prądowego.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 10 z 19
			10196RCET010R02		

Zgodnie z wymaganiami dla rdzeni prądowych przekładników pomiarowych prąd pierwotny wynikający z minimalnego i maksymalnego prądu jaki popłynie przez obwód pierwotny przekładnika mieści się w granicach 20-120% prądu znamionowego tego przekładnika.

Z wyżej przedstawionego toku obliczeń wynika, że zastosowany przekładnik prądowy o danych znamionowych podanych wyżej spełnia wymagania dla zakładanego profilu - minimalnego i maksymalnego obciążenia generatora ze względu na dobraną wartość prądu znamionowego.

Dla zastosowanego przekładnika prądowego granica minimalnej mocy produkowanej przez generator, przy której przekładnik pozostanie w swojej klasie wynosi:

$$(20\%/100)*\sqrt{3}*6300V*1800A=3,923MVA$$

1.4. SPRAWDZENIE OBCIĄŻENIA PRZEKŁADNIKÓW POMIAROWYCH I DOBÓR KABLI W OBWODACH NAPIĘCIOWYCH I PRĄDOWYCH LICZNIKÓW

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami dla przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych o klasie 0,2, 0,5, 1,0 przekładniki tak dobrano aby całkowite obciążenie strony wtórnej przekładników zawierało się w granicach od 25% do 100% wartości nominalnej mocy ich uzwojeń (rdzeni).

W przypadku zastosowania przekładnika napięciowych z więcej niż jednym uzwojeniem pomiarowych wymóg ten dotyczy wszystkich uzwojeń tego przekładnika.

W przypadku ZTUO Szczecin zastosowano przekładnik napięciowy T25.1(2,3) z jednym uzwojeniem pomiarowym dedykowanym tylko do pomiaru energii brutto generatora.

Do zasilania obwodu prądowego licznika energii brutto generatora wykorzystano dedykowany do tego pomiaru rdzeń pomiarowy nr „I” czterordzeniowego przekładnika prądowego T12.1(2,3)

W tabelach nr 1 i nr 2 dołączonych do opracowania zawarto obliczenia wykonane w celu sprawdzenia doboru mocy rdzeni pomiarowych przekładników napięciowych i prądowych do warunków ich rzeczywistego obciążenia wynikającego z mocy aparatów, przekroju kabli i

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 11 z 19
			10196RCET010R02		

przewodów między przekładnikami a licznikami energii, rezystancji przejścia zestyków, oporności wkładek bezpiecznikowych w przypadku obwodów napięciowych, oraz oporności rezystorów dociążających obwody wtórne przekładników napięciowych

Kompletne dane znamionowe przekładników prądowych i napięciowych wykorzystane do zasilania liczników energii brutto generatora podano poniżej i na schemacie nr 103-54-2008-004-02

♦ Przekładniki prądowe T12.1, T12.2, T12.3

- rdzeń pomiarowy nr „I” przekładnika - dedykowany do pomiaru energii brutto generatora
- napięcie izolacji 12kV
- przekładnia 1800/5A
- moc rdzenia 45VA,
- klasa 0,2,
- współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS=5,
- prądy fazowe doprowadzone do licznika w układzie 6-cio przewodowym

♦ Przekładniki napięciowe T25.1, T25.2, T25.3 z jednym uzwojeniem pomiarowym dedykowany do pomiaru energii brutto generatora :

- napięcie izolacji 12kV
- przekładnia $6,3\text{kV}/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3}\text{V}$
- moc rdzenia 5VA
- klasa 0,5

Z obliczeń pokazanych w Tabeli 1 i 2 wynika, że obciążenie obwodów wtórnych przekładników napięciowych i prądowych mieści się w wymaganych granicach zapewniając ich pracę z zachowaniem klasy.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 12 z 19
			10196RCET010R02		

Transmisja danych pomiarowych z licznika energii brutto rys. 103-54-2008-201-06, 103-54-2008-201-09-PF,

Licznik energii elektrycznej został wyposażony w modem GPS/GPRS do bezprzewodowej transmisji danych z licznika do ENEA Operator zrealizowany na bazie modemu GSM/GPRS typu CU-P42 wyposażony w kartę SIM, której właścicielem będzie ENEA Operator.

Modem wyposażony jest w port szeregowy RS485 , który wykorzystano do zdalnego po drutach, cyfrowego przesyłu danych z licznika do systemu sterowania i nadzoru - DCS w ZTUO Szczecin za pośrednictwem zakładowej sieci Ethernet. W celu przekonwertowania sygnału cyfrowego RS485 na sygnał Ethernetowy w szafie pomiarowej zabudowano serwer portów szeregowych RS485/ Ethernet

Do odczytu energii brutto generatora z licznika energii przez system DCS wykorzystano również wyjścia impulsowe licznika energii. Są one dla systemu DCS podstawowym źródłem informacji o ilości energii wyprodukowanej przez generator. Sygnały z wyjść impulsowych licznika doprowadzono do wejść dwustanowych 3 konwerterów BIN/RS485 - U91, U92, U93 sygnałów binarnych na sygnał cyfrowy. Sygnał cyfrowy wyprowadzono drutowo z portów szeregowych RS485 tych konwerterów i doprowadzono do Systemu Sterowania i Nadzoru, gdzie wykorzystano do wyliczenia wszystkich 6-ciu rodzajów energii brutto wyprodukowanej/pobieranej do/z sieci zewnętrznej przez generator. Pomiary energii brutto generatora zbierane tą drogą wizualizowane są na ekranie stacji operatorskiej systemu DCS i wykorzystane wyłącznie przez Inwestora.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 13 z 19
			10196RCET010R02		

Synchronizacja czasu licznika rys. 103-54-2008-201-07,

Synchronizacja czasu licznika energii odbywa się za pomocą impulsów dwustanowych pobieranych z wyjścia zegara synchronizującego typu US-162 pracującego w standardzie GPS.

Zasilanie układu pomiarowego i gniazda serwisowego 230VAC - rys. 103-54-2008-201-05, 103-54-2008-201-10,

Licznik energii elektrycznej (tzw. zasilanie dodatkowe), zegar synchronizujący, konwertery BIN/RS485 oraz aparatura komunikacyjna zasilane są napięciem gwarantowanym z rozdzielnic 230V AC. Do zasilania serwera portów szeregowych wykorzystano zasilacz 230VAC/24VDC

Gniazdko jednofazowe i oświetlenie szafy zasilono napięciem niegwarantowanym z rozdzielnic 400/230V AC.

Sygnalizacja zaniku napięcia pomiarowego rys. rys. 103-54-2008-201-08,

Pełna informacja o stanie pracy licznika w tym o zaniku dodatkowego napięcia zasilania , przerwie w obwodach napięciowych licznika przesyłana jest do ENEA Operator drogą transmisji cyfrowej poprzez modem GPRS/GSM.

Dla potrzeb Inwestora do systemu DCS doprowadzono informację dwustanową o „przepaleniu” bezpieczników SN i w obwodach wtórnych przekładników napięciowych, oraz o zaniku napięcia gwarantowanego 230VAC jak pokazano na rys. 103-54-2008-201-08,.

Możliwe również jest czytanie tych informacji wykorzystując transmisję danych przez zakładową sieć Ethernet.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 14 z 19
			10196RCET010R02		

Szafa pomiarowa rys. 103-54-2008-101-01

Szafę pomiarową CFQ01 zaprojektowano jako wolnostojąca , bez ramy wychylnej , z dostępem od przodu, z drzwiami przednimi przeszklonymi, zamykanymi na zamek możliwością plombowania . Na płycie montażowej szafy wykonanej z materiału izolacyjnego posiadającego atest na niepalność zabudowano: licznik energii elektrycznej wraz z modemem komunikacyjnym GPS/GPRS , listwy pomiarowo-kontrolnej, zegara synchronizującego pracę licznika , pozostałych urządzeń komunikacyjnych oraz aparatury pomocniczej jak pokazano na rysunku szafy nr 103-54-2008-102-01.

W szafie licznikowej CFQ01 nie przewidziano montażu aparatów niezwiązanych z pomiarem energii brutto generatora.

Szafa pomiarowa CFQ01 ustawiona jest w pomieszczeniu PLC w budynku administracyjnym na poziomie +13,60m jak pokazano na rys. 103-54-2008-101-01

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 15 z 19
			10196RCET010R02		

1.5. UWAGI KOŃCOWE

- Obwody pomiarowe na całej długości trasy oznaczono opaskami z opisem „Pomiar energii brutto generatora”. Opaski rozmieszczono w punktach charakterystycznych trasy, szczególnie na zakrętach oraz przed za przepustami przy przejściu kabla przez ściany i stropy.
- Na całej długości trasy obwodów wtórnych tj. od przekładników prądowych i napięciowych do licznika energii w szafie pomiarowej CFQ01 połączenia są ciągłe i jednolite , chronione rurkami z PVC wykonanymi z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia,
- Jako zabezpieczenie wybranych obwodów, aparatów i zacisków przyłączeniowych związanych z pomiarem energii brutto generatora przed dostępem osób trzecich za wyjątkiem ENEA Operator zastosowano osłony, obudowy itp. przystosowane do plombowania . Obwody dostępne dla inwestora nie wymagają plombowania.
- Opis plombowania aparatury związanej z pomiarem energii brutto generatora w zespole wyłącznika generatora BAC10:
 - W przedziale obwodów wtórnych zespołu wyłącznika generatora zaplombowano aparaty związane z pomiarem energii brutto generatora w tym:
 - listwę pośrednią X81,
 - rozłączniki bezpiecznikowe F311, F312, F313 wraz z przekaźnikiem K21 kontroli przepalenia bezpiecznika i otwarcia rozłącznika K21.
 - Zaplombowano drzwi obudowy R41 rezystorów R1, R2, R3 dociążających obwody wtórne przekładników napięciowych T25.1(2,3), zabudowane na zewnątrz ściany bocznej zespołu wyłącznika generatora BAC10
 - W przedziale obwodów pierwotnych wyłącznika osłonięty przed dostępem, pierwotne zaciski przyłączeniowe przekładników napięciowych T25.1 (2,3) do

 <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 16 z 19
			10196RCET010R02		

pomiaru energii brutto generatora, oraz zaciski przyłączeniowe gniazd bezpiecznikowych przynależnych do bezpieczników SN – F23.1(2,3), osłony zacisków zaplombowano, aby uniemożliwić dostęp do śrub przyłączeniowych i uniemożliwić wyjęcie bezpieczników. Przystosowano do plombowania i zaplombowano osłony zacisków obwodów wtórnych tych przekładników.

- ♦ W przedziale obwodów pierwotnych wyłącznika należy przystosować do plombowania śruby mocujące przekładniki prądowe T12.1(2,3) do konstrukcji (półki) na której zostaną ustawione przekładniki. Należy również przystosować do plombowania i zaplombować osłony zacisków obwodów wtórnych tych przekładników.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 17 z 19
			10196RCET010R02		

Uziemienie przekładników prądowych

Obwody wtórne rdzeni pomiarowych przekładników prądowych - zaciski 1s2 wykorzystane do pomiaru energii uziemiono tzn. podłączono do szyny PE zabudowanej w zespole wyłącznika generatora. Szyna PE podłączona jest do głównej szyny połączeń wyrównawczych znajdującej się w pomieszczeniu wyłącznika, a ta z kolei do uziemienia otokowego zakładu.

Połączenie między przekładnikiem, a szyną PE wykonano przewodem o przekroju 4mm² Cu tj. o takim samym przekroju jak przewody pomiarowe. Zakładając długość przewodu 5m rezystancja tego połączenia wyniesie 0,023Ω i jest pomijalna w stosunku do wartości oporności szyny głównej połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem otokowym zakładu, która dla ZTUO Szczecin ma wartość nie większą niż 5Ω.

Stąd można przyjąć, że całkowita rezystancja uziemienia przekładników nie jest większa niż 5Ω.

Szafa licznikowa CFQ01 (rys. 103-54-2008-102-01)

Szafa licznikowa wykonana jest jako szafa wolnostojąca , bez ramy wychylnej , z drzwiami przednimi przeszkolonymi i dostępem z jednej strony. Aparatura zlokalizowana w szafie zabudowana jest na płycie montażowej , wykonanej z materiału izolacyjnego. Szafa ustawiona jest w pomieszczeniu PLC w budynku administracyjnym na poziomie +13,60m

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	T.M.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 18 z 19
			10196RCET010R02		

W szafie licznikowej przewidziano do plombowania elementy wchodzące wyłącznie w skład układu pomiarowego energii brutto generatora w tym :

1. osłony zacisków przyłączeniowych obwodów pomiarowych i komunikacyjnych licznika energii (tzw. kapa licznika)
2. listwę kontrolno pomiarową X82
3. obudowę zegara synchronizacji czasu (zaciski przyłączeniowe) wraz obwodami synchronizacji czasu ,
4. obudowę wyłącznika samoczynnego F81 w obwodzie zasilania napięciem gwarantowanym licznika energii (tzw. zasilanie dodatkowe) , zegara synchronizacji czasu P81
5. listwy zaciskowe: X01- obwody napięcia gwarantowanego, X12- obwody synchronizacji czasu

W szafie licznikowej nie wymagają plombowania i są dostępne dla Inwestora:

- ◆ Listwa zaciskowa X11- listwa obwodów sygnalizacji w systemie DCS zaniku napięcia gwarantowanego 230VAC, przepalenia bezpieczników SN i nn w obwodach pierwotnych i wtórnych przekładników napięciowych lub otwarcia rozłącznika w obwodzie pomiaru napięcia obwodów,
- ◆ Listwa zaciskowa X13 do której doprowadzone są sygnały z wyjść impulsowych licznika energii dla potrzeb systemu DCS,
- ◆ Listwa zaciskowa XRS- listwa obwodów komunikacji cyfrowej konwerterów U91, U92, U93 sygnałów binarnych / RS485 z system DCS,
- ◆ Listwa X91- listwa obwodów gniazda serwisowego 230VAC i oświetlenia szafy
- ◆ Zaciski przyłączeniowe przekaźnika K71H, kontroli zaniku napięcia gwarantowanego dla potrzeb sygnalizacji w DCS

 <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-01-PF	2017.11.30	Str. 19 z 19
			10196RCET010R02		

- ◆ zaciski i gniazda serwera portów szeregowych U82 wykorzystane do połączenia go z portem RS485 modemu GPS/GPRS zabudowanego w liczniku energii brutto generatora P61 w celu skomunikowania licznika z siecią zakładową Ethernet.

4. Po zakończeniu prac montażowych wykonano pomiary rzeczywistego obciążenia obwodów wtórnych przekładników napięciowych i prądowych zasilających obwody pomiarowe licznika P61 energii brutto generatora oraz spadku napięcia w obwodach napięciowych licznika w celu sprawdzenia czy zmierzone wartości mieszczą się w wymaganych granicach podanych w tabeli 1 i 2.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.

Ochronę przeciw porażeniową wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140.

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji części czynnych urządzeń będących pod napięciem, zastosowanie obudów, przegród , a także przez umieszczenie wszystkich części czynnych będących pod napięciem poza zasięgiem człowieka.

W sieci 230/400V AC, pracującej w układzie TN, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest poprzez zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania przez wyłączniki nadprądowe w czasie poniżej 0,4s. Wszystkie części przewodzące urządzeń , nie będące pod napięciem dostępne dla człowieka podłączono za pomocą przewodów ochronnych PE do uziemienia ochronnego.

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej wykonano w sposób trwały w czasie i zabezpieczono od skutków korozji.

Po zakończeniu prac dokonano pomiarów praktycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przekazano instalację wraz z odpowiednim protokołem wyników pomiarów.

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:		TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	
				Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	14771	103-54-2008-001-02-PF	2017.11.30	Str. 1 z 7
			10196RCEL010R02		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW							
L.p.	Oznaczenie w projekcie	Wyszczególnienie	Typ, wymiar	Dostawca, nr normy, katalogu, rys.	Jedn. Miary	Ilość wg PT	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Serwerownia; Szafa pomiarowa CFQ01							
1.	E11 Q71	Lampa diodowa LED 025, 230VAC, z wyłącznikiem i kablem zasilającym	02540.0-01 244356	STEGO	szt	1	
2.	F81	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, 2 A, Charakterystyka wyzwiania C	CLS6-C2	Eaton Electric	szt	1	
3.	Obudowa wyłącznika F81	Obudowa mini , plastikowa z drzwiczkami wyłącznika nadprądowego przystosowana do plombowania	Mini-2-T , nr katalogowy 177071 mm	Eaton Electric	szt	1	
4.	F82	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, 2 A, Charakterystyka wyzwiania C	CLS6-C2	Eaton Electric	szt	1	
5.	F91	Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym 1 biegunowy, charakterystyka C, In=10A, Ir=0,03A	CKN6-10/1N/C/003	Eaton Electric	szt	1	
6.	G61	Zasilacz przemysłowy Uwe =230VAC/DC, napięcie wyjściowe 24VDC, moc 40W	MDR-40-24	MOXA	szt	1	

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	14771	103-54-2008-001-02-PF	2017.11.30	Str. 2 z 7
			10196RCEL010R02		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW							
L.p.	Oznaczenie w projekcie	Wyszczególnienie	Typ, wymiar	Dostawca, nr normy, katalogu, rys.	Jedn. Miary	Ilość wg PT	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	P61	Czterokwadrantowy trójfazowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej dla pomiarów pośrednich i półpośrednich, o klasie dokładności 0,2 dla energii czynnej i 0,5 dla energii biernej, In=5A, Un=100V, przystosowany do zabudowy jednostek komunikacyjnych, z dodatkowym zasilaczem 100-240V AC/DC	ZMQ202C.8r4af6	Landis&Gyr	szt	1	
8.	P81	Zegar sterujący z GPS z anteną ; wyjście przekaźnikowe, zasilany napięciem 230V AC, (do współpracy z licznikiem ZMQ202 Landis&Gyr)	RTS10GPS/DCF (do licznika ZMQ202 Landis&Gyr)	Pozyton	kpl	1	
9.	U81	Modem GSM/GPRS wyposażony w port RS485	CU-P42	Landis&Gyr	szt	1	
10.	U82	Serwer portów szeregowych, 8x RS-232/422/485 do sieci LAN, złącza RJ45, zasilanie od 12 do 48VDC	NPort 5650-8-DT-J/EU	MOXA	szt	1	
11.	U91, U92, U93	Moduł wejść binarnych lub licznikowych (konwerter sygnału binarnego na RS485). Zasilanie 85-253 VAC/DC, Port RS485 protokół Modbus RTU	SM3-1001	Lumel	szt.	3	

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:		TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	
				Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	14771	103-54-2008-001-02-PF	2017.11.30	Str. 3 z 7
			10196RCEL010R02		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW							
L.p.	Oznaczenie w projekcie	Wyszczególnienie	Typ, wymiar	Dostawca, nr normy, katalogu, rys.	Jedn. Miary	Ilość wg PT	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	K71H, K72H	Przełącznik pomocniczy z zestykami przełącznymi 3P, z cewką na napięcie 230VAC, z mechanicznym wskaźnikiem zadziałania, przyciskiem testującym, diodą LED i z elementem tłumiącym przepięcia z gniazdem do montażu na listwie TS35	R15/3P/230VAC-WTLV + GZU11	Relpol	kpl.	2	
13.	X31	Gniazdo wtykowe 1-fazowe Un=250V, In=16A	Z-SD230-BS	Eaton Electric	szt	1	
14.	X82	Listwa pomiarowa 10-torowa w obudowie przystosowanej do plombowania	PxC-SKA46	Phoenix Contact	kpl	1	
15.	X01	Złączka przelotowa do 4mm2	281- 901	WAGO	szt	8	
16.		Złączka przelotowa żółto – zielona do 4mm2 (PE)	281-907	WAGO	szt	2	
17.		Ścianka końcowa	281-328	WAGO	szt	2	
18.		Mostek poprzeczny	281-402	WAGO	szt	12	
19.		Bezśrubowa blokada końcowa	249-117	WAGO	szt	2	
20.		Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny	209-112, 209-113 210-345		kpl	1	

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:		TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	
				Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	14771	103-54-2008-001-02-PF	2017.11.30	Str. 4 z 7
			10196RCEL010R02		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW							
L.p.	Oznaczenie w projekcie	Wyszczególnienie	Typ, wymiar	Dostawca, nr normy, katalogu, rys.	Jedn. Miary	Ilość wg PT	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	X11	Złączka przelotowa do 4mm2	281- 901	WAGO	szt	5	
22.		Ścianka końcowa	281-328	WAGO	szt	2	
23.		Mostek poprzeczny	281-402	WAGO	szt	1	
24.		Bezśrubowa blokada końcowa	249-117	WAGO	szt	2	
25.		Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny	209-112, 209-113 210-345		kpl	1	
26.	X12	Złączka przelotowa do 4mm2	281- 901	WAGO	szt	6	
27.		Złączka przelotowa żółto – zielona do 4mm2 (PE)	281-907	WAGO	szt	2	
28.		Ścianka końcowa	281-328	WAGO	szt	2	
29.		Bezśrubowa blokada końcowa	249-117	WAGO	szt	2	
30.		Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny	209-112, 209-113 210-345		kpl	1	
31.	X13	Złączka przelotowa do 4mm2	281- 901	WAGO	szt	10	

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:		TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	
				Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	14771	103-54-2008-001-02-PF	2017.11.30	Str. 5 z 7
			10196RCEL010R02		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW							
L.p.	Oznaczenie w projekcie	Wyszczególnienie	Typ, wymiar	Dostawca, nr normy, katalogu, rys.	Jedn. Miary	Ilość wg PT	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	X91	Ścianka końcowa	281-328	WAGO	szt	2	
33.		Bezśrubowa blokada końcowa	249-117	WAGO	szt	2	
34.		Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny	209-112, 209-113 210-345		kpl	1	
35.		Złączka przelotowa do 4mm2	281- 901	WAGO	szt	10	
36.		Złączka przelotowa żółto – zielona do 4mm2 (PE)	281-907	WAGO	szt	3	
37.		Ścianka końcowa	281-328	WAGO	szt	2	
38.	XRS	Mostek poprzeczny	281-402	WAGO	szt	6	
39.		Bezśrubowa blokada końcowa	249-117	WAGO	szt	2	
40.		Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny	209-112, 209-113 210-345		kpl	1	
41.		Złączka przelotowa do 4mm2	281- 901	WAGO	szt	6	
42.		Ścianka końcowa	281-328	WAGO	szt	2	

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:		TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	
				Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-02-PF	2017.11.30	Str. 6 z 7
			10196RCEL010R02		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW							
L.p.	Oznaczenie w projekcie	Wyszczególnienie	Typ, wymiar	Dostawca, nr normy, katalogu, rys.	Jedn. Miary	Ilość wg PT	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
43.		Złączka przelotowa żółto – zielona do 4mm2	281-907	WAGO	szt	3	
44.		Bezśrubowa blokada końcowa	249-117	WAGO	szt	2	
45.		Podstawka oznacznika grupowego +tabliczka oznacznikowa + oznacznik samoprzylepny	209-112, 209-113 210-345		kpl	1	
46.		Przewód montażowy, miedziany , giętki	LgY 1,0mm2	HAE	m	60	
47.		Przewód montażowy, miedziany , giętki	LgY 1,5mm2	HAE	m	30	
48.		Przewód montażowy, miedziany , giętki	LgY 4,0mm2	HAE	m	30	
49.		Przewód montażowy, miedziany , giętki, PE	LgY 2,5mm2	HAE	m	20	
50.		Drobny osprzęt montażowy (korytka kablowe, oznaczniki przewodów , listwa TS35		Wykonawca szafy			
Materiały kablowe i rury osłonowe							
1.		Rura karbowana z pilotem z materiału nie rozprzestrzeniającego płomienia-samogasną PCV-U	RKGL 16+ pilot	SPEC KABLE	m	50	
2.		Rura karbowana z pilotem z materiału nie	RKGL 25+ pilot	SPEC KABLE	m	200	

 <div>Termomeccanica Ecologia</div> <div>Termomeccanica Group</div>					
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			
Zamawiający:		TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	
				Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	1477I	103-54-2008-001-02-PF	2017.11.30	Str. 7 z 7
			10196RCEL010R02		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW							
L.p.	Oznaczenie w projekcie	Wyszczególnienie	Typ, wymiar	Dostawca, nr normy, katalogu, rys.	Jedn. Miary	Ilość wg PT	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		rozprzestrzeniającego płomienia-samogasną PCV-U					
3.		Kabel telekomunikacyjny parowy	RD-Y(St)Y 2x2x0,5	TECHNOKABEL	m	10	4 odc.
4.		Kabel telekomunikacyjny parowy	RD-Y(St)Y 2x2x1	TECHNOKABEL	m	140	3 odc.
5.		Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV	YKY 5x1,5	TELEFONIKA	m	80	1 odc.
6.		Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV	YKSY 7x4	TELEFONIKA	m	80	1 odc.
7.		Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV	YKY-żo 1x2,5 mm ²	TELEFONIKA	m	10	1 odc.
8.		Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV	YKY-żo 3x2,5 mm ²	TELEFONIKA	m	60	1 odc.
9.		Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV	YKY-żo 4x2,5 mm ²	TELEFONIKA	m	60	1 odc.


 <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>							
		Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego					
Zamawiający:		TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:		Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:		Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:		Data:	Ilość stron:
PPW		10196	14771	103-54-2008-001-03-PF		2017.11.30	Str. 1 z 2
				10196RCEL011R02			

ALBUM KABLOWY							
LP	OZNACZENIE WG. PROJEKTU	TYP KABLA	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ ŻYŁ REZ.	TRASA SKĄD	TRASA DOKĄD	UWAGI
1.	BAC10_2001	YKSY 7x4 mm ²	80	1	BAC10. Zespół Wyłącznika Generatorowego	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	
2.	BAC10_2002	YKY 5x1,5 mm ²	80	1	BAC10. Zespół Wyłącznika Generatorowego	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	
3.	BAC10_2025	RD-Y(St)Y 2x2x1 mm ²	80	1	BAC10. Zespół Wyłącznika Generatorowego	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	
4.	CFQ01_1001	YKY-żo 1x2,5 mm ²	10	0	Uziemienie w serwerowni. Uziemienie- Bednarka w serwerowni	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	
5.	CFQ01_2001	RD-Y(St)Y 2x2x1 mm ²	20	2	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	=90CBA51GH001 Pomieszczenie serwerowni stacji procesowej AS5 +Poziom +13,6m	
6.	CFQ01_4001	RD-Y(St)Y 2x2x1 mm ²	20	1	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	=90CKA01GH001 Pomieszczenie serwerowni stacji procesowej AS5 +Poziom +13,6m	

 <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>					
	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				
Zamawiający:	TM.E. S.p.A. -Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce		Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Zamawiającego:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:	Data:	Ilość stron:
PPW	10196	14771	103-54-2008-001-03-PF	2017.11.30	Str. 2 z 2
			10196RCEL011R02		

ALBUM KABLOWY

LP	OZNACZENIE WG. PROJEKTU	TYP KABLA	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ ŻYŁ REZ.	TRASA SKĄD	TRASA DOKĄD	UWAGI
7.	BJD04.1B15_1001	YKY-żo 3x2,5 mm ²	60	0	Rozdz.potrzeb ogólnych 400/230VAC-BJD. Odpływ nr 15	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	
8.	BRB0236_1001	YKY-żo 4x2,5 mm ²	60	1	BRB. Rozdzielnia nap. gwarantowanych 230VAC. Odpływ 236	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	
9.	U82U81_5001	RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm ²	2	1	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	Połączenia wewnętrzne w szafie
10.	W1	RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm ²	1,5	1	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	Połączenia wewnętrzne w szafie
11.	W2	RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm ²	1,5	1	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	Połączenia wewnętrzne w szafie
12.	W3	RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm ²	1,5	1	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	CFQ01. Szafa liczników energii w pomieszczeniu serwerowni. Poziom +13,6m	Połączenia wewnętrzne w szafie



Objaśnienia

- CBP01 - Szafa synchronizacji (wg odrębnego opracowania)
- CFQ01 - Szafa : Pomiar energii brutto generatora (wg niniejszego opracowania PPW 103-54-2008)
- CFQ02 - Szafa : Pomiar rozliczeniowy energii zakładu - zasilanie podstawowe (wg odrębnego opracowania).


CFQ03 - Szafa : Pomiar rozliczeniowy energii zakładu - zasilanie dodatkowe (wg odrębnego opracowania).

Pozostałe szafy to szafy AKPIA (wg odrębnego opracowania)


Uwagi!

Masa pojedynczej szafy CBP01, CFQ01, CFQ02 wynosi około Q=100kg
Straty ciepła generowane przez szafy:
CBP01- Ps=300W,
CFQ01- Ps=50W,
CFQ02- Ps=50W,
CFQ03- Ps=50W
Rysunek wykonano wykorzystując podkład rys. nr 103-51-3337-005-01

Trasy kablowe opisano i pokazano w projekcie nr 103-54-3015

Poleć		Data zwrotu		Data		Założenie		Pochł.		Sprawdz.		Pochł.	
<div><div><div><div>Termorecenzia Ecologia</div><div>Temperatura Group</div></div></div><div><div>ZAKŁAD UNIESZKOLWIANIA ODPADÓW</div><div>SP. z o.o.</div></div></div>													
Wzrost: 17-194 Szczęśliw. ul. Czerwona 9													
Budowa ZTUO dla Szczęśliwego 10h. Miejskiopole													
Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													
Wzrost: Wzrost: 3.17.13 Prochyły Pętkowizna													

Szafa pomiaru energii brutto generatora
Aparaty montowane na płycie montażowej, kłamka drzwi z możliwością plombowania
(widok na drzwi i wnętrze szafy)





+13,60m
Podniesiona
podłoga

Cokół

PE
Bednarka
uziemiająca
umieszczona w
pomieszczeniu
PLC

- Legenda**
- P61 - Licznik energii brutto generatora
 - P81 - Zegar GPS do synchronizacji czasowej licznika energii
 - K71H- Przetwarzacz kontroli zaniku napięcia gwarantowanego 230VAC w obw. liczników energii
 - K72H- Przetwarzacz kontroli zaniku napięcia gwarantowanego 230VAC w obw. konwertera BIN/RS485 i serwera portów szeregowych
 - U81 - modem GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji danych z licznika do ENEA Operator zabudowany w liczniku
 - U82 - Koncentrator portów szeregowych RS485/ Ethernet
 - U91, U92, U93 - Konwerter sygnału binarnego (BIN) na cyfrowy (BIN / RS485)
 - G61 - Zasilacz 230VAC/24VDC
 - X82 - Listwa kontrolno pomiarowa
 - X01 - Listwa obwodów napięcia gwarantowanego 230VAC
 - X11 - Listwa obwodów sygnalizacji zakłóceń w obwodach pomiaru napięcia licznika
 - X13 - Listwa obwodów wyjść impulsowych licznika energii brutto generatora
 - XRS - listwa obwodów magistrali RS485 konwerterów sygnału BIN / RS485
 - X91 - Listwa obwodów gniazda serwisowego i oświetlenia szafy
 - X31- Gniazdo serwisowe 230VDC
 - F81 - Wyłącznik samoczynny z wyzwalaczem nadprądowym i zabezpieczeniem przeciwprądowym jako serwisowe odstawienie zasilania 230VAC gwarantowanego i zabezpieczenie zwarcione i przeciążeniowe obwodu zasilania dodatkowego licznika energii.
 - F82 - Wyłącznik samoczynny z wyzwalaczem nadprądowym jako serwisowe odstawienie zasilania 230VAC gwarantowanego i zabezpieczeni zwarcione i przeciążeniowe obwodu zasilania konwertera BIN/RS485 i serwera portów szeregowych.
 - F91 - Wyłącznik samoczynny z wyzwalaczem nadprądowym i zabezpieczeniem różnicowo prądowym jako serwisowe odstawienie zasilania gniazda serwisowego 230VAC , zabezpieczenie zwarcione i przeciążeniowe obwodu zasilanego z gniazda oraz przeciwporażeniowe.
- Uwaga 1**
- Wymagane rezystory dociążające obwody napięwe liczników oraz zabezpieczenia obwodów napięciowych licznika energii brutto generatora zabudowane są w zespole wyła cznika generatora BA/C10 tj. w miejscu zainstalowania przetładników napięciowych (patrz dokumentacja PPW 103-54-2000 zeszyt Z1 i Z2. rys. 103-54-110-01)
- Uwaga 2**
- W szafie licznikowej przewidziano do plombowania wyłącznie elementy wchodzące w skład układu pomiarowego w tym :
- osłony zacisków przyłączeniowych obwodów pomiarowych i komunikacyjnych licznika energii (tzw. kapa licznika)
 - listwę kontrolno pomiarową X82
 - zegar synchronizacji czasu w obwodzie wraz obwodami synchronizacji czasu ,
 - obudowę wyłącznika samoczynnego F81 w obwodzie zasilania napięciem gwarantowanym zegara synchronizacji czasu i licznika energii modemem GPS/GPRS
 - listwy zaciskowe: X01– obwody napięcia gwarantowanego,

Terminacja: Ecologia		Odbiorca:		Data:		Przebieg:		Pochy:		Sprawdz:		Pochy:	
Terminacja: Group													
													
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.													
71-604 Szczecin ul. Cieszyńska 9													
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego O.G. Metaloproduktów													
Typ opracowania:													
3.1.7.13 Dokumentacja: Powykonawczo													
Wyprowadzenie: Wykonawczo													
3.1.7.1.9 Pomiar energii brutto generatora													
CFQ01 - Szafa licznikowa. Pomiar energii brutto gen. Rozm. aparatów													
Nagranie: BIE													
10196RCED01AR02													
EISTA 32-020 WIELICZKA UL. JANISKA 32													
INFORMACJA NAJBLIŻSZEJ WYKONAWCZY WIELICZKI W													



Kolor celki RAL 5017
Drzwi przedziału obwodów wtórnych - Elewacja

ROZMIESZCZENIE APARATURY NA ELEWACJI PRZEDZIAŁU OBWODÓW POMOCNICZYCH

Opis tabliczek informacyjnych:

- | | | | |
|----|---|-------------|---|
| 1 | - Napięcie generatora | - Miejscowe | |
| 2 | - Prąd generatora | 12 | - Zanik napięcia sygnalizacji |
| 3 | - Napięcie transf. blok. str. DN | 13 | - Zanik napięcia pomocniczego |
| 4 | - Otwieranie uzmiennika generatora | 14 | - Wyłącznik niezabroniony |
| 5 | - Zamykanie uzmiennika generatora | 15 | - Zakłócenia w obwodach nap. 100VAC |
| 6 | - Wyłączenie wyłącznika generatorowego | 16 | - Oświetlenie przedziałów |
| 7 | - Awaryjne wyłączenie wył. generatora | 17 | - Próba lamp |
| 8 | - Miejscowe załączenie wył. generatora (próba) | 18 | - Otwieranie uzmiennika transf. blokowego |
| 9 | - Otwieranie odłącznika generatora | 19 | - Zamykanie uzmiennika transf. blokowego |
| 10 | - Zamykanie odłącznika generatora | 20 | - Przepalony bezpiecznik WN |

- ☐ 21- Odryglowany napęd ręczny uzemiennika generatora
- ☐ 22- Odryglowany napęd ręczny uzemiennika transf. blokowego
- ☐ 23- Odryglowany napęd ręczny odłącznika generatora
- ☐ 24- Zgoda z Dyspozytorni na strowanie lokalne zespołem wyłącznika

Rewizja	Opis zmian	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził





Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group






ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie
SP z o.o.

Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o.					
Inwestycja:	71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropoliitalnego					
Nazwa projektu:	O1177					
Temat opracowania:	3.1.7.13.1 Dokumentacja Powykonawcza Wyprowadzenia mocy elektrycznej					
Tytuł opracowania:	Wyprowadzenie mocy z generatora. Wyłącznik generatorowy. Zero generatora.					

Projektował:	M. Woch	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Sprawił:	T. Gubernat		-----	2017.11	
Koordinator wykonawcy:	L. Wójcik		MAP/0102/PWOE/05	2017.11	
Stadium:	Podziałka:	Numer K/S:			
PPW	-				

Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:
-----	-----	-

	Nr rysunku T.M.E.:		Nr rysunku:	103-54-2000-110-01-PF	Arkusz:	1/3
	ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32					
 ENERGOTEST						




Opis urzędzeń:

- | | |
|-----------------------|---|
| P21, P22 | - woltomierz EA17 |
| P1 | - amperomierz EA17 |
| S31R, S3R, S32R, S33R | - przycisk wyłącz NEF30 (czerwony) |
| S3F | - przycisk awaryjny wyłącz NEF30DR |
| S31Q, S32Q, S33Q | - przycisk załącz NEF30 (zielony) |
| S3Q | - przycisk załącz wyłącznika NEF30 (zielony) |
| S42 | - przełącznik wyboru 4G (czarny) |
| H11, H12 | - wskaźnik położenia NEF30 |
| H13, H14 | - wskaźnik położenia NEF30 |
| H41, H42, H43, H44 | - lamki sygnalizacyjne NEF30 LDc (czerwone) |
| H48 | - lamki sygnalizacyjne NEF30 LDg (żółta) |
| H45, H46, H47 | - lamki sygnalizacyjne NEF30 LDz (zielone) |
| S43 | - przełącznik oświetlenie NEF30 (czarny) |
| K73H | - przekątnik sygnalizacyjny RS882C |
| S3H | - przycisk NEF30 (żółty) pokrętny I-0-II, niestabilny |

5	INFORMACJE ZAŚWIADCZONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE	8
<p>Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</p>		

ROZMIESZCZENIE APARATURY WEWNĄTRZ PRZEDZIAŁU OBWODÓW WTÓRNYCH ZESPOŁU WYŁĄCZNIKA GENERATORA, PO OTWARCIU DRZWI PRZEDZIAŁU

ŚCIANA FRONTOWA



Opis funkcji urządzeń:

- Zbrojenie napięć wyłącznika
- Sterowanie wyłącznika I cewka
- Obwody sygnalizacji
- Sterowanie wyłącznika II cewka
- Sterowanie uzłamiotów i odłącznika
- Obwody napięć odłącznika i uzłamiotów
- Oświetlenie przedziałów i gniazdo serwisowe
- Napięcia generatora do regulatora napięcia generatora Kanał 1
- Napięcie Uo generatora do zabezpieczenia 59NGA od zwarc doziemnego

Opis funkcji urzędzeń:

- | | | | |
|---------------|---|---------------|--|
| F801 | - Zbrojenie napędu wyłącznika | K71H | - Kontrola napięcia zbrojenia |
| F802 | - Sterowanie wyłącznika I cewka | K72H | - Kontrola napięcia sterowniczego wyłącznika I cewka |
| F803 | - Obwód sygnalizacji | K73H | - Kontrola zaniku napięcia sygnalizacyjnego |
| F804 | - Sterowanie wyłącznika II cewka | K74H | - Kontrola napięcia sterowniczego wyłącznika II cewka |
| F805 | - Sterowanie uzłowników i odłącznika | K75H | - Kontrola napięcia sterowniczego odłącznika i uzłowników |
| F806 | - Obwody napędów odłącznika i uzłowników | K76H | - Kontrola napięcia napędów odłącznika i uzłowników |
| F807 | - Oświetlenie przedziałów i gniazdko serwisowe | K77F, K73F | - Powielenie zestyku migowego wyłącznika generatora |
| F83 | - Napięcia generatora do regulatora napięcia generatora Kanał 1 | K71A, K72A | - Sygnalizacja przepalenia bezpieczników SN przedziałników T22 (12/3), T23 (12/3) |
| F84 | - Napięcie Uo generatora do zabezpieczenia 59NGA od zwarcia doziemnych w obwodzie stojana generatora | K73A | - Sygnalizacja przepalenia bezpieczników SN przedziałników T24 (12/3) |
| F85 | - Napięcia generatora do regulatora napięcia Kanał 2 | K7RB | - Sygnalizacja stanu położenia wyłącznika |
| F86 | - Napięcie generatora do woltomierz analogowego w szafie synchronizacji | K74A | - Sygnalizacja wyłączania F83 w obw.pom.nap - Kanał 1 |
| F87 | - Napięcie gen. do zabezpieczenia lukochronnego I woltomierza w zespole wył. gen. | K75A | - Sygnalizacja wyłączania F85 w obw.pom.nap - Kanał 2 |
| F88 | - Napięcie generatora do układu synchronizacji | K76A | - Sygnalizacja - Zgoda z Dyspozytorni na sterowanie lokalnym zespolem wyłącznika (wyłącznikiem i odłącznikiem generatora uzłownikami) |
| F311 | - Napięcie generatora do przetworników pomiarowych dla DCS i regulatora turbin w szafie zabezpieczeń | | |
| F312 | - napięcie generatora faza L1 do licznika energii brutto generatora | | |
| F313 | - napięcie generatora faza L2 do licznika energii brutto generatora | | |
| F313 | - napięcie generatora faza L3 do licznika energii brutto generatora | | |
| F810 | - Napięcie generatora do zabezpieczeń bloku system B | | |
| F811 | - Napięcie Uo generatora do zabezpieczenia 59NGB - zlemonzwardowego stojana generatora | K77A | - Powielenie stanu: Wybrane sterowne Miejsce |
| F812 | - Napięcie str. DN tr.blokowego do woltomierza w szafie synchronizacji | P3 | - Licznik zadziałań wyłącznika |
| F814 | - Napięcie str.DN transi. blokowego do zabezpieczenia lukochronnego i woltomierza w zespole wył. gen. | Q841A | - Zamykanie uzłownika generatora |
| F815 | - Napięcie str. DN tr.blokowego, do przetworników pomiarowych dla DCS i Regulatora Turbin | Q841B | - Otwieranie uzłownika generatora |
| F816 | - Napięcie str. DN tr.blokowego, do przetworników pomiarowych dla DCS i Regulatora Turbin | Q842A | - Zamykanie uzłownika Transformatora |
| F817 | - Napięcie generatora str. DN tr.blokowego do zabezpieczeń bloku system A: | Q842B | - Otwieranie uzłownika Transformatora |
| F818 | - Napięcie Uo str. DN transi. blokowego do zabezpieczenia zlemonzwardowe dolnego napięcia bloku 59DNA | Q831A | - Zamykanie odłącznika generatora |
| | | Q831B | - Otwieranie odłącznika generatora |
| | | K731A, K731B | - Przekaznik deplokyd sterow. korbą odłącznika gen. |
| | | K741A, K741B | - Przekaznik deplokyd sterow. korbą uzłownika gen. |
| | | K742A, K742B | - Przekaznik deplokyd sterow. korbą uzłownika transi. |
| F91, F92, F93 | - Zabezpieczenie przeciw ferorezonansowe | K61, K62, K63 | - Przekaznik czasowy zabezpieczenia |
| | - Zabezpieczenie przeciw ferorezonansowe | V21, V22, V23 | - Mostek prostowniczy |
| | | A01, A02 | - Zabezpieczenia lukochronne |



Rewizja	Opis zmiany	Data	Projekował	Podpis	Sprawdził














Termomeccanica Ecologia
 Termomeccanica Group


ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie
 SP 2.0.0


Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.		Nazwisko	M. Wach	Nr uprawnień	-----	Data	2017.11	Pocpis	
Inwestycja:	71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Projektował:					2017.11		
Nazwa projektu:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Sprawił:	T. Gubernat		1342/94		2017.11		
Temat opracowania:	O1177		Koordinator wykonawcy:	L.Wójcik		MAP/0102/PWOE/05		2017.11		
Tytuł opracowania:	Wyrowadzenie mocy z generatora. Wyłączenie generatorowy. Zero generatora.		Stadium:	PPW						
			Podziałka:	-						
			Numer KKS:							





BAC10- Zespół wyładowczy generatora
Elewacja przedziału obw. wtórnych

Nr rysunku T.M.E.:	Nr rysunku:	Arkusz:
	<p>103-54-2000-110-03-PF</p>	<p>3/3</p>
<p>ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32</p>		<p>ENERGOTEST</p>

	1	2	3	4																																																																
A					A																																																															
B					B																																																															
C					C																																																															
D					D																																																															
E	<table><tr><td>Rewizja</td><td>Opis zmiany</td><td>Data</td><td>Projektował</td><td>Podpis</td><td>Sprawdził</td><td>Podpis</td></tr><tr><td colspan="2"><div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div></td><td colspan="4"><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div></td></tr><tr><td>Inwestor:</td><td colspan="2">ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9</td><td>Nazwisko</td><td>Nr uprawnień</td><td>Data</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Inwestycja:</td><td colspan="2">Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td>Projektował:</td><td>M.Woch</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Temat opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.</td><td>Sprawdził:</td><td>T.Gubernat</td><td>1343/94</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Tytuł opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora</td><td>Koordynator Wykonawcy:</td><td>T.Gliniecki</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="3">Schemat zasadniczy</td><td>Stadium:</td><td>Podziałka:</td><td colspan="2">Numer KKS:</td></tr><tr><td>PPW</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Masa [kg]</td><td>Materiał:</td><td colspan="2">Numer tomu i zeszytu:</td></tr><tr><td colspan="3">-----</td><td colspan="2">-----</td><td colspan="2"></td></tr></table>				Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis	<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>				Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11	Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11	Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11	Schemat zasadniczy			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:		PPW	-			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:		-----			-----				E
Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis																																																														
<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>																																																																		
Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis																																																														
Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11																																																														
Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11																																																														
Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11																																																														
Schemat zasadniczy			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:																																																															
			PPW	-																																																																
			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:																																																															
-----			-----																																																																	
F	<table><tr><td rowspan="3"></td><td>Nr rysunku TM.E:</td><td>Nr rysunku:</td><td>Arkusz:</td></tr><tr><td>10196RCEE013R02</td><td>103-54-2008-201-01-PF</td><td>01/10</td></tr><tr><td>ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32</td><td colspan="2"></td></tr></table>					Nr rysunku TM.E:	Nr rysunku:	Arkusz:	10196RCEE013R02	103-54-2008-201-01-PF	01/10	ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32			F																																																					
	Nr rysunku TM.E:	Nr rysunku:	Arkusz:																																																																	
	10196RCEE013R02	103-54-2008-201-01-PF	01/10																																																																	
	ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32																																																																			
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																																																																				
	1	2	3	4																																																																

FORMAT
A4



 <div>ELSTA Sp. z o.o. 32-020 Wleń ul. Janińska 32</div>		 <div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>		 <div>ENERGOTEST GLIWICE</div>		 <div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja: Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div>		Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Lokalizacja punktów pomiarowych Schemat zasadniczy INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied		Projektował Woch Marek Opracował Woch Marek Sprawdził T. Gubernat		Numer rysunku 103-54-2008 - 201 - 02 - PF Faza realizacji PPW		Nr strony 02 / 10 Zmiana Data projektu 2017.11.30 Format Skala 1:1 Data zmiany	
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

OBWODY POMIAROWE LICZNIKA





Pokrywa plombowana


-X82

Listwa pomiarowa
10-cio torowa
typ PxC-SKA46
Phoenix Contact

-P61
ZMQ202
Landis&Gyr
In=5A, Un=100V/58V
/03.3:H







ELSTA Sp. z o.o.
32-020 Włocłzka
ul. Janińska 32



ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie
Inwestor:
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja:
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

Nazwa rysunku

Pomiar energii brutto generatora

Wyjścia impulsowe licznika energii

Schemat zasadniczy

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied

Projektował
Woch Marek

Opracował
Woch Marek

Sprawił
T. Gubernat

Numer rysunku
103-54-2008 - 201 - 09- PF

Faza realizacji


PPW

Data projektu
2017.11.30

Format Skala Data zmiany
1:1

Nr strony
09/10

Zmiana



ELSTA Sp. z o.o.
32-020 Włocłzka
ul. Janińska 32



Termomeccanica Ecologia
Termomeccanica Group



ENERGETEST
GŁIWICE



ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie
SP Z O.O.
Inwestor:
ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

Nazwa rysunku

Pomiar energii brutto generatora

Gniazdo serwisowe 230VAC

Schemat zasadniczy

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied

Projektował
Woch Marek

Opracował
Woch Marek

Sprawił
T. Gubernat

Numer rysunku
103-54-2008 - 201 - 10- PF

Faza realizacji

PPW

Data projektu
2017.11.30













Format
A4

Skala
1:1

Nr strony
10/10





Zmiana





Data zmiany

	1	2	3	4																																																																																										
A					A																																																																																									
B					B																																																																																									
C					C																																																																																									
D					D																																																																																									
E	<table><tr><td>Rewizja</td><td>Opis zmiany</td><td>Data</td><td>Projektował</td><td>Podpis</td><td>Sprawdził</td><td>Podpis</td></tr><tr><td colspan="2"><div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div></td><td colspan="4"><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div></td></tr><tr><td>Inwestor:</td><td colspan="2">ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9</td><td>Nazwisko</td><td>Nr uprawnień</td><td>Data</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Inwestycja:</td><td colspan="2">Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td>Projektował:</td><td>M.Woch</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Temat opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.</td><td>Sprawdził:</td><td>T.Gubernat</td><td>1343/94</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Tytuł opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora</td><td>Koordynator Wykonawcy:</td><td>T.Gliniecki</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="3">Plan zacisków</td><td>Stadium:</td><td>Podziałka:</td><td colspan="2">Numer KKS:</td></tr><tr><td>PPW</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Masa [kg]</td><td>Materiał:</td><td colspan="2">Numer tomu i zeszytu:</td></tr><tr><td colspan="3">-----</td><td colspan="2">-----</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2"><div></div></td><td colspan="2">Nr rysunku TM.E:</td><td colspan="3">Nr rysunku:</td><td>Arkusz:</td></tr><tr><td colspan="2">10196RCEE014R02</td><td colspan="3">103-54-2000-301-01-PF</td><td>1/15</td></tr><tr><td colspan="2">ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32</td><td colspan="4"><div>ENERGOTEST</div></td></tr><tr><td colspan="7">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</td></tr></table>				Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis	<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>				Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11	Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11	Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11	Plan zacisków			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:		PPW	-			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:		-----			-----				<div></div>	Nr rysunku TM.E:		Nr rysunku:			Arkusz:	10196RCEE014R02		103-54-2000-301-01-PF			1/15	ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32		<div>ENERGOTEST</div>				INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied							E
Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis																																																																																								
<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>																																																																																												
Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis																																																																																								
Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11																																																																																								
Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11																																																																																								
Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11																																																																																								
Plan zacisków			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:																																																																																									
			PPW	-																																																																																										
			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:																																																																																									
-----			-----																																																																																											
<div></div>	Nr rysunku TM.E:		Nr rysunku:			Arkusz:																																																																																								
	10196RCEE014R02		103-54-2000-301-01-PF			1/15																																																																																								
ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32		<div>ENERGOTEST</div>																																																																																												
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																																																																																														
F					F																																																																																									
	1	2	3	4																																																																																										

FORMAT





A4

1		2		3		4		5		6		7				
A				BRB0236_1001 YKY-żo 4x2,5 mm²	Listwa zaciskowa: =CFQ01+-X01											
					Przyłącze											
B				Nr zacisku	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Mostek stały	Mostek przewodowy	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Przyłącze					Arkusz / Pole
B				1	71(L)	=BRB-0236-X01	1	●	-F82	1						==201/05.2:E
							2	●	-F81	1						==201/05.2:E
				2		-F81	3	●	-P61	15						==201/05.2:G
							4	●	-P81	1						==201/05.4:G
				A1		-K71H	5	●	-P81	4						==201/05.5:G
C				2	72(N)	=BRB-0236-X01	6	●	-X12	4						==201/05.3:E
					2	-P81	7	●	-P61	14						==201/05.3:G
				A2		-K71H	8	●	-P61	20						==201/05.6:G
				PE	PE	=BRB-0236-X01	PE	●								==201/05.3:D
					PE	-Szyna PE	PE	●								==201/05.3:E
D																
E																
F																
G																
Uwagi:																
<div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>Sp. z o.o.</small> Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div><div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div></div>						Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =CFQ01+-X01						Numer rysunku 103-54-2008 - 301-02-PF		Nr strony 02 / 14		
						Faza realizacji PPW						Data projektu 2017.11.30		Zmiana		
												Format 1:1		Data zmiany		
<div><div></div><div>Projektował Woch Marek</div><div>Opracował Woch Marek</div><div>Sprawdził T. Gubernat</div></div>						INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied										
1		2		3		4		5		6		7				





1		2		3		4		5		6		7		
A			BAC10_2025 RD-Y(st)Y 2x2x1 mm²	CFQ01_2001 RD-Y(st)Y 2x2x1 mm²	Listwa zaciskowa: =CFQ01+-X11				BAC10_2025 RD-Y(st)Y 2x2x1 mm²					
					Przyłącze				Przyłącze					
B					Nr zacisku	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Mostek stały	Mostek przewodowy	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku			Arkusz / Pole
				1	(+)	=90CBA51GH001-X104	1	⌚		=BAC10-X8	81	1		==201/08.4:F
							2							==201/08.11:B
			2		83	=BAC10-X8	3	•		-K71H	14			==201/08.11:E
			2	1	=90CBA51GH001-X104		4	•		-K72H	11			==201/08.11:F
							5							
C														
D														
E														
F														
G														
Uwagi:														
<div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>				Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =CFQ01+-X11				Numer rysunku 103-54-2008 - 301-03-PF		Nr strony 03 /14				
				Projektował Woch Marek		Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat						
				INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied				Faza realizacji PPW		Data projektu 2017.11.30		Zmiana		
										Format 1:1		Data zmiany		
														
1		2		3		4		5		6		7		

1		2		3		4		5		6		7	
A													A
B													B
C													C
D													D
E													E
F													F
G													G
Uwagi:													





	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							

1		2		3		4		5		6		7					
A				BJD04.1B15.1001 YKY-żo 3x2,5 mm²	Listwa zaciskowa: =CFQ01+-X91												
					Przylącze												
B				Nr zacisku	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Mostek stały	Mostek przewodowy	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku						Arkusz / Pole	
C				1	L	=DJD04_SZ4-SZ4_15	1	•	-F91	1						==201/10.4:D	
				2	N	=DJD04_SZ4-SZ4_15	2	•	-F91	1N						==201/10.4:D	
				1		-X31	3	•	-F91	2						==201/10.4:F	
							4	•	-Q71	11						==201/10.7:F	
							5	•								==201/10.11:F	
					N	-X31	6	•	-F91	2N						==201/10.4:F	
							7	•	-E11	N						==201/10.8:F	
							8	•								==201/10.11:F	
				PE	PE	=DJD04_SZ4-SZ4_15	PE	•	-Szyna PE	PE						==201/10.5:D	
							PE	•	-X31	PE						==201/10.6:H	
					PE	-E11	PE	•								==201/10.12:H	
	D																
E																	
F																	
G																	
Uwagi:																	
 Inwestor ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego				Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =CFQ01+-X91						Numer rysunku 103-54-2008 - 301-06-PF				Nr strony 06 /14			
 				Projektował Woch Marek		Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat		Faza realizacji PPW				Data projektu 2017.11.30		Zmiana	
				INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied						Format 1:1				Data zmiany			
																	
1		2		3		4		5		6		7					





1		2		3		4		5		6		7				
A				W3 RD-Y(S)Y 2x2x0,5 mm² CFQ01_4001 RD-Y(S)Y 2x2x1 mm²	Listwa zaciskowa: =CFQ01+-XRS						W1 RD-Y(S)Y 2x2x0,5 mm²	W2 RD-Y(S)Y 2x2x0,5 mm²	W3 RD-Y(S)Y 2x2x0,5 mm²			Arkusz / Pole
B				1	##	=90CKA01GH001-##	1	●		-U91	A	1				==201/09.6:F
				2	A	-U93	2	●		-U92	A		2			==201/09.9:F
				2	##	=90CKA01GH001-##	3	●		-U91	B	2				==201/09.6:F
				3	B	-U93	4	●		-U92	B		3			==201/09.10:F
				3	##	=90CKA01GH001-##	5	●		-U91	5(GND)	3				==201/09.7:F
				1		5(GND)	-U93	6	●	-U92	5(GND)		1			==201/09.10:F
				SH	SH	-CFQ01_4001	PE	●		-W1	SH	SH				==201/09.7:F
							PE	●		-W2	SH		SH			==201/09.11:F
						-PE	PE	●		-W3	SH			SH		==201/09.15:F
					</											





1		2		3		4		5		6		7						
A				BAC10_2025 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm²	Listwa zaciskowa: =BAC10+-X8						BAC10_2025 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm²							
B				Nr zacisku	Przylącze	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Mostek stały	Mostek przewodowy	Oznaczenie listwy / aparatu	Przylącze	Nr zacisku	1					Arkusz / Pole
B				1		-F23.1	81	■		=CFQ01-X11		1	1					==201/08.5:C
				14		-K21	82	■		-F23.3		2						==201/08.8:D
				2	3	=CFQ01-X11	83	■		-K21		21						==201/08.11:D
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
Uwagi:																		
 ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego				Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =BAC10+-X8								Numer rysunku 103-54-2008 - 301 -08-PF		Nr strony 08 /14				
  Termomechanica Ecologia Termomechanica Group				Projektował Woch Marek		Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat		Faza realizacji PPW		Data projektu 2017.11.30		Zmłana				
				INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied						Format 1:1		Data zmiany						
																		
1		2		3		4		5		6		7						





[illegible]













1		2		3		4		5		6		7								
A				BRB0236_1001 YKY-żo 4x2,5 mm ²	Listwa zaciskowa: =BRB+-0236-X01															
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
Uwagi:																				
 ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego				Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =BRB+-0236-X01						Numer rysunku 103-54-2008 - 301-10-PF				Nr strony 10/14						
  Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group				Projektował Woch Marek		Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat		Faza realizacji PPW				Data projektu 2017.11.30		Zmiana				
														Format 1:1		Data zmiany				
				INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																
																				
1		2		3		4		5		6		7								

1	2	3	4	5	6	7
A	Listwa zaciskowa. =Uziemienie w serwerowni+-Benarka					
	Przylącze		Przylącze		CFQ01_1001 YKY-2o 1x2,5 mm ²	
B	Nr zacisku	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Mostek stały	Mostek przewodowy	Oznaczenie listwy / aparatu
		-PE	PE			=CFQ01-Szyna PE
C						
D						
E						
F						
G						
Uwagi:						
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =Uziemienie w serwerowni+-Benarka			Numer rysunku 103-54-2008 - 301-11-PF Faza realizacji PPW	
ELSTA Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group		Projektował Woch Marek		Opracował Woch Marek	Data projektu 2017.11.30 Format Skala 1:1	
		Sprawdził T. Gubernat			Zmiana Data zmiany	
		INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied			ENERGOTEST	
1	2	3	4	5	6	7

1		2		3		4		5		6		7			
A				CFQ01_2001 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm²	Listwa zaciskowa: =90CBA51GH001+-X104										
					Przylącze										
B				Nr zacisku	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Mostek stały	Mostek przewodowy	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku					
C															
D															
E															
F															
G															
Uwagi:															
<div>ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarne</div>				<div>Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =90CBA51GH001+-X104</div> <div><div>Projektował Woch Marek</div><div>Opracował Woch Marek</div><div>Sprawdził T. Gubernat</div></div> <div>INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</div>						<div>Numer rysunku 103-54-2008 - 301-12-PF</div> <div>Faza realizacji PPW</div>		<div>Nr strony 12 / 14</div> <div>Data projektu 2017.11.30</div> <div>Format 1:1</div>		<div>Zmiana</div> <div>Data zmiany</div>	
<div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div>				<div>ENERGETEST</div>											
1		2		3		4		5		6		7			


1		2		3		4		5		6		7																		
A				CFQ01_4001 RD-Y(Sp)Y 2x2x1 mm²	Listwa zaciskowa: =90CKA01GH001+-##																									
B					Przyłącze					Przyłącze																				
B					Nr zacisku	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku	Mostek stały	Mostek przewodowy	Oznaczenie listwy / aparatu	Nr zacisku							Arkusz / Pole												
					1	=CFQ01-XRS	##	▪		-MGATE_01-COM1	2/3							==201/09.6:H												
					2	=CFQ01-XRS	##	▪		-MGATE_01-COM1	1/4							==201/09.6:H												
					3	=CFQ01-XRS	##	▪		-MGATE_01-COM1	5(GND)							==201/09.7:H												
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
Uwagi:																														
<div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>Sp. z o.o.</small> Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div><div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div></div>					Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =90CKA01GH001+-##						Numer rysunku 103-54-2008 - 301 - 13-PF				Nr strony 13 / 14															
					Projektował Woch Marek						Opracował Woch Marek				Sprawdził T. Gubernat				Faza realizacji PPW				Data projektu 2017.11.30				Zmiana			
																					Format 1:1				Data zmiany					
																														
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																														
1		2		3		4		5		6		7																		

1		2		3		4		5		6		7	
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
Uwagi:													
<div><div><div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>Sp. z o.o.</small> Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div><div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div></div><div><div>Nazwa rysunku</div><div>Pomiar energii brutto generatora Plan zacisków =DJD04_SZ4+-SZ4_15</div><div><div>Projektował Woch Marek</div><div>Opracował Woch Marek</div><div>Sprawdził T. Gubernat</div></div><div><div>INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied</div><div><div>Numer rysunku 103-54-2008 - 301 - 14- PF</div><div><div>Faza realizacji PPW</div><div><div>Data projektu 2017.11.30</div><div><div>Format 1:1</div><div>Skala 1:1</div></div><div><div>Nr strony 14 / 14</div><div>Zmiana</div><div>Data zmiany</div></div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>													
1		2		3		4		5		6		7	

	1	2	3	4																																																																
A					A																																																															
B					B																																																															
C					C																																																															
D					D																																																															
E	<table><tr><td>Rewizja</td><td>Opis zmiany</td><td>Data</td><td>Projektował</td><td>Podpis</td><td>Sprawdził</td><td>Podpis</td></tr><tr><td colspan="2"><div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div></td><td colspan="4"><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div></td></tr><tr><td>Inwestor:</td><td colspan="2">ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9</td><td>Nazwisko</td><td>Nr uprawnień</td><td>Data</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Inwestycja:</td><td colspan="2">Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td>Projektował:</td><td>M.Woch</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Temat opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.</td><td>Sprawdził:</td><td>T.Gubernat</td><td>1343/94</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Tytuł opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora</td><td>Koordynator Wykonawcy:</td><td>T.Gliniecki</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="3">Plan połączeń urządzeń</td><td>Stadium:</td><td>Podziałka:</td><td colspan="2">Numer KKS:</td></tr><tr><td>PPW</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Masa [kg]</td><td>Materiał:</td><td colspan="2">Numer tomu i zeszytu:</td></tr><tr><td colspan="3">-----</td><td colspan="2">-----</td><td colspan="2"></td></tr></table>				Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis	<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>				Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11	Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11	Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11	Plan połączeń urządzeń			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:		PPW	-			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:		-----			-----				E
Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis																																																														
<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>																																																																		
Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis																																																														
Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11																																																														
Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11																																																														
Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11																																																														
Plan połączeń urządzeń			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:																																																															
			PPW	-																																																																
			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:																																																															
-----			-----																																																																	
F	<table><tr><td rowspan="2"></td><td>Nr rysunku TM.E:</td><td>Nr rysunku:</td><td>Arkusz:</td></tr><tr><td>10196RCEE015R02</td><td>103-54-2000-401-01-PF</td><td>1/7</td></tr><tr><td colspan="2">ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32</td><td colspan="2"></td></tr></table>					Nr rysunku TM.E:	Nr rysunku:	Arkusz:	10196RCEE015R02	103-54-2000-401-01-PF	1/7	ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32				F																																																				
	Nr rysunku TM.E:	Nr rysunku:	Arkusz:																																																																	
	10196RCEE015R02	103-54-2000-401-01-PF	1/7																																																																	
ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32																																																																				
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																																																																				
	1	2	3	4																																																																

FORMAT
A4

1	2	3	4	5	6	7		
A	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-F81			IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-Q71				
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE
	1	-X01:2	1 mm ²	==201/05.2:F	11	-X91:4	1 mm ²	==201/10.7:G
	2	-X01:3	1 mm ²		12	-E11:L	1 mm ²	
	1				IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-E11			
	2				PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE
					N	-X91:7	1 mm ²	==201/10.7:G
					L	-Q71:12	1 mm ²	
					PE	-X91:PE	1 mm ²	
	B	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-P61			IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-X31			
PRZYŁĄCZE		CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE
1		-X82:1	4 mm ²	==201/03.5:H	1	-X91:3	1 mm ²	==201/10.4:G
2		-X82:3	1,5 mm ²		==201/04.5:G	N	-X91:6	
3		-X82:2	4 mm ²	==201/03.5:I		PE	-X91:PE	
4		-X82:7	4 mm ²		==201/03.7:H			
5		-X82:4	1,5 mm ²	==201/04.6:G				
6		-X82:8	4 mm ²		==201/03.7:I			
7		-X82:9	4 mm ²	==201/03.9:H				
8		-X82:5	1,5 mm ²		==201/04.8:G			
9	-X82:10	4 mm ²	==201/03.9:I					
C	11	-X82:6		1,5 mm ²	==201/04.9:G			
	20	-X01:8	1 mm ²	==201/07.8:G				
	21	-P81:5	1 mm ²		==201/07.8:G			
	40			==201/07.9:G				
	43				==201/07.10:G			
	44			==201/07.9:G				
	26	-X13:4	1 mm ²		==201/09.5:C			
	25	-X13:1	1 mm ²	==201/09.5:C				
	27	-X13:5	1 mm ²		==201/09.6:C			
	29	-X13:6	1 mm ²	==201/09.9:C				
28	-X13:2	1 mm ²	==201/09.9:C					
30	-X13:7	1 mm ²		==201/09.10:C				
32	-X13:8	1 mm ²	==201/09.13:C					
31	-X13:3	1 mm ²		==201/09.13:C				
33	-X13:9	1 mm ²	==201/09.14:C					
15	-X01:3	1 mm ²		==201/05.2:H				
14	-X01:7	1 mm ²	==201/05.3:H					
D	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-F82							
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE				
	1	-X01:1	1 mm ²	==201/05.10:F				
	2	-X12:1	1 mm ²					
	1							
	2							
	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-G61							
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE				
	L	-X12:2	1 mm ²	==201/06.4:F				
	N	-X12:5	1 mm ²		==201/06.4:F			
PE	-X12:PE	1 mm ²	==201/06.4:G					
V+	-U82:(+)	1 mm ²		==201/06.4:F				
V-	-U82:(-)	1 mm ²	==201/06.4:F					
E	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-F91							
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE				
	1	-X91:1	1 mm ²	==201/10.4:E				
	2	-X91:3	1 mm ²					
	1N	-X91:2	1 mm ²					
	2N	-X91:6	1 mm ²					
	F							
G								



ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie

INWESTOR


ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.

71-504 Szczecin ul. Czesława 9

INWESTYCJA

Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego

ELSTA



Termomeccanica Ecologia

Termomeccanica Group

Nazwa rysunku

Pomiar energii brutto generatora

Plan podłączeń urządzeń

Projektował

Woch Marek

Opracował

Woch Marek

Sprawdził

T. Gubernat

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE

Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied

Numer rysunku

103-54-2008 - 401-02-PF

Faza realizacji

PPW

Data projektu

2017.11.30


Zmiana

Format













Skala

1:1

Data zmiany





 ENERGETEST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---













1	2	3	4	5	6	7																									
A	<div>IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-P81</div> <table><tr><th>PRZYŁĄCZE</th><th>CEL</th><th>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</th><th>PLASOWANIE</th></tr><tr><td>1</td><td>-X01:4</td><td>1 mm²</td><td>==201/05.4:H</td></tr><tr><td>2</td><td>-X01:7</td><td>1 mm²</td><td>==201/05.5:H</td></tr><tr><td>4</td><td>-X01:5</td><td>1 mm²</td><td>==201/07.5:G</td></tr><tr><td>5</td><td>-P61:16</td><td>1 mm²</td><td>==201/07.5:G</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>==201/07.6:G</td></tr></table>						PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE	1	-X01:4	1 mm ²	==201/05.4:H	2	-X01:7	1 mm ²	==201/05.5:H	4	-X01:5	1 mm ²	==201/07.5:G	5	-P61:16	1 mm ²	==201/07.5:G	6			==201/07.6:G	A
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																											
	1	-X01:4	1 mm ²	==201/05.4:H																											
	2	-X01:7	1 mm ²	==201/05.5:H																											
	4	-X01:5	1 mm ²	==201/07.5:G																											
	5	-P61:16	1 mm ²	==201/07.5:G																											
	6			==201/07.6:G																											
	B	<div>IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-Szyna PE</div> <table><tr><th>PRZYŁĄCZE</th><th>CEL</th><th>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</th><th>PLASOWANIE</th></tr><tr><td>PE</td><td>-X01:PE</td><td>1 mm²</td><td>==201/05.3:F</td></tr><tr><td>PE</td><td>-X12:PE</td><td>1 mm²</td><td>==201/05.15:E</td></tr><tr><td rowspan="2">PE</td><td>-X91:PE</td><td>2,5 mm²</td><td>==201/10.5:E</td></tr><tr><td>=Uziemienie w serwerowni-Benarka</td><td>PE 2,5 mm²</td><td></td></tr></table>						PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE	PE	-X01:PE	1 mm ²	==201/05.3:F	PE	-X12:PE	1 mm ²	==201/05.15:E	PE	-X91:PE	2,5 mm ²	==201/10.5:E	=Uziemienie w serwerowni-Benarka	PE 2,5 mm ²		B				
		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																										
		PE	-X01:PE	1 mm ²	==201/05.3:F																										
PE		-X12:PE	1 mm ²	==201/05.15:E																											
PE		-X91:PE	2,5 mm ²	==201/10.5:E																											
		=Uziemienie w serwerowni-Benarka	PE 2,5 mm ²																												
C							C																								
D							D																								
E							E																								
F							F																								
G							G																								
<table><tr><td rowspan="4"><div>ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>SP. z o.o.</small> Inwestor ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div></td><td colspan="3">Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan podłączeń urządzeń</td><td colspan="2">Numer rysunku 103-54-2008 – 401 – 03– PF</td><td>Nr strony 03 /10</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">Projektował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="2">Opracował Woch Marek</td><td rowspan="2">Sprawdził T. Gubernat</td></tr><tr></tr><tr><td colspan="3"><div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div></td><td colspan="3">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied</td><td><div> ENERGETEST</div></td></tr></table>							<div>ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>SP. z o.o.</small> Inwestor ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div>	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan podłączeń urządzeń			Numer rysunku 103-54-2008 – 401 – 03– PF		Nr strony 03 /10	Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat	<div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div>			INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied			<div> ENERGETEST</div>					
<div>ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>SP. z o.o.</small> Inwestor ZAKŁAD UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div>	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan podłączeń urządzeń			Numer rysunku 103-54-2008 – 401 – 03– PF		Nr strony 03 /10																									
	Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat																									
	<div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div>			INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied			<div> ENERGETEST</div>																								
1	2	3	4	5	6	7																									

1	2	3	4	5	6	7
A	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K71H					
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE		
	A2	-X01:8	1 mm ²	==201/05.5:F		
	A1	-X01:5	1 mm ²			
	12			==201/08.14:D		
	11	-K72H:14	1 mm ²			
	14	-X11:3	1 mm ²			
	22					
	21					
	24					
B	32					
	31					
	34					
	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K72H					
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE		
	A2	-X12:5	1 mm ²	==201/05.17:H		
	A1	-X12:2	1 mm ²			
	12			==201/08.14:C		
	11	-X11:4	1 mm ²			
	14	-K71H:11	1 mm ²			
C	22					
	21					
	24					
	32					
	31					
	34					
	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U91					
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE		
	1(GND)			==201/09.5:D		
	2	-X13:4	1 mm ²	==201/09.5:D		
3	-X13:1	1 mm ²	==201/09.5:D			
4	-X13:5	1 mm ²	==201/09.6:D			
5(GND)	-XRS:5	0,5 mm ²	==201/09.7:E			
6	-X12:1	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:6	1 mm ²				
7	-X12:4	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:7	1 mm ²				
D	A	-XRS:1	0,5 mm ²	==201/09.6:E		
	B	-XRS:3	0,5 mm ²	==201/09.6:E		
	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U92					
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE		
	1(GND)			==201/09.9:D		
	2	-X13:6	1 mm ²	==201/09.9:D		
	3	-X13:2	1 mm ²	==201/09.9:D		
	4	-X13:7	1 mm ²	==201/09.10:D		
	5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.10:E		
	5(GND)			==201/09.11:D		
E	6	-U91:6	1 mm ²	==201/05.11:H		
		-U93:6	1 mm ²			
	7	-U91:7	1 mm ²	==201/05.11:H		
		-U93:7	1 mm ²			
	A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.9:E		
	B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.10:E		
	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U93					
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE		
	1(GND)			==201/09.12:D		
	2	-X13:8	1 mm ²	==201/09.13:D		
3	-X13:3	1 mm ²	==201/09.13:D			
4	-X13:9	1 mm ²	==201/09.14:D			
5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.14:E			
5(GND)			==201/09.14:D			
F	6	-U92:6	1 mm ²	==201/05.12:H		
	7	-U92:7	1 mm ²	==201/05.13:H		
	A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.13:E		
	B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.14:E		
	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K71H					
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE		
	A2	-X01:8	1 mm ²	==201/05.5:F		
	A1	-X01:5	1 mm ²			
	12			==201/08.14:D		
	G	11	-K72H:14	1 mm ²		
14		-X11:3	1 mm ²			
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K72H						
PRZYŁĄCZE		CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE		
A2	-X12:5	1 mm ²	==201/05.17:H			
A1	-X12:2	1 mm ²				
12			==201/08.14:C			
11	-X11:4	1 mm ²				
14	-K71H:11	1 mm ²				
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U91						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.5:D			
2	-X13:4	1 mm ²	==201/09.5:D			
3	-X13:1	1 mm ²	==201/09.5:D			
4	-X13:5	1 mm ²	==201/09.6:D			
5(GND)	-XRS:5	0,5 mm ²	==201/09.7:E			
6	-X12:1	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:6	1 mm ²				
7	-X12:4	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:7	1 mm ²				
A	-XRS:1	0,5 mm ²	==201/09.6:E			
B	-XRS:3	0,5 mm ²	==201/09.6:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U92						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.9:D			
2	-X13:6	1 mm ²	==201/09.9:D			
3	-X13:2	1 mm ²	==201/09.9:D			
4	-X13:7	1 mm ²	==201/09.10:D			
5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.10:E			
5(GND)			==201/09.11:D			
6	-U91:6	1 mm ²	==201/05.11:H			
	-U93:6	1 mm ²				
7	-U91:7	1 mm ²	==201/05.11:H			
	-U93:7	1 mm ²				
A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.9:E			
B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.10:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U93						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.12:D			
2	-X13:8	1 mm ²	==201/09.13:D			
3	-X13:3	1 mm ²	==201/09.13:D			
4	-X13:9	1 mm ²	==201/09.14:D			
5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.14:E			
5(GND)			==201/09.14:D			
6	-U92:6	1 mm ²	==201/05.12:H			
7	-U92:7	1 mm ²	==201/05.13:H			
A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.13:E			
B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.14:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K71H						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
A2	-X01:8	1 mm ²	==201/05.5:F			
A1	-X01:5	1 mm ²				
12			==201/08.14:D			
11	-K72H:14	1 mm ²				
14	-X11:3	1 mm ²				
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K72H						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
A2	-X12:5	1 mm ²	==201/05.17:H			
A1	-X12:2	1 mm ²				
12			==201/08.14:C			
11	-X11:4	1 mm ²				
14	-K71H:11	1 mm ²				
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U91						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.5:D			
2	-X13:4	1 mm ²	==201/09.5:D			
3	-X13:1	1 mm ²	==201/09.5:D			
4	-X13:5	1 mm ²	==201/09.6:D			
5(GND)	-XRS:5	0,5 mm ²	==201/09.7:E			
6	-X12:1	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:6	1 mm ²				
7	-X12:4	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:7	1 mm ²				
A	-XRS:1	0,5 mm ²	==201/09.6:E			
B	-XRS:3	0,5 mm ²	==201/09.6:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U92						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.9:D			
2	-X13:6	1 mm ²	==201/09.9:D			
3	-X13:2	1 mm ²	==201/09.9:D			
4	-X13:7	1 mm ²	==201/09.10:D			
5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.10:E			
5(GND)			==201/09.11:D			
6	-U91:6	1 mm ²	==201/05.11:H			
	-U93:6	1 mm ²				
7	-U91:7	1 mm ²	==201/05.11:H			
	-U93:7	1 mm ²				
A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.9:E			
B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.10:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U93						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.12:D			
2	-X13:8	1 mm ²	==201/09.13:D			
3	-X13:3	1 mm ²	==201/09.13:D			
4	-X13:9	1 mm ²	==201/09.14:D			
5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.14:E			
5(GND)			==201/09.14:D			
6	-U92:6	1 mm ²	==201/05.12:H			
7	-U92:7	1 mm ²	==201/05.13:H			
A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.13:E			
B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.14:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K71H						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
A2	-X01:8	1 mm ²	==201/05.5:F			
A1	-X01:5	1 mm ²				
12			==201/08.14:D			
11	-K72H:14	1 mm ²				
14	-X11:3	1 mm ²				
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K72H						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
A2	-X12:5	1 mm ²	==201/05.17:H			
A1	-X12:2	1 mm ²				
12			==201/08.14:C			
11	-X11:4	1 mm ²				
14	-K71H:11	1 mm ²				
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U91						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.5:D			
2	-X13:4	1 mm ²	==201/09.5:D			
3	-X13:1	1 mm ²	==201/09.5:D			
4	-X13:5	1 mm ²	==201/09.6:D			
5(GND)	-XRS:5	0,5 mm ²	==201/09.7:E			
6	-X12:1	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:6	1 mm ²				
7	-X12:4	1 mm ²	==201/05.10:H			
	-U92:7	1 mm ²				
A	-XRS:1	0,5 mm ²	==201/09.6:E			
B	-XRS:3	0,5 mm ²	==201/09.6:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U92						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.9:D			
2	-X13:6	1 mm ²	==201/09.9:D			
3	-X13:2	1 mm ²	==201/09.9:D			
4	-X13:7	1 mm ²	==201/09.10:D			
5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.10:E			
5(GND)			==201/09.11:D			
6	-U91:6	1 mm ²	==201/05.11:H			
	-U93:6	1 mm ²				
7	-U91:7	1 mm ²	==201/05.11:H			
	-U93:7	1 mm ²				
A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.9:E			
B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.10:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U93						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.12:D			
2	-X13:8	1 mm ²	==201/09.13:D			
3	-X13:3	1 mm ²	==201/09.13:D			
4	-X13:9	1 mm ²	==201/09.14:D			
5(GND)	-XRS:6	0,5 mm ²	==201/09.14:E			
5(GND)			==201/09.14:D			
6	-U92:6	1 mm ²	==201/05.12:H			
7	-U92:7	1 mm ²	==201/05.13:H			
A	-XRS:2	0,5 mm ²	==201/09.13:E			
B	-XRS:4	0,5 mm ²	==201/09.14:E			
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K71H						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
A2	-X01:8	1 mm ²	==201/05.5:F			
A1	-X01:5	1 mm ²				
12			==201/08.14:D			
11	-K72H:14	1 mm ²				
14	-X11:3	1 mm ²				
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-K72H						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
A2	-X12:5	1 mm ²	==201/05.17:H			
A1	-X12:2	1 mm ²				
12			==201/08.14:C			
11	-X11:4	1 mm ²				
14	-K71H:11	1 mm ²				
22						
21						
24						
32						
31						
34						
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =CFQ01+-U91						
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			
1(GND)			==201/09.5:D			
2	-X13:4	1 mm ²	==201/09.5:D			
3	-X13:1	1 mm ²	==201/09.5:D			
4	-X13:5	1 mm ²	==201/09.6:D			
5(GND)	-XRS:5	0,5 mm ²	==201/09.7:E			
6	-X12:1	1 mm ²	==201/05.10:H			













1	2	3	4	5	6	7																																																																												
A	<table><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.1</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td></tr><tr><td>1</td><td>L1</td><td>P40x5 mm²</td><td rowspan="2">==201/03.12:C</td></tr><tr><td>2</td><td>-T25.1:A</td><td>P40x5 mm²</td></tr><tr><td>2</td><td>-F23.2:2</td><td>1 mm²</td><td rowspan="3">==201/08.5:D</td></tr><tr><td>1</td><td>-X8:81</td><td>1 mm²</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.2</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td></tr><tr><td>1</td><td>L2</td><td>P40x5 mm²</td><td rowspan="2">==201/03.13:C</td></tr><tr><td>2</td><td>-T25.2:A</td><td>P40x5 mm²</td></tr><tr><td>2</td><td>-F23.1:2</td><td>1 mm²</td><td rowspan="3">==201/08.6:D</td></tr><tr><td>1</td><td>-F23.3:1</td><td>1 mm²</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.3</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td></tr><tr><td>1</td><td>L3</td><td>P40x5 mm²</td><td rowspan="2">==201/03.14:C</td></tr><tr><td>2</td><td>-T25.3:A</td><td>P40x5 mm²</td></tr><tr><td>2</td><td>-X8:82</td><td>1 mm²</td><td rowspan="3">==201/08.7:D</td></tr><tr><td>1</td><td>-F23.2:1</td><td>1 mm²</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>						IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.1				PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE	1	L1	P40x5 mm ²	==201/03.12:C	2	-T25.1:A	P40x5 mm ²	2	-F23.2:2	1 mm ²	==201/08.5:D	1	-X8:81	1 mm ²	4			IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.2				PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE	1	L2	P40x5 mm ²	==201/03.13:C	2	-T25.2:A	P40x5 mm ²	2	-F23.1:2	1 mm ²	==201/08.6:D	1	-F23.3:1	1 mm ²	4			IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.3				PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE	1	L3	P40x5 mm ²	==201/03.14:C	2	-T25.3:A	P40x5 mm ²	2	-X8:82	1 mm ²	==201/08.7:D	1	-F23.2:1	1 mm ²	4			A
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.1																																																																																		
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																																																																															
1	L1	P40x5 mm ²	==201/03.12:C																																																																															
2	-T25.1:A	P40x5 mm ²																																																																																
2	-F23.2:2	1 mm ²	==201/08.5:D																																																																															
1	-X8:81	1 mm ²																																																																																
4																																																																																		
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.2																																																																																		
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																																																																															
1	L2	P40x5 mm ²	==201/03.13:C																																																																															
2	-T25.2:A	P40x5 mm ²																																																																																
2	-F23.1:2	1 mm ²	==201/08.6:D																																																																															
1	-F23.3:1	1 mm ²																																																																																
4																																																																																		
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA =BAC10+-F23.3																																																																																		
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																																																																															
1	L3	P40x5 mm ²	==201/03.14:C																																																																															
2	-T25.3:A	P40x5 mm ²																																																																																
2	-X8:82	1 mm ²	==201/08.7:D																																																																															
1	-F23.2:1	1 mm ²																																																																																
4																																																																																		
B							B																																																																											
C							C																																																																											
D							D																																																																											
E							E																																																																											
F							F																																																																											
G							G																																																																											

 Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan podłączeń urządzeń			Numer rysunku 103-54-2008 - 401 - 06 - PF		Nr strony 06 / 10
 		Projektował Woch Marek	Opracował Woch Marek	Sprawdził T. Gubernat	Faza realizacji PPW	Data projektu 2017.11.30	Zmiana
		INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied				Format Skala 1:1	Data zmiany
							





1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---







	1	2	3	4	5	6	7																																											
A	<table><tr><td colspan="2">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA</td><td colspan="5">=BAC10+-Szyna PE</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td colspan="4">PLASOWANIE</td></tr><tr><td>PE</td><td>-T12.1:1s2</td><td>4 mm²</td><td colspan="4">==201/03.5:B</td></tr><tr><td>PE</td><td>-T12.2:1s2</td><td>4 mm²</td><td colspan="4">==201/03.7:C</td></tr><tr><td>PE</td><td>-T12.3:1s2</td><td>4 mm²</td><td colspan="4">==201/03.9:C</td></tr><tr><td>PE</td><td>-R41:PE</td><td>1,5 mm²</td><td colspan="4">==201/03.20:H</td></tr></table>							IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA		=BAC10+-Szyna PE					PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE				PE	-T12.1:1s2	4 mm ²	==201/03.5:B				PE	-T12.2:1s2	4 mm ²	==201/03.7:C				PE	-T12.3:1s2	4 mm ²	==201/03.9:C				PE	-R41:PE	1,5 mm ²	==201/03.20:H				A
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA		=BAC10+-Szyna PE																																																
PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																																															
PE	-T12.1:1s2	4 mm ²	==201/03.5:B																																															
PE	-T12.2:1s2	4 mm ²	==201/03.7:C																																															
PE	-T12.3:1s2	4 mm ²	==201/03.9:C																																															
PE	-R41:PE	1,5 mm ²	==201/03.20:H																																															
B								B																																										
C								C																																										
D								D																																										
E								E																																										
F								F																																										
G								G																																										
<table><tr><td rowspan="4"><div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>SP. z o.o.</small></div><div>Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarne</div></div><div><div><div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div></div></div></td><td colspan="3">Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan podłączeń urządzeń</td><td colspan="2">Numer rysunku 103-54-2008 - 401 - 08 - PF</td><td colspan="2">Nr strony 08 / 10</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">Projektował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="2">Opracował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="2">Sprawdził T. Gubernat</td><td>Faza realizacji PPW</td><td>Data projektu 2017.11.30</td><td>Zmiana</td></tr><tr><td>Format</td><td>Skala 1:1</td><td>Data zmiany</td></tr><tr><td colspan="3">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied</td><td colspan="6"></td></tr></table>								<div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>SP. z o.o.</small></div><div>Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarne</div></div> <div><div><div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div></div></div>	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan podłączeń urządzeń			Numer rysunku 103-54-2008 - 401 - 08 - PF		Nr strony 08 / 10		Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat		Faza realizacji PPW	Data projektu 2017.11.30	Zmiana	Format	Skala 1:1	Data zmiany	INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied									1	2	3	4	5	6	7						
<div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie <small>SP. z o.o.</small></div><div>Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitarne</div></div> <div><div><div>Termomeccanica Ecologia <small>Termomeccanica Group</small></div></div></div>	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Plan podłączeń urządzeń			Numer rysunku 103-54-2008 - 401 - 08 - PF		Nr strony 08 / 10																																												
	Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat			Faza realizacji PPW	Data projektu 2017.11.30	Zmiana																																							
									Format	Skala 1:1	Data zmiany																																							
	INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other that for which it is supplied																																																	













1	2	3	4	5	6	7																													
A	<table><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA</td><td colspan="2">=BAC10+-T25.1</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>A</td><td>-F23.1:2</td><td>P40x5 mm²</td><td rowspan="3">==201/03.12:D</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>N</td><td>-PE</td><td>P40x5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>-T25.2:N</td><td>P40x5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr></table>						IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.1		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			A	-F23.1:2	P40x5 mm ²	==201/03.12:D			N	-PE	P40x5 mm ²				-T25.2:N	P40x5 mm ²			
	IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.1																														
	PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																															
	A	-F23.1:2	P40x5 mm ²	==201/03.12:D																															
	N	-PE	P40x5 mm ²																																
		-T25.2:N	P40x5 mm ²																																
	B	<table><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA</td><td colspan="2">=BAC10+-T25.2</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>A</td><td>-F23.2:2</td><td>P40x5 mm²</td><td rowspan="3">==201/03.13:D</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>N</td><td>-T25.1:N</td><td>P40x5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>-T25.3:N</td><td>P40x5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr></table>						IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.2		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			A	-F23.2:2	P40x5 mm ²	==201/03.13:D			N	-T25.1:N	P40x5 mm ²				-T25.3:N	P40x5 mm ²		
		IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.2																													
		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																														
		A	-F23.2:2	P40x5 mm ²	==201/03.13:D																														
N		-T25.1:N	P40x5 mm ²																																
		-T25.3:N	P40x5 mm ²																																
C		<table><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA</td><td colspan="2">=BAC10+-T25.3</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>A</td><td>-F23.3:2</td><td>P40x5 mm²</td><td rowspan="3">==201/03.14:D</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>N</td><td>-T25.2:N</td><td>P40x5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr></table>						IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.3		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			A	-F23.3:2	P40x5 mm ²	==201/03.14:D			N	-T25.2:N	P40x5 mm ²							
		IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.3																													
		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																														
		A	-F23.3:2	P40x5 mm ²	==201/03.14:D																														
	N	-T25.2:N	P40x5 mm ²																																
	D	<table><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA</td><td colspan="2">=BAC10+-T25.1-I</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>n</td><td>-T25.2-I:n</td><td>1,5 mm²</td><td rowspan="3">==201/03.12:E</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>a</td><td>-F311:1</td><td>1,5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr></table>						IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.1-I		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			n	-T25.2-I:n	1,5 mm ²	==201/03.12:E			a	-F311:1	1,5 mm ²							
		IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.1-I																													
		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																														
		n	-T25.2-I:n	1,5 mm ²	==201/03.12:E																														
		a	-F311:1	1,5 mm ²																															
E		<table><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA</td><td colspan="2">=BAC10+-T25.2-I</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>n</td><td>-T25.1-I:n</td><td>1,5 mm²</td><td rowspan="3">==201/03.13:E</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>-T25.3-I:n</td><td>1,5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>a</td><td>-F312:1</td><td>1,5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr></table>						IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.2-I		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			n	-T25.1-I:n	1,5 mm ²	==201/03.13:E				-T25.3-I:n	1,5 mm ²			a	-F312:1	1,5 mm ²		
		IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.2-I																													
		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																														
		n	-T25.1-I:n	1,5 mm ²	==201/03.13:E																														
			-T25.3-I:n	1,5 mm ²																															
	a	-F312:1	1,5 mm ²																																
	F	<table><tr><td colspan="4">IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA</td><td colspan="2">=BAC10+-T25.3-I</td></tr><tr><td>PRZYŁĄCZE</td><td>CEL</td><td>PRZEKROJ PRZYŁĄCZA</td><td>PLASOWANIE</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>n</td><td>-T25.2-I:n</td><td>1,5 mm²</td><td rowspan="3">==201/03.14:E</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>-X81:11</td><td>1,5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>a</td><td>-F313:1</td><td>1,5 mm²</td><td colspan="2"></td></tr></table>						IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.3-I		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE			n	-T25.2-I:n	1,5 mm ²	==201/03.14:E				-X81:11	1,5 mm ²			a	-F313:1	1,5 mm ²		
		IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA				=BAC10+-T25.3-I																													
		PRZYŁĄCZE	CEL	PRZEKROJ PRZYŁĄCZA	PLASOWANIE																														
		n	-T25.2-I:n	1,5 mm ²	==201/03.14:E																														
		-X81:11	1,5 mm ²																																
a		-F313:1	1,5 mm ²																																
G																																			













	1	2	3	4																																																																																										
A					A																																																																																									
B					B																																																																																									
C					C																																																																																									
D					D																																																																																									
E	<table><tr><td>Rewizja</td><td>Opis zmiany</td><td>Data</td><td>Projektował</td><td>Podpis</td><td>Sprawdził</td><td>Podpis</td></tr><tr><td colspan="2"><div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div></td><td colspan="4"><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div></td></tr><tr><td>Inwestor:</td><td colspan="2">ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9</td><td>Nazwisko</td><td>Nr uprawnień</td><td>Data</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Inwestycja:</td><td colspan="2">Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td>Projektował:</td><td>M.Woch</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Temat opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.</td><td>Sprawdził:</td><td>T.Gubernat</td><td>1343/94</td><td>2017.11</td></tr><tr><td>Tytuł opracowania:</td><td colspan="2">3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora.</td><td>Koordynator Wykonawcy:</td><td>T.Gliniecki</td><td>-----</td><td>2017.11</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="3">Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe</td><td>Stadium:</td><td>Podziałka:</td><td colspan="2">Numer KKS:</td></tr><tr><td>PPW</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Masa [kg]</td><td>Materiał:</td><td colspan="2">Numer tomu i zeszytu:</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>-----</td><td>-----</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2"><div></div></td><td colspan="2">Nr rysunku TM.E:</td><td colspan="3">Nr rysunku:</td><td>Arkusz:</td></tr><tr><td colspan="2">10196RCEE016R02</td><td colspan="3">103-54-2008-501-01-PF</td><td>1/7</td></tr><tr><td colspan="2">ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32</td><td colspan="4"><div>ENERGOTEST</div></td></tr><tr><td colspan="7">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</td></tr></table>				Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis	<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>				Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11	Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11	Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora.		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11	Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:		PPW	-			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:					-----	-----			<div></div>	Nr rysunku TM.E:		Nr rysunku:			Arkusz:	10196RCEE016R02		103-54-2008-501-01-PF			1/7	ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32		<div>ENERGOTEST</div>				INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied							E
Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis																																																																																								
<div><div>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</div></div>		<div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.</div>																																																																																												
Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9		Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis																																																																																								
Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Projektował:	M.Woch	-----	2017.11																																																																																								
Temat opracowania:	3.1.7.13 Dokumentacje Powykonawcze Wyprowadzenia mocy elektrycznej.		Sprawdził:	T.Gubernat	1343/94	2017.11																																																																																								
Tytuł opracowania:	3.1.7.13.9 Pomiar energii brutto generatora.		Koordynator Wykonawcy:	T.Gliniecki	-----	2017.11																																																																																								
Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Stadium:	Podziałka:	Numer KKS:																																																																																									
			PPW	-																																																																																										
			Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:																																																																																									
			-----	-----																																																																																										
<div></div>	Nr rysunku TM.E:		Nr rysunku:			Arkusz:																																																																																								
	10196RCEE016R02		103-54-2008-501-01-PF			1/7																																																																																								
ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32		<div>ENERGOTEST</div>																																																																																												
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																																																																																														
F					F																																																																																									
	1	2	3	4																																																																																										













FORMAT
A4





1	2	3	4	5	6	7
Plan kabla						
KABELBJD04.1B15_1001 YKY-żo 3x2,5 mm²						
ŹRÓDŁO		ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI	
=CFQ01-X91 : 1		1	=DJD04_SZ4-SZ4_15 : L	==201/10.4:D		
=CFQ01-X91 : 2		2	=DJD04_SZ4-SZ4_15 : N	==201/10.4:D		
:		PE	:			
=CFQ01-X91 : PE		PE	=DJD04_SZ4-SZ4_15 : PE	==201/10.5:D		
KABELBRB0236_1001 YKY-żo 4x2,5 mm²						
ŹRÓDŁO		ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI	
=CFQ01-X01 : 1		1	=BRB-0236-X01 : 71(L)	==201/05.2:E		
=CFQ01-X01 : 6		2	=BRB-0236-X01 : 72(N)	==201/05.3:E		
:		3	:			
=CFQ01-X01 : PE		PE	=BRB-0236-X01 : PE	==201/05.3:D		
KABELCFQ01_1001 YKY-żo 1x2,5 mm²						
ŹRÓDŁO		ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI	
=Uziemienie w serwerowni-Benarka : PE		PE	=CFQ01-Szyna PE : PE	==201/10.10:C		
KABELBAC10_2001 YKSY 7x4 mm²						
ŹRÓDŁO		ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI	
=BAC10-X81 : 2		1	=CFQ01-X82 : 1	==201/03.5:E		
=BAC10-X81 : 3		2	=CFQ01-X82 : 2	==201/03.6:E		
=BAC10-X81 : 14		3	=CFQ01-X82 : 7	==201/03.7:E		
=BAC10-X81 : 15		4	=CFQ01-X82 : 8	==201/03.8:E		
=BAC10-X81 : 18		5	=CFQ01-X82 : 9	==201/03.9:E		
=BAC10-X81 : 19		6	=CFQ01-X82 : 10	==201/03.10:E		
 Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego		Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe		Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 02- PF		Nr strony 02 / 7
 		Projektował Woch Marek	Opracował Woch Marek	Sprawdził T. Gubernat	Faza realizacji PPW	
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied						
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7																										
A	Plan kabla						A																									
B	KABEL BAC10_2001 YKSY 7x4 mm²						B																									
	ŹRÓDŁO	ŹYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																											
	:	7	:																													
C	KABEL BAC10_2002 YKY 5x1,5 mm²						C																									
	ŹRÓDŁO	ŹYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																											
	=BAC10-X81 : 5	1	=CFQ01-X82 : 3	==201/03.12:G																												
	=BAC10-X81 : 7	2	=CFQ01-X82 : 4	==201/03.13:G																												
	=BAC10-X81 : 9	3	=CFQ01-X82 : 5	==201/03.14:G																												
	=BAC10-X81 : 11	4	=CFQ01-X82 : 6	==201/03.15:G																												
D	:	5	:			D																										
E	KABEL CFQ01_2001 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm²						E																									
	ŹRÓDŁO	ŹYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																											
	=CFQ01-X11 : 1	1	=90CBA51GH001-X104 : (+)	==201/08.4:F																												
	=CFQ01-X11 : 4	2	=90CBA51GH001-X104 : 1	==201/08.11:F																												
	:	3	:																													
	:	4	:																													
F	:	SH	:			F																										
G							G																									
<table><tr><td rowspan="4"> ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td colspan="3">Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe</td><td colspan="2">Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 03 - PF</td><td>Nr strony 03 / 7</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="3">Projektował Woch Marek Opracował Woch Marek Sprawdził T. Gubernat</td><td>Faza realizacji PPW</td><td>Data projektu 2017.11.30</td><td>Zmiana</td></tr><tr><td>Format</td><td>Skala 1:1</td><td>Data zmiany</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="7">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</td></tr></table>							 ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 03 - PF		Nr strony 03 / 7	Projektował Woch Marek Opracował Woch Marek Sprawdził T. Gubernat			Faza realizacji PPW	Data projektu 2017.11.30	Zmiana	Format	Skala 1:1	Data zmiany				INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied						
 ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 03 - PF		Nr strony 03 / 7																										
	Projektował Woch Marek Opracował Woch Marek Sprawdził T. Gubernat			Faza realizacji PPW	Data projektu 2017.11.30	Zmiana																										
				Format	Skala 1:1	Data zmiany																										
																																
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																																
1	2	3	4	5	6	7																										

1	2	3	4	5	6	7																																																									
A	Plan kabla						A																																																								
KABELCFQ01_4001 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm²																																																															
B	<table><tr><td>ŹRÓDŁO</td><td>ŻYŁA</td><td>CEL</td><td>PLASOWANIE</td><td>UWAGI</td></tr><tr><td>=CFQ01-XRS : 1</td><td>1</td><td>=90CKA01GH001-## : ##</td><td>==201/09.6:F</td><td></td></tr><tr><td>=CFQ01-XRS : 3</td><td>2</td><td>=90CKA01GH001-## : ##</td><td>==201/09.6:F</td><td></td></tr><tr><td>=CFQ01-XRS : 5</td><td>3</td><td>=90CKA01GH001-## : ##</td><td>==201/09.7:F</td><td></td></tr><tr><td>:</td><td>4</td><td>:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>=CFQ01-XRS : PE</td><td>SH</td><td>-CFQ01_4001 : SH</td><td>==201/09.7:F</td><td></td></tr></table>						ŹRÓDŁO	ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI	=CFQ01-XRS : 1	1	=90CKA01GH001-## : ##	==201/09.6:F		=CFQ01-XRS : 3	2	=90CKA01GH001-## : ##	==201/09.6:F		=CFQ01-XRS : 5	3	=90CKA01GH001-## : ##	==201/09.7:F		:	4	:			=CFQ01-XRS : PE	SH	-CFQ01_4001 : SH	==201/09.7:F		B																										
ŹRÓDŁO	ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																																																											
=CFQ01-XRS : 1	1	=90CKA01GH001-## : ##	==201/09.6:F																																																												
=CFQ01-XRS : 3	2	=90CKA01GH001-## : ##	==201/09.6:F																																																												
=CFQ01-XRS : 5	3	=90CKA01GH001-## : ##	==201/09.7:F																																																												
:	4	:																																																													
=CFQ01-XRS : PE	SH	-CFQ01_4001 : SH	==201/09.7:F																																																												
C	KABELW1 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm²						C																																																								
D	<table><tr><td>ŹRÓDŁO</td><td>ŻYŁA</td><td>CEL</td><td>PLASOWANIE</td><td>UWAGI</td></tr><tr><td>-XRS : 1</td><td>1</td><td>-U91 : A</td><td>==201/09.6:F</td><td></td></tr><tr><td>-XRS : 3</td><td>2</td><td>-U91 : B</td><td>==201/09.6:F</td><td></td></tr><tr><td>-XRS : 5</td><td>3</td><td>-U91 : 5(GND)</td><td>==201/09.7:F</td><td></td></tr><tr><td>:</td><td>4</td><td>:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-XRS : PE</td><td>SH</td><td>-W1 : SH</td><td>==201/09.7:F</td><td></td></tr></table>						ŹRÓDŁO	ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI	-XRS : 1	1	-U91 : A	==201/09.6:F		-XRS : 3	2	-U91 : B	==201/09.6:F		-XRS : 5	3	-U91 : 5(GND)	==201/09.7:F		:	4	:			-XRS : PE	SH	-W1 : SH	==201/09.7:F		D																										
ŹRÓDŁO	ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																																																											
-XRS : 1	1	-U91 : A	==201/09.6:F																																																												
-XRS : 3	2	-U91 : B	==201/09.6:F																																																												
-XRS : 5	3	-U91 : 5(GND)	==201/09.7:F																																																												
:	4	:																																																													
-XRS : PE	SH	-W1 : SH	==201/09.7:F																																																												
E	KABELW2 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm²						E																																																								
F	<table><tr><td>ŹRÓDŁO</td><td>ŻYŁA</td><td>CEL</td><td>PLASOWANIE</td><td>UWAGI</td></tr><tr><td>-XRS : 6</td><td>1</td><td>-U92 : 5(GND)</td><td>==201/09.10:F</td><td></td></tr><tr><td>-XRS : 2</td><td>2</td><td>-U92 : A</td><td>==201/09.9:F</td><td></td></tr><tr><td>-XRS : 4</td><td>3</td><td>-U92 : B</td><td>==201/09.10:F</td><td></td></tr><tr><td>:</td><td>4</td><td>:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-XRS : PE</td><td>SH</td><td>-W2 : SH</td><td>==201/09.11:F</td><td></td></tr></table>						ŹRÓDŁO	ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI	-XRS : 6	1	-U92 : 5(GND)	==201/09.10:F		-XRS : 2	2	-U92 : A	==201/09.9:F		-XRS : 4	3	-U92 : B	==201/09.10:F		:	4	:			-XRS : PE	SH	-W2 : SH	==201/09.11:F		F																										
ŹRÓDŁO	ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																																																											
-XRS : 6	1	-U92 : 5(GND)	==201/09.10:F																																																												
-XRS : 2	2	-U92 : A	==201/09.9:F																																																												
-XRS : 4	3	-U92 : B	==201/09.10:F																																																												
:	4	:																																																													
-XRS : PE	SH	-W2 : SH	==201/09.11:F																																																												
G							G																																																								
<table><tr><td rowspan="4"><div><p>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</p></div></td><td colspan="2">Nazwa rysunku</td><td colspan="2">Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe</td><td colspan="2">Numer rysunku 103-54-2008 - 501-04-PF</td><td colspan="2">Nr strony 04 / 7</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Projektował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="3">Opracował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="3">Sprawdził T. Gubernat</td><td colspan="2">Faza realizacji</td><td colspan="2">Data projektu</td><td colspan="2">Zmiana</td></tr><tr><td colspan="2">PPW</td><td colspan="2">2017.11.30</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Format</td><td colspan="2">Skala</td><td colspan="2">Data zmiany</td></tr><tr><td colspan="2"><div><p>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</p></div></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="6"><div><p>ENERGETEST</p></div></td></tr><tr><td colspan="12">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</td></tr></table>							<div><p>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</p></div>	Nazwa rysunku		Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe		Numer rysunku 103-54-2008 - 501-04-PF		Nr strony 04 / 7		Projektował Woch Marek		Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat		Faza realizacji		Data projektu		Zmiana		PPW		2017.11.30				Format		Skala		Data zmiany		<div><p>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</p></div>						<div><p>ENERGETEST</p></div>						INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied											
<div><p>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</p></div>	Nazwa rysunku		Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe		Numer rysunku 103-54-2008 - 501-04-PF			Nr strony 04 / 7																																																							
	Projektował Woch Marek		Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat			Faza realizacji		Data projektu		Zmiana																																																			
								PPW		2017.11.30																																																					
							Format		Skala		Data zmiany																																																				
<div><p>Termomeccanica Ecologia Termomeccanica Group</p></div>						<div><p>ENERGETEST</p></div>																																																									
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																									

1	2	3	4	5	6	7																																				
A	Plan kabla						A																																			
KABEL W3 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm²																																										
B	ŹRÓDŁO		ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																																				
	-XRS : 6	1	-U93 : 5(GND)	==201/09.10:F																																						
	-XRS : 2	2	-U93 : A	==201/09.9:F																																						
	-XRS : 4	3	-U93 : B	==201/09.10:F																																						
	:	4	:																																							
C	-XRS : PE	SH	-W3 : SH	==201/09.15:F																																						
D						D																																				
E						E																																				
F						F																																				
G						G																																				
<table><tr><td rowspan="4"> Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td colspan="3">Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe</td><td colspan="2">Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 05 - PF</td><td>Nr strony 05 / 7</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">Projektował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="2">Opracował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="2">Sprawdził T. Gubernat</td></tr><tr></tr><tr><td colspan="3">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</td><td colspan="2">Faza realizacji PPW</td><td>Data projektu 2017.11.30</td><td>Zmiana</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>Format</td><td>Skala 1:1</td><td>Data zmiany</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr></table>							 Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 05 - PF		Nr strony 05 / 7	Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat		INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied			Faza realizacji PPW		Data projektu 2017.11.30	Zmiana						Format	Skala 1:1	Data zmiany	 						
 Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 05 - PF		Nr strony 05 / 7																																				
	Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat																																				
	INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied			Faza realizacji PPW		Data projektu 2017.11.30	Zmiana																																			
					Format	Skala 1:1	Data zmiany																																			
 																																										
1	2	3	4	5	6	7																																				

1	2	3	4	5	6	7																																					
A	Plan kabla						A																																				
KABEL BAC10_2025 RD-Y(St)Y 2x2x1 mm²																																											
B							B																																				
ŹRÓDŁO		ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI																																						
=BAC10-X8 : 81		1	=CFQ01-X11 : 1	==201/08.5:C																																							
=BAC10-X8 : 83		2	=CFQ01-X11 : 3	==201/08.11:D																																							
:		3	:																																								
:		4	:																																								
C	:		SH	:			C																																				
D							D																																				
E							E																																				
F							F																																				
G							G																																				
<table><tr><td rowspan="4"> Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</td><td colspan="3">Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe</td><td colspan="2">Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 06 - PF</td><td>Nr strony 06 / 7</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">Projektował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="2">Opracował Woch Marek</td><td colspan="2" rowspan="2">Sprawdził T. Gubernat</td></tr><tr></tr><tr><td colspan="3">INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</td><td colspan="2">Faza realizacji PPW</td><td>Data projektu 2017.11.30</td><td>Zmiana</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>Format</td><td>Skala 1:1</td><td>Data zmiany</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr></table>							 Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 06 - PF		Nr strony 06 / 7	Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat		INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied			Faza realizacji PPW		Data projektu 2017.11.30	Zmiana						Format	Skala 1:1	Data zmiany	 							
 Inwestor ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9 Inwestycja Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego	Nazwa rysunku Pomiar energii brutto generatora Połączenia kablowe			Numer rysunku 103-54-2008 - 501 - 06 - PF		Nr strony 06 / 7																																					
	Projektował Woch Marek			Opracował Woch Marek		Sprawdził T. Gubernat																																					
	INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied			Faza realizacji PPW		Data projektu 2017.11.30	Zmiana																																				
					Format	Skala 1:1	Data zmiany																																				
 																																											
1	2	3	4	5	6	7																																					

1	2	3	4	5	6	7							
A	Plan kabla						A						
KABEL U82U81_5001 RD-Y(St)Y 2x2x0,5 mm²													
B	ŹRÓDŁO		ŻYŁA	CEL	PLASOWANIE	UWAGI							
	-P61-U81-RS485 : 3		1	-U82-RS485/ 1 : 5	==201/06.9:D								
	-P61-U81-RS485 : 2		2	-U82-RS485/ 1 : 6	==201/06.10:D								
	-P61-U81-RS485 : 1		3	-U82-RS485/ 1 : 3	==201/06.10:D								
C	:		4	:									
	:		SH	:									
D							D						
E							E						
F							F						
G							G						
<div><div><div><div><div></div><div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW</div><div>w Szczecinie</div></div></div><div><div>Inwestor</div><div>ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.</div><div>71-504 Szczecin ul. Czesława 9</div><div>Inwestycja</div><div>Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego</div></div></div><div><div>Nazwa rysunku</div><div>Pomiar energii brutto generatora</div><div>Połączenia kablowe</div></div><div><div><div><div>Numer rysunku</div><div>103-54-2008 - 501 - 07 - PF</div></div><div><div>Nr strony</div><div>07 / 7</div></div></div><div><div><div>Faza realizacji</div><div>PPW</div></div><div><div>Data projektu</div><div>2017.11.30</div></div><div><div>Zmiana</div><div></div></div></div><div><div><div>Format</div><div>Skala</div><div>Data zmiany</div></div><div><div>1:1</div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div><div><div>Termomeccanica Ecologia</div><div>Termomeccanica Group</div></div></div><div><div>Projektował</div><div>Woch Marek</div></div><div><div>Opracował</div><div>Woch Marek</div></div><div><div>Sprawdził</div><div>T. Gubernat</div></div></div><div><div>INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE</div><div>Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied</div></div><div><div></div></div></div></div></div>							1	2	3	4	5	6	7

Załącznik nr 1. TABLA nr 1

SPRAWDZENIE OBCIĄŻENIA I DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODÓW W OBWODACH WTÓRNYCH PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH																											
Dane ogólne i wymagania					Przyjęte dane przekładnika prądowego					Dane - Do określenia obciążenia przekładnika								Wielkości wyliczone						Sprawdzenie warunków obciążenie dla klasy 0,2, 0,5, 1			
Oznaczenie przekładnika /nr rdzenia	Typ pola, miejsce zainstalowania	Rodzaj obwodu, sposób wykorzystania	Napięcie sieci	Numer rdzenia	Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu , Znamionowa liczba przeteżeniowa przekładnika	Klasa	Prąd znamionowy pierwotny przekładnika	Prąd znamionowy wtórny przekładnika	Moc znamionowa przekładnika	Rezystancja styków - przejścia 0,1- w powietrzu, 0,05- wewnątrz	Rezystancja uzwojeń przekładnika	Suma mocy obwodów prądowych przyłączonych aparatów	Szacowana długość przewodów	Przewodność przewodu	Wsp. schematu	Założony przekrój przewodów	Impedancja znamionowa obciążenia przekładnika	Rezystancja przewodów	Moc tracona na przewodach	Moc tracona na stykach	Moc tracona na uzwojeniu przekładnika	Całkowita moc obciążenia przekładnika	Dolna granica =0,25Zn	Całkowita impedancja obciążenia	Procentowe obciążenie przekładnika	Górna granica = Zn	Warunki wymaganej klasy dokładności dla klasy 0,2, 0,5 i 1 0,25Zn<=Z20<=Zn
—	—	—	Us	—	FS	—	I1N	I2N	Spn	Rs	Rp	Sa	lp	gamma	Ks	—	Zn	Rp	Sp	Ss	Sp	Spo	0,25Zn	Z20	—	Zn	—
—	—	—	kV	—	—	—	A	A	VA	Ohm	Ohm	VA	m	m/mm2*Ohm	—	mm2	Ohm	Ohm	VA	VA	VA	VA	Ohm	Ohm	%	Ohm	—
Przekładniki prądowe T11.1(T11.2, T11.3) - Rdzeń I do pomiaru energii brutto generatora																											
Strona 6.3. Przekładnik T12.1(T12..2, T12.3)/ I	Wyprowadzenie mocy z generatora	Pomiar energii brutto gen.	6,3	I	FS5	0,2	1800	5	45	0,05	0,01	0,09	160	55	1	4	1,8	0,7	18,2	1,25	0,25	19,8	0,5	0,791	43,937	1,800	Warunki spełnione
													w pętli														

Załącznik nr 2. TABELA nr 2

DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODÓW W OBWODACH PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH ZE WZGLĘDU NA SPADEK NAPIĘCIA . UKŁAD POŁĄCZEŃ - PEŁNA GWIAZDA, UZIEMIONY "N"															
Klasa przekładnika/nr rdzenia	Dopuszczalny spadek napięcia na przewodach: Klasa 0,2<=0,2%, Klasa 0,5<=0,5%	Przyjęta rezystancja bezpiecznika[ohm] 2A = 0,2Ohm 4A = 0,06Ohm 6A = 0,03Ohm 10A = 0,015Ohm	Rezystancja zestyków / 1 fazę		tzw. rezystancja dodatkowa Rd/fazę	Szacowana długość przewodów	Suma mocy aparatów/fazę	Przewodność Cu= 55 Al= 34	Wymagany przekroj przewodów powinien być >= podanej wartosci	Dobrano przekrój minimalny	Rezystancja przewodów/fazę	Rezystancja przewodow + rezystancja dodatkowa	Wyliczona Rezystancja aparatów (dla Un/Uf=100V/58V)	Wyliczony spadek napięcia dla dobранego przekroju	Sprawdzenie warunku ze względu na spadek napięcia
Przekładniki napięciowe T25.1(T25.2, T25.3) do pomiaru energii brutto generatora															
	%	Ohm	Ohm		Ohm	m	VA	m/mm2*Ohm	mm2	mm2	Ohm	Ohm	Ohm	%	
Klasa 0,5	0,5	0,2	0,025		0,225	80,00	1,40	55,0	0,32	1,50	0,97	1,19	2386,60	0,05	Spełniomy dU<=0,5%

Rezystor dociążający zabudowany przy przekładnikach napięciowych , dlatego można pominąć jego wpływ na spadek napięcia na przewodach zasilających liczniki

DOBÓR REZYSTORA DOCIĄŻAJACEGO I SPRAWDZENIE MOCY PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH ZE WZGLĘDU NA DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE													
Warunki sprawdzania właściwego obciążenia rdzenia pomiarowego przekładnika napięciowego	Wielkości wyliczone			Wielkości założone	Wynik sprawdzenia-doboru	Wielkości założone	Wielkości wyliczone		Rezystor dociążający				Parametry rdzenia, Rodzaj pomiaru, i sposób wykorzystania rdzenia
	0,25 x Moc znamionowa przekładnika [So]	Wyliczone , całkowite obciążenie rdzenia	Stopień obciazenia rdzenia	Moc znamionowa przekładnika [So]		Suma mocy aparatów (moc pobierana przez licznik) na fazę bez rezystora dociążającego	Obciążenie rdzenia z rezystorem dociążającym	Zapas obciążenia	Warunki doboru rezystora dociążającego rdzeń przekładnika	Oporność rezystora (wstawienie wartości 100000000 oznacza brak rezystora)	Napięcie (fazowe)	Moc rezystora/fazę	
	VA	VA	%	VA			VA/fazę	VA/fazę	VA/fazę		Ohm/fazę	Napiecie	
Przekładniki napięciowe T25.1(T25.2, T25.3) do pomiaru energii brutto generatora													
Dla klasy 0,2, 0,5 , 1,0 powinien być spełniony warunek 0,25Sn =< So <= Sn	1,25	2,07	41,46	5,00	Warunek spełniony	1,40	2,07	2,9	Jeżeli dla RD<=5000 Ohm układ spełnia wymogi klasy to oznacza konieczność zastosowania rezystora dociążającego o podanej wartości	5000,00	58,00	0,67	Rdzeń I, klasa 0,5- Obwody pomiaru energii brutto generatora

Uwaga !
W podanej mocy uwzględniono moc pobieraną przez licznik i modem GPS/GPRS typu CU-P42 zabudowany w liczniku

Landis+Gyr Qualigrid
LICZNIKI KOMBI WYSOKIEJ PRECYZJI
TYPY ZMQ202, ZFQ202, ZCQ202
Dane Techniczne



Data: 12.09.2016

Nazwa pliku: E850 H03 (ZxQ202)_Dane Techniczne_D000011316_f3_PL.docx

© Landis+Gyr

ZMQ202, ZFQ202, ZCQ202 Specyfikacja Techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe U_n

$$3 \times \frac{100}{\sqrt{3}} V, 3 \times \frac{110}{\sqrt{3}} V, 3 \times \frac{115}{\sqrt{3}} V, 3 \times \frac{200}{\sqrt{3}} V, \\ 3 \times \frac{190}{\sqrt{3}} \dots \frac{230}{\sqrt{3}} V \text{ (definiowane przez użytkownika)}$$

Zakres napięciowy

Pomiarowy	70 do 115 % U_n
Funkcjonalny	65 do 130 % U_n
Zaprzestanie pomiaru	45% U_n dla ZMQ możliwe są niższe progi

Prąd

Prąd znamionowy	1 A, 5 A
-----------------	----------

Prąd maksymalny I_{max}

Standard	120 % I_n
Pomiarowy	do 170 % I_n
Pomiarowy dla -1/2, -5/10	200 % I_n
Pomiarowy	do 240 % I_n
Termiczny	12 A (przynajmniej 1.5 x I_{max})

Wpływ przetężeń krótkoczasowych

20 I_{max} przez 0.5 s zgodnie z IEC	< 0.05 %
Typowo możliwe 100 A przez 1 s	

Moc rozruchu (standardowa)

120 % / 150 % I_{max}	energia czynna < 0.05 % P_n energia bierna < 0.1 % Q_n
200 % I_{max}	energia czynna < 0.1 % P_n energia bierna < 0.2 % Q_n

Na żądanie próg mocy rozruchu może zostać zwiększony 2, 4 lub 8 razy, lecz nie może przekroczyć 0.4 %.

Częstotliwość

Częstotliwość znam. f_n	50 lub 60 Hz (do wyboru)
---------------------------	--------------------------

Zakres	90 do 110 % f_n
--------	-------------------

Zakres dla wartości pierwotnych:

(50) 100 do 40'000 A
400 V do 1000 kV

Dokładność pomiaru

Energia czynna	klasa 0.2 S
1 % I_n , $\cos \varphi = 1$	± 0.28 %
5 % I_n do I_{max} , $\cos \varphi = 1$	± 0.14 %
2 % I_n , $\cos \varphi = 0.5$	± 0.40 %
10 % I_n do I_{max} , $\cos \varphi = 0.5$	± 0.24 %
Różnice pomiędzy poszczególnymi fazami dla 100 % I_n	< 0.10 %
Straty	< 1 %
Energia bierna	klasa 0,5

Zasilanie dodatkowe licznika

Nominalne zakresy napięć U_n	
100 do 230 V AC/DC	
24 do 125 V AC/DC	
Zakres funkcyjny	70 do 115 % U_n
Częstotliwość	50 lub 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	6 VA

Zachowanie operacyjne licznika

Zaniki zasilania (Power Down)	
Blokada wejść i wyjść	natychmiast
Styki nadawcze	po 100 ms
Operacja Standby	po 0,5 s
Zapisanie danych	po dalszych 0,2 s
Wyłączenie się	po około 2,5 s

Powrót zasilania (Power Up)	3 fazy
Gotowość do prac	po 1 do 3 s
Rozpoznanie kierunku energii i napięć fazowych	po 1 s

Pobór mocy

Informacje ogólne

Wszystkie wartości są typowe przy $3 \times \frac{100}{\sqrt{3}} V$

Wartości maksymalne 1,5 x wartości typowe

Wszystkie wartości są zależne od napięcia

Obwód prądowy (tylko dla pomiaru)	< 0.1 VA
1 A	0.004 VA
5 A	0.09 VA

Pobór mocy

Zasilanie pobierane z obwodów napięciowych
(suma 3 faz, wersja standardowa licznika)

Obwody napięciowe
bez styków nadawczych (0.5 W) 0.9 VA
i bez modułu komunikacji

Zasilanie dodatkowe
ze stykami nadawczymi (0.8 W) 1.4 VA
i modułem komunikacji

Zasilanie nie pobierane z obwodów napięciowych
(wersja specjalna licznika)

Obwody napięciowe 0.05 VA

Typ zasilania dodatkowego 0.1 VA

Zasilanie dodatkowe
bez styków nadawczych 3 VA
i bez modułu komunikacji

Zasilanie dodatkowe
ze stykami nadawczymi 4.5 VA
i modułem komunikacji

Warunki środowiskowe

Zakres temperatur zgodnie z IEC 62052-11

Pracy -25 °C do 55 °C

Magazynowanie i transport
z baterią -25 °C do 55 °C

Magazynowanie i transport
bez baterii -25 °C do 70 °C

Wilgotność względna zgodnie z IEC 62052-11

Średnia roczna < 75 %

Dla 30 dni w roku 95 %

W pozostałe dni 85 %

Z wyjątkiem skraplania i osadzania się lodu

Wibracje zgodnie z IEC 68-2-6

Częstotliwość 10 do 500 Hz

Częstotliwość < 60 Hz $h_{const} = 0.375 \text{ mm}$

Częstotliwość > 60 Hz $a_{const} = 5 \text{ g}$

Szybkość 1 oktawa/min

Czas trwania 10 cykli

Sinusoidalny uder półfalowy zgodnie z IEC 68-2-27

Trzy uder w sześciu kierunkach

a_{max} 80 g

t_i 11 ms

Warunki środowiskowe

Przenikanie kurzu i wody zgodnie z IEC 60529

Wykonanie f6 i f9 IP51

Ogniotrwałość zgodnie z IEC 695-2-1
(tylko dla wykonania f6)

Siła zetknięcia z rozgrzanym drutem 1 N

Czas trwania 30 s

Temperatura testowa = 960 °C (obszar zacisków)

Temperatura testowa = 650 °C (obudowa)

Wytrzymałość elektromagnetyczna

Wyladowania elektrostat. zgodnie z IEC 61000-4-2

Wyladowania na stykach 8 kV

Odporność na pola elektromagnetyczne wysokiej
częstotliwości zgodnie z IEC 61000-4-3

80 do 2000 MHz 10 V/m

Odchylenie pomiaru < 1 %

Tłumienie interferencji radiowych

zgodnie z IEC/CISPR 22 class B

Zakłócenia przewodzone zgodnie z IEC 61000-4-4

Nieobciążone obwody prądowe i napięciowe 4 kV

Obciążone obwody prądowe i napięciowe 2 kV

Obwody dodatkowe > 40 V 2 kV

Wytrzymałość izolacji

Test izolacji (bezpieczny)

Wszystkie obwody względem ziemi 4 kV 50 Hz

Obwody pomiarowe względem

wszystkich innych obwodów 4 kV 50 Hz

Wyjścia względem

wszystkich innych obwodów 2 kV 50 Hz

Wejścia taryfowe względem

wszystkich innych obwodów 2 kV 50 Hz

Impulsowy uder napięciowy (przebiecie)

Impuls nap. 1,2 / 50 μs - 8 / 20 μs tryb różnicowy

- obwody prądowe i napięciowe 4 kV @ 2 Ω

- obwody dodatkowe > 40 V 1 kV @ 42 Ω

Impuls nap. 1,2 / 50 μs - 8 / 20 μs tryb wspólny

- obwody prądowe i napięciowe 4 kV @ 12 Ω 9 μF

Dla f6: Klasa ochronna II zg. z IEC 62052-11



Zegar kalendarzowy

Dokładność przy 23 °C < 5 ppm

Czas podtrzymania (rezerwa zasilania)

Z supercap > 20 dni

Czas ładowania do maksimum 300 h

z baterią (opcja) 10 lat

Typ baterii CR-P2

Wyświetlacz

Charakterystyka

Typ	wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD
Wielkość cyfry w polu wartości	8 mm
Liczba pozycji w polu wartości	do 8
Wielkość cyfry w polu indeksu	6 mm
Liczba pozycji w polu indeksu	do 8

Wejścia i wyjścia

Optyczne wyjścia testowe en. czynna i bierna

Długość impulsu	40 ms
Maksymalna częstotliwość impulsów	12 Hz

Wejścia sterujące

	100 do 125 V AC/DC
	200 do 230 V AC/DC
Napięcia sterujące	24 V DC
	48 do 60 V DC

Zakres napięć sterujących jest ustawiany z pomocą mostków w samym liczniku.

Prąd wejściowy	≤ 3 mA
----------------	-------------

Styki nadawcze

Typ	przełączniki elektroniczne
Maks. napięcie przełączalne	125 V AC / 230 V DC
Min. napięcie przełączalne	24 V DC
Maks. ciągły prąd przełączalny	55 mA AC/DC
Minimalny prąd przełączalny	0.1 mA
Elektryczny czas życia	$> 15 \times 10^9$ przełączeń
Rezystancja styku	$\leq 50 \Omega$
Izolacja pomiędzy stykami, a innymi obwodami prądowymi	3.75 kV AC/1 min
Izolacja pomiędzy grupami styków	2 kV AC/1 min
Długość impulsu r4	20, 40, 80 ms

Styk alarmowy

Typ	monostabilny ze stykiem przełącznym
Maks. napięcie przełączalne	250 V AC/DC
Nominalne napięcie przełączalne	24 V DC
Min. nap. przełączalne	5 V DC przy min. 10 mA
Maks. prąd przełączalny	100 mA AC/DC przy 250 V
Minimalny prąd przełączalny	5 mA DC
Elektryczny czas życia	10^5 operacji przełączenia z obciążeniem rezystancyjnym
Izolacja	4 kV AC/1 min

Interfejsy komunikacyjne

Interfejs optyczny dla odczytu licznika

Standard	IEC62056-21
Binarny stan 1	IR LED wył.
Binarny stan 0	IR LED zał.
Maks. prędkość transmisji	9600 Baud
Tryb transmisji	szeregowa, półdupleks, asynchroniczna start/stop
Protokół	dlms (IEC 62056-42/46/53/61/62)

Interfejs RS485 do innych liczników (Daisy Chain)

Standard	zgodny z ISO 8482
Maks. pobór prądu (z 1 nadajnikiem i 8 odbiornikami)	15 mA
Maks. prąd na jednostkę	0,8 mA - 1 mA
Binarny stan 1	$< -0,2$ V (różnicowy)
Binarny stan 0	$> -0,2$ V (różnicowy)

Maksymalna dł. szyny	Prędkość transmisji	Liczba liczników
1200 m	19.2 kbps	16 liczników
550 m	38.4 kbps	32 liczniki
250 m	57.6 kbps	32 liczniki

Izolacja	4 kV AC
Tryb transmisji	szeregowa, dwukierunkowa, asynchroniczna start/stop
Protokół	dlms (IEC 62056-42/46/53/61/62)
Połączenie	2- przewodowe, niezamienne (ekranowana skrętka)

Dla opisywanej szyny danych nie jest wymagany rezystor zakończeniowy. Jeżeli jest wymagany przez system, można zastosować zewnętrzne obc. 1,2 k Ω .

Podłączenia

Zaciski prądowe i napięciowe dla wykonania f6

Typ	zaciski śrubowe
Przekrój	5,2 mm
Minimalny przekrój przewodu	1,5 mm ²
Zalecany przekrój przewodu	4 - 6 mm ²
Typ śruby	Pozidriv Kombi No. 1
Wymiary śruby	M4 X 8
Maks. średnica łba	5,8 mm
Moment zaciskowy	≤ 1,7 Nm


Wejścia i wyjścia dla wykonania f6

Zasilanie dodatkowe, wejścia taryfowe, wyjście alarmu, wejście synchronizacji, styki nadawcze

Typ zaciski sprężynowe

Interfejs RS485 dla wykonania f6

Typ RJ-12



Styki RS485:

- 1 GND
- 2 UP (Data a)
- 3 UN (Data b)
- 4 UN (Data b)
- 5 UP (Data a)
- 6 GND

Dwa styki RJ12 interfejsu RS485 są połączone wewnętrznie w celu podłączenia kilku liczników.

Podłączenia dla wykonania f9

Bezpośrednio wsuwane styki Essaillec z automatycznym zwieraniem przekładników prądowych.

Materiał obudowy

dla wykonania f6

Obudowa licznika wykonana jest z włókna węglowego wzmacnianego włóknami szklanymi, samogasnąca.

dla wykonania f9

Obudowa licznika wykonana jest z lakierowanej stali. Przezroczysta obudowa licznika wykonana jest z włókna węglowego, samogasnąca.

Dane standardowe						
Un 3x.../√3	I _n	Obc.	P _{max}	R [imp/ kWh/kvarh]	Waga impulsu r4 [Wh, varh / imp]	Rejestr energii kWh, kvarh, kVA
100 V	1 A	120 %	208 W	100 000	0.02	0,0000
100 V	1 (2) A	200 %	346 W	50 000	0.02	0,000
100 V	5 A	120 %	1039 W	20 000	0.1	
100 V	5 (7,5) A	150 %	1299 W	50 000	0.1	
100 V	5 (10) A	200 %	1732 W	50 000	0.1	
200 V	1 A	120 %	416 W	25 000	0.05	
200 V	1 (2) A	200 %	693 W	10 000	0.05	
200 V	5 A	120 %	2078 W	25 000	0.2	

Pojemność pamięci

dla profilu obciążenia 1 i profilu obciążenia 2

dla t _m = 15 min	4 rejestry	np. ±A, ±R	681 dni
	10 rejestrów	np. ±A, ±R, 3x U, 3x I	336 dni
	36 rejestrów		100 dni

Waga i wymiary licznika dla wykonania f6

Waga

1.6 kg

Pokrywa zacisków (wykonana z tworzywa samogasnącego)

krótka

brak wolnego miejsca

standardowa

40 mm wolnego miejsca


długa

60 mm wolnego miejsca

specjalna

110 mm wolnego miejsca

Wymiary licznika (standardowa pokrywa zacisków)




Waga i wymiary licznika dla wykonania f9

Waga

4.4 kg


Montaż w chassis



śruba uziemienia dla połączenia kablowego; styk uziemienia dla chassis f9.11 i f9.12



Chassis

f9.10 (licznik z podłączeniem kablowym)




Chassis f9.11 (1 licznik wsuwany bezpośrednio)


Chassis f9.12 (2 liczniki wsuwane bezpośrednio)




Przód



Montaż licznika chassis (wykonanie f9)

Przekrój chassis dla montażu
licznika wsuwanego

Przekrój dla chassis 19"



		ZMQ	2 02	C.8	r4	f6
Typ sieci						
ZMQ	3-fazowa 4-przewodowa (połączenie M)					
ZFQ	3-fazowa 3-przewodowa (połączenie F)					
ZCQ	1-fazowa 2-przewodowa (połączenie C)					
Klasa dokładności						
02	Klasa 0.2 S zgodnie z IEC					
05	Klasa 0.5 S zgodnie z IEC					
Konfiguracja Software'owa						
C.4	Podstawowe funkcje pomiarowe					
C.6	Dodatkowo straty, zniekształcenia harmoniczne (THD) i korekta błędów CT/VT					
C.8	Dodatkowo energia pozorna i pomiar jednofazowy, moc maksymalna, współczynnik mocy, miesięczne wartości rozliczeniowe					
Styki nadawcze						
r4	4 styki przechodnie dla +A, -A, +R, -R o stałej długości impulsu (4 x u)					
r4a	8 styków zwiernych o stałej długości impulsu (8 x u)					
r4aa	4 styki zwiernie dla +A, -A, +R, -R w 2 grupach o stałej długości impulsu (2 x 4 x u)					
r3	4 styki przechodnie dla +A, -A, +R, -R z symetrycznym stosunkiem impuls/przerwa (4 x u) i pamiętaniem pozycji styku w przypadku zaniku zasilania					
Obudowa						
f6	Obudowa naścienna (obudowa plastikowa dla montażu naściennego)					
f9	Obudowa wsuwana chassis (obudowa metalowa wyposażona w złącza ESSAILEC) – dla montażu wsuwanego w 19" chassis z gniazdami – dla montażu wsuwanego w 19" chassis ze złączami kablowymi – dla montażu na tablicy ze złączami kablowymi					

Wersje wycofane z produkcji

- C.2: dla szeregowego podłączenia do koncentratorów FAG/FBC (tylko dla FW H90 i poprzedniego HW)
- wersja z dedykowanym modulem jakości P2/P4

Copyright © Landis+Gyr. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość zmian danych technicznych bez powiadomienia. Żadne części niniejszego dokumentu nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych w zakresie wydajności, jakości lub wytrzymałości opisywanego produktu. Landis+Gyr nie odpowiada za żadne błędy w niniejszym dokumencie ani za żadne uszkodzenia, przypadkowe lub będące konsekwencją użycia niniejszego dokumentu.

Landis+Gyr AG
Theilerstrasse 1
CH-6301 Zug
Switzerland
Phone: +41 41 935 6000
www.landisgyr.com

Landis+Gyr Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Polska
tel./faks (022) 576 8930 / 49
www.landisgyr.pl

Landis+Gyr
manage energy better

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Planowania i Rozwoju
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Poznań, dnia 10.09.2015 r.
Znak: DR/40/2015

Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
znak DR/40/2015 z dnia 15.06.2015 r.

tekst jednolity warunków przyłączenia przyjmuje następujące brzmienie:

Charakter i lokalizacja obiektu:

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowany w m. Szczecin na dz. nr 4/7, gm. Szczecin
z mocą przyłączeniową o wartości 12 500 kW (jednostka synchroniczna Siemens 1DU1740-8AC02-Z – 1 szt.)
oraz mocą na potrzeby własne o wartości 5 000 kW
na napięciu 15 kV \pm 10%
zakwalifikowanego do: III grupy przyłączeniowej
warunki dotyczą: nowego przyłączenia

1. Miejsce przyłączenia:

Pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo

2. Rodzaj połączenia z siecią oraz zakres niezbędnych zmian w sieci:

2.1. W zakresie dotyczącym urządzeń ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przyłącza w następującym zakresie:

2.1.1.1. zabudować pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo do przyłączenia źródła wytwórczego wraz z zabudową układu pomiarowo-rozliczeniowego.

2.2. W zakresie dotyczącym urządzeń Klienta:

2.2.1. Wybudować stację transformatorową nn/SN mocą i typem przystosowaną do potrzeb obiektu przyłączanego.

2.2.2. Dla zasilania stacji transformatorowej nn/SN, o której mowa w pkt 2.2.1. wybudować linię SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linię wyprowadzić z pola liniowego zabudowanego w rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo, o którym mowa w pkt 2.1.1.1. Linię na terenie stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo należy zaprojektować jako kablową.

2.2.3. Wykonać sieć i instalację Klienta.

2.2.4. Rozdzielnię źródła wytwórczego należy wyposażać w automatykę zabezpieczeniową niezbędną do współpracy źródła wytwórczego z siecią ENEA Operator. Automatykę zaprojektować zgodnie z zapisami w pkt 9. warunków przyłączenia.

2.2.5. Spełnić wymagania określone w aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD).

2.2.6. Napięcia na szynach SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo utrzymywane przez układ ARN wynoszą:

- dla szczytu obciążenia: 15,78 kV
- dla doliny obciążenia: 15,78 kV

Powyższe dane należy uwzględnić przy dostosowaniu zdolności regulacyjnej źródła (regulatora napięcia źródła, prawidłowej przekładni oraz zakresu regulacji zaczeptów transformatora blokowego) w stacji należącej do inwestora źródła wytwórczego.

Uwaga:

Na etapie projektowania należy wystąpić do ENEA Operator w celu uzyskania aktualnych danych dotyczących sieci elektroenergetycznej.

2.2.7. Opracować i uzgodnić Instrukcję Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej obejmującą postanowienia dotyczące postępowania personelu Klienta i ENEA Operator w związku z eksploatacją i obsługą urządzeń oraz wyłączeniami, tak planowanymi jak i awaryjnymi na ciągach zasilających. Instrukcję należy uzgodnić w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewnić pomiary i transmisję do ENEA Operator danych mierzonych po stronie średnich napięć dotyczących:

- mocy czynnej,
- mocy biernej,
- napięcia,
- częstotliwości,
- tg φ ,
- stanu łączników,
- sterowań regulacyjno – ograniczających,
- odwzorowania stanu łącznika sprzęgającego źródło wytwórcze z siecią dystrybucyjną ENEA Operator od strony źródła,

oraz innych danych wynikających z IRIESD. Na etapie projektowania szczegółowy wykaz sygnałów przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegółowe wytyczne w zakresie łączy do przesyłu sygnałów, inwestor źródła wytwórczego uzgodni w ENEA Operator.

2.2.9. Zainstalować układ do analizy jakości energii ze zdalną transmisją danych bezpośrednio do systemu ENEA Operator Sp. o.o.

2.2.10. Zapewnić wyposażenie źródła wytwórczego w urządzenia telemechaniki i telekomunikacji oraz łączy niezbędne do realizacji łączności i przesyłu danych on-line o stanie źródła wytwórczego do ENEA Operator.

2.2.11. Wykaz sygnałów przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegółowe wytyczne w zakresie łączy do przesyłu sygnałów - szczegóły uzgodnić na etapie projektu w ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na głowicy kablowej SN-15 kV w polu liniowym w stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Głowica na majątku i w eksploatacji podmiotu przyłączanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

4. Miejsce zlokalizowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i układu pomiarowego:

4.1. Układy pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) w miejscu przyłączenia w polu liniowym SN-15 kV stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo.

- 4.2. Układ pomiarowy (do pomiaru energii wyprodukowanej przez źródło wytwórcze) na zaciskach generatora.

5. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i układów pomiarowych:

- 5.1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny, o którym mowa w pkt 4.1. stanowiący własność ENEA Operator należy zabudować w stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo jako dwa trójsystemowe pośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny.
- 5.2. Układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 4.2. stanowi własność Klienta:
- 5.2.1. zabudować układy pomiarowe z licznikiem energii czynnej,
 - 5.2.2. liczniki energii elektrycznej powinny:
 - 5.2.2.1. posiadać aprobatę typu oraz aktualną legalizację GUM lub być zgodne z MID,
 - 5.2.2.2. posiadać klasę dokładności nie gorszą niż 1 dla energii czynnej,
 - 5.2.2.3. rejestrować i przechowywać w pamięci pomiary mocy czynnej przez okresy od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
 - 5.2.2.4. automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,
 - 5.2.2.5. posiadać sygnalizację obecności napięcia pomiarowego.
 - 5.2.3. powinny posiadać układ lokalnej synchronizacji czasu sygnałem DCF lub GPS,
 - 5.2.4. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego powinny być przystosowane do plombowania,
 - 5.2.5. liczniki oraz pozostałe elementy pomocnicze należy zabudować na tablicy pomiarowej.
- 5.3. Zabudować układ do transmisji:
- 5.3.1. w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i kontrolnym z pkt 4.1. Układy transmisji danych będą stanowiły własność ENEA Operator,
 - 5.3.2. w układach pomiarowych z pkt 4.2. Układ transmisji danych będzie stanowił własność Klienta. Transmisja danych z poszczególnych liczników do systemu pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna być realizowana w sposób „off-line”, nie częściej niż raz na dobę. W przypadku korzystania z modułu GSM/GPRS transmisji danych, kartę SIM dostarcza ENEA Operator,
 - 5.3.3. transmisja danych z liczników powinna być realizowana za pośrednictwem interfejsów szeregowych,
 - 5.3.4. urządzenia technologiczne systemów łączności powinny posiadać homologację ministerstwa właściwego ds. łączności, dopuszczającą do instalowania i użytkowania urządzeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 5.4. Wymagania dodatkowe:
- 5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych układów pomiarowych wraz z obliczeniami obwodów wtórnych oraz układu transmisji danych pomiarowych,
 - 5.4.2. zrealizowanie układów pomiarowych i układu transmisji danych pomiarowych własnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,
 - 5.4.3. zużycie energii na potrzeby własne rozliczane będzie ryczałtowo w ujęciu miesięcznym na podstawie odrębnej umowy. Jednakże jeżeli wskazanie licznika zainstalowanego na napięciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA Operator) będzie większe niż wielkość ryczałtowa, to do rozliczeń zostaną przyjęte wielkości wskazane przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. W związku z powyższym należy złożyć pisemną propozycję określającą wysokość energii na pokrycie potrzeb własnych z przyłącza służącego do wyprowadzenia mocy,
 - 5.4.4. zgłoszenie gotowości do sprawdzenia technicznego do właściwej terytorialnie jednostki ENEA Operator

- 5.4.5. przeprowadzenie pozytywnych prób w zakresie przesyłania danych pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA Operator

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń:

Wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem.

7. Wartości do obliczeń:

- 7.1. Moc zwarcia – **260,2 MVA** na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo.
- 7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosić: $R_{uz} < 1,60 \Omega$. Pomiar wykonać przy połączonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz żyłach PEN kabli nn.
- 7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosić: $R_{uz} < 5,0 \Omega$. Uziemienie sztuczne wykonać jako poziomo-pionowe umożliwiające połączenie wszystkich uziomów naturalnych.

8. Dane i informacje dotyczące sieci dla doboru systemu ochrony od porażeń:

- 8.1. Sieć elektroenergetyczna wyposażona jest w automatyki SPZ i SZR, które mogą powodować przerwy trwające do kilku sekund.
- 8.2. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy spełnić następujące wymagania:
- 8.2.1. do czasu ukazania się nowych przepisów mają zastosowania wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
- 8.2.2. w instalacjach elektrycznych mają zastosowania wymagania PN-IEC 60364 wraz z odpowiednimi arkuszami tej normy,
- 8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatykę zaprojektować w sposób powodujący natychmiastowe odłączenie źródła wytwórczego przy każdym zakłóceniu powodującym zanik napięcia w sieci SN-15 kV ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spełniać muszą wymogi punktu II.4 i załącznika nr 1 IRIESD. Ustalenia warunków odstrojenia zabezpieczeń należy uzgodnić na etapie wykonywania projektu.

10. Wymagania w zakresie systemów sterowania dyspozytorskiego:

Wymagania w zakresie zdalnego sterowania i nadzoru źródła wytwórczego przez ENEA Operator:

- 10.1. Urządzenia stacji nn/SN źródła wytwórczego muszą być przystosowane do zdalnego systemu sterowania i nadzoru ENEA Operator wraz z zapewnieniem łączności do przesyłu sygnałów. Na etapie projektowania szczegółowy wykaz sygnałów przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegółowe wytyczne w zakresie łączności do przesyłu sygnałów, inwestor źródła wytwórczego uzgodni w ENEA Operator.
- 10.2. Inwestor źródła wytwórczego winien przystosować system nadzoru źródła wytwórczego oraz stacji transformatorowej nn/SN do centralnego układu regulacji mocy czynnej i biernej źródła wytwórczego realizowanego przez ENEA Operator
- 10.3. System sterowania i regulacji mocy czynnej źródła wytwórczego powinien umożliwiać pracę w następujących reżimach:
- pracę bez ograniczeń mocy, odpowiednio do warunków atmosferycznych,

- pracę interwencyjną w sytuacji zakłóceń i zagrożeń w pracy systemu elektroenergetycznego.
- 10.4. W przypadku wzrostu częstotliwości w systemie elektroenergetycznym, układ regulacji mocy czynnej źródła wytwórczego, powinien być zdolny do redukcji mocy czynnej, zgodnie z ustawioną charakterystyką statyczną. W przypadku automatycznego wyłączenia/odłączenia źródła wytwórczego przy wzroście częstotliwości (przy $f > 51,5$ Hz), niedopuszczalne jest ponowne automatyczne załączanie źródła wytwórczego do KSE. Procedury ponownego uruchamiania źródła wytwórczego, winny zostać określone w Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej, którą opracowuje inwestor źródła wytwórczego w uzgodnieniu z ENEA Operator.
- 10.5. Źródło wytwórcze powinno posiadać zdolność do trwałej pracy z mocą znamionową w następującym zakresie zmian
- częstotliwości: $49,5 \leq f \leq 50,5$ Hz,
 - napięcia: $U \geq 0,8 U_n$,
- gdzie U_n – napięcie znamionowe w miejscu przyłączenia
- 10.6. Źródło wytwórcze musi posiadać zdolność do pracy przy obniżonym poziomie częstotliwości:
- przy $48,5 \leq f < 49,5$ Hz źródło wytwórcze musi mieć zdolność pracy z mocą większą niż 90% przez co najmniej 30 minut;
 - przy $48,0 \leq f < 48,5$ Hz źródło wytwórcze musi mieć zdolność pracy z mocą większą niż 85% przez co najmniej 20 minut;
 - przy $47,5 \leq f < 48,0$ Hz źródło wytwórcze musi mieć zdolność pracy z mocą większą niż 80% przez co najmniej 10 minut;
 - przy $f < 47,5$ Hz źródło wytwórcze może zostać wyłączone z sieci na warunkach uzgodnionych z ENEA Operator.
- 10.7. Należy zapewnić możliwość do interwencyjnej zmiany mocy (czynnej i biernej) na polecenie ENEA Operator, łącznie z całkowitym wyłączeniem źródła wytwórczego. Czas realizacji przez służby źródła wytwórczego, poleceń ruchowych nie może być dłuższy niż 15 minut. Po niezrealizowaniu polecenia w ww. czasie ENEA Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia źródła wytwórczego łącznikiem zainstalowanym od strony sieci ENEA Operator. W przypadkach uzasadnionych, np. bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego ENEA Operator może zażądać od operatora źródła wytwórczego zmiany generacji mocy biernej w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń mocą bierną źródła wytwórczego.
- 10.8. Ruch i eksploatacja urządzeń wytwórczych odbywać się będzie w oparciu o Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Urządzeń Wytwórcy, której zapisy muszą uwzględniać warunki określone w IRIESD. Przewidzieć możliwość przesyłania z urządzeń Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnałów wymaganych do potrzeb monitoringu i sterowania ilością wytwarzanej energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych:

- 11.1. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Urządzenia te nie mogą wprowadzać zakłóceń w pracy sieci i instalacji innych odbiorców. Należy spełnić obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy (RMG z 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

hul


- 11.2. Urządzenia przyłączone do sieci rozdzielczej ENEA Operator winny posiadać atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczeństwa.
- 11.3. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia wymagań jakościowych określonych w pkt 11.1, konieczne będzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urządzeń likwidujących niekorzystny wpływ urządzeń Klienta na sieć ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

- 12.1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
- 12.2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
- 12.3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenia usług dystrybucji lub umowie kompleksowej parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyień częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia oraz zawartości poszczególnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA Operator:
 - 12.3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
 - przerwy planowanej 16 godzin,
 - przerwy nieplanowanej 24 godzin;
 - 12.3.2. przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:
 - przerw planowanych 35 godzin,
 - przerwy nieplanowanej 48 godzin.
- 12.4. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej w pełnym zakresie generacji mocy czynnej wynosi od $\cos\varphi=0,95$ o charakterze indukcyjnym do $\cos\varphi=0,95$ o charakterze pojemnościowym mierzony w miejscu przyłączenia po stronie SN-15 kV. Na etapie opracowywania projektu technicznego obiektu należy przeprowadzić analizę kompensacji mocy biernej. W przypadku, gdy wyniki analiz wykażą, że będzie konieczne zainstalowanie dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej, należy zaprojektować i zainstalować na obiekcie ww. urządzenia celem ograniczenia przepływu mocy biernej.
- 12.5. Przed przyłączeniem Klient zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzględnieniem warunków określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na obszarze działania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastąpi przed przyłączeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
- 12.6. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
- 12.7. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia należy uzgodnić w ENEA Operator.
- 12.8. W przypadku stwierdzenia przeciążeń elementów sieci średnich napięć zasilanych ze **stacji transformatorowej 110 kV/SN Żelechowo** oraz problemów napięciowych, mogą nastąpić ograniczenia pracy źródła wytwórczego lub jej całkowite wyłączenie.

- 12.9. Klient przed uruchomieniem źródła wytwórczego dostarczy do ENEA Operator aktualne parametry wyposażenia źródła wytwórczego (urządzeń podstawowych i układów regulacji), niezbędne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie przed uruchomieniem źródła wytwórczego są to dane producentów urządzeń. Ponadto dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest dostarczenie przez Inwestora źródła wytwórczego przed jej uruchomieniem niezbędnych danych wskazanych przez ENEA Operator.
- 12.10. ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmówić zgody na załączenie źródła wytwórczego do sieci ENEA Operator lub zezwolić na pracę źródła z mocą niższą od aktualnych możliwości produkcyjnych źródła.
- 12.11. W szczególności taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku awarii w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator uniemożliwiającej odbiór całości wytworzonej energii.
- 12.12. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu, ENEA Operator może polecić całkowite wyłączenie źródła wytwórczego. Wyłączenie źródła wytwórczego nastąpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
- 12.13. Przerwy lub ograniczenia dotyczące pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutków, nie będą stanowiły dla Klienta niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikające m.in. z sytuacji opisanych w pkt 12.8., pkt 12.10. i pkt 12.12. nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
- 12.14. Wyłączenie źródła wytwórczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.8., pkt 12.10. i pkt 12.12. nastąpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator.
- 12.15. Współpraca służb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyżurnego Klienta po przyłączeniu do sieci odbywać będzie się na zasadach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz w Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej.
- 12.16. Należy zapewnić wyposażenie obiektów w urządzenia telemechaniki i telekomunikacji oraz łącza niezbędne do realizacji łączności i przesyłu danych on-line o stanie źródła wytwórczego do ENEA Operator.
- 12.17. Harmonogram przyłączenia OZE określony został w umowie o przyłączenie do sieci ENEA Operator.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od doręczenia warunków przyłączenia nr DR/40/2015 z dnia 15.06.2015 r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Planowania i Rozwoju
Dyrektor

Dariusz Strzelecki

