



Poziom porównawczy -7,00 m n.p.m.					
Rzędna terenu projektowanego	2,40	2,40	2,71	2,61	
Rzędna dna kanału	0,82	1,20	1,45	1,37	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,58	1,20	1,26	1,24	
Średnice, materiał	63 PE100	63 PE100	160 PVC		
Spadek	0,00 %	2,92 %	12,50 %	2,64 %	
Odległości [m]	1,00	13,00	2,00	28,00	
Długość trasy [m]	0,00	14,00	16,00	44,00	

- U W A G I :**
1. PODANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE TERENU PROJEKTOWANEGO NALEŻY TRAKTOWAĆ ORIENTACYJNIE I USTALIĆ JE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. ISTNIEJĄCĄ NIWELETĘ TERENU NALEŻY PORÓWNAĆ Z RZĘDNymi WYSOKOŚCIOWymi PRZYJĘTymi W PROJEKCIE. MINIMALNE PRZYKRYCIE PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW POWINNO WYNOŚIĆ MIN. 1,0 M LICZĄC OD WIERZCHU RURY. PRZY MNIEJSZYM PRZYKRYCIU NA RUROCIĄGU NALEŻY UŁOŻYĆ TERMICZNĄ WARSTWĘ IZOLACYJNĄ Z ŻUŻŁA LUB KERAMZYTU.
  2. SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA POMPOWNI WSKAZANO NA RYSUNKU STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI
  3. POSADOWIENIE ZBIORNIKA POMPOWNI NALEŻY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM NR 172-30-300

Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis
<div><div></div><div><b>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.</b> <b>70-608 Szczecin</b> <b>ul. Logistyczna 22</b></div></div>						
<div>Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.</div> <div>Tytuł: Projekt Budowlano-Wykonawczy</div> <div>Temat opracowania:</div> <div>„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”</div> <div>Branża: sanitarna</div> <div><div>Profil</div><div>Kanalizacja technologiczna</div></div>			Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
		Projektował:	S.Chudzik	BPP.Upr.352/79	06.2023	
		Opracował:	M.Przyborowski	.	06.2023	
		Sprawdził:	J.Frankowska	UAN-Upr.113/90	06.2023	
		Stadium	Podziałka	Numer KKS		
		PK	1:100:250			
Masa [kg]	Materiał	Numer tomu i zeszytu				
<div><div></div><div><b>POLTERON Firma Inżynieryjna</b> <b>Spółka z o. o. 30-709 Kraków,</b> <b>ul. Stoczników 3</b></div></div>		Nr rysunku			Arkusze	
		172-30-100-003-01-00			1/1	
		W zakresie przeniesienia i korzystania z autorskich praw majątkowych zastosowanie znajduje Umowa nr ZUO/20/2023 „Wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej związanej z usunięciem skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie ”				