

# KARTA UWAG DO DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Obiekt	Nazwa - Opis dokumentu	Nr projektu	Faza	Branża	Zespół	Rewizja	Data wydania opracowania
ZTUO	Sieci wod-kan na terenie ZTUO.	103-51-4202	PPW	Sanitarna	4202	0	2016-12

Data uwag	Autor uwag	Jednostka
2017-04-10	Inżynier Kontraktu	IK
2017-04-24	Projektant	POL

Lp.	Odniesienie do zapisu z podaniem str./pkt.	Uwagi sprawdzającego	Odpowiedź projektanta
1	2	3	4
01	103-51-4202-001-01-PP	Opis zgodny z przygotowanym przez Inżyniera Opiszem stanu zaawansowania Robót na dzień rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, przekazany Zamawiającemu w dniu 07.09.2017. Zamieszczona w załączniku nr 1 adnotacja: łączenie elementów studzienki kanalizacji technologicznej pianką montażową niezgodnie z projektem wykonawczym jest nieprawdziwa. Na wyrażne żądanie Inżyniera do łączenia prefabrykatów był stosowany specjalistyczny klej poliuretanowy Soudal (www.soudal.pl). Widoczny wewnętrzny studzienek nadmiar kleju, wyciśnięty podczas montażu, zostanie usunięty podczas wykonywania robót wykończeniowych na obiektach sieci.	Zapis w załączniku nr 1 do projektu zostanie zmieniony na :  „Połączenia elementów studzienek kanalizacyjnych wykonane niezgodnie z dokumentacją. Projektant wyraża zgodę na zastosowanie systemu uszczelnienia przy użyciu specjalistycznej pianki, pod warunkiem zastosowania tego systemu zgodnie z wytycznymi producenta i ze sztuką budowlaną.”

Uzgodnienia / Protokół rozbieżności	
Lp.	Ustalenie
1	2
01	10.04.2017 Inżynier Kontraktu

inż. Mieczysław Lehart  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
de projektowania, kierowania i nadzorowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  
Nr BBP: UPR.15094, UMR: 465467, RP-1pr.292/02